



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6170AS2254

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Meibes System-Technik GmbH Wehrstraße 8, D-04741 Roßwein
Vertreiber <i>distributor</i>	Meibes System-Technik GmbH Wehrstraße 8, D-04741 Roßwein
Produktart <i>product category</i>	Absperrarmaturen für Trinkwasser: Kolbenventil (6170)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Kolbenventil mit nichtsteigender Spindel
Modell <i>model</i>	180..., 181..., 170
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: DE22T4BR 001 vom 20.04.2022 (LGW) Ergänzungsprüfung: V093/16 vom 29.06.2016 (LGW) Baumusterprüfung: 5371326-03 vom 27.03.2009 (LGW) Baumusterprüfung: 5351311-01 vom 07.07.2005 (LGW) UBA-Leitlinie/BWGL: 1801360/1H vom 26.09.2018 (ÖFI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 570-1 (01.03.2013) DIN 3500 (01.02.1990) DIN 3546-1 (01.01.2011) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	20.11.2027 / 22-0563-WNV

70028-01-A-DE

07.09.2022 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
180, 180-E, 180.1-E, 181, 181-E, 181.1-E, 170, 170-UPAK	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	
180, 180-E, 180.1-E, 181, 181-E, 181.1-E, 170	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 20	
180, 180-E, 180.1-E, 181, 181-E, 181.1-E, 170	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 25	
180, 180-E, 180.1-E, 181, 181-E, 181.1-E	Armaturengruppe: I Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 32	
180, 180-E, 180.1-E, 181, 181-E, 181.1-E	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 40	
180, 180-E, 180.1-E, 181, 181-E, 181.1-E	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 50	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
180, 180-E	ohne Entleerung, mit Innengewinde (-E mit Gehäuse aus nichtrostendem Stahl)
181, 181-E	mit Entleerung, mit Innengewinde (-E mit Gehäuse aus nichtrostendem Stahl)
180.1, 180.1-E	ohne Entleerung, mit Außengewinde (-E mit Gehäuse aus nichtrostendem Stahl)
181.1, 181.1-E	mit Entleerung, mit Außengewinde (-E mit Gehäuse aus nichtrostendem Stahl)
180.2	ohne Entleerung, mit vergrößertem Außengewinde
181.2	mit Entleerung, mit vergrößertem Außengewinde
170	Unterputzausführung mit Innengewinde
170-UPAK	Kolbenventil mit verlängertem Gehäuse für die Kombination mit Wasserzählerunterteilen


 The logo of the Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches (DVGW) is shown in a large, light blue, semi-transparent font in the bottom right corner of the page.