

Uitgegeven 2011-02-01
Vervangt K 57121/01
Pagina 1 van 2

Inlaatcombinaties

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door


Daalderop B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keur merk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn **BRL-K630/02** "Inlaatcombinaties voor gesloten warmwatertoestellen en drukontlastkleppen voor water".

Als ook aan

NEN-EN 1488: 2000: "Appendages in gebouwen – Inlaatcombinaties voor gesloten warmwatertoestellen – Beproevingen en eisen"

Kiwa Nederland B.V.



ing. B. Meekma
directeur

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir W. Churchill-laan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
E-mail info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Leverancier

Daalderop B.V.
Lingewei 2
4004 LL TIEL,
Tel: 0344-636500
Fax 0344-620901
www.daalderop.nl

Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Inlaatcombinaties

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat

type 07.90.64.012

met bijbehorende onderbrekingsinrichting

nominale aansluitwijdte: DN15

nominale ontlastdruk: 600 kPa

Geluidsklasse: Unclassified

type 07.90.64.009

met bijbehorende onderbrekingsinrichting

nominale aansluitwijdte: DN15

nominale ontlastdruk: 800 kPa

Geluidsklasse: Unclassified

Toepassing en gebruik

Inlaatcombinaties zijn bedoeld om bij, in bedrijf zijnde gesloten warmwatervoorraadtoestellen voor huishoudelijk gebruik, te verhinderen dat, het door verwarming geëxpandeerde, water terugstroomt in de toevoerleiding. Voorts beschikken zij over een voorziening die voorkomt dat de druk in het warmwatervoorraadtoestel boven een, vooraf ingestelde, maximum druk komt. Inlaatcombinaties zijn bedoeld voor drinkwaterinstallaties met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van ten hoogste 90 °C

Merken

De Kiwa[®]-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA".

Plaats van het merk: op het huis

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of -merk, op het huis;
- nominale diameter DN, op het huis;
- nominale ontlastdruk P_{nr} in kPa; op het plaatje;
- indicatie voor stroomrichting, op het huis;
- markeringen van de verschillende standen van de bedieningsknoppen;
- fabricagedatum (maand en jaar) of -code, op het huis;
- geluidsklasse (indien van toepassing), op het huis;
- type-aanduiding, op het huis.

De uitvoering van merken is als volgt:

- Onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Daalderop B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.