



Gebruikerskaart

Filtermelding HRU ECO 200

Het ventilatietoestel houdt bij wanneer de filters moeten worden schoongemaakt of vervangen. Zodra het moment van schoonmaken of vervangen is aangebroken, stuurt het toestel een draadloos signaal met deze melding naar gekoppelde RV-(relatieve vochtigheid) en/of CO₂-sensoren. Dit zijn de witte kastjes op de muur van de woon-, slaap- en/of badkamer. De status-led op de sensor gaat dan oranje knipperen. Ook zal op de bovenzijde van het toestel de status-led kort oranje knipperen.



CO₂-sensor



RV-sensor

Melding op de Spider thermostaat

Indien er een Spider thermostaat in de woning aanwezig is, zal hierop de melding Filter vervangen verschijnen, knippert het oranje filtersymbool en brandt het ventilatiesymbool continu nadat de thermostaat is geactiveerd. De knop SERVICE zal ook bij deze melding branden.



STORING/FOUTMELDING

- Error code; storing systeem
- Service; storing ventilatiesysteem of warmtepomp



BELANGRIJK

De HRU ECO 200 moet te allen tijde voorzien zijn van de bijpassende filters! Zonder filters kan het toestel onherstelbare schade oplopen.

Verschillende type filters

Na oplevering van uw nieuwbouwwoning raken de vuilfilters sneller vervuild door aanwezig bouwstof. Wij adviseren daarom om na drie maanden de filters te reinigen. De filters kunnen 1x worden gereinigd en moeten bij een volgende onderhoudsbeurt worden vervangen. Bij vervanging heeft u de keuze uit G4 groffilters (60% Coarse) of F7 fijnfilters (70% ePM1). F7 filters filteren zelfs fijnstof en stuifmeelpollen uit de lucht. U kunt deze filters eenvoudig bestellen via onze webshop.

Scan onderstaande QR code om F7 fijnfilters te bestellen.

Scan mij



Of ga naar webshop.ithodaalderop.nl

Zoek op het artikelnummer 05-00142

Scan onderstaande QR code om G4 groffilters te bestellen.

Scan mij



Of ga naar webshop.ithodaalderop.nl

Zoek op het artikelnummer 05-00141

Scan onderstaande QR code om de instructievideo te bekijken over hoe u de filters kunt reinigen en vervangen.

Scan mij



Of ga naar [YouTube.com](https://www.youtube.com)

Zoek ons [ithodaalderop](#) kanaal

Zoek op de titel: 'HRU ECO 200 Ventilatiesysteem – Filters verwisselen'

Resetten filterwaarschuwing

Wanneer u de filters hebt schoongemaakt of vervangen, kunt u de filterwaarschuwing resetten. Voor de reset trekt u de stekker uit het stopcontact en wacht u 15 seconden. Daarna doet u de stekker weer in het stopcontact en heeft u 10 minuten de tijd om de filterwaarschuwing op onderstaande wijze te resetten:

- **Bij een draadloze RFT bedieningsschakelaar:** Druk gelijktijdig op twee naast elkaar gelegen knoppen op de bedieningsschakelaar.
- **Bij een draadloze CO₂-sensor of RV-sensor:** Bij oranje knipperen van de status-led: activeer eerst de sensor door de touch-knop aan te raken en laat deze dan los. Raak daarna opnieuw tussen de 5 en 7 seconden de touch-knop aan totdat het oranje knipperen ophoudt en de status-led 3 keer kort groen knippert.
- **Bij een Spider thermostaat:** Bij het activeren van de Spider Klimaatthermostaat verschijnt de melding Filter vervangen. Het oranje filtersymbool en de knop Service branden continu. Houd, binnen 10 minuten na het activeren van de Spider Klimaatthermostaat, de knop Service ingedrukt (ongeveer 5 seconden) tot de melding Filter vervangen is verdwenen.

Zodra de filtermelding op één van bovenstaande manieren is gereset, wordt de melding op het toestel en op de andere bedieningen gereset.



Website