

Itho Daalderop

Montage-instructie Filter Afzuigventiel

Handleiding



Montage afzuigventiel

Het afzuigrooster is geschikt voor montage in ronde kanalen met een inwendige diameter van 80 t/m 125 mm.

Het afzuigventiel is aan de achterzijde voorzien van 3 klemveren, waarmee het ventiel in de kanaalopening vastgedrukt kan worden.

Onderhoud

Voor een goede werking en lange levensduur van uw ventilatiesysteem, is het belangrijk dat, mede afhankelijk van de vervuiling, de stof-/vetfilters regelmatig worden gereinigd.

Dit kan door het stof-/vetfilter uit te wassen. Na circa 15 tot 20 reinigingsbeurten, moet het filter vervangen worden.

De filters zijn per set à 6 stuks te bestellen via onze webshop <https://webshop.ithodaalderop.nl>.

Montage

Toepassing (laagbouw)

A07; keuken (circa 75 m³/h)

A05; badkamer/berging (circa 50 m³/h)

A03; toilet (circa 25 m³/h)

Het kunststof afzuigventiel betreft standaard een A07.

Door plaatsing van de kleine conus betreft het een A05 en door plaatsing van de grote conus betreft het een A03.

Montage conus

1. Klik de kunststof buitenring los van het ventiel.
2. Verwijder de filtermat.
3. Schuif, aan de voorzijde van het ventiel, de conus in de sleuven tot deze vast klikt.
4. Plaats de filtermat terug op het ventiel.
5. Klik de buitenring op het ventiel.

Nederland

Itho Daalderop
Admiraal de Ruyterstraat 2
3115 HB Schiedam

E idsupport@ithodaalderop.nl
I www.ithodaalderop.nl

Uitsluitend installateurs:
T 010 427 85 65

België / Belgique

Itho Daalderop Belgium bvba
Brusselsesteenweg 498
1731 Zellik

T 02 270 96 30
E info@ithodaalderop.be

Alleen serviceaanvragen:
E service@ithodaalderop.be

I www.ithodaalderop.be