



L C I E

Accréditation
N°5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



APPAREILLAGE ELECTRIQUE
DOMESTIQUE

LCIE N°: 636285

Délivrée à : <i>Delivered to:</i>	NIKO N.V. Industriepark-West 40 - 9100 SINT-NIKLAAS - BELGIQUE
Site de fabrication : <i>Factory:</i>	NIKO N.V. (0820AP) Industriepark-West 40 - 9100 SINT-NIKLAAS - BELGIUM
Produit : <i>Product:</i>	Socle de prise de courant pour installations fixes <i>Socket-outlet for fixed-electrical installations</i>
Marque commerciale (s'il y a lieu) : <i>Trade mark (if any):</i>	NIKO
Modèle, type, référence : <i>Model, type, reference:</i>	Gamme / Series E 7073+10*-67700
Caractéristiques nominales et principales : <i>Rating and principal characteristics:</i>	16A, 250V~, 2P+T/2P+E
Informations complémentaires : <i>Additional information:</i>	Voir annexe / See annex Mise à jour suite à évolution de la norme / update further to the evolution of the standard
Le produit est conforme à : <i>The product is in conformity with:</i>	NF C 61-314:2008 +A1:2010
Documents pris en compte : <i>Relevant documents:</i>	STR n°STR/B6/2009 / TR n°584376.01/SMT09-001, r apport d'essai/test report LCIE n° 117988-636289
Annule et remplace (s'il y a lieu) : <i>Cancels and replaces (if necessary):</i>	Licence n°586255 du 2009-07-07

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2013-02-27

Date de fin de validité -
Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Rémi HANOT
Responsable de Certification
Certification Officer





CARACTÉRISTIQUES NOMINALES ET PRINCIPALES RATING AND PRINCIPAL CHARACTERISTICS

Base : 7073

Enjoliveur / Cover plate : 10*-67700

CLASSIFICATION

Feuille de norme / <i>Standard Sheet</i>	I
Courant nominal / <i>Rated current (A)</i> Tension nominale / <i>Rated voltage (V)</i>	16 A 250 V~
Degré de protection <i>Degree of protection</i>	IP20
Présence de contact de terre <i>Provision for earthing</i>	Avec contact de terre <i>With earthing contact</i>
Procédé de raccordement du câble <i>Method of connecting the cable</i>	Démontable <i>Rewirable</i>
Type des bornes <i>Type of terminals</i>	Bornes à vis <i>Screw-type</i>
Socles multiples / <i>Multiple socket-outlets</i> Nombre de socles / <i>Number of socket-outlets</i>	2 x 16A
Degré de protection contre les chocs électriques <i>Degree of protection against electric shock</i>	Protection augmentée <i>Increased protection</i>
Présence des obturateurs <i>Existence of shutters</i>	Avec obturateurs <i>With shutters</i>
Mode de pose - utilisation <i>Method of application - mounting</i>	Socles encastrés <i>Flush-type</i>
Procédé d'installation <i>Method of installation:</i>	Conception A <i>Design A</i>
Couleur <i>Colour</i>	Toutes couleurs <i>Any colours</i>



LICENCE N° 636285

HOW TO READ THIS CERTIFICATION LICENCE?

As *end product references* (cfr. catalogues, website, packaging, ...) aren't identical to *certification references* (cfr. certification licences), you'll find below an explanatory table.

Niko declares that the *end product references* in the left column correspond with the *certification references* in the right column.

End product reference	Certification reference
100-67700, 101-67700	7073+10*-67700

Sint-Niklaas, 14/07/2015



Rony Haentjens
Certification & Standardization Officer