

LCIE N° : ENEC_1096

Délivrée à :
Delivered to:**COOPER SECURITE SAS**
PEER II - Rue Beethoven, 63200 RIOM - FRANCESite de fabrication :
Factory:**COOPER INDUSTRIES ROMANIA** (2101BA)
Industrial Zone NV-Street III, 310510 ARAD - ROMANIAProduit :
Product:**Luminaire d'éclairage de sécurité à leds P et NP alimenté par source centralisée**
Centrally supplied maintained emergency escape luminaire light-emitting diode P AND NPMarque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

EATON

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

NexiTech 1000lm – NEXI1000-LX-IP

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 60598-2-22:2014Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR n° 163994-743861 A1 - 163994-743861 A

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

/

Cette licence est établie conformément aux règles de l'accord ENEC. La licence délivrée par tout organisme de certification signataire l'Accord ENEC a la même valeur et la même validité dans tous les autres pays des organismes de certification.

This license is issued according to the rules of the ENEC Agreement. The license issued by any Certification Body adhering to the ENEC Agreement has the same worth and validity in all the other Certification Bodies' countries.

Cette licence a été délivrée en vertu de la présomption et sous réserve que la titulaire détient tous les droits légaux nécessaires en ce qui concerne le produit présenté pour les essais et la certification.

This license has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the product presented for testing and certification.

Fontenay-aux-Roses, 10/02/2020

Date de fin de validité :
Expiry date:**Jérôme REYSSON**
Responsable Certification/Certification OfficerVÉRIFIEZ LA VALIDITÉ DE
CETTE LICENCE

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Annexe de la licence / Annex of license ENEC_1096

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristique	Valeur
Tension assignée / Rated voltage	24/48 V
Nature du courant / Nature of supply	DC
Puissance assignée / Rated power	8,6 W
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	III
Degré IP / IP degree	65
Degré IK / IK degree	10
Flux assigné / Rated lumen output	1000 lm
Lampe de secours (nature, nombre) / Emergency lamp (type, number)	32 LEDs

VÉRIFIEZ LA VALIDITÉ DE
CETTE LICENCE



LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR