# Fiche technique du produit Spirotech

## Nom du produit

**EVU6 Vase d’expansion, 6 bar - 100L**

## Numéro d’article

**EVU6-100**

## Propriétés du produit


Vase d’expansion pour chauffage, eau glacée, solaire - Membrane type vessie butyle interchangeable résistante au gel - console de fixation murale incluse jusqu’au 50L - P max. 6 bar / T max. 70°C

- Testé conformément à la directive sur les équipements sous pression2014/68/UE
- Max. température au point de connexion: 70degrés
- Max. pression de service: 6 bar
- Fluide autorisé : eau ou mélange eau/glycol min. 25% / max. 50%
- Garantie exceptionnelle de 5 ans pour les vases ≤140L
- Garantie de 2 ans pour les vases >140L

## Image du produit




## Dimensions du produit



# Fiche technique du produit Spirotech

## Données du produit ETIM

| | |
|---|---|
| **Hauteur** | 875 mm |
| **Volume** | 100 Ltr. |
| **Couleur** | Other |
| **Diamètre** | 440 mm |
| **Température moyenne (continue)** | -10 - 70 °C |
| **Pression de service maximale** | 6 bar |
| **Raccordement** | External thread conical BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1) |
| **Avec membrane interchangeable** | Oui |
| **Diamètre nominal du raccord d'expansion** | DN 25 |
| **Diamètre extérieur du tuyau, raccord d'expansion** | 33.2 mm |
| **Positionnement horizontal** | Non |
| **Convient pour le chauffage central** | Oui |
| **Positionnement vertical** | Oui |
| **Avec pieds** | Oui |
| **Matériau de la membrane/vessie** | Ethylene-propylene diene monomer rubber (EPDM) |
| **Avec collecteur de vase** | Non |
| **Avec vidange** | Oui |
| **Hauteur d'inclinaison** | 918 mm |
| **Avec matériel de montage** | Non |
| **Mélange de glycol max.** | 50 % |
| **Convient pour l'eau du robinet** | Non |
| **Convient pour le circuit de capteurs solaires** | Oui |
| **Pré-pression** | 3.5 bar |
| **Avec support mural fixe** | Non |
| **Convient pour le refroidissement** | Oui |

**Clause de non-responsabilité**
Cette fiche produit a été rédigée avec le plus grand soin. Néanmoins, elle peut contenir des erreurs, des fautes de frappe ou des omissions. Pour obtenir les informations les plus récentes et les plus correctes, veuillez vous référer à notre site web.