



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2007010305252103

申请人名称及地址

ABB France Automation Product Division-Activity Protection
and Control
10 rue Ampère ZI BP 114 69685 Chassieu cedex France

商标: ABB

制造商名称及地址

ABB新会低压开关有限公司
广东省江门市新会区今古洲工业开发区

生产企业名称及地址

ABB新会低压开关有限公司
广东省江门市新会区今古洲工业开发区

产品名称和系列、规格、型号

辅助触点

CA3; Ith=10A; AC-15: Ue=AC24-127V Ie=6A, Ue=AC220-240V Ie=4A, Ue=AC380-440V
Ie=3A, Ue=AC500-690V Ie=2A; DC-13: Ue=DC24V Ie=6A, Ue=DC48V Ie=2.8A, Ue=DC72V
Ie=1A, Ue=DC110/125V Ie=0.55A, Ue=DC220-250V Ie=0.3A

产品标准和技术要求

GB14048.5-2001

上述产品符合强制性产品认证实施规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2008年06月23日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

(本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2007年10月22日)



主任:

李怀林

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

网址: www.cqc.com.cn



A 0452185



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2007010305252103

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

ABB France Automation Product Division-Activity Protection and Control
10 rue Ampère ZI BP 114 69685 Chassieu cedex France

TRADE MARK: ABB

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

ABB Xinhui Low Voltage Switchgear Co., Ltd.
Jinguzhou Industrial Development Zone, Xinhui Region, Jiangmen City,
Guangdong Province, P.R. China

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

ABB Xinhui Low Voltage Switchgear Co., Ltd.
Jinguzhou Industrial Development Zone, Xinhui Region, Jiangmen City,
Guangdong Province, P.R. China

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

Auxiliary Contact

CA3; Ith=10A; AC-15: Ue=AC24-127V Ie=6A, Ue=AC220-240V Ie=4A, Ue=AC380-440V Ie=3A, Ue=AC500-690V Ie=2A; DC-13: Ue=DC24V Ie=6A, Ue=DC48V Ie=2.8A, Ue=DC72V Ie=1A, Ue=DC110/125V Ie=0.55A, Ue=DC220-250V Ie=0.3A

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB14048.5-2001

THIS IS TO CERTIFY THAT THE ABOVE MENTIONED PRODUCTS HAVE QUALIFIED FOR THE REQUIREMENTS OF IMPLEMENTATION RULES FOR COMPULSORY CERTIFICATION

ISSUED DATE: Jun. 23, 2008

THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE DEPEND ON THE FOLLOW UP INSPECTION BY THE CERTIFICATION BODY AT REGULAR INTERVALS

(ORIGINAL ISSUED DATE: Oct.22,2007)



President:

李怀林

Li Huailin

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>



A 0452185



中国国家强制性产品认证证书

变更结论

Modification Approval

证书编号Certificate No.: 2007010305252103

申请编号Application No.: A2007CCC0305-561479

申请人Applicant: ABB France Automation Product Division-Activity Protection and Control
ABB France Automation Product Division-Activity Protection and Control

证书编号Certificate No. (变更前Original): 2007010305252103

证书编号Certificate No. (变更后Present): 2007010305252103

变更产品名称 辅助触点

Name of Product Modified:Auxiliary Contact

型号Model/Type: CA3;Ith=10A;
AC-15:Ue=AC24-127V Ie=6A,Ue=AC220-240V Ie=4A,Ue=AC380-440V Ie=3A,Ue=AC500-690V Ie=2A;
DC-13:Ue=DC24V Ie=6A,Ue=DC48V Ie=2.8A,Ue=DC72V Ie=1A,Ue=DC110/125V Ie=0.55A,Ue=DC220-250V Ie=0.3A

变更情况Situation of Modification:

见附件See Annex:

序号	项目Item	变更前Original	变更后Present
1	安全件材料变更	触头臂材料:CuZn35	触头臂材料:CuZn15
2	塑料外壳的制造商变更	江门大光明设备厂,东莞广联,东莞锦晟	江门大光明设备厂,江门马正记,江门思威特

Above Modification is approved.The present will replace the original.

现批准以上变更。

批准日期 (Date) : 2008-06-23

第 1 页 / 共 1 页



主任:

李怀林

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

网址: www.cqc.com.cn

