

ORCON

Kwaliteitsverklaring ventilatie unit met warmteterugwinning t.b.v. bepaling Energieprestatie Gebouwen (EPG) NTA 8800

Bedrijfsnaam	Groupe Atlantic Nederland B.V.
Merk	Orcon
Type	HRC-360-OptiAir
Productie jaar	2023

Maximaal lucht debiet	360 m ³ /h
Rendement conform EN 13141-7:2021	89,0 %
Referentie debiet q_{ref} (70% $q_{v,max}$)	252 m ³ /h
Opgenomen vermogen bij q_{ref}	56,8 W
Specifiek ingangsvermogen (SFP) bij q_{ref}	0,23 W/(m ³ /h) (0,83 W/dm ³ /s)
$P_{el, nom.}$ bij 100Pa ($Q_{v,sup}$ in dm ³ /s)	$P_{el} = 1,05 \cdot 10^{-2} \cdot q_{v,sup}^2 + 4,05 \cdot 10^{-2} \cdot q_{v,sup} + 16,596$
Meetrapport	Rapportnummer Peutz I 285-4-RA d.d. 13 juli 2023

Type bypass	Volledig, 100 %
Type ventilator	Constant volume
Type passieve koeling	Automatische passieve koelregeling Bij koudebehoefte middels bypass, actief wanneer $T_{buiten} < T_{binnen}$.
Koude terugwinning	Automatische regeling. Koude terugwinning actief wanneer $T_{buiten} > T_{binnen}$, bypass gesloten.

Veenendaal, 7 september 2023,
Groupe Atlantic NL



S. Bruis, Technisch Directeur

Groupe Atlantic Nederland B.V.
Landjuweel 25
3905 PE, Veenendaal

T 0318-544700
info.nl@groupe-atlantic.com
www.orcon.nl

 **GROUPE
ATLANTIC**
NEDERLAND