

Funk-Alarmsystem

Magnetkontakt Art.-Nr.: FUS 4410 ..




Bild 21: Magnetkontakt

FUNKTION

Der Magnetkontakt dient der Öffnungsüberwachung von Türen und Fenstern.

Der Magnetkontakt besteht aus einem Reedkontakt und einem Magneten.

WICHTIGE HINWEISE ZUM MONTAGEORT

Magnetkontakte können je nach Gegebenheit als Einbau- oder Aufbauversion montiert werden, weshalb bei der Planung auch die Materiealien der zu sichernden Objekte zu berücksichtigen sind.

Einbauversion:

Bei Holzfenstern und Türen besteht die Möglichkeit den Magnet- und Reedkontakt einzulassen um diesen vor Zugriff zu schützen und optisch zu verbergen.

Bei der Fenstermontage wird der Dauermagnet im Flügel und der Reedkontakt im Rahmen angebracht. Bei der Türmontage wird der Dauermagnet in der Tür und der Reedkontakt im Türrahmen montiert.

Aufbauversion:

Wenn es die Einbausituation nicht anders zulässt, besteht die Möglichkeit den Dauermagneten und den Reedkontakt auf dem Tür- oder Fensterrahmen zu montieren.

Aufbau-Reedkontakte müssen in jedem Fall angeschraubt werden, da bei einer Klebung die Gefahr besteht, dass sich diese bedingt durch Umwelteinflüsse löst und letztendlich zu einem Fehlalarm führt.

Bei Kunststofffenstern ist darauf zu achten, dass die Befestigungsschrauben nicht bis in den Metallkern eingedreht werden, da sonst das Magnetfeld des Dauermagneten beeinflusst wird und es innerhalb kürzester Zeit zu einer mangelhaften Funktion des Reedkontaktes kommt.

MONTAGE




Bild 22: Richtige Einbaulage der Magnetkontakte






Bild 23: Falsche Montage der Magnetkontakte

Die Montage muss axial in Längsfluchtlinie oder parallel zueinander erfolgen (siehe Bild 22).

Der Montageabstand d beträgt maximal 15 mm.

Hinweis: Bei Metalltüren muss der Abstand zwischen Tür und Magnet d mindestens 8 mm betragen, damit der Magnetismus des Magneten nicht auf Dauer verloren geht. Dies würde mit der Zeit zu einem Fehlalarm führen.

Der Magnet ist an dem beweglichen Teil (Türblatt oder Fensterflügel) zu montieren.

Der Reedkontakt ist an dem feststehenden Teil (Rahmen oder die Zarge) zu montieren.

MONTAGE EINBAU

Beim Einbau des Magnetkontaktes ist darauf zu achten, dass für die Zuleitung eine Bohrung von \emptyset = 4 mm hergestellt wird.

Beim Einbau wird der Reedkontakt und der Magnet mechanisch durch Kleber fixiert, z. B. Silikonkautschuk.



Herstellergarantie

Für unsere Geräte leisten wir Gewähr – unbeschadet der Ansprüche des Endabnehmers aus Kaufvertrag gegenüber dem Händler - wiefolgt:

Unsere Gewährleistung umfasst nach unserer Wahl die Nachbesserung oder Neulieferung eines Gerätes, wenn die Funktionsfähigkeit des Gerätes aufgrund nachweisbarer Materialoder Fertigungsfehler beeinträchtigt oder nicht gegeben ist.

Die Anspruchsfrist richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen. Die Einhaltung der Anspruchsfrist ist durch Nachweis des Kaufdatums mittels beigefügter Rechnung, Lieferschein oder ähnlicher Unterlagen zu belegen.

Der Käufer trägt in jedem Fall die Transportkosten. Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle:

ALBRECHT JUNG GMBH & CO.KG Service-Center Kupferstr.17-19 D-44532 Lünen Telefon:02355/806-0 Telefax:02355/806189



Das € Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Das CE Zeichen ist ein Freiverkeitiszeichen, das Gron ausstellen Behörden wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.