

Installatie- en onderhoudshandleiding



flexoTHERM exclusive

VWF 57 - 197/4

NL

Uitgever/fabrikant

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid
Tel. +492191 18 0 ■ Fax +492191 18 2810
info@vaillant.de ■ www.vaillant.de



Inhoudsopgave

1	Veiligheid	4	8.11	Optionele toebehoren installeren.....	26
1.1	Waarschuwingen bij handelingen.....	4	8.12	Circulatiepomp aansluiten	26
1.2	Reglementair gebruik.....	4	8.13	Warmtepompsysteem op fotovoltaïsche installatie aansluiten	26
1.3	Algemene veiligheidsinstructies	4	8.14	Elektrische installatie controleren	27
1.4	Voorschriften (richtlijnen, wetten, normen).....	6	8.15	Installatie afsluiten	27
2	Aanwijzingen bij de documentatie	7	9	Ingebruikname	27
2.1	Aanvullend geldende documenten in acht nemen.....	7	9.1	Bedieningsconcept	27
2.2	Documenten bewaren	7	9.2	Warmtepompsysteem in gebruik nemen	27
2.3	Geldigheid van de handleiding	7	9.3	Installatieassistent doorlopen	28
3	Systeemoverzicht	7	9.4	Instalateurniveau oproepen	28
3.1	Opbouw van het warmtepompsysteem	7	9.5	Ingestelde taal wijzigen.....	28
3.2	Werkwijze	8	9.6	Aanvoertemperatuurregeling CV-bedrijf	29
3.3	Veiligheidsinrichtingen	9	9.7	Statistieken oproepen	29
4	Productbeschrijving	10	9.8	Productfunctie controleren.....	29
4.1	Productopbouw.....	10	10	Aanpassing aan de CV-installatie	29
4.2	Gegevens op het kenplaatje	11	10.1	Instelparameters	29
4.3	Toelichting bij de productstickers	12	10.2	Hoogefficiënte pompen instellen	29
4.4	Typeaanduiding en serienummer	12	10.3	Aanvoertemperatuur in het CV-bedrijf instellen (zonder aangesloten thermostaat).....	32
4.5	CE-markering.....	12	10.4	Aanvoertemperatuur in het koelbedrijf instellen (zonder aangesloten thermostaat).....	32
5	Montage	12	10.5	Product aan de gebruiker opleveren	32
5.1	Leveringsomvang controleren	12	11	Verhelpen van storingen	32
5.2	Opstelplaats kiezen	12	11.1	Live monitor (actuele productstatus) weergeven	32
5.3	Afmetingen.....	13	11.2	Foutcodes controleren	32
5.4	Minimumafstanden	14	11.3	Foutgeheugen opvragen	33
5.5	Warmtepomp transporteren.....	14	11.4	Foutgeheugen resetten	33
5.6	Product opstellen.....	15	11.5	Installatieassistent opnieuw starten	33
5.7	Draaglussen verwijderen	15	11.6	Testprogramma's toepassen	33
5.8	Frontmantel demonteren	15	11.7	Actorentest uitvoeren.....	33
5.9	Manteldekseel en zijmantels demonteren	16	11.8	Leidingveiligheidsschakelaar van de elektrische hulpverwarming	33
5.10	Koudemiddelcircuitafdekking indien nodig demonteren.....	16	12	Inspectie en onderhoud	33
6	Hydraulische installatie uitvoeren	16	12.1	Aanwijzingen voor inspectie en onderhoud	33
6.1	Vereisten aan het CV-circuit.....	17	12.2	Reserveonderdelen aankopen	33
6.2	Warmtepomp op CV-circuit aansluiten	17	12.3	Onderhoudsmeldingen controleren	34
6.3	Warmtepomp op brijncircuit aansluiten	17	12.4	Inspectie- en onderhoudschecklist	34
6.4	Hydraulische schakeling in het systeem.....	18	12.5	Vuldruk van de CV-installatie controleren en corrigeren.....	34
7	Installatie vullen en ontluichten	18	12.6	Vuldruk van het brijncircuit controleren en corrigeren.....	34
7.1	CV-circuit vullen en ontluichten	18	12.7	Heringebruikname en proefbedrijf uitvoeren	35
7.2	Brijncircuit vullen en ontluichten	19	13	Uitbedrijfname	35
8	Elektrische installatie	21	13.1	Product tijdelijk buiten bedrijf stellen	35
8.1	eBus-leidingen plaatsen	21	13.2	Product buiten bedrijf stellen	35
8.2	Schakelkast openen	21	14	Recycling en afvoer	35
8.3	Schakelkast	22	14.1	Brijnvloeistof afvoeren	35
8.4	Stroomvoorziening tot stand brengen.....	22	14.2	Koudemiddel laten afvoeren.....	35
8.5	Netaansluitingsprintplaat	24	15	Serviceteam	35
8.6	Printplaat thermostaat.....	25	Bijlage	36	
8.7	Aansluitklemmen	26	A	Warmtepompschema	36
8.8	Systeemthermostaat en toebehoren op de elektronica aansluiten.....	26	B	Stroomschema	38
8.9	Bedrading uitvoeren.....	26			
8.10	VRC DCF installeren	26			

C	Niet geblokkeerde stroomvoorziening	
	3~/N/PE 400 V (aansluitschema 1 = f1).....	39
D	Dubbel circuit stroomvoorziening speciaal	
	tarief A - 3~/N/PE 400 V (elektrisch schema	
	2 = f2)	40
E	Dubbel circuit stroomvoorziening speciaal	
	tarief B - 3~/N/PE 400 V (elektrisch schema	
	3 = f3)	41
F	Dubbel circuit stroomvoorziening	
	warmtepomptarief 3~/N/PE 400 V	
	(elektrisch schema 4 = f4)	42
G	Overzicht installaturniveau	42
H	Statuscodes - overzicht	48
I	Onderhoudsmeldingen	50
J	Karakteristieke waarden, externe	
	boilertemperatuursensor	50
K	Karakteristieke waarden	
	interne temperatuursensoren	
	(koudemiddelcircuit)	51
L	Karakteristieke waarden	
	buitentemperatuursensor VRC DCF	52
M	Testvoorwaarden voor het bepalen van de	
	vermogensgegevens volgens EN 14511	52
M.1	Gebouwcircuit (warmtebenuttingszijde in het	
	CV-bedrijf).....	52
N	Technische gegevens	53
N.1	Algemeen.....	53
N.2	Warmtebron brijn.....	55
N.3	Warmtebron lucht.....	57
N.4	Warmtebron grondwater.....	58
O	Dimensioneringsstromen = I_n [A]	60
	Trefwoordenlijst	64

1 Veiligheid

1.1 Waarschuwingen bij handelingen

Classificatie van de waarschuwingen bij handelingen

De waarschuwingen bij handelingen zijn als volgt door waarschuwingstekens en signaalwoorden aangaande de ernst van het potentiële gevaar ingedeeld:

Waarschuwingstekens en signaalwoorden



Gevaar!

Direct levensgevaar of gevaar voor ernstig lichamelijk letsel



Gevaar!

Levensgevaar door een elektrische schok



Waarschuwing!

Gevaar voor licht lichamelijk letsel



Opgelet!

Kans op materiële schade of milieuschade

1.2 Reglementair gebruik

Er kan bij ondeskundig of oneigenlijk gebruik gevaar ontstaan voor lijf en leven van de gebruiker of derden resp. schade aan het product en andere voorwerpen.

Het warmtepompsysteem is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik.

Het warmtepompsysteem is als warmteopwekker met koelfunctie voor gesloten CV-installaties en de warmwaterbereiding bestemd. Het gebruik van de warmtepomp buiten de gebruiksgrenzen leidt tot het uitschakelen van de warmtepomp door de interne regel- en veiligheidsinrichtingen.

Het koelbedrijf met radiatorverwarmingen is niet toegestaan, aangezien er met radiatoren niet voldoende warmte-overdragende vlakken ter beschikking staan.

Het reglementaire gebruik houdt in:

- het naleven van de bijgevoegde gebruiks-, installatie- en onderhoudshandleidingen van het product en van alle andere componenten van de installatie
- de installatie en montage conform de product- en systeemvergunning

- het naleven van alle in de handleidingen vermelde inspectie- en onderhoudsvoorwaarden.

Het gebruik volgens de voorschriften omvat bovendien de installatie conform de IP-code.

Een ander gebruik dan het in deze handleiding beschreven gebruik of een gebruik dat van het hier beschreven gebruik afwijkt, geldt als niet reglementair. Als niet reglementair gebruik geldt ook ieder direct commercieel of industrieel gebruik.

Attentie!

Ieder misbruik is verboden.

1.3 Algemene veiligheidsinstructies

1.3.1 Gevaar door ontoereikende kwalificatie

De volgende werkzaamheden mogen alleen vakmensen met voldoende kwalificaties uitvoeren:

- Montage
- Demontage
- Installatie
- Ingebruikname
- Inspectie en onderhoud
- Reparatie
- Buitenbedrijfstelling
- ▶ Ga te werk conform de actuele stand der techniek.

1.3.2 Verwondingsgevaar door hoog productgewicht

Het product weegt meer dan 50 kg.

- ▶ Transporteer het product met minstens twee personen.
- ▶ Gebruik geschikte transport- en hijsinrichtingen afhankelijk van de beoordeling van het gevaar.
- ▶ Gebruik geschikte persoonlijke veiligheidsuitrusting: handschoenen, veiligheidsschoenen, veiligheidsbril, veiligheidshelm.

1.3.3 Levensgevaar door ontbrekende veiligheidsinrichtingen

De in dit document opgenomen schema's geven niet alle voor een deskundige installatie vereiste veiligheidsinrichtingen weer.



- ▶ Installeer de nodige veiligheidsinrichtingen in de installatie.
- ▶ Neem de betreffende nationale en internationale wetten, normen en richtlijnen in acht.

1.3.4 Levensgevaar door een elektrische schok

Als u spanningsvoerende componenten aanraakt, bestaat levensgevaar door elektrische schok.

Voor u aan het product werkt:

- ▶ Schakel het product spanningsvrij door alle stroomvoorzieningen alpolig uit te schakelen (elektrische scheidingsinrichting met minstens 3 mm contactopening, bijv. zekering of leidingbeveiligingsschakelaar).
- ▶ Beveilig tegen herinschakelen.
- ▶ Wacht minstens 3 min tot de condensatoren ontladen zijn.
- ▶ Controleer op spanningvrijheid.

1.3.5 Verbrandingsgevaar door hete en koude componenten

Bij alle niet-geïsoleerde pijpleidingen en bij de elektrische extra verwarming bestaat het gevaar van verbranding.

- ▶ Ga pas met de componenten aan het werk wanneer deze de omgevingstemperatuur hebben bereikt.

1.3.6 Gevaar voor materiële schade door ongeschikt montagevlak

Oneffenheid van het montageoppervlak kan lekken in het product veroorzaken.

Bij onvoldoende draagvermogen kan het product omvallen.

- ▶ Zorg ervoor dat het product vlak op het montageoppervlak staat.
- ▶ Zorg ervoor dat het montageoppervlak voor het bedrijfsgewicht van het product voldoende draagvermogen heeft.

1.3.7 Gevaar voor materiële schade door storingen

Niet verholpen storingen, veranderingen aan de veiligheidsinrichtingen en niet uitgevoerd onderhoud kunnen tot storingen en veiligheidsrisico's bij het bedrijf leiden.

- ▶ Zorg ervoor dat de CV-installatie zich in een technisch perfecte staat bevindt.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen veiligheids- en bewakingsinrichtingen verwijderd, overbrugd of buiten werking gesteld zijn.
- ▶ Verhelp storingen en schade die de veiligheid zouden belemmeren.

1.3.8 Verwondingsgevaar door bevrozing bij contact met koudemiddel

Het product wordt met een bedrijfsvulling van het koudemiddel R410A geleverd. Lekkend koudemiddel kan bij het aanraken van het lek tot bevrozingen leiden.

- ▶ Als er koudemiddel vrijkomt, geen onderdelen van het product aanraken.
- ▶ Adem dampen of gassen die bij lekken uit het koudemiddelcircuit komen niet in.
- ▶ Vermijd huid- of oogcontact met het koudemiddel.
- ▶ Raadpleeg bij huid- of oogcontact met het koudemiddel een arts.

1.3.9 Kans op materiële schade door ongeschikt gereedschap

- ▶ Gebruik geschikt gereedschap.

1.3.10 Gevaar voor materiële schade door condens in het huis

In het CV-bedrijf zijn de leidingen tussen warmtepomp en warmtebron koud, zodat zich op de leidingen in het huis condenswater kan vormen. In het koelbedrijf zijn de leidingen van het afgiftecircuit koud, zodat bij dauwpuntonderschrijding eveneens condens kan ontstaan. Condens kan materiële schade veroorzaken, bijv. door corrosie.

- ▶ Zorg ervoor dat de thermische isolatie van de leidingen niet beschadigd wordt.

1.3.11 Gevaar voor materiële schade door vorst

- ▶ Installeer het product niet in ruimtes die aan vorst blootstaan.

1.3.12 Kans op milieuschade door koudemiddel

Het product bevat een koudemiddel met aanzienlijk GWP (GWP = Global Warming Potential).

1 Veiligheid

- ▶ Zorg ervoor dat het koudemiddel niet in de atmosfeer terecht komt.
- ▶ Als u een gekwalificeerde installateur voor het werken met koudemiddelen bent, onderhoud dan het product met de veiligheidsuitrusting en voer evt. ingrepen in het koudemiddelcircuit uit. Recycleer het product of voer het af overeenkomstig de desbetreffende voorschriften.

1.4 Voorschriften (richtlijnen, wetten, normen)

- ▶ Neem de nationale voorschriften, normen, richtlijnen, verordeningen en wetten in acht.

2 Aanwijzingen bij de documentatie

2.1 Aanvullend geldende documenten in acht nemen

- ▶ Neem absoluut alle bedienings- en installatiehandleidingen die bij de componenten van de installatie worden meegeleverd in acht.

2.2 Documenten bewaren

- ▶ Gelieve deze handleiding alsook alle aanvullend geldende documenten aan de gebruiker van de installatie te geven.


2.3 Geldigheid van de handleiding

Deze handleiding geldt uitsluitend voor:

Product
VWF 57/4
VWF 87/4
VWF 117/4
VWF 157/4
VWF 197/4

3 Systeemoverzicht

3.1 Opbouw van het warmtepompsysteem



Het warmtepompsysteem bestaat uit de volgende componenten:

- Warmtepomp (1)
- Systeemthermostaat (2) (vanaf VRC 700)
- Buitentemperatuursensor met DCF-ontvanger
- eventueel systeemsensor
- Bij warmtebron bodem, aardsonde(3)
- Bij warmtebron lucht: lucht-brijn-collector(en) (4)
- Bij warmtebron bronwater: grondwatermodule (5)

Het warmtepompsysteem wekt warmte op in CV-installaties en in de warmwaterbereiding door de warmte-energie aan een warmtebroncircuit te onttrekken en via het interne koudemiddelcircuit aan het CV-circuit af te geven. De warmte-

3 Systeemoverzicht

pomp kan op drie verschillende typen warmtebronnen worden aangesloten (buitenlucht, aardwarmte en grondwater met daartussen geschakeld overdrachtstation). Tegelijkertijd bestaat de mogelijkheid van een actieve koeling via circuit-omkeer.

3.1.1 Warmtepomp

- Vervullen van de verwarmingsaanvraag van de systeemthermostaat tot een minimale buitentemperatuur en tot een maximale gewenste aanvoertemperatuur.
- Vervullen van de koelaanvragen van de systeemthermostaat tot een maximale brontemperatuur.
- Warmwaterbereiding met externe warmwaterboiler

3.1.2 Grondwatermodule

Warmteoverdracht uit het grondwater op het warmtetransportmedium brijn van de warmtepomp.

3.1.3 Lucht-brijn-collector


Warmteoverdracht uit de lucht op het warmtetransportmedium brijn van de warmtepomp.

3.1.4 Passieve koelingsmodule (optioneel)

Bij gebruik van de warmtebronnen type bodem of grondwater wordt uitsluitend door middel van circulatiepompen en klepomschakeling de warmte van het CV-water overgedragen op het warmtebronmedium.

3.2 Werkwijze

3.2.1 Warmtepomp



1	CV-installatie	8	Brijnpomp
2	Warmwaterboiler (optioneel)	9	Verdamper
3	CV circuit	10	Elektronisch expansieventiel
4	Compressor	11	Condensor
5	Koudemiddelcircuit	12	Omschakelklep verwarming/boilerlading
6	Brijncircuit	13	Elektrische hulpverwarming
7	Warmtebron		

De warmtepomp bestaat uit de volgende gescheiden circuits die met warmtewisselaars met elkaar gekoppeld zijn. Deze circuits zijn:

- Het brijncircuit dat de warmte-energie aan de bodem, de buitenlucht of het grondwater onttrekt en deze aan het koudemiddelcircuit doorgeeft
- Het koudemiddelcircuit waarmee de warmte-energie van de warmtebron op een bruikbaar hoger temperatuurniveau wordt gebracht en aan het verwarmingscircuit afgegeven wordt
- Het CV-circuit waarmee de woonruimtes worden verwarmd

Via de verdamper is het koudemiddelcircuit aan de warmtebron gekoppeld en neemt deze de warmte-energie ervan op. Daarbij verandert de aggregaattoestand van het koudemiddel, het verdampt. Via de condensor is het koudemiddelcircuit met de CV-installatie verbonden, waaraan hij de warmte-energie opnieuw afgeeft. Daarbij wordt het koudemiddel weer vloeibaar, het condenseert.

Omdat warmte-energie slechts door een lichaam met hogere temperatuur op een lichaam met lagere temperatuur kan overgaan, moet het koudemiddel in de verdamper een lagere temperatuur dan de warmtebron hebben. Daarentegen moet de temperatuur van het koudemiddel in de condensor hoger zijn dan deze van het verwarmingswater om de warmte-energie daar te kunnen afgeven.

Deze verschillende temperaturen worden in het koudemiddelcircuit via een compressor en een expansieventiel gecreëerd, die zich tussen de verdamper en de condensor bevinden. Het dampvormige koudemiddel stroomt van de verdamper komend in de compressor en wordt door de compressor verdicht. Hierbij stijgen de druk en de temperatuur van de koudemiddeldamp sterk. Na deze procedure stroomt het koudemiddel door de condensor, waarin het zijn warmte-energie door condensatie aan het verwarmingswater afgeeft. Als vloeistof stroomt het naar het expansieventiel, daarin ontspant het zich sterk en verliest daarbij extreem aan druk en temperatuur. Deze temperatuur is nu lager dan deze van het brijn dat door de verdamper stroomt. Het koudemiddel kan daardoor in de verdamper nieuwe warmte-energie opnemen, waarbij het opnieuw verdampt en naar de compressor stroomt. Het proces begint weer van voor af aan.

De verdamper en delen van het koudemiddelcircuit in het binnenste van de warmtepomp zijn koude-geïsoleerd, zodat er geen condens vrijkomt. Mocht er een klein beetje condens vrijkomen, dan verdampt dit door de warmteontwikkeling in het binnenste van de warmtepomp.

Het product is met een actieve koelfunctie uitgerust waarmee in de zomer bij hogere buitentemperaturen, de temperatuur in de woonruimtes getemperd kan worden. Bij gebruik van de functie actieve koeling kan de warmtepomp alleen op het type warmtebron buitenlucht worden aangesloten. Hiervoor is een vierwegomschakelklep in het koudemiddelcircuit van de warmtepomp ingebouwd. Bij de actieve koeling wordt met behulp van het koudemiddelcircuit warmte-energie aan de warmtebenuttingsinstallatie (bijv. de vloerverwarming) onttrokken om deze aan de buitenlucht af te geven. Hiervoor worden met behulp van de vierwegomschakelklep de warmte-wisselprocedures in de verdamper en condensor hydraulisch in het koudemiddelcircuit verwisseld.

Het verwarmingswater, dat in de aanvoer kouder is dan de ruimtetemperatuur, neemt warmte-energie uit de ruimtes op en wordt via de CV-circuitpomp naar de condensor (die in het koelbedrijf als verdamper werkt) getransporteerd. Deze warmte-energie wordt door het koudemiddel opgenomen en via de condensor op een hoger temperatuurniveau gebracht. Daarna wordt de warmte-energie in de verdamper (die in het koelbedrijf als condensor werkt) aan het brijn afgegeven. Het afgekoelde koudemiddel wordt naar het expansieventiel geleid om opnieuw warmte-energie uit de condensor te kunnen opnemen. De brijnpomp transporteert het warme brijn naar de lucht-brijn-collector. De warmte-energie wordt aan de buitenlucht afgegeven.

Bij de installatie kan het zinvol zijn om sommige ruimtes (bijv. badkamer) van de koelfunctie uit te sluiten en hiervoor afzonderlijk afsluitkleppen aan te sturen. De warmtepompelektronica geeft een signaal dat voor zo'n aansturing gebruikt kan worden.

Als alternatief is er ook een passief koelingsmodel verkrijgbaar, waarmee zonder compressorbedrijf en dus zonder bedrijf van het koudemiddelcircuit warmte-energie, bijv. via een vloerverwarming uit de ruimtes naar de bodem wordt getransporteerd.

Indien nodig, kan de geïntegreerde elektrische extra verwarming via het warmtepompdisplay in de verschillende vermogensniveaus worden geactiveerd. De aansturing van de elektrische extra verwarming vindt vervolgens plaats door de systeemthermostaat.

3.2.2 Weersafhankelijke systeemthermostaat

Het warmtepompsysteem is met een weersafhankelijke systeemthermostaat uitgerust die afhankelijk van het regelings-type het CV-, koel- en warmwaterbedrijf ter beschikking stelt en dit in het automatische bedrijf regelt.

De thermostaat verandert de gewenste aanvoertemperatuur afhankelijk van de buitentemperatuur. De buitentemperatuur wordt door een afzonderlijke, in de open lucht gemonteerde voeler gemeten en naar de thermostaat geleid. De kamertemperatuur is alleen van de voorinstellingen afhankelijk. Invloeden van de buitentemperatuur worden gecompenseerd. De warmwaterbereiding wordt door de weersafhankelijke regeling niet beïnvloed. De installatie en bediening zijn in de handleidingen van de systeemthermostaat beschreven.

3.2.3 Weergave energieverbruik en energieopbrengst

De systeemthermostaat toont op het display en in de bijkomende bruikbare app waarden over het energieverbruik en de energieopbrengst. De systeemthermostaat geeft een inschatting van de waarden van de installatie weer. De waarden worden o.a. beïnvloed door:

- Installatie/uitvoering van de CV-installatie
- Gebruikersgedrag
- Seizoensgebonden omgevingsomstandigheden
- Toleranties en componenten

Externe componenten, zoals bijv. externe CV-pompen of kleppen en andere verbruikers en opwekkers in het huishouden blijven buiten beschouwing.

De afwijkingen tussen weergegeven en werkelijk energieverbruik of energie-opbrengst kunnen aanzienlijk zijn.

De gegevens over het energieverbruik of energie-opbrengst zijn niet geschikt om energieafrekeningen te maken of te vergelijken.

3.3 Veiligheidsinrichtingen

3.3.1 Vorstbeschermingsfunctie

De vorstbeschermingsfunctie voor de installatie wordt via de systeemthermostaat gestuurd. Bij uitval van de systeemthermostaat garandeert de warmtepomp een beperkte vorstbescherming voor het CV-circuit.

3.3.2 Beveiliging CV-watergebrek

Deze functie bewaakt permanent de CV-waterdruk om een mogelijk CV-watertekort te verhinderen. Een analoge druksensor schakelt de warmtepomp uit en andere modules, voor zover aanwezig, naar stand-by als de waterdruk onder de minimumdruk daalt. De druksensor schakelt de warmtepomp opnieuw in als de waterdruk de bedrijfsdruk bereikt.

- Minimumdruk CV-circuit: $\geq 0,05$ MPa ($\geq 0,50$ bar)
- Min. werkdruk CV circuit: $\geq 0,07$ MPa ($\geq 0,70$ bar)

4 Productbeschrijving

3.3.3 Brijntekortbeveiliging

De brijntekortbeveiliging bewaakt permanent de vloeistofdruk in het omgevingscircuit om een mogelijk vloeistofkort te verhinderen. Een analoge druksensor schakelt de warmtepomp uit en andere modules, voor zover aanwezig, naar stand-by als de vloeistofdruk onder de minimumdruk daalt. De druksensor schakelt de warmtepomp opnieuw in als de vloeistofdruk de bedrijfsdruk bereikt.

- Minimumdruk brijnvloeistof: $\geq 0,05$ MPa ($\geq 0,50$ bar)
- Min. werkdruk brijnvloeistof: $\geq 0,07$ MPa ($\geq 0,70$ bar)

3.3.4 Invries beveiliging

Deze functie verhindert het invriezen van de verdamper bij overschrijding van een bepaalde warmtebrontemperatuur.

De uitgangstemperatuur van de warmtebron wordt voortdurend gemeten. Wanneer de uitgangstemperatuur van de warmtebron onder een bepaalde waarde daalt, dan wordt de compressor met een statusmelding tijdelijk uitgeschakeld. Wanneer deze fout drie keer achter elkaar optreedt, dan volgt een uitschakeling met weergave van een foutmelding.

3.3.5 Pompblokkeer- en ventielblokkeerbeveiliging

Deze functie verhindert het vastlopen van de pompen voor verwarmingswater en brijn en van alle omschakelkleppen. De pompen en kleppen die 23 uur lang niet in gebruik waren, worden na elkaar voor de duur van 10-20 seconden ingeschakeld.

3.3.6 Hogedrukpressostaat in het koudemiddelcircuit

De hogedrukpressostaat schakelt de warmtepomp uit als de druk in het koudemiddelcircuit te hoog is. Na een wachttijd volgt een bijkomende startpoging van de warmtepomp. Na drie mislukte startpogingen na elkaar wordt een foutmelding weergegeven.

- Koudemiddelcircuitdruk max.: 4,60 MPa (g) (46,00 bar (g))
- Wachttijd: 5 min (na het eerste optreden)
- Wachttijd: 30 min (na het tweede en elk daarop volgend optreden)

Terugzetten van de foutenteller bij intreden van beide voorwaarden:

- Warmteaanvraag zonder voortijdig uitschakelen
- 60 min ongestoord bedrijf

3.3.7 Heetgastermostaat in het koudemiddelcircuit

De heetgastermostaat schakelt de warmtepomp uit als de druk in het koudemiddelcircuit te hoog is. Na een wachttijd volgt een bijkomende startpoging van de warmtepomp. Na drie mislukte startpogingen na elkaar wordt een foutmelding weergegeven.

- Koudemiddelcircuittemperatuur max.: 135 °C
- Wachttijd: 5 min (na het eerste optreden)
- Wachttijd: 30 min (na het tweede en elk daarop volgend optreden)

Terugzetten van de foutenteller bij intreden van beide voorwaarden:

- Warmteaanvraag zonder voortijdig uitschakelen
- 60 min ongestoord bedrijf

3.3.8 Veiligheidstemperatuurbegrenzer (VTB) in het CV-circuit


Als de druk in het CV-circuit van de interne elektrische hulpverwarming de maximumtemperatuur overschrijdt, dan schakelt de VTB de elektrische hulpverwarming vergrendelend uit. Na een wachttijd volgt een volgende startpoging van de elektrische hulpverwarming. Er wordt een foutmelding uitgegeven, die alleen kan worden teruggezet door op de resettoets te drukken of door het uit- en weer inschakelen van de warmtepomp.

- CV-circuittemperatuur max.: 85 °C


4 Productbeschrijving

4.1 Productopbouw

4.1.1 Vooraanzicht geopend




- | | | | |
|---|----------------|---|---------------------------------------|
| 1 | Schakelkast | 3 | Omschakelklep verwarming/boilerlading |
| 2 | Bedieningsveld | 4 | Vierwegklep |



- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 Elektrische hulpverwarming | 7 Draaglusen voor het transport |
| 2 Condensator | 8 Compressor |
| 3 CV-pomp | 9 Elektronisch expansieventiel |
| 4 Elektronische expansieklep EVI (tussencircuitinjectie) | 10 Vul- en aftapkraan brijncircuit |
| 5 Vul- en aftapkraan CV-circuit | 11 Brijncircuitpomp |
| 6 Typeplaatje | 12 Verdamp(er) (niet te zien) |

4.1.2 Achteraanzicht





- | | |
|---|--|
| 1 Aansluiting: van warmtepomp naar warmtebron (brijn koud, B) | 4 Aansluiting membraanexpansievat CV-circuit |
| 2 Aansluiting: van warmtebron naar warmtepomp (brijn warm, A) | 5 CV-retourleiding |
| 3 Warmwaterretour | 6 CV-aanvoerleiding |
| | 7 Grepen en kabeldoorvoer |

4.2 Gegevens op het kenplaatje








Het plaatje met de hoofdtypeaanduiding is achter de frontmantel op de voorste afdekking van het koudemiddelcircuit aangebracht.

Gegevens op het typeplaatje	Betekenis
	Ontwerpspanning compressor
	Ontwerpspanning pompen en thermostaat
	Ontwerpspanning hulpverwarming
P max	Ontwerpvermogen max.
P max	Ontwerpvermogen compressor, pompen en thermostaat max.
P max	Gemeten vermogen hulpverwarming max.
I max +	Aanloopstroom max.
	Koudemiddeltype, vulhoeveelheid, toegestane dimensioneringsoverdruk
COP B0/W35 /W45 /W55	Vermogenswaarde bij brijntemperatuur XX °C en CV-aanvoertemperatuur XX °C
B0/W35 /W45 /W55	Verwarmingsvermogen bij brijntemperatuur XX °C en CV-aanvoertemperatuur XX °C
COP A2/W35, A7/W35, A7/W45, A7/W55	Vermogenswaarde bij luchttemperatuur XX °C en CV-aanvoertemperatuur XX °C
EER A35/W18	Vermogenswaarde bij luchttemperatuur XX °C en CV-aanvoertemperatuur XX °C
A2/W35, A7/W35, A7/W45, A7/W55	Verwarmingsvermogen bij luchttemperatuur XX °C en CV-aanvoertemperatuur XX °C
A35/W18	Koelvermogen bij luchttemperatuur XX °C en CV-aanvoertemperatuur XX °C
COP W10/W35 /W45 /W55	Vermogenswaarde bij grondwatertemperatuur XX °C en CV-aanvoertemperatuur XX °C
W10/W35 /W45 /W55	Verwarmingsvermogen bij grondwatertemperatuur XX °C en CV-aanvoertemperatuur XX °C
V	Netspanning
Hz	Netfrequentie
W	Opgenomen vermogen
IP	Veiligheids categorie
	Barcode met serienummer, 7e tot 16e cijfer = artikelnummer van het product
	Handleiding lezen

5 Montage

Gegevens op het typeplaatje	Betekenis
	"Verband deutscher Elektrotechniker Geprüfte Sicherheit" (Bond van de Duitse elektrotechnici gekeurde veiligheid)
	"Verband deutscher Elektrotechniker" (Bond van de Duitse elektrotechnici) Electromagnetic Compatibility

4.3 Toelichting bij de productstickers

Symbool op sticker	Betekenis
	CV-aanvoeraansluiting
	CV-retouraansluiting
	Aansluiting membraanexpansievat verwarming
	Aansluiting van warmtebron naar de warmtepomp (brijn warm)
	Aansluiting van warmtepomp naar de warmtebron (brijn koud)
	Warmtebron brijn
	Blokkeertijd energiebedrijf

4.4 Typeaanduiding en serienummer

De typeaanduiding en het serienummer bevinden zich op een plaatje achter de frontklep en op het plaatje met de hoofdtypeaanduiding. Het 7e tot 16e cijfer van het serienummer vormen het artikelnummer.

4.5 CE-markering



Met de CE-markering wordt aangegeven dat de producten volgens het typeplaatje voldoen aan de fundamentele vereisten van de geldende richtlijnen.

De conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant geraadpleegd worden.

5 Montage

5.1 Leveringsomvang controleren

1. Verwijder voorzichtig verpakking en beschermmateriaal, zonder daarbij delen van het product te beschadigen.
2. Controleer of de levering compleet is.

Aantal	Omschrijving
1	Warmtepomp
1	Aansluitingsset bestaande uit <ul style="list-style-type: none"> – 3 platte afdichtingen (geel/groen) voor CV-circuit – 1 platte afdichting 3/4" voor de aansluiting verwarmingsexpansievat – 2 O-ring afdichtingen voor brijncircuit
1	Veiligheidsklep voor brijncircuit, 1/2", 3 bar
1	Zakje met documentatie


5.2 Opstelplaats kiezen

- ▶ Kies een droge kamer die altijd vorstvrij is, die de maximale opstelhoogte niet overschrijdt en die de toegestane omgevingstemperatuur niet onder- of overschrijdt.
 - Toegestane omgevingstemperatuur: 7 ... 25 °C
 - Toegestane relatieve luchtvochtigheid: 40 ... 75 %
- ▶ Zorg ervoor dat de opstelruimte het vereiste minimale volume heeft.

Warmtepomp	Koudemiddel-vulhoeveelheid R410A	Minimale opstelruimte
VWF 57/4	1,50 kg	3,41 m ³
VWF 87/4	2,40 kg	5,45 m ³
VWF 117/4	2,50 kg	5,68 m ³
VWF 157/4	3,05 kg	6,93 m ³
VWF 197/4	3,95 kg	8,98 m ³


- ▶ Let erop dat de vereiste minimumafstanden in acht genomen kunnen worden.
- ▶ Houd er bij de keuze van de opstelplaats rekening mee dat de warmtepomp tijdens het gebruik trillingen aan de vloer of wanden in de buurt kan overbrengen.
- ▶ Zorg ervoor dat de bodem effen is en voldoende draagvermogen heeft om het gewicht van de warmtepomp incl. warmwaterboiler te kunnen dragen.
- ▶ Zorg ervoor dat de leidingen (zowel brijn-, warmwater- alsook verwarmingsleidingen) doelmatig geplaatst kunnen worden.

5.3 Afmetingen



5 Montage

5.4 Minimumafstanden



	Minimumafstand
A	50 mm
B	300 mm
C	250 mm
D	300 mm

- ▶ Houd u aan de hierboven aangegeven minimumafstanden om de onderhoudswerkzaamheden te vergemakkelijken.

5.5 Warmtepomp transporteren



Opgelet!

Gevaar voor beschadiging door ondeskundig transport!

Onafhankelijk van het type transport mag de warmtepomp nooit meer dan 45° gekanteld worden. Anders kan het later tot storingen in het koudemiddelcircuit komen. In het ergste geval kan dit tot een defect van de volledige installatie leiden.

- ▶ Kantel de warmtepomp tijdens het transport maximaal tot 45°.

- ▶ Transporteer het product naar de opstellingsplaats. Gebruik als transportmiddelen de grepen aan de achterkant alsook de draaglussen vooraan aan de onderkant.
- ▶ Transporteer het product met een geschikte steekwagen. Plaats de steekwagen alleen aan de achterkant, omdat de gewichtsverdeling dan het gunstigste is. Zet het product vast met een riem.
- ▶ Gebruik een oprijplaat om met de steekwagen van de pallet te rijden, bijv. een balk en een stabiele plank.

5.5.1 Draaglussen gebruiken

1. Demonteer de frontmantel. (→ Pagina 15)



Gevaar!

Verwondingsgevaar door herhaald gebruik van de draaglussen!

De draaglussen zijn wegens materiaalveroudering niet bestemd om bij later transport opnieuw gebruikt te worden.

- ▶ Snijd de draaglussen na de ingebruikname van het product eraf.




Gevaar!

Verwondingsgevaar bij het transport door afscheuren van de draaglussen!


De draaglussen kunnen tijdens het transport met gemonteerde voormantel afscheuren.

- ▶ Demonteer de voormantel, voordat u de draaglussen gebruikt.


2. Gebruik voor een veilig transport de beide draaglussen op de beide voorvoeten van het product.



3. Zwenk de onder het product voorhanden draaglussen naar voren.
4. Controleer of de voeten tot aan de aanslag ingeschroefd zijn zodat de draaglussen correct bevestigd zijn.




5. Transporteer het product altijd zoals boven afgebeeld.




6. Transporteer het product nooit zoals boven afgebeeld.

5.6 Product opstellen



- ▶ Lijn het product door het instellen van de stelvoeten horizontaal uit.

5.7 Draaglussen verwijderen



Gevaar!


Gevaar voor lichamelijk letsel bij hergebruik van de draaglussen

De op het product aangebrachte draaglussen kunnen na verloop van tijd bros worden en vervolgens onder belasting scheuren.


- ▶ Maak alle draaglussen na de montage van het product onbruikbaar.
- ▶ Gebruik voor later transport van het product passende draagbanden in plaats van de aangebrachte draaglussen.

- ▶ Snijd de draaglussen na de montage van het product eraf.

5.8 Frontmantel demonteren




1. Demonteer de frontklep van het bedieningsveld door met beide handen de grepen beet te pakken en de frontklep er naar voren toe af te trekken.




2. Draai de vier schroeven steeds een kwart en trek de veiligheidsafdekking van het bedieningsveld er naar voren toe af.

6 Hydraulische installatie uitvoeren




3. Trek de frontmantel er steeds iets naar voren toe af en til deze er naar boven toe uit.

5.9 Manteldeksel en zijmantels demonteren




1. Trek de manteldeksel iets naar voren en til deze er naar boven toe uit.



2. Draai 4 schroeven voor en 3 schroeven achter los voor de demontage van een zijmantel.
3. Haal de zijmantel eraf.

5.10 Koudemiddelcircuitafdekking indien nodig demonteren



1. Verwijder vier schroeven.
2. Trek de koudemiddelcircuitafdekking bovenaan er naar voren toe af en til deze uit de geleiding.

6 Hydraulische installatie uitvoeren



Aanwijzing

Systeemschema vindt u in → schemaboek.



Aanwijzing

De toepassing van de actieve koeling met de warmtebron grond is in principe verboden.

1. Spoel de CV-installatie voor het aansluiten van de warmtepomp zorgvuldig door om mogelijke resten te verwijderen, die zich in de warmtepomp kunnen vastzetten en tot beschadigingen kunnen leiden!
2. Installeer de aansluitleidingen spanningsvrij volgens de maat- en aansluittekeningen.
 - Plaats de muurklemmen voor de bevestiging van de CV-circuit- en brijncircuitbuizen niet te dicht bij de warmtepomp aan om een geluidsoverdracht te vermijden.
 - Gebruik eventueel in de plaats van muurklemmen koelklemmen met extra rubberen isolatie en eventueel pantserslangen (rubberen slangen met wapeping).
 - Gebruik geen gegolfde slangen van roestvrij staal om te hoge drukverliezen te vermijden.
 - Gebruik eventueel horizontale of rechthoekige aansluitadapters uit het toebehoren.



Aanwijzing

De compressor van de warmtepomp is dubbel trillingsontkoppeld. Door het systeem veroorzaakte trillingen van het koudemiddelcircuit worden hierdoor geëlimineerd. Er kunnen echter onder bepaalde voorwaarden restrillingen ontstaan.

3. Breng automatische ontluchtingskleppen aan in de CV-installatie.

6.1 Vereisten aan het CV-circuit

Bij alle CV-installaties moet de minimale circulatiehoeveelheid aan CV-water (35 % van de nominale volumestroom, zie tabel technische gegevens) zijn gegarandeerd.

Bij CV-installaties, die overwegend met thermostatisch of elektrisch geregelde ventielen uitgerust zijn, moet een permanente, voldoende doorstroming van de warmtepomp gegarandeerd worden.

6.2 Warmtepomp op CV-circuit aansluiten



Opgelet!


Gevaar voor beschadiging door afzetting van magnetiet!

Bij verwarmingssystemen met stalen buizen, statische verwarmingsoppervlakken en/of buffervatinstallaties kan het bij grote waterhoeveelheden tot de vorming van magnetiet komen.

- ▶ Zet ter bescherming van de pomp in het product een magneetfilter in.
- ▶ Houd bij de keuze rekening met het drukverlies van de magneetfilter.
- ▶ Plaats het filter absoluut direct in de zone van de retourleiding naar de warmtepomp.

1. Installeer een membraanexpansievat op de aanwezige aansluiting van de warmtepomp.
2. Installeer een veiligheidsklep (minstens DN 20, openingsdruk 3 bar) met manometer.
3. Installeer de slang van de veiligheidsklep in een vorst-vrije omgeving en laat deze in een open trechter inkijkbaar eindigen.
4. Installeer een lucht/vuilafscheider in de retour van het CV-circuit.
5. Sluit de CV-aanvoer op de CV-aanvoeraansluiting van de warmtepomp aan.
6. Sluit de CV-retour op de CV-retouraansluiting van de warmtepomp aan.
7. Isoleer alle buizen van het CV-circuit alsook de aansluitingen van de warmtepompen dampdiffusiedicht om dauwpuntonderschrijding in het koelbedrijf te vermijden.

6.3 Warmtepomp op brijncircuit aansluiten



29	Brijnpomp	A	Van warmtebron naar de warmtepomp (brijn warm)
42a	Brijn veiligheidsklep	B	Van warmtepomp naar de warmtebron (brijn koud)
65	Brijnopvangbak		
71	Brijn-membraanexpansievat		

1. Installeer een brijn-membraanexpansievat.
2. Controleer de voordruk van het brijnmembranexpansievat en stel het indien nodig in.
3. Installeer een veiligheidsklep voor het brijncircuit (openingsdruk 3 bar).
4. Installeer een automatische luchtafscheider in het brijncircuit.
5. Installeer een brijnopvangbak.
6. Verwijder de blinde doppen van de brijnaansluitingen. U hebt deze niet meer nodig en ze kunnen op een vakkundige manier afgevoerd worden.
7. Sluit de brijnleidingen op de warmtepomp aan.
8. Isoleer alle brijnleidingen alsook de aansluitingen van de warmtepomp dampdiffusiedicht.



Aanwijzing

Vaillant beveelt aan om het Vaillant warmtepompen-brijnvulstation te installeren (niet vereist bij installatie van de grondwatermodule). Daardoor is een voorbereidende deelontluchting van het brijncircuit mogelijk, bijv. van de aanvoer- en retourleidingen van het brijncircuit tot aan het product.

7 Installatie vullen en ontluchten

6.4 Hydraulische schakeling in het systeem

6.4.1 CV-circuits met directe verbinding installeren

1. Installeer de hydraulische componenten conform de plaatselijke vereisten zoals bij het systeemschemavoorbeeld, → installatiehandleiding voor het systeem.
2. Sluit het vloercircuit resp. de CV-circuitverdelers direct aan op de warmtepomp.
3. Sluit een maximaalthermostaat aan om de vloerbeschermingsfunctie van de warmtepomp te garanderen. (→ Pagina 23)
4. Zorg ervoor dat er een minimale hoeveelheid circulatiewater gegarandeerd is.
 - Minimale hoeveelheid circulatiewater: 35 % van de nominale volumestroom

6.4.2 CV-circuits met directe verbinding en warmwaterboiler installeren

1. Installeer de CV-circuits voor het directe bedrijf. (→ Pagina 18)
2. Bevestig de in het toebehorenprogramma verkrijgbare boiler temperatuursensor en verbind deze met de warmtepomp.

7 Installatie vullen en ontluchten

7.1 CV-circuit vullen en ontluchten

7.1.1 Verwarmingswater/vul- en bijvulwater controleren en conditioneren



Opgelet!

Kans op materiële schade door minderwaardige verwarmingswater

- ▶ Zorg voor verwarmingswater van voldoende kwaliteit.

- ▶ Voor u de installatie vult of bijvult, dient u de kwaliteit van het verwarmingswater te controleren.

Kwaliteit van het cv-water controleren

- ▶ Neem een beetje water uit het CV-circuit.
- ▶ Controleer visueel het cv-water.
- ▶ Als u sedimenterende stoffen vaststelt, dan moet u de installatie spuien.
- ▶ Controleer met een magneetstaaf of er magnetiet (ijzer-oxide) voorhanden is.
- ▶ Als u magnetiet vaststelt, reinig de installatie dan en neem de nodige maatregelen voor de corrosiebescherming. Of monteer een magneetfilter.
- ▶ Controleer de pH-waarde van het afgetapte water bij 25 °C.
- ▶ Bij waarden onder 8,2 of boven 10,0 reinigt u de installatie en conditioneert u het verwarmingswater.
- ▶ Zorg ervoor dat er geen zuurstof in het verwarmingswater kan dringen.

Vul- en bijvulwater controleren

- ▶ Meet de hardheid van het vul- en bijvulwater voor u de installatie vult.

Vul- en bijvulwater conditioneren

- ▶ Neem voor de conditionering van het vul- en suppletiewater de geldende nationale voorschriften en technische regels in acht.

Voor zover nationale voorschriften en technische regelingen geen hogere eisen stellen, geldt het volgende:

U moet het CV-water conditioneren,

- als de volledige vul- en bijvulwaterhoeveelheid tijdens de gebruiksduur van de installatie het drievoudige van het nominale volume van de CV-installatie overschrijft of
- wanneer de in de volgende tabel genoemde richtwaarden niet worden aangehouden of
- als de pH-waarde van het verwarmingswater onder 8,2 of boven 10,0 ligt.

Totaal verwarmingsvermogen	Waterhardheid bij specifiek installatievolume ¹⁾					
	≤ 20 l/kW		> 20 l/kW ≤ 50 l/kW		> 50 l/kW	
	kW	°dH	mol/m ³	°dH	mol/m ³	°dH
< 50	< 16,8	< 3	11,2	2	0,11	0,02
> 50 tot ≤ 200	11,2	2	8,4	1,5	0,11	0,02
> 200 tot ≤ 600	8,4	1,5	0,11	0,02	0,11	0,02
> 600	0,11	0,02	0,11	0,02	0,11	0,02

1) Liter nominale inhoud/verwarmingsvermogen; bij meerketelinstallaties moet het kleinste individuele vermogen ingezet worden.



Opgelet!

Kans op materiële schade door verrijking van het verwarmingswater met ongeschikte additieven!

Ongeschikte additieven kunnen veranderingen aan componenten, geluiden in de CV-functie en evt. verdere gevolgschade veroorzaken.

- ▶ Gebruik geen ongeschikte antivries- en corrosiewerende middelen, biociden en afdichtmiddelen.

Bij ondeskundig gebruik van de volgende additieven werden met onze producten tot nu toe geen onverdraagzaamheden vastgesteld.

- ▶ Neem bij het gebruik absoluut de aanwijzingen van de fabrikant van het additief in acht.

Voor de verdraagzaamheid van additieven in het overige CV-systeem en voor de werkzaamheid ervan aanvaarden we geen aansprakelijkheid.

Additieven voor reinigingsmaatregelen (aansluitend uitspoelen vereist)

- Adey MC3+
- Adey MC5
- Fernox F3
- Sentinel X 300
- Sentinel X 400

Additieven die permanent in de installatie blijven


- Adey MC1+
- Fernox F1
- Fernox F2
- Sentinel X 100
- Sentinel X 200

Antivriesmiddelen die permanent in de installatie blijven

- Adey MC ZERO
 - Fernox Antifreeze Alpha 11
 - Sentinel X 500
- Informeer de gebruiker over de nodige maatregelen als u bovengenoemde additieven heeft gebruikt.
- Informeer de gebruiker over de noodzakelijke werkwijze voor de vorstbeveiliging.


7.1.2 CV-installatie vullen en ontluchten

1. Open alle thermostaatkranen van de CV-installatie en eventueel alle andere afsluitventielen.
2. Controleer alle aansluitingen en de volledige CV-installatie op ondichtheden.



3. Druk op de witte omschakelhendel (1) op de motorkop van de omschakelklep tot deze in de middelste stand vastklikt, om de omschakelklep verwarming/boilerlading in de middelste stand te brengen.
 - ◁ Beide wegen zijn geopend en het vulproces wordt verbeterd, aangezien aanwezige lucht in het systeem kan ontsnappen.
4. Sluit een vulslang aan op de CV-watervoorziening.
5. Schroef de schroefdop van de vulklep en aftapkraan van het CV-circuit en bevestig daar het vrije einde van de vulslang aan.
6. Open de vulklep en aftapkraan van het CV-circuit.
7. Draai de CV-watervoorziening langzaam open.
8. Vul zo lang water bij tot op de manometer (ter plekke) een CV-installatiedruk van ca. 1,5 bar is bereikt.
9. Draai de vulklep en aftapkraan van het CV-circuit dicht.
10. Ontlucht het CV-circuit op de daarvoor bestemde plaatsen.
11. Ontlucht de CV-pomp via de aftapschroef van de CV-pomp.
12. Controleer aansluitend nogmaals de CV-installatiedruk (eventueel vulproces herhalen).
13. Verwijder de vulslang van de vulklep en aftapkraan en schroef de schroefdop er weer op.

Omschakelklep verwarming/boilerlading in uitgangspositie brengen



14. Trek de stroomvoorzieningskabel op de motorkop van de omschakelklep eraf (A).
15. Druk op de veiligheidshendel (B).
16. Draai de motorkop 45° (C).
17. Haal de motorkop eraf (D).



Aanwijzing

Daardoor gaat de veer in het klephuis terug in de uitgangstoestand.

18. Draai de motorkop weer op het klephuis en sluit de stroomvoorzieningskabel weer aan.



Aanwijzing

De witte omschakelhendel op de motorkop van de omschakelklep moet nu in de uitgangspositie staan.

7.2 Brijncircuit vullen en ontluchten

7.2.1 Brijnvloeistof mengen

De brijnvloeistof bestaat uit water gemengd met een antivriesmiddelconcentraat. Welke brijnvloeistoffen gebruikt mogen worden, verschilt sterk per regio. Informeer u hierover bij de bevoegde instanties.

Vaillant staat het gebruik van de warmtepomp alleen met de genoemde brijnvloeistoffen toe, het gebruik met andere vloeistoffen, bijv. met zuiver water, is niet toegestaan.

Als alternatief kunnen bij Vaillant ook kant-en-klaar mengsels voor warmtepompen besteld worden.

- Gebruik een voldoende groot mengreservoir.
- Meng zorgvuldig ethyleenglycol met water.

	Vrijgegeven omgevingsbron	
	Bodem/grondwatermodule	Lucht-brijn-collector
Aandeel brijn	30 %-vol.	44 %-vol.
Aandeel water	70 %-vol.	56 %-vol.
* Vriespunt	Vanaf deze temperatuur ontstaan de eerste ijskristallen in de brijnvloeistof.	
** Koudebescherming	Bij deze temperatuur is de helft van het vloeistofvolume gestold, het is een ijsbrij geworden.	

7 Installatie vullen en ontluchten


	Vrijgegeven omgevingsbron	
	Bodem/grond-watermodule	Lucht-brijn-collector
Vriespunt* van het waterige ethyleenglycolmengsel	-16 °C	-30 °C
Koudebescherming** van het waterige ethyleenglycolmengsel	-18 °C	-33,5 °C
* Vriespunt	Vanaf deze temperatuur ontstaan de eerste ijskristallen in de brijnvloeistof.	
** Koudebescherming	Bij deze temperatuur is de helft van het vloeistofvolume gestold, het is een ijsbrij geworden.	

- ▶ Controleer de mengverhouding van de brijnvloeistof.
 - Werkmateriaal: Refractometer

Bij bijzondere vereisten is voor de warmtebron bodem ook volgend warmtedragend medium door Vaillant toegestaan:

- Waterachtige oplossing met 33% ± 1% vol. propyleenglycol

7.2.2 Brijncircuit vullen



33	Vuilfilter	66	Brijnreservoir
37	Automatische luchtafscheider	67	Vulpomp
42a	Brijn veiligheidsklep	71	Brijn-membraanexpansievat
48	Manometer (optioneel)	A	Van warmtebron naar de warmtepomp (brijn warm)
61	Afsluitklep	B	Van warmtepomp naar de warmtebron (brijn koud)
62	Afsluitklep		
63	Afsluitklep		
65	Brijnopvangbak		

1. Monteer het vuilfilter (33) in de drukleiding.
2. Sluit de drukleiding van de vulpomp aan het afsluitventiel (62) aan.
3. Sluit de afsluitklep (63).
4. Open de afsluitklep (62).
5. Sluit een in de brijnvloeistof uitmondende slang op het afsluitventiel (61) aan.
6. Open de afsluitklep (61).



Opgelet!

Gevaar voor materiële schade door verkeerde vulrichting!

Wordt de brijnpomp tegen de stromingsrichting in gevuld, dan kan dit tot een turbine-effect met beschadiging van de pompelektronica leiden.

- ▶ Zorg ervoor dat het vullen van de brijnpomp in de stromingsrichting plaatsvindt.

7. Vul de brijnvloeistof met behulp van de vulpomp (67) uit het brijnreservoir (66) in het brijncircuit.

7.2.3 Brijncircuit ontluchten

1. Start de vulpomp (67) om het brijncircuit te vullen en te spoelen.
2. Smoor het vermogen van de vulpomp om de invoer van lucht in het brijncircuit te reduceren.
3. Laat de vulpomp (67) minstens 10 minuten lopen om een voldoende vulling en spoeling te bereiken.
4. Sluit daarna de afsluitkleppen (61) en (62) en schakel de vulpomp (67) uit.
5. Herhaal de spoelprocedure eventueel.
6. Open de afsluitklep (63).

7.2.4 Druk in het brijncircuit opbouwen

1. Zet het brijncircuit met de vulpomp (67) onder druk.



Aanwijzing

Voor een perfecte werking van het brijncircuit is een vuldruk van 0,17 MPa (1,7 bar) vereist. De veiligheidsklep opent bij 0,3 MPa (3 bar).

2. Lees de druk aan een manometer (ingebouwd) af.
 - Werkdrukbereik brijnvloeistof: 0,07 ... 0,20 MPa (0,70 ... 2,00 bar)
3. Bouw de druk in het brijncircuit op door met de vulpomp via het openen van de afsluitklep (62) brijnvloeistof bij te vullen.
4. Verminder evt. de druk in het brijncircuit door het afsluitventiel (61) te openen en zo brijnvloeistof af te tappen.
5. Controleer de vuldruk van het brijncircuit op het display van de warmtepomp.
6. Herhaal evt. de procedure.
7. Verwijder beide slangen aan de kleppen (61) en (62).
8. Voer een bijkomende ontluchting na de ingebruikneming van de warmtepomp uit.
9. Voorzie het reservoir met de resterende brijnvloeistof volgens de gegevens van het type van de brijnvloeistof en de ingestelde concentratie.
10. Geef het reservoir met de resterende brijnvloeistof aan de gebruiker door om te bewaren. Wijs de gebruiker op het gevaar voor brandwonden bij de omgang met brijnvloeistof.

8 Elektrische installatie



Gevaar!


Levensgevaar door elektrische schok door functieloze aardlekschakelaar!

Aardlekschakelaars kunnen in bepaalde gevallen functieloos zijn.

- ▶ Installeer voor het product, indien dit voor de installatieplaats is voorgeschreven, een pulsstroomgevoelige aardlekschakelaar type A of een universele aardlekschakelaar type B.

De elektrische installatie mag alleen door een elektromonteur worden uitgevoerd.

- ▶ Let op de technische aansluitvoorwaarden voor de aansluiting op het laagspanningsnet van de energieleverancier.
- ▶ Bepaal de vereiste kabeldiameter aan de hand van de in de technische gegevens opgegeven waarden voor het maximale nominale vermogen.
- ▶ Houd in elk geval rekening met de installatievoorwaarden bij de klant.
- ▶ Sluit het product via een vaste aansluiting en een elektrische scheidingsinrichting met minstens 3 mm contactopening (bijv. zekeringen of vermogensschakelaar) aan.
- ▶ Installeer de elektrische scheidingsinrichting in de onmiddellijke nabijheid van de warmtepomp.
- ▶ Sluit het product voor de stroomvoorziening overeenkomstig het typeplaatje op een 3-fase 3400 V-draaistroomnet met een nul- en een aarddraad juist op de fases aan.
- ▶ Beveilig deze aansluiting door precies de waarden te gebruiken die in de technische gegevens zijn aangegeven.
- ▶ Indien het plaatselijke energiebedrijf voorschrijft dat de warmtepomp via een blokkeersignaal moet worden bestuurd, dan monteert u een overeenkomstige, door het energiebedrijf voorgeschreven contactschakelaar.
- ▶ Zorg ervoor dat de maximale kabellengte van de sensor-kabel, bijv. van de VRC DCF-ontvanger, niet meer dan 50 m bedraagt.
- ▶ Installeer de aansluitkabel met netspanning en sensor- of busleidingen vanaf een lengte van 10 m apart. Minimumafstand laagspannings- en netspanningskabel bij kabellengte > 10 m: 25 cm. Is dit niet mogelijk, gebruik dan een afgeschermd kabel. Leg de afscherming eenzijdig op de metaalplaat van de schakelkast van het product.
- ▶ Gebruik vrije klemmen van de warmtepomp niet als steunklemmen voor de verdere bedrading.



1 Aansluitdraden 2 Isolatie


- ▶ Ontmantel de buitenste omhulling van flexibele leidingen slechts maximaal 3 cm.
- ▶ Bevestig de aders in de aansluitklemmen.

- Max. draaimoment aansluitklemmen: 1,2 Nm

8.1 eBus-leidingen plaatsen

1. Plaats de eBUS-leidingen stervorming van een verdeeldoos naar de afzonderlijke producten.
2. Let er bij de plaatsing op, dat de eBUS-leidingen niet parallel aan de netaansluitingsleidingen worden geplaatst.
 - Kabeldoorsnede: $\geq 0,75 \text{ mm}^2$


8.2 Schakelkast openen



1. Draai de schroef eruit.
2. Trek de deksel aan de onderkant iets naar voren en til deze er naar boven toe uit.

8 Elektrische installatie

8.3 Schakelkast



- | | | | |
|---|---|---|--|
| 1 | VR 32 Buskoppelaar modulerend (optioneel)*
* Wanneer het in de systeemthermostaat geselecteerde systeem-schema dit toebehoren aangeeft, dan kan het hier worden aangesloten. | 3 | Multifunctionele module VR 40 (2 uit 7) (optioneel)**
** Relais 1 dient als foutcontactaansluiting/alarmuitgang van de warmtepomp. De functie van relais 2 kan worden ingesteld in de systeemthermostaat. |
| 2 | Printplaat thermostaat | 4 | Printplaat aanloopstroombegrenzer |
| | | 5 | Leidingveiligheidsschakelaar |
| | | 6 | Netaansluitingsprintplaat |
| | | 7 | Netaansluitklem elektrische bijstookverwarming |

8.4 Stroomvoorziening tot stand brengen

1. Leid de stroomvoorzieningsleiding(en) door de gaten in de achterwand van het product.
2. Leid de kabels door het product, door de passende trekontlastingen en naar de klemmen van de netaansluitings- en thermostaatprintplaat.
3. Voer de aansluitbedrading uit zoals in de hierna volgende aansluitschema's is afgebeeld.



Aanwijzing

Het instellen van een elektro-schema is noch bij de thermostaat, noch in het bedieningsveld van de warmtepomp voorzien.

4. Draai de trekontlastingen vast.

8.4.1 Permanente stroomvoorziening 3~/N/PE 400 V aansluiten

- ▶ Sluit de permanente stroomvoorziening aan op de hoofdnet aansluiting X101. (→ Pagina 39)

8.4.2 Dubbel circuit stroomvoorziening speciaal tarief - 3~/N/PE 400 V aansluiten

1. Verwijder de af fabriek geïnstalleerde bypass-leiding van X103 naar X102. (→ Pagina 40)
2. Trek de stekker uit contact X110A en steek deze in contact X110B.
 - ◁ De thermostaatprintplaat (X110) wordt via de bypass-leiding van X110B van stroom voorzien.
3. Sluit de afsluitbare stroomvoorziening aan op de net aansluiting X101.
4. Sluit de permanente stroomvoorziening aan op de net aansluiting X102.

8.4.3 Dubbel circuit stroomvoorziening speciaal tarief - 3~/N/PE 400 V aansluiten

1. Verwijder de af fabriek geïnstalleerde bypass-leiding van X110A naar X110. (→ Pagina 41)
2. Sluit de permanente stroomvoorziening aan op de net aansluiting X110.
3. Sluit de afsluitbare stroomvoorziening aan op de net aansluiting X101.
 - ◁ Via de af fabriek geïnstalleerde bypass-leiding van X103 naar X102 krijgt de interne elektrische hulpverwarming eveneens de afsluitbare stroomvoorziening.

8.4.4 Dubbel circuit stroomvoorziening warmtepomptarief 3~/N/PE 400 V aansluiten

1. Verwijder de af fabriek geïnstalleerde bypass-leiding van X103 naar X102. (→ Pagina 42)
2. Sluit de permanente stroomvoorziening aan op de net aansluiting X101.
 - ◁ De thermostaatprintplaat wordt via de af fabriek geïnstalleerde bypass-leiding van X110A naar X110 ongestoord van stroom voorzien.
3. Sluit de afsluitbare stroomvoorziening aan op de net aansluiting X102.

8.4.5 Externe bronrukschakelaar aansluiten

In sommige gevallen, bijv. in drinkwaterbeschermingsgebieden, schrijven de plaatselijke autoriteiten de installatie van een brijndrukschakelaar voor, die het koudemiddelcircuit uitschakelt wanneer de druk in het brijncircuit daalt tot onder een bepaalde waarde. Bij uitschakeling door de brijndrukschakelaar verschijnt een foutmelding in het display.

- ▶ Verwijder de bypass-leiding op stekker X131 (source monitoring) op de netaansluitingsprintplaat.
- ▶ Sluit een externe brijndrukschakelaar aan op de beide klemmen X131 (Source Monitoring) op de netaansluitingsprintplaat.


- Nominale spanning externe brijndrukschakelaar: 230 V 50 Hz
- Stroombereik externe brijndrukschakelaar (rms): 1 ... 5 mA

8.4.6 Maximaalthermostaat aansluiten

In sommige gevallen is bij een vloerverwarming die direct voorzien wordt, een maximaalthermostaat (ter plekke) absoluut noodzakelijk.

- ▶ Verwijder de bypass-leiding op stekker S20 van klem X100 op de thermostaatprintplaat.
- ▶ Sluit de maximaalthermostaat daar aan.

8.4.7 Externe bronpomp aansluiten



Voor het aansluiten van een scheidingsrelais voor de externe bronpomp staat een wisselcontactaansluiting X143 (1) met de toewijzing Lb, La, N, PE ter beschikking.

Lb is het openingscontact. Wanneer het scheidingsrelaiscontact naar de bronpomp is gesloten, dan staat er geen spanning op Lb.

La is het sluitcontact. Wanneer het scheidingsrelaiscontact naar de bronpomp is gesloten, dan staat er geen spanning op La.

De aansluiting X200 (2) voor de optionele, als toebehoren verkrijgbare temperatuursensoren VR 11 heeft het opschrift RR voor retouraansluitingen en VV voor aanvoeraansluitingen.


- ▶ Sluit een scheidingsrelais van de externe bronpomp aan op aansluiting X143.
 - Max. schakelvermogen aan de stekkeruitgang: 1 A
- ▶ Sluit de temperatuursensoren aan op de klemmen VV (aanzuigbron) en RR (injectiebron).
 - Klemmenbezetting van de klem X200 op den netaansluitingsprintplaat
 - Klem 1 + 2: broninlaattemperatuur
 - Klem 3 + 4: bronuitlaattemperatuur



Aanwijzing

Aan deze temperatuursensoren voor de bewaking van de warmtebron zijn geen functies gekoppeld. Ze worden uitsluitend op het display weergegeven.

8.4.8 Temperatuursensor voor externe warmwaterboiler aansluiten (optioneel)



- ▶ Sluit de kabel van de als toebehoren verkrijgbare boiler-temperatuursensor met de bus (1) op de stekker (2) aan. Gebruik een trekontlasting, die geen netspanningskabel geleidt.


8 Elektrische installatie

8.5 Netaansluitingsprintplaat




Aanwijzing

De totale stroomopname van alle aangesloten externe gebruikers (o.a. X141, X143, X144, X145) mag 2,4 A niet overschrijden!



1	[X102] Netaansluiting 400 V interne elektrische hulpverwarming	14	LED veiligheidsschakelaar compressor
2	[X110B] Optionele brug naar X110 (230-V-voorziening van de elektronica)	15	X201 (niet gebruikt)
3	[X120] Optionele 230-V-voorziening beschermingsanode (active tank anode)	16	[X200] Optionele temperatuursensoren grondwatermodule
4	[F1] Zekering F1 T 4A/250 V (beschermt 230-V-lading van de netaansluitingsprintplaat)	17	[X203] Optionele aanvoertemperatuursensor CV-circuit bij passieve koelmodule
5	[X110] netaansluiting 230-V-elektronica netaansluitingsprintplaat (TB) en thermostaatprintplaat (HMU)	18	[X202] (niet gebruikt)
6	[X110A] Optionele brug naar X110 (230-V-voorziening van de elektronica)	19	X90 (niet gebruikt)
7	[X101] Hoofdnet aansluiting 400 V compressor	20	[X140] Aansluiting drieweg-omschakelklep voor passieve koelmodule
8	[X103] Brug naar voorziening interne hulpverwarmingen (wanneer compressor en hulpverwarming hetzelfde tarief hebben)	21	[X142] Drieweg-mengklep passieve koelmodule
9	[X145] externe hulpverwarming, 230 V, L N PE	22	[X104] Aansluiting interne elektrische hulpverwarming
10	[X1A] 230-V-voorziening thermostaatprintplaat	23	[X131] Aansluiting optionele externe brijndrukschakelaar
11	[X144] externe driewegklep, 230 V, L S N PE	24	[X750] Veiligheidstemperatuurbegrenzer van de interne elektrische hulpverwarming
12	[X105] Aansluiting compressor met aanloopstroombegrenzer	25	LED veiligheidsschakelaar elektrische hulpverwarming
13	[X20A] Aansluiting communicatiekabel thermostaatprintplaat	26	[X141] signaaluitgifte bij actief koelbedrijf, 230 V, L N PE
		27	[X143] scheidingsrelais bronpomp

8.6 Printplaat thermostaat



- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | [X23] Aansluiting EEV (expansieventiel) | 13 | [X20] Gegevensverbinding naar de netaansluitingsprintplaat en stroomvoorziening van de aanloopstroombegrenzer |
| 2 | [X40] Randstekker VR40 (signaalkabels) | 14 | [X14] Aansluiting circulatiepomp |
| 3 | [X51] Randstekker aansluiting display | 15 | [X15] Aansluiting interne driewegklep warm water(DHW) |
| 4 | [X30] eBUS-verbinding/diagnose-interface | 16 | [X13] Aansluiting interne brijnpomp |
| 5 | [X25] Modbus-stekker, voor de besturing van de aanloopstroombegrenzer | 17 | [X16] Aansluiting interne CV-pomp |
| 6 | X31 (niet gebruikt) | 18 | [X11] Aansluiting interne vierwegklep |
| 7 | X24 (niet gebruikt) | 19 | [X1] 230-V-voorziening van de thermostaatprintplaat |
| 8 | [X41] Randstekker externe sensoren (buitentemperatuursensor, DCF, systeemsensor, multifunctionele ingang (instelbaar in de systeemregelaar)) | 20 | [F1] Zekering F1 T 4A/250 V |
| 9 | [X26] sensorkabelboom, 230 V, L N PE | 21 | [X12] Randstekker 230-V-voorziening voor optionele VR 40 |
| 10 | [X100/S20] Maximaalthermostaat | 22 | [X22] Aansluiting sensorkabelboom (o.a. aansluiting voor boiler temperatuursensor en elektronische expansieklep |
| 11 | [X100/S21] Contact energiebedrijf | 23 | X21 Aansluiting sensorkabelboom |
| 12 | [X100/BUS] Busaansluiting (VR 900) | 24 | X90 (niet gebruikt) |

8 Elektrische installatie

8.7 Aansluitklemmen

8.7.1 X100/S21 contact energiebedrijf

Een potentiaalvrij maakcontact met een schakelvermogen van 24 V/0,1 A. De functie van dit contact moet in de systeemthermostaat worden geconfigureerd, bijv. het blokkeren van de elektrische hulpverwarming als het contact wordt gesloten.

8.7.2 X141 Signaaluitgifte bij actief koelbedrijf

Een contact voor de aansluiting van een pomp voor het koelcircuit en/of van een afsluitklep voor circuits die niet moeten worden gekoeld (bijv. badkamer). Max. toegestane stroom: 2 A

8.7.3 X144 Externe driewegklep

Contact L heeft continuspanning 230 V, contact S is een verbreekcontact (geschakelde 230 V) voor de omschakeling naar het warmwatercircuit. Max. toegestane stroom aan beide aansluitingen: 0,2 A

8.7.4 X145 Externe hulpverwarming

Een potentiaalcontact om via een zelf te monteren relais de externe verwarming te schakelen. Max. toegestane stroom aan X145: 0,2 A

8.8 Systeemthermostaat en toebehoren op de elektronica aansluiten

1. Monteer de systeemthermostaat overeenkomstig de bijgevoegde installatiehandleiding.
2. Open de schakelkast. (→ Pagina 21)
3. Voer de bedrading uit. (→ Pagina 26)
4. Sluit de thermostaat en toebehoren aan conform de overeenkomstige systeemschema's en installatiehandleidingen.
5. Installeer de VRC DCF-ontvanger.
6. Sluit de schakelkast.

8.9 Bedrading uitvoeren




Opgelet!

Risico op materiële schade door ondeskundige installatie!

Netspanning aan verkeerde klemmen en steckerklemmen kan de elektronica kapot maken.

- ▶ Sluit aan de klemmen eBUS (+/-) geen netspanning aan.
- ▶ Klem de netaansluitkabel uitsluitend op de daarvoor gemarkeerde klemmen aan!

1. Voer de aansluitleidingen van de aan te sluiten componenten door de kabeldoorvoer links op de achterzijde van het product.
2. Gebruik de kabelgoot op de bovenkant van het product.
3. Gebruik de snoerontlastingen.
4. Verkort de aansluitleidingen indien nodig.



5. Om kortsluitingen bij het per ongeluk loskomen van een draad te vermijden, ontmantelt u de buitenste omhulling van flexibele leidingen slechts maximaal 30 cm.
6. Zorg ervoor dat de isolatie van de binnenste draden tijdens het ontmantelen van de buitenste omhulling niet beschadigd wordt.
7. Isoleer de binnenste draden slechts zodanig dat goede, stabiele verbindingen tot stand gebracht kunnen worden.
8. Om kortsluitingen door losse draden te vermijden, dient u de geïsoleerde einden van de draden van draadeindhulzen te voorzien.
9. Schroef de betreffende stecker aan de aansluitleiding.
10. Controleer of alle draden mechanisch vast in de steckerklemmen van de stecker zitten. Corrigeer evt.
11. Steek de stecker in de bijbehorende steckerplaats van de printplaat.

8.10 VRC DCF installeren

- ▶ Installeer de VRC DCF-ontvanger overeenkomstig de installatiehandleiding van de systeemthermostaat.

8.11 Optionele toebehoren installeren

1. Leid de leidingen door de doorvoeren in de achterwand van het product.
2. Open de schakelkast. (→ Pagina 21)
3. Sluit de aansluitkabels aan op de desbetreffende steckers of steckerplaatsen van de printplaten van de net-aansluiting of thermostaat.
4. Beveilig de leidingen met de trekontlastingen in het product.

8.12 Circulatiepomp aansluiten

1. Voer de bedrading uit. (→ Pagina 26)
2. Verbind de 230V-aansluitleiding met de stecker van steckerplaats X14 en steek deze in de steekplaats.
3. Verbind de aansluitleiding van de externe toets met de klemmen 1 (0) en 6 (FB) van de randstecker X41, die bij de thermostaat geleverd is.
4. Steek de randstecker op de steekplaats X41 van de thermostaatprintplaat.

8.13 Warmtepompstelsel op fotovoltaïsche installatie aansluiten

1. U hebt voor de aansluiting volgende componenten nodig:
 - Externe relaisbox met een relais met 1x maaktcontact met gouden contacten voor 24 V/20 mA
2. Sluit het maakcontact van het relais op de multifunctionele ingang **FB** en aan nulmassa **0T** van de klemmenstrook **X41** aan de regelaarprintplaat van de warmtepomp aan.
 - ◁ Contact gesloten: systeem slaat energie op.
 - ◁ Contact geopend: warmtepomp in normaal bedrijf

3. Kies in → Boek met systeemschema's het systeem-
schema **flexoTHERM** / **flexoCOMPACT** en fotovolta-
ische interface.
4. Voer de desbetreffende instellingen aan de systeem-
thermostaat uit (→ installatiehandleiding systeemther-
mostaat).

8.14 Elektrische installatie controleren

1. Voer na afsluiting van de installatie een controle van de
elektrische installatie uit door de tot stand gebrachte
aansluitingen op vastheid en voldoende elektrische
isolatie te controleren.
2. Monteer het deksel van de schakelkast. (→ Pagina 21)

8.15 Installatie afsluiten

8.15.1 Mantel aanbrengen

1. Breng de zijmantels aan en draai de schroeven in.
2. Leg de manteldeksel op de zijmantels en schuif deze
naar achteren in de aanwezige uitsparingen van de
achterwand.
3. Hang het bovenste deel van de frontmantel met de
hoekijzers in de uitsparingen in de zijmantels en laat
deze zakken.
4. Hang het onderste deel van de frontmantel met de
hoekijzers in de uitsparingen in de zijmantels en laat
aansluiten.
5. Monteer de afscherming van het bedieningsveld.
6. Steek de veiligheidsafdekking van het bedieningsveld
open en controleer of de veiligheidsafdekking naar
beide zijde gemakkelijk open gaat.

8.15.2 Druk en dichtheid van de installatie controleren


1. Voer na het afsluiten van de installatie een controle van
de installatie uit.
2. Neem het product met behulp van de bijbehorende ge-
bruiksaanwijzing in gebruik.
3. Controleer de vuldruk en de waterdichtheid van de CV-
installatie.





9 Ingebruikname

9.1 Bedieningsconcept

→ Gebruiksaanwijzing

9.2 Warmtepompsysteem in gebruik nemen



- | | | | |
|---|--|---|---|
| 1 | Weergave van de dage-
lijkse opbrengst omge-
vingsenergie | 6 | Toegang tot het menu
voor extra informatie
(beide keuzetoetsen
tegelijk indrukken) |
| 2 | Weergave van de ac-
tuele toestand van de
rechter keuzetoets | 7 | Weergave van de actu-
ele toestand van de lin-
ker keuzetoets |
| 3 | Linker en rechter keuze-
toetsen   | 8 | Weergave van de sym-
bolen van de actieve
bedrijfsstoestand van de
warmtepomp |
| 4 |  - en  -toets | 9 | Display |
| 5 | Resettoets (warmte-
pomp en systeemther-
mostaat starten op-
nieuw) | | |
1. Schakel het product via de ter plekke geïnstalleerde
scheidingsinrichting (bijv. zekeringen of contactverbre-
ker) in.
◀ Op het display verschijnt het startscherm.



Aanwijzing

Bij het heropstarten na een spanningsuitval of het uitschakelen van de spanningsvoeding worden de actuele datum en de actuele tijd door de DCF-ontvanger automatisch opnieuw ingesteld of bij ontbrekende DCF-ontvangst moet u deze waarden zelf opnieuw instellen.


2. Als u het warmtepompsysteem na de elektrische instal-
latie voor de eerste keer in gebruik neemt, worden auto-
matisch de installatieassistenten van de componenten
gestart. Stel de vereiste waarden eerst aan het bedie-
ningsveld van de warmtepomp in en pas dan bij de sys-
teemthermostaat en de andere systeemcomponenten.

9 Ingebruikname

9.3 Installatieassistent doorlopen

De installatieassistent wordt bij het eerste inschakelen van de warmtepomp gestart.


Menu → **Instalateurniveau** → **Configuratie**

- ▶ Bevestig de start van de installatieassistent met 
 - ◀ Zolang de installatieassistent actief is, zijn alle verwarmings-, koelings- en warmwateraanvragen geblokkeerd.




Aanwijzing

U kunt de installatieassistent pas na het instellen van het type omgevingscircuit verlaten.

- ▶ Om naar het volgende punt te gaan, bevestigt u telkens met .

9.3.1 Taal instellen

- ▶ Om de ingestelde taal te bevestigen en het per ongeluk wijzigen van de taal te vermijden, bevestigt u twee keer met .

9.3.2 Omgevingscircuittype instellen

De volgende types omgevingscircuit kunnen worden ingesteld:

- Grond/brijn
- Lucht/brijn
- Grondwater/brijn

9.3.3 Koelingstechniek instellen

U moet de geïnstalleerde koelingstechniek instellen.



Aanwijzing

De toepassing van de actieve koeling met de warmtebron grond is in principe verboden.

9.3.4 Elektrische hulpverwarming vrijgeven

In de systeemthermostaat kunt u kiezen of de elektrische hulpverwarming moet worden ingezet voor het CV-bedrijf, het warmwaterbedrijf of voor beide. Stel hier aan het bedieningsveld van de warmtepomp het maximumvermogen van de elektrische bijstookverwarming in.

- ▶ Activeer de interne elektrische bijstookverwarming met een van de volgende vermogensniveaus.
- ▶ Zorg ervoor dat het maximale vermogen van de elektrische bijstookverwarming het vermogen van de zekering van het elektrische huissysteem niet overschrijdt (dimensioneringsstromen zie technische gegevens).



Aanwijzing

Later kan anders de huisinterne leidingveiligheidsschakelaar geactiveerd worden als bij onvoldoende warmtebronvermogen de niet vermogensgereduceerde elektrische bijstookverwarming ingeschakeld wordt.

Vermogensniveaus elektrische hulpverwarming 400 V

- extern

- 2,0 kW
- 3,5 kW
- 5,5 kW
- 7 kW
- 9 kW

9.3.5 Afgiftecircuit ontluichten

- ▶ Start het testprogramma **P.05**, om het afgiftecircuit te ontluichten. (→ Pagina 33)

9.3.6 Omgevingscircuit ontluichten


- ▶ Start het testprogramma **P.06**, om het omgevingscircuit te ontluichten. (→ Pagina 33)

Voorwaarde: Warmtebron lucht/brijn

- Programmaduur ca. 1 uur. Het programma omvat behalve de ontluichten, een zelftest van de lucht-brijn-collector met controle van de volgende punten: fasefouten, communicatie met buiteneenheid, brijndruk, veiligheids-temperatuurbegrenzer van de defroster, brijnpompfunctie, debiet brijncircuit, ventilator, voelerfout, afstellen van de temperaturen, kalibratie van de brijnsensor van de warmtepomp, kalibratie van de brijnsensor van de lucht-brijn-collector, wisselen van de brijnleidingen, ontluichtingsfunctie brijncircuit


9.3.7 Telefoonnummer installateur

U kunt uw telefoonnummer in het toestelmenu opslaan.





De gebruiker kan dit nummer in het informatiemenu laten weergeven. Het telefoonnummer kan tot 16 cijfers lang zijn en mag geen spaties bevatten. Is het telefoonnummer korter, beëindigt de invoer na het laatste cijfer dan door .

Alle cijfers aan de rechterkant worden gewist.








9.3.8 Installatieassistent beëindigen

- ▶ Als u de installatieassistent met succes doorlopen hebt, bevestig dan met 
 - ◀ De installatieassistent wordt gesloten en start niet meer wanneer het product weer wordt ingeschakeld.

9.4 Instalateurniveau oproepen

1. Druk tegelijk op  en .
2. Navigeer naar het **menu** → **Instalateurniveau** en bevestig met  (**Ok**).
3. Stel de waarde **17** (code) in en bevestig met .

9.5 Ingestelde taal wijzigen

1. Druk tegelijk op  en  en houd deze ingedrukt.
2. Druk daarnaast kort op .
3. Houd  en  ingedrukt tot het display de mogelijkheid voor het instellen van de taal weergeeft.
4. Kies de gewenste taal.
5. Bevestig de wijziging twee keer met .
6. Om de ingestelde taal te bevestigen en het per ongeluk wijzigen van de taal te vermijden, bevestigt u twee keer met .

9.6 Aanvoertemperatuurregeling CV-bedrijf

Voor een rendabele en storingsvrije werking van een warmtepomp is het belangrijk de start van de compressor te reguleren. Met behulp van de energiebalansregeling is het mogelijk starts van de warmtepomp tot een minimum te beperken, zonder af te zien van het comfort van een behaaglijk klimaat. Net als bij andere weersafhankelijke CV-thermostaten bepaalt de thermostaat via de registratie van de buitentemperatuur m.b.v. een stooklijn een gewenste aanvoertemperatuur. De energiebalansregeling geschiedt op grond van deze gewenste aanvoertemperatuur en de actuele aanvoertemperatuur, waarvan het verschil per minuut wordt gemeten en opgeteld:

1 graadminuut [$^{\circ}\text{min}$] = 1 K temperatuurverschil in het verloop van 1 minuut

Bij een bepaald warmtetekort (onder het menupunt **Configuratie** → **Compressor start op**) start de warmtepomp en schakelt deze pas opnieuw uit als de toegevoerde hoeveelheid warmte gelijk is aan het warmtetekort. Hoe groter de ingestelde negatieve getallenwaarde is, des te langer zijn de intervallen waarin de compressor loopt of stilstaat.

Als bijkomende voorwaarde wordt de compressor bij een afwijking van meer dan 7 K van de werkelijke aanvoertemperatuur t.o.v. de gewenste aanvoertemperatuur direct in- of uitgeschakeld. De compressor start altijd onmiddellijk als een verwarmingsaanvraag van de thermostaat pas start (bijv. door een tijdvenster of het overschakelen van gebruik van de gasketel op warmtepompbedrijf).

Tijdsvoorwaarden voor het compressorbedrijf

Voor het bedrijf geldt altijd:

- Minimumlooptijd: 3 min
- Minimumrusttijd: 7 min
- Minimumtijd van start tot start: 20 min

9.7 Statistieken oproepen

Menu → **Installeurniveau** → **Testmenu** → **Statistieken**

U kunt met de functie de statistieken voor de warmtepomp oproepen.

9.8 Productfunctie controleren

1. Neem het product met behulp van de bijbehorende gebruiksaanwijzing in gebruik.
2. Navigeer naar het **Menu** → **Installeurniveau** → **Testmenu** → **Test programma**.
3. Controleer het CV-bedrijf.
4. Controleer het warmwaterbedrijf.
5. Controleer het koelbedrijf.

10 Aanpassing aan de CV-installatie

10.1 Instelparameters

De installatieassistent wordt bij het eerste inschakelen van het product gestart. Na het beëindigen van de installatieassistent kunt u in het menu **Toestel configuratie** o.a. de parameters van de installatieassistent verder aanpassen.

Menu → **Installeurniveau** → **Configuratie**

10.2 Hoogefficiënte pompen instellen

10.2.1 Afgiftecircuitpomp instellen

Automatisch bedrijf

Af fabriek wordt de nominale volumestroom door een volumestroomregeling automatisch bereikt. Deze regeling maakt een efficiënt gebruik van de afgiftecircuitpomp mogelijk, omdat het pomptoerental zich aan de hydraulische weerstand van het systeem aanpast. Vaillant raadt aan om deze instelling te behouden.

Manueel bedrijf

Menu → **Installeurniveau** → **Toestel configuratie** → **Conf. geb.pomp. verw.**

Menu → **Installeurniveau** → **Toestel configuratie** → **Conf. geb.pomp. koel.**

Menu → **Installeurniveau** → **Toestel configuratie** → **Conf. geb.pomp. WW**

Als het automatische bedrijf van de pomp niet gewenst is, kan het manuele bedrijf in het menu **Toestel configuratie** ingesteld worden voor de verschillende bedrijfsoorten. In de volgende diagrammen is weergegeven welk effect de instelling van de pompaansturing op de restopvoerhoogte heeft bij een nominale volumestroom voor een temperatuurspreiding aan de verwarmingszijde van 5 K.

Instelling van het maximale drukverschil in het afgiftecircuit


Menu → **Installeurniveau** → **Configuratie** → **CV max. delta P**

Als het drukverschil in het afgiftecircuit een maximumwaarde niet mag overschrijden, dan kan de begrenzing in het menu **Toestel configuratie** tussen 0,02 ... 0,1 MPa (200 ... 1000 mbar) ingesteld worden.

10 Aanpassing aan de CV-installatie


10.2.2 Restopvoerhoogte afgiftecircuitpomp

10.2.2.1 Restopvoerhoogte afgiftecircuitpomp VWF 5x/4 bij nominale volumestroom




- | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Warmtebron lucht | A | Restopvoerhoogte in hPa (mbar) |
| 2 | Warmtebron bodem | B | Pompvermogen in % |
| 3 | Warmtebron grondwater | | |

10.2.2.2 Restopvoerhoogte afgiftecircuitpomp VWF 8x/4 bij nominale volumestroom




- | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Warmtebron lucht | A | Restopvoerhoogte in hPa (mbar) |
| 2 | Warmtebron bodem | B | Pompvermogen in % |
| 3 | Warmtebron grondwater | | |

10.2.2.3 Restopvoerhoogte afgiftecircuitpomp VWF 11x/4 bij nominale volumestroom




- | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Warmtebron lucht | A | Restopvoerhoogte in hPa (mbar) |
| 2 | Warmtebron bodem | B | Pompvermogen in % |
| 3 | Warmtebron grondwater | | |

10.2.2.4 Restopvoerhoogte afgiftecircuitpomp VWF 15x/4 bij nominale volumestroom



- | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Warmtebron lucht | A | Restopvoerhoogte in hPa (mbar) |
| 2 | Warmtebron bodem | B | Pompvermogen in % |
| 3 | Warmtebron grondwater | | |

10.2.2.5 Restopvoerhoogte afgiftecircuitpomp VWF 19x/4 bij nominale volumestroom



- | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Warmtebron lucht | A | Restopvoerhoogte in hPa (mbar) |
| 2 | Warmtebron bodem | B | Pompvermogen in % |
| 3 | Warmtebron grondwater | | |

10.2.3 Omgevingscircuitpomp instellen


Als de temperatuurspreiding aan de warmtebronzijde door geringe drukverliezen (grote buisdiameters, geringe boordiepte, bij warmtebron lucht: korte afstand tot de lucht-brijn-collector) bij het continu-bedrijf onder 2 K ligt, dan kunt u het pomptransportvermogen aanpassen. In het volgende diagram is weergegeven hoe de instelling van de pompsturing op de restopvoerhoogtes bij nominale volumestromen voor een temperatuurspreiding aan de verwarmingszijde van 3 K effect heeft.

De fabrieksinstelling van de milieucircuitpomp hangt af van het ingestelde type milieucircuit en het vermogen.

- ▶ Navigeer naar het menupunt **Menu** → **Installeurniveau** → **Toestel configuratie** → **Omgevings pomp inst.**
- ▶ Verander eventueel de fabrieksinstelling en bevestig met

10.2.4 Restopvoerhoogte omgevingscircuitpomp

10.2.4.1 Restopvoerhoogte omgevingscircuitpomp VWF 5x/4 bij nominale volumestroom




- | | | | |
|---|------------------|---|------------------|
| 1 | Warmtebron lucht | 2 | Warmtebron bodem |
|---|------------------|---|------------------|

3 Warmtebron grondwater B Pompvermogen in %


A Restopvoerhoogte in hPa (mbar)

10.2.4.2 Restopvoerhoogte omgevingscircuitpomp VWF 8x/4 bij nominale volumestroom



- | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Warmtebron lucht | A | Restopvoerhoogte in hPa (mbar) |
| 2 | Warmtebron bodem | B | Pompvermogen in % |
| 3 | Warmtebron grondwater | | |


10.2.4.3 Restopvoerhoogte omgevingscircuitpomp VWF 11x/4 bij nominale volumestroom



- | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Warmtebron lucht | A | Restopvoerhoogte in hPa (mbar) |
| 2 | Warmtebron bodem | B | Pompvermogen in % |
| 3 | Warmtebron grondwater | | |


11 Verhelpen van storingen

10.2.4.4 Restopvoerhoogte omgevingscircuitpomp VWF 15x/4 bij nominale volumestroom



- | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Warmtebron lucht | A | Restopvoerhoogte in hPa (mbar) |
| 2 | Warmtebron bodem | B | Pompvermogen in % |
| 3 | Warmtebron grondwater | | |

10.2.4.5 Restopvoerhoogte omgevingscircuitpomp VWF 19x/4 bij nominale volumestroom



- | | | | |
|---|-----------------------|---|--------------------------------|
| 1 | Warmtebron lucht | A | Restopvoerhoogte in hPa (mbar) |
| 2 | Warmtebron bodem | B | Pompvermogen in % |
| 3 | Warmtebron grondwater | | |

10.3 Aanvoertemperatuur in het CV-bedrijf instellen (zonder aangesloten thermostaat)

1. Activeer het manuele bedrijf.
 - **Menu** → **Installateurniveau** → **Configuratie** → **Vrij-gave noodbedrijf**
2. Druk op ().
 - ◀ Op het display verschijnt de aanvoertemperatuur in het CV-bedrijf.
3. Verander de aanvoertemperatuur in het CV-bedrijf met of .

- Max. aanvoertemperatuur CV-bedrijf: 75 °C
4. Bevestig de wijziging met (OK).

10.4 Aanvoertemperatuur in het koelbedrijf instellen (zonder aangesloten thermostaat)

1. Activeer het manuele bedrijf.
 - **Menu** → **Installateurniveau** → **Configuratie** → **Vrij-gave noodbedrijf**
2. Druk tweemaal op .
- ◀ Op het display verschijnt de waarde van de aanvoertemperatuur in het koelbedrijf.
3. Verander de aanvoertemperatuur in het koelbedrijf met of .
4. Bevestig de wijziging met (OK).



Aanwijzing

Af fabriek kan de aanvoertemperatuur in het passieve koelbedrijf tussen 20 °C en 16 °C ingesteld worden.

10.5 Product aan de gebruiker opleveren

- ▶ Geef aan de gebruiker uitleg over positie en werking van de veiligheidsinrichtingen.
- ▶ Instrueer de gebruiker over de bediening van het product.
- ▶ Wijs de gebruiker vooral op de veiligheidsvoorschriften die hij in acht moet nemen.
- ▶ Informeer de gebruiker over de noodzaak om het product volgens de opgegeven intervallen te laten onderhouden.
- ▶ Overhandig de gebruiker alle handleidingen en product-papieren, zodat hij/zij deze kan bewaren.

11 Verhelpen van storingen

11.1 Live monitor (actuele productstatus) weergeven

Menu → **Live Monitor**

Met behulp van de live monitor kunt u de actuele productstatus laten weergeven.

Statuscodes - overzicht (→ Pagina 48)

11.2 Foutcodes controleren

Het display geeft de foutcode **F.xxx** weer. Een tekst verklaart bijkomend de weergegeven foutcode.

Foutcodes hebben prioriteit voor alle andere indicaties.

Als er meerdere fouten tegelijk optreden, dan geeft het display de bijbehorende foutcodes afwisselend gedurende telkens twee seconden weer.

- ▶ Verhelp de fout.
- ▶ Om het product weer in bedrijf te nemen, drukt u op (→ gebruiksaanwijzing).

11.3 Foutgeheugen opvragen

Menu → Installateurniveau → Foutenlijst



Het product beschikt over een foutgeheugen. Daar kunt u de laatste tien opgetreden fouten in chronologische volgorde opvragen.

Als een DCF-sensor aangesloten is, dan krijgt u ook de datum te zien waarop de fout opgetreden is.

Display-indicaties

- Aantal opgetreden fouten
- De actueel opgeroepen fout met foutnummer **F.xxx**

11.4 Foutgeheugen resetten

1. Druk op  (Annuleren).
2. Bevestig het wissen van het foutgeheugen door  (OK).

11.5 Installatieassistent opnieuw starten

U kunt de installatieassistent altijd opnieuw starten door hem handmatig in het menu op te roepen.

Menu → Installateurniveau → Start inst.assistent

11.6 Testprogramma's toepassen


Menu → Installateurniveau → Testmenu → Testprogramma's

U kunt met deze functie testprogramma's starten.



Aanwijzing

Is er een storing opgetreden, dan worden de testprogramma's niet uitgevoerd.

U kunt altijd op  (Annuleren) drukken om de testprogramma's te beëindigen.

11.7 Actorentest uitvoeren

Menu → Installateurniveau → Testmenu → Sensor/actortest

Met behulp van de sensor/actortest kunt u de functie van componenten van de CV-installatie controleren. U kunt meerdere actuatoren tegelijkertijd aansturen.

Wanneer u geen selectie maakt voor verandering, dan kunt u de actuele aansturingwaarden van de actuatoren en de sensorwaarden laten weergeven.

Een lijst van de sensorwaarden vindt u in de bijlage.

Karakteristieke waarden, externe boilertemperatuursensor (→ Pagina 50)

Karakteristieke waarden interne temperatuursensoren (koudemiddelcircuit) (→ Pagina 51)

Karakteristieke waarden buitentemperatuursensor VRC DCF (→ Pagina 52)

11.8 Leidingveiligheidsschakelaar van de elektrische hulpverwarming

De interne elektrische hulpverwarming is beveiligd met een leidingveiligheidsschakelaar tegen kortsluiting. Als de leidingveiligheidsschakelaar geactiveerd is, blijft de elektrische hulpverwarming uitgeschakeld tot de kortsluiting verholpen en de leidingveiligheidsschakelaar in de schakelkast handmatig gereset wordt.

11.8.1 Leidingveiligheidsschakelaar van de elektrische hulpverwarming resetten

1. Controleer de toevoer naar de netaansluitprintplaat.
2. Controleer de werking van de netaansluitprintplaat.
3. Controleer de aansluitleidingen van de elektrische hulpverwarming.
4. Controleer de werking van de elektrische hulpverwarming.
5. Verhelp de kortsluiting.
6. Reset de leidingveiligheidsschakelaar in de schakelkast.

12 Inspectie en onderhoud

12.1 Aanwijzingen voor inspectie en onderhoud

12.1.1 Inspectie

Het doel van de inspectie is een vergelijking van de werkelijke toestand van het product met de gewenste toestand. Dit gebeurt door meten, testen en observeren.

12.1.2 Onderhoud

Het onderhoud is nodig om eventuele afwijkingen tussen de werkelijke toestand en de gewenste toestand te verhelpen. Dit gebeurt meestal door reinigen, instellen en indien nodig vervangen van afzonderlijke aan slijtage onderhevige componenten.

12.2 Reserveonderdelen aankopen


De originele componenten van het product werden in het kader van de conformiteitskeuring door de fabrikant meegecertificeerd. Als u bij het onderhoud of reparatie andere, niet gecertificeerde of niet toegestane delen gebruikt, dan kan dit ertoe leiden dat de conformiteit van het product vervalst en het product daarom niet meer aan de geldende normen voldoet.

We raden ten stelligste het gebruik van originele reserveonderdelen van de fabrikant aan, omdat hierdoor een storingvrije en veilige werking van het product gegarandeerd is. Om informatie over de beschikbare originele reserveonderdelen te verkrijgen, kunt u zich tot het contactadres richten, dat aan de achterkant van deze handleiding aangegeven is.

- ▶ Als u bij het onderhoud of de reparatie reserveonderdelen nodig hebt, gebruik dan uitsluitend originele reserveonderdelen die voor het product zijn toegestaan.

12 Inspectie en onderhoud

12.3 Onderhoudsmeldingen controleren

Als het symbool  op het display weergegeven wordt, dan heeft het product een onderhoudsbeurt nodig of het product bevindt zich in de comfortveiligheidsmodus.

- ▶ Voor meer informatie roept u de **Live Monitor** op. (→ Pagina 32)
- ▶ Voer de in de tabel vermelde onderhoudswerkzaamheden uit. (→ Pagina 50)

Voorwaarde: Lhm. 37 wordt weergegeven

Het product bevindt zich in de comfortveiligheidsmodus. Het product heeft een permanente storing herkend en gaat verder met beperkt comfort.

Als één van de temperatuursensoren afgiftesluituitlaat, omgevingscircuitinlaat of omgevingscircuituitlaat uitvalt, dan loopt het product met de reservewaarden verder. Actief koelbedrijf is niet meer mogelijk.

- ▶ Om vast te stellen welke component defect is, leest u het foutgeheugen uit. (→ Pagina 33)



Aanwijzing

Als er een foutmelding is, dan blijft het product ook na een reset in de comfortveiligheidsmodus. Na een reset wordt eerst de foutmelding weergegeven voor opnieuw de melding **Beperkt bedr. (comfortbescherming)** verschijnt.

- ▶ Controleer de weergegeven componenten en vervang deze.

12.4 Inspectie- en onderhoudschecklist

In de volgende tabel zijn de inspectie- en onderhoudswerkzaamheden terug te vinden die u met bepaalde intervallen moet uitvoeren.

Nr.	Werkzaamheden	Inspectie (elk jaar, ten laatste binnen 24 maanden)	Onderhoud (om de 2 jaar)
1	Controleer het product op algemene toestand en dichtheid.	x	x
2	Controleer de druk in het CV-circuit en vul evt. verwarmingswater bij.	x	x
3	Controleer en reinig de vuilzeven in het CV-circuit.	x	x
4	Controleer de hoeveelheid en concentratie van de brijnvoestof en de druk in het brijncircuit. Vul eventueel brijnvoestof bij.	x	x
5	Controleer het expansievat en de veiligheidsklep in het brijncircuit op perfecte werking.	x	x
6	Controleer het expansievat en de veiligheidsklep in het CV-circuit op perfecte werking.	x	x

Nr.	Werkzaamheden	Inspectie (elk jaar, ten laatste binnen 24 maanden)	Onderhoud (om de 2 jaar)
7	Controleer op ondichtheiden in het brijn- en CV-circuit, hef deze indien nodig op.	x	x
8	Controleer de leidingveiligheidsschakelaar in de schakelkast op onberispelijke werking.	x	x



Waarschuwing!

Ontstekingsgevaar bij soldeerwerkzaamheden aan het koudemiddelcircuit

Bij soldeerwerkzaamheden aan het koudemiddelcircuit bij reparatie bestaat ontstekingsgevaar door brandbare olie in het koudemiddelcircuit.

- ▶ Maak vóór soldeerwerkzaamheden het koudemiddelcircuit leeg en spoel het met inert gas.

12.5 Vuldruk van de CV-installatie controleren en corrigeren

Als de vuldruk onder de minimumdruk daalt, wordt een onderhoudsmelding op het display weergegeven.

- Minimumdruk CV-circuit: $\geq 0,05$ MPa ($\geq 0,50$ bar)
- ▶ Vul CV-water bij om de warmtepomp opnieuw in gebruik te nemen. (→ Pagina 19)
- ▶ Als u vaak een drukverlies vaststelt, dan dient u de oorzaak te zoeken en te verhelpen.

12.6 Vuldruk van het brijncircuit controleren en corrigeren

Als de vuldruk onder de minimumdruk daalt, wordt de warmtepomp automatisch uitgeschakeld en er wordt een onderhoudsmelding op het display weergegeven.

- Minimumdruk brijnvoestof: $\geq 0,05$ MPa ($\geq 0,50$ bar)
- ▶ Vul voorgemengde brijnvoestof bij om de warmtepomp opnieuw in gebruik te kunnen nemen (→ Pagina 20). Het bijvullen met zuiver water is niet toegestaan.
 - Min. werkdruk brijnvoestof: $\geq 0,07$ MPa ($\geq 0,70$ bar)
- ▶ Als u vaak een drukverlies vaststelt, dan dient u de oorzaak te zoeken en te verhelpen.

12.7 Heringebruikname en proefbedrijf uitvoeren**Waarschuwing!****Verbrandingsgevaar door hete en koude componenten!**

Bij alle niet-geïsoleerde pijpleidingen en bij de elektrische extra verwarming bestaat het gevaar van verbranding.

- ▶ Monteer voor de inbedrijfname eventueel gedemonteerde manteldelen.

1. Neem het warmtepompsysteem in gebruik.
2. Controleer het warmtepompsysteem op perfecte werking.

13 Uitbedrijfname**13.1 Product tijdelijk buiten bedrijf stellen**

1. Schakel het product via de ter plekke geïnstalleerde scheidingsinrichting (bijv. zekeringen of contactverbreker) spanningsvrij.
2. Neem de eisen aan de opstelplaats met betrekking tot de vorstbescherming in acht. (→ Pagina 12)

13.2 Product buiten bedrijf stellen

1. Schakel het product via de ter plekke geïnstalleerde scheidingsinrichting (bijv. zekeringen of contactverbreker) spanningsvrij.
2. Maak het product leeg.
3. Voer het product en alle bedrijfsmiddelen overeenkomstig de nationale voorschriften af.

14 Recycling en afvoer**Verpakking afvoeren**

- ▶ Voer de verpakking reglementair af.
- ▶ Neem alle relevante voorschriften in acht.

Product en toebehoren afvoeren

- ▶ Geef noch het product noch de toebehoren met het huisvuil mee.
- ▶ Voer het product en alle toebehoren reglementair af.
- ▶ Neem alle relevante voorschriften in acht.

14.1 Brijnvloeistof afvoeren

- ▶ Zorg ervoor dat de brijnvloeistof rekening houdende met de plaatselijke voorschriften bijv. op een geschikte vuilstortplaats of een geschikte verbrandingsinstallatie verwerkt wordt.
- ▶ Neem bij kleinere hoeveelheden met uw plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf contact op.

14.2 Koudemiddel laten afvoeren

Het product is met het koudemiddel R410A gevuld.

- ▶ Laat het koudemiddel alleen door een gekwalificeerde installateur met koudemiddelcertificaat afvoeren.


15 Serviceteam

Het Serviceteam dient ter ondersteuning van de installateur en is tijdens kantooruren te bereiken op nummer:

Serviceteam: 020 5659440

Bijlage

A Warmtepumpschema




- 1 Aansluiting membraanexpansievat CV-circuit
- 2 Circulatieaansluiting
- 3 CV-retourleiding
- 4 CV-aanvoerleiding
- 5 Brijn warm

- 6 Brijn koud
- C1 Compressor
- CP1 CV-pomp
- CP2 Brijnpomp
- FLT1 Filter


FLT2	Filter	TT14	Temperatuursensor tusseninjectie compressor inlaat
HE1	Condensor	TT17	Temperatuursensor elektronisch expansieventiel uitlaat
HE2	Verdamper	TT20	Temperatuursensor CV-retourleiding
HE4	Verdamper voor tusseninjectie	TT21	Temperatuursensor CV-aanvoerleiding
HG1	Elektrische hulpverwarming	TT30	Temperatuursensor broninlaat
PT10	Lagedruksensor	TT31	Temperatuursensor bronuitlaat
PT11	Hogedruksensor	TZ11	Temperatuurschakelaar compressoruitlaat
PT20	Druksensor CV-circuit	TZ21	Temperatuurschakelaar veiligheidstemperatuurbe- grenzer
PT30	Druksensor brijn	V1	Elektronisch expansieventiel
PZ11	Hogedrukschakelaar	V2	Driewegklep warm water
TT10	Temperatuursensor compressorinlaat	V5	Elektronisch expansieventiel tusseninjectie
TT11	Temperatuursensor compressoruitlaat	V7	4-2-wegklep

B Stroomschema



- | | | | |
|---|-------------------------------------|----|--|
| 1 | Aansluiting boilertemperatuursensor | 9 | Naar de driewegklep (omschakelklep verwarming/boilerlading) |
| 2 | X15 interne driewegklep | 10 | Naar de elektrische hulpverwarming |
| 3 | X13 interne brijnpomp | 11 | Naar de leidingveiligheidsschakelaar van de elektrische hulpverwarming |
| 4 | X16 interne CV-pomp | 12 | Stroomvoorziening voor de elektrische hulpverwarming, voor de compressor |
| 5 | X11 interne vierwegklep | 13 | Naar de sensoren, schakelaars en kleppen |
| 6 | 230V-voeding thermostaatprintplaat | 14 | Naar de brijnpomp |
| 7 | Naar de CV-pomp | 15 | Naar het bedieningsveld |
| 8 | Naar de vierwegklep | | |

C Niet geblokkeerde stroomvoorziening 3~/N/PE 400 V (aansluitschema 1 = 1)




1	Stroomvoorziening interne elektrische extra verwarming	X110B	optionele spanningsuitgang naar de thermostaatprintplaat (X110)
2	Stroomvoorziening besturing	X101	Hoofdnet aansluiting compressor
3	permanente stroomvoorziening	X103	optionele spanningsuitgang naar de interne elektrische extra verwarming (X102)
X110A	optionele spanningsuitgang naar de thermostaatprintplaat (X110)	X102	Netaansluiting interne elektrische extra verwarming
		X110	Netaansluiting thermostaatprintplaat warmtepomp

Deze bedrading komt overeen met de leveringstoestand. Het product wordt met een enkel stroomtarief (één verbruiksmeter) aangesloten op het stroomnet.

De interne elektrische hulpverwarming wordt via de af fabriek geïnstalleerde bypass-leiding van X103 naar X102 ongestoord van stroom voorzien.

De thermostaatprintplaat wordt via de af fabriek geïnstalleerde bypass-leiding van X110A naar X110 ongestoord van stroom voorzien.

D Dubbel circuit stroomvoorziening speciaal tarief A - 3~/N/PE 400 V (elektrisch schema 2 = $\frac{2}{2}$)




1	permanente stroomvoorziening interne elektrische extra verwarming	X110B	optionele spanningsuitgang naar de thermostaatprintplaat (X110)
2	Stroomvoorziening besturing	X101	Hoofdnet aansluiting compressor
3	geblokkeerde stroomvoorziening	X103	optionele spanningsuitgang naar de interne elektrische extra verwarming (X102)
X110A	optionele spanningsuitgang naar de thermostaatprintplaat (X110)	X102	Netaansluiting interne elektrische extra verwarming
		X110	Netaansluiting thermostaatprintplaat warmtepomp

In dit geval wordt de warmtepomp gebruikt tegen twee stroomtarieven (twee verbruiksmeters).

Een permanente stroomvoorziening garandeert het bedrijf van de interne elektrische hulpverwarming en de thermostaatprintplaat van de warmtepomp via een eigen stroommeter.

De extra, afsluitbare stroomvoorziening voor de compressor vindt plaats via een tweede stroommeter en kan door de netbeheerder tijdens piekuren worden onderbroken. De duur en de frequentie van de uitschakeling bepaalt de netbeheerder resp. moet met de netbeheerder worden geregeld.

E Dubbel circuit stroomvoorziening speciaal tarief B - 3~/N/PE 400 V (elektrisch schema 3 =)




1	geblokkeerde stroomvoorziening interne elektrische extra verwarming	X110B	optionele spanningsuitgang naar de thermostaatprintplaat (X110)
2	permanente stroomvoorziening besturing	X101	Hoofdnet aansluiting compressor
3	geblokkeerde stroomvoorziening	X103	optionele spanningsuitgang naar de interne elektrische extra verwarming (X102)
X110A	optionele spanningsuitgang naar de thermostaatprintplaat (X110)	X102	Netaansluiting interne elektrische extra verwarming
		X110	Netaansluiting thermostaatprintplaat warmtepomp

In dit geval wordt de warmtepomp gebruikt tegen twee stroomtarieven (twee verbruiksmeters).

Een permanente stroomvoorziening garandeert het bedrijf van de aanvullende apparatuur (circulatiepompen, thermostaat etc.) via een eigen stroommeter.

De extra, afsluitbare stroomvoorziening voor de compressor en de interne elektrische hulpverwarming vindt plaats via een tweede stroommeter en kan door de netbeheerder tijdens piekuren worden onderbroken. De duur en de frequentie van de uitschakeling bepaalt de netbeheerder resp. moet met de netbeheerder worden geregeld.

F Dubbel circuit stroomvoorziening warmtepomp tarief 3~/N/PE 400 V (elektrisch schema 4 = 54)



- | | | | |
|-------|---|-------|---|
| 1 | geblokkeerde stroomvoorziening interne elektrische extra verwarming | X110B | optionele spanningsuitgang naar de thermostaatprintplaat (X110) |
| 2 | Stroomvoorziening besturing | X101 | Hoofdnet aansluiting compressor |
| 3 | permanente stroomvoorziening | X103 | optionele spanningsuitgang naar de extra verwarming (X102) |
| X110A | optionele spanningsuitgang naar de thermostaatprintplaat (X110) | X102 | Netaansluiting interne elektrische extra verwarming |
| | | X110 | Netaansluiting thermostaatprintplaat warmtepomp |

In dit geval wordt de warmtepomp gebruikt tegen twee stroomtarieven (twee verbruiksmeters).

Een permanente stroomvoorziening garandeert het bedrijf van de compressor en de thermostaatprintplaat van de warmtepomp via een eigen stroommeter.

De extra, afsluitbare stroomvoorziening voor de interne elektrische hulpverwarming vindt plaats via een tweede stroommeter en kan door de netbeheerder tijdens piekuren worden onderbroken. De duur en de frequentie van de uitschakeling bepaalt de netbeheerder resp. moet met de netbeheerder worden geregeld.

G Overzicht installeurniveau

Instelniveau	Waarden		Eenheid	Stappengrootte, selectie, uitleg	Fabrieksinstelling	Instelling
	min.	max.				
Installeurniveau →						
Code invullen	00	99		1 (installateurcode 17)	00	
Installeurniveau → Storingslijst →						
F.086 – F.1120 ¹⁾				Wissen		
Installeurniveau → Testmenu → Statistieken →						
Draaiuren compressor	Actuele waarde		h			
¹⁾ Zie overzicht foutcodes						

Instelniveau	Waarden		Eenheid	Stappengroo- te, selec- tie, uitleg	Fabrieksinstel- ling	Instelling
	min.	max.				
Compressor starts	Actuele waarde					
Draaiuren afgift pomp	Actuele waarde		h			
Afgifte pomp starts	Actuele waarde					
Uren pomp omgeving	Actuele waarde		h			
Omgevingpomp starts	Actuele waarde					
4 wegklep uren	Actuele waarde		h			
4 wegkl. schakelingen	Actuele waarde					
Ventilator 1: u.	Actuele waarde		h			
Ventilator 1: starts	Actuele waarde					
Ontdooier 1: u.	Actuele waarde		h			
Ontd. 1: schakelv.	Actuele waarde					
Ventilator 2: u.	Actuele waarde		h			
Vent. 2: schakelv.	Actuele waarde					
Ontdooier 2: u	Actuele waarde		h			
Ontd. 2: schakelv.	Actuele waarde					
Koel ventiel stappen	Actuele waarde					
EEV stappenElectr. expansie- vent. stappen	Actuele waarde					
EEV-VI stappenel. expansieklep injectie stappen	Actuele waarde					
Schakelv. VUV warmw.	Actuele waarde					
Draaiuren bronpomp	Actuele waarde		h			
Bronpomp starts	Actuele waarde					
Stroomv.verw.el. tot.	Actuele waarde		kWh			
Schakelv. verw.el.	Actuele waarde					
Dr.ur. verw.el.	Actuele waarde		h			
Installateurniveau → Testmenu → Test programma →						
P.01 CV bedrijf				Keuze		
P.02 koel bedrijf				Keuze		
P.03 warmwaterfunctie				Keuze		
P.04 verwarmingselement				Keuze		
P.05 ontluchten afgiftesysteem				Keuze		
P.06 ontluchten omgevings cir- cuit				Keuze		
P.07 omgevings en afgiftesyst. circuit				Keuze		
P.08 ontdooien				Keuze		
Installateurniveau → Testmenu → sensor/werking test →						
Actuatoren						
Afgiftesysteemactuatoren						
T.01 Afgiftesysteem pomp Ver- mogen	0	100	%	5, uit	Uit	
T.02 Driewegklep warm water	Verwar- ming	Warm water		Verwarming, warm wa- ter	Verwarming	
T.03Driewegklep koeling (alleen bij passieve koeling!)	Verwar- men	Koelen		Verwarmen, koelen	Verwarmen	
Omgevingscircuitactuatoren						
¹⁾ Zie overzicht foutcodes						

Instelniveau	Waarden		Eenheid	Stappengrootte, selectie, uitleg	Fabrieksinstelling	Instelling
	min.	max.				
T.14 Omgevings circ. pomp Vermogen	0	100	%	5	0	
T.16 Koelklep positie (alleen bij passieve koeling!)	gaat dicht	gaat open		gaat dicht, staat stil, gaat open	staat stil	
T.17 Bronpomp	Uit	Aan		Uit, Aan	Uit	
T.18 Ventilator 1 vermogen (alleen bij omgevingscircuittype lucht/brijn!)	0	100	%	5	0	
T.19 Ontdooier 1 (alleen bij omgevingscircuittype lucht/brijn!)	Uit	Aan		Uit, Aan	Uit	
T.20 Ventilator 2 vermogen (alleen bij omgevingscircuittype lucht/brijn!)	0	100	%	5	0	
T.21 Ontdooier 2 (alleen bij omgevingscircuittype lucht/brijn!)	Uit	Aan		Uit, Aan	Uit	
Koudemiddelcircuitactoren						
T.32 4WV (alleen bij actieve koeling!)	open	gesloten		open, gesloten	gesloten	
T.33 EEV stand	0	100	%	5	0	
T.34 Positie: EEV-VI	0	100	%	5	0	
Verdere actuatoren						
T.45 Fout uitgang	Uit	Aan		Uit, Aan	Uit	
T.46 MA2 uitgang	Uit	Aan		Uit, Aan	Uit	
T.47 Systeem pomp Vermogen	0	100	%	5	0	
T.48 Circulatiepomp	Uit	Aan		Uit, Aan	Uit	
T.49 Koeling actief relais (alleen bij passieve of actieve koeling!)	Uit	Aan		Uit, Aan	Uit	
Sensoren						
Afgiftesensoren						
T.79 Aanvoer temperatuur	-40	90	°C	0,1		
T.80 Temperatuur aanvoer koeling (alleen bij passieve koeling!)	-40	90	°C	0,1		
T.81 Retour temperatuur	-40	90	°C	0,1		
T.82 Afgiftesyst. circuit: druk	0	4,5	bar	0,1		
T.83 Afgiftesyst. circuit: circulatie	0	4000	l/h	1		
T.84 Sper contact S20	open	gesloten		open, gesloten	gesloten	
T.85 Veiligheidstemp.begr. Verwarmingselement	gesloten	open		gesloten, open	gesloten	
T.86 Boilertemperatuur	-40	90	°C	0,1		
Omgevingscuitsensoren						
T.97 Omgevingcircuit: inlaat temperatuur	-40	90	°C	0,1		
T.98 Omgevingcircuit: uitgang temperatuur	-40	90	°C	0,1		
T.99 Temperatuur broninlaat (alleen bij omgevingscircuittype bron!)	-40	90	°C	0,1		
T.100 Temperatuur bronuitlaat (alleen bij omgevingscircuittype bron!)	-40	90	°C	0,1		
T.101 Omgevingcircuit: druk	0	4,5	bar	0,1		
T.102 Fout contact Omgeving circ. pomp	gesloten	open		gesloten, open	gesloten	
1) Zie overzicht foutcodes						

Instelniveau	Waarden		Eenheid	Stappengrootte, selectie, uitleg	Fabrieksinstelling	Instelling
	min.	max.				
T.103 Omgevingscircuit: drukschakelaar (alleen bij omgevingscircuittype bodem/brijn!)	gesloten	open		gesloten, open	gesloten	
T.105 Luchtin.temp. ventilatoreenheid 1 (alleen bij omgevingscircuittype lucht/brijn!)	-40	90	°C	0,1		
T.106 Brijnuit.temp. ventilatoreenheid 1 (alleen bij omgevingscircuittype lucht/brijn!)	-40	90	°C	0,1		
T.107 VTB ventilatoreenheid 1 (alleen bij omgevingscircuittype lucht/brijn!)	gesloten	open		gesloten, open	gesloten	
T.108 Luchtin.temp. ventilatoreenheid 2 (alleen bij omgevingscircuittype lucht/brijn!)	-40	90	°C	0,1		
T.109 Brijnuit.temp. ventilatoreenheid 2 (alleen bij omgevingscircuittype lucht/brijn!)	-40	90	°C	0,1		
T.110 VTB ventilatoreenheid 2 (alleen bij omgevingscircuit type lucht/brijn!)	gesloten	open		gesloten, open	gesloten	
Koudemiddelcircuitsensoren						
T.121 Compressor uitlaat temperatuur	-40	135	°C	0,1		
T.122 Compressor inlaat temperatuur	-40	90	°C	0,1		
T.123 Temperatuur EEV-VI inlaat	-40	90	°C	0,1		
T.124 Temperatuur EEV-VI uitlaat	-40	90	°C	0,1		
T.127 Hoge druk	0	47	bar (abs)	0,1		
T.128 Kondensatie temperatuur	-40	70	°C	0,1		
T.129 Lage druk	0	47	bar (abs)	0,1		
T.130 Verdampings temperatuur	-40	90	°C	0,1		
T.131 gewenst oververhitting	-40	90	K	0,1		
T.132 waarde oververhitting	-40	90	K	0,1 tot 20 K zijn normale bedrijfsparameters		
T.134 Hogedrukschakelaar	gesloten	open		gesloten, open	gesloten	
T.135 Temperatuurschakel. Compressor uitlaat	gesloten	open		gesloten, open	gesloten	
Verdere sensoren						
T.146 Buiten temperatuur	-40	90	°C	0,1		
T.147 DCF status	Actuele waarde			geen DCF-signaal valideer DCF-signaal geldig DCF-signaal		
T.148 Systeem temperatuur	-40	90	°C	0,1		
T.149 ME ingang	gesloten	open		gesloten, open	open	
Installateurniveau → Toestel configuratie →						
Taal	Actuele taal			Selecteerbare talen	02 English	
Kontakt dataTelf.	Telefoonnummer			0 - 9		
Compressor start op	-999	0	°min	1	-60	
Max. teruglooptemp.	30	70	°C	1	70	
Compr. hysteresis	3	15		1	7	
CV max. delta P	200	1000	mbar	10	1000	
1) Zie overzicht foutcodes						

Instelniveau	Waarden		Eenheid	Stappengrootte, selectie, uitleg	Fabrieksinstelling	Instelling
	min.	max.				
Conf. geb.pomp. verw.	Auto	100	%	1	Auto	
Conf. geb.pomp. koel.	Auto	100	%	1	Auto	
Conf. geb.pomp. ww	Auto	100	%	1	Auto	
Reset blok.tijd Blok.tijd n. insch. van de spanningsv.	0	120	min	10	0	
Vermogensgr. verw.u	extern	9	kW	400 V 3 fases – extern – 2 kW – 3,5 kW – 5,5 kW – 7 kW – 9 kW	9	
Omgevings pomp inst.	1	100	%	1	Lucht/brijn – VWF 57/4: 55 – VWF 87/4: 78 – VWF 117/4: 86 – VWF 157/4: 47 – VWF 197/4: 68 Grond/brijn – VWF 57/4: 100 – VWF 87/4: 100 – VWF 117/4: 100 – VWF 157/4: 100 – VWF 197/4: 100 Bron – VWF 57/4: 47 – VWF 87/4: 100 – VWF 117/4: 100 – VWF 157/4: 47 – VWF 197/4: 74	
Configuratie vent.	Auto, 1	100	%	1	Auto	
Geluid reductie vent.	0	40	%	1	20	
Invries beveiligings	Bodem/brijn: -14 Lucht/brijn: -28 Bron: +2	5	°C	1	Bodem/brijn: -7 Lucht/brijn: -28 Bron: +2	
Type omg circuit	Actuele waarde			Grond/brijn Lucht/brijn Bron		
Vrijgave noodbedrijf	Uit	Aan		Uit, Aan	Uit	
¹⁾ Zie overzicht foutcodes						

Instelniveau	Waarden		Eenheid	Stappengrootte, selectie, uitleg	Fabrieksinstelling	Instelling
	min.	max.				
Koelingstechnologie	Geen koeling	Pass. Koel. ter plekke		Geen koeling Actieve koeling Pass. koel. toebehoren Pass. Koel. ter plekke	0	
Apparaatident.	40	44		Actuele waarde	VWF 5x/4 = 40 VWF 8x/4 = 41 VWF 11x/4 = 42 VWF 157/4 = 43 VWF 197/4 = 44	
Softwareversie	actuele waarde van de thermostaatprintplaat (HMU xxxx) en het display (AI xxxx) Softwareversie van de netaansluitingsprintplaat TB Softwareversie van de aanloopstroombegrenzer ICL Softwareversie van de eerste ventilatoreenheid OMU1 Softwareversie van de tweede ventilatoreenheid OMU2			xxxx.xx.xx		
Installateurniveau → Resetten →						
Inschakelvertr. afbreken?				Ja, Nee	Nee	
Statistieken terugzetten?				Ja, Nee	Nee	
Reset alle instelling.				Ja, Nee	Nee	
Installateurniveau → Start instal. ass. →						
Taal				Selecteerbare talen	02 English	
Type omg. circuit	Selecteren			Lucht/brijn Grond/brijn Bron		
Invries beveiligings	Bodem/brijn: -14 Lucht/brijn: -28 Bron: +2	5	°C	1	Bodem/brijn: -7 Lucht/brijn: -28 Bron: +2	
Vermogensgr. verw.u	extern	9	kW	1 400 V 3 fases – extern – 2 kW – 3,5 kW – 5,5 kW – 7 kW – 9 kW	9	
Koelingstechnologie	Geen koeling	Pass. Koel. ter plekke		Geen koeling Actieve koeling Pass. koel. toebehoren Pass. Koel. ter plekke	Geen koeling	
Test program: omgevings en afgiftesyst. circuit	Test niet actief	Test aan		Test uit, test aan	Test niet actief	
¹⁾ Zie overzicht foutcodes						

Instelniveau	Waarden		Eenheid	Stappengrootte, selectie, uitleg	Fabrieksinstelling	Instelling
	min.	max.				
Test program: ontluichten afgiftesysteem	Test niet actief	Test aan		Test uit, test aan	Test niet actief	
Test program: ontluichten omgevings circuit	Test niet actief	Test aan		Test uit, test aan	Test niet actief	
Kontakt data Telf.	Telefoonnummer			0 - 9	leeg	
Sluit de installatie assistend				Ja, terug		

¹⁾ Zie overzicht foutcodes

H Statuscodes - overzicht



Aanwijzing

Omdat de codetabel voor verschillende producten wordt gebruikt, zijn sommige codes bij het betreffende product mogelijk niet zichtbaar.

Statuscode	Betekenis / weergave op het display van de warmtepomp
Meldingen met betrekking tot warmtepompsysteem	
S.34	CV-functie vorstbeveiliging
S.91	Servicemelding demomodus
S.100	Standby
S.101	CV: compressor uitschakelen
S.102	CV: compressor geblokkeerd
S.103	Verwarmen: voor
S.104	CV: compressor actief
S.107	Verwarmen: na
S.111	Koelen compressor uitschakelen
S.112	Koelen compressor geblokkeerd
S.113	Koelen: voor compressor bedrijf
S.114	Koelen compressor actief
S.117	Koelen: na compressor bedrijf
S.118	Koelen: voor
S.119	Koelen: Menger actief
S.125	Verwarmen: verw.el. actief
S.131	Warm water: compressoruitschakeling
S.132	Warm water: compressor geblok.
S.133	Warm water: voor
S.134	Warm water: compressor actief
S.135	Warm water: verw.el. actief
S.137	Warm water: na
S.141	Verwarmen: verw.el.uitschakeling
S.142	Verwarmen: verw.el. geblokkeerd
S.151	Warm water: Verw.el.uitschakeling
S.152	Warm water: Verw.el. geblokkeerd
Meldingen van algemene aard	
S.170	Compressor: Fase-uitval
S.171	Compr.: Verkeerde fasevolgorde
S.172	Compressor: Fout aanloopstroombegr.
S.173	Blokkeertijd van het energiebedrijf
S.201	Test program: Ontluchting Omgevings circ.akt.

Statuscode	Betekenis / weergave op het display van de warmtepomp
S.202	Test program: Ontluchttings afgiftesysteem actief
S.203	actortest actief
Meldingen met betrekking tot de communicatie	
S.211	Fout verbinding Display niet herkend
S.212	Fout verbinding Thermostaat niet herkend
S.213	Verbindingsfout: Ventilator 1 niet herkend
S.214	Verbindingsfout: Ventilator 2 niet herkend
S.215	Verbindingsfout: TMB niet herkend
S.216	Verbindingsfout: ASB niet herkend
Meldingen met betrekking tot het omgevingscircuit	
S.242	Omgeving circuit Uitgang temperatuur te laag
S.246	Omgeving circuit Druk te laag
S.247	Omgeving circuit Pump fout indicator
S.248	Ventilator unit: Ontdooien vent. Aan
S.249	Ventilator unit: Ontdooien met elektra spiraal
S.252	Ventilatoreenheid 1: Ventilator geblokk.
S.253	Vent.eenheid. 1: STB geopend
S.254	Ventilatoreenheid 1: ontdooien te lang
S.255	Ventilatoreenheid 1: Luchtinlaattemp. te hoog
S.256	Ventilatoreenheid 1: Luchtinlaattemp. te laag
S.260	Ventilatoreenheid 2: Ventilator geblokk.
S.261	Vent.eenheid. 2: STB geopend
S.262	Ventilatoreenheid 2: ontdooien te lang
S.263	Ventilatoreenheid 2: Luchtinlaattemp. te hoog
S.264	Ventilatoreenheid 2: Luchtinlaattemp. te laag
S.265	Omgevingscircuit: Drukschakelaar open
S.266	Omgevingscircuit: Uitlaatemperatuur te hoog
Meldingen met betrekking tot het afgiftesysteem	
S.272	Afgiftesyst. circuit: Rest opvoerhoogte begrenzing actief
S.273	Afgiftesyst. circuit: Aanvoer te laag
S.274	Afgiftesyst. circuit: Druk te laag
S.275	Afgiftesyst. circuit: Doorstroming te laag
S.276	Afgiftesyst. circuit: contact S20 open
S.277	Afgiftesyst. circuit: Pompfout
Weergave m.b.t. het koudemiddelcircuit	
S.302	Hoge druk schakelaar geopend
S.303	Compressor uitgang temperatuur te hoog
S.304	Verdamper temperatuur te laag
S.305	Condensor temperatuur te laag
S.306	Verdamper temperatuur te hoog
S.308	Condensor temperatuur te hoog
S.311	Omgevings temperatuur te laag
S.312	Afgiftesyst. circuit: temperatuur te laag

Statuscode	Betekenis / weergave op het display van de warmtepomp
S.313	Omgevings temperatuur te hoog
S.314	Afgiftesyst. circuit: temperatuur te laag
S.240	Compressorolie te koud, omgeving te koud
Meldingen met betrekking tot de elektrische extra verwarming	
S.350	Verw.el.: STB geopend
S.351	Verw.el.: Aanvoertemperatuur te hoog
S.352	Verw.el.: Druk te laag
S.353	Verw.el.: Doorstroming te laag
S.354	Verw.el.: Fase-uitval

I Onderhoudsmeldingen

Code	Betekenis	Oorzaak	Oplossing
M.32	Afgiftesyst. circuit: druk te laag	<ul style="list-style-type: none"> - Drukverlies in het afgiftecircuit door lek of luchtkussen - Druksensor afgiftecircuit defect 	<ul style="list-style-type: none"> - Afgiftecircuit op ondichtheden controleren, CV-water bijvullen en ontluichten - Steekcontact op de printplaat en aan de kabelboom controleren, druksensor op correcte werking controleren, druksensor evt. vervangen
M.33 Alleen bij warmtebron: lucht	Ventilator circuit Reinigen nodig	<ul style="list-style-type: none"> - Luchtinlaat of luchtuitlaat van de lucht/brijnwarmtewisselaar vervuild - Warmte-overdracht uit de lucht op het warmtedragermedium te gering - Brijnleidingen verwisseld - Lucht in omgevingscircuit - Ontdooier defect - Fluistermodus ventilator geactiveerd 	<ul style="list-style-type: none"> - De rijp van de ventilatoreenheid wordt vaker verwijderd dan nodig De efficiëntie van de warmtepomp daalt. Ventilatoreenheid (lucht/brijnwarmtewisselaar) van vuil ontdoen en reinigen - Aansluitingen op correcte indeling van de brijnleidingen controleren - Omgevingscircuit ontluichten - Ontdooier controleren (sensoren/actoren test?) - Fluistermodus reduceren - Fluistermodus ventilator volledig uitschakelen
M.34	Omgevings circuit lage druk	<ul style="list-style-type: none"> - Drukverlies in het omgevingscircuit door lek of luchtkussen - Druksensor omgevingscircuit defect 	<ul style="list-style-type: none"> - Omgevingscircuit op ondichtheden controleren, medium (brijn/water) bijvullen, ontluichten - Steekcontact op de printplaat en aan de kabelboom controleren, druksensor op correcte werking controleren, druksensor evt. vervangen
M.49 Alleen bij warmtebron: lucht	Omg.circuit: Brijnleidingen verwisseld		<ul style="list-style-type: none"> - Aansluitingen op correcte indeling van de brijnleidingen controleren

J Karakteristieke waarden, externe boiler temperatuursensor

Temperatuur (°C)	Weerstand (ohm)
-10	14947
-5	11430
0	8818
5	6856
10	5373
15	4242

Temperatuur (°C)	Weerstand (ohm)
20	3373
25	2700
30	2176
35	1764
40	1439
45	1180
50	973,7
55	807,5
60	673,2
65	563,9
70	474,6
75	401,3
80	340,8
85	290,6
90	248,8
95	213,9
100	184,6
105	160,0

K Karakteristieke waarden interne temperatuursensoren (koudemiddelcircuit)

Temperatuur (°C)	Weerstand (ohm)
-40	327344
-35	237193
-30	173657
-25	128410
-20	95862
-15	72222
-10	54892
-5	42073
0	32510
5	25316
10	19862
15	15694
20	12486
25	10000
30	8060
35	6535
40	5330
45	4372
50	3605
55	2989
60	2490
65	2084
70	1753
75	1481
80	1256
85	1070
90	916

Temperatuur (°C)	Weerstand (ohm)
95	786
100	678
105	586
110	509
115	443
120	387
125	339
130	298
135	263
140	232
145	206
150	183

L Karakteristieke waarden buitentemperatuursensor VRC DCF

Temperatuur (°C)	Weerstand (ohm)
-25	2167
-20	2067
-15	1976
-10	1862
-5	1745
0	1619
5	1494
10	1387
15	1246
20	1128
25	1020
30	920
35	831
40	740

M Testvoorwaarden voor het bepalen van de vermogensgegevens volgens EN 14511

Toepassing voor warmtebronnen grond en grondwater

M.1 Gebouwcircuit (warmtebenuttingszijde in het CV-bedrijf)

Instelling afgiftecircuitpomp:

Menu → Installateurniveau → Toestel configuratie → Conf. geb.pomp. verw.

Waarde van auto op 100 % instellen.

N Technische gegevens

N.1 Algemeen

Afmetingen

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Productafmeting, hoogte, zonder stelvoeten	1.183 mm	1.183 mm	1.183 mm	1.183 mm	1.183 mm
Productafmeting, breedte	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm	595 mm
Productafmeting, diepte	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm	600 mm
Gewicht, met verpakking	155 kg	170 kg	178 kg	185 kg	197 kg
Gewicht, zonder verpakking	145 kg	160 kg	168 kg	176 kg	187 kg
Gewicht, bedrijfsklaar	151 kg	167 kg	175 kg	187 kg	200 kg

Elektrisch systeem

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Ontwerpspanning compressor/CV-circuit	3~/N/PE 400 V 50 Hz	3~/N/PE 400 V 50 Hz	3~/N/PE 400 V 50 Hz	3~/N/PE 400 V 50 Hz	3~/N/PE 400 V 50 Hz
Ontwerpspanning stuurcircuit	1~/N/PE 230 V 50 Hz	1~/N/PE 230 V 50 Hz	1~/N/PE 230 V 50 Hz	1~/N/PE 230 V 50 Hz	1~/N/PE 230 V 50 Hz
Ontwerpspanning hulpverwarming	3~/N/PE 400 V 50 Hz	3~/N/PE 400 V 50 Hz	3~/N/PE 400 V 50 Hz	3~/N/PE 400 V 50 Hz	3~/N/PE 400 V 50 Hz
Vermogensfactor	$\cos \varphi = 0,75 \dots$ 0,9	$\cos \varphi = 0,75 \dots$ 0,9	$\cos \varphi = 0,75 \dots$ 0,9	$\cos \varphi = 0,75 \dots$ 0,9	$\cos \varphi = 0,75 \dots$ 0,9
Vereiste netimpedantie Z_{\max} met aanloopstroombegrenzer	$\leq 0,472 \Omega$	$\leq 0,472 \Omega$	$\leq 0,472 \Omega$	$\leq 0,472 \Omega$	$\leq 0,472 \Omega$
Zekeringstype, karakteristiek C, traag, driepolig schakelend (onderbreken van de drie netleidingen door een schakeling)	in overeenstemming met de geselecteerde aansluit-schema's configureren	in overeenstemming met de geselecteerde aansluit-schema's configureren	in overeenstemming met de geselecteerde aansluit-schema's configureren	in overeenstemming met de geselecteerde aansluit-schema's configureren	in overeenstemming met de geselecteerde aansluit-schema's configureren
Optionele aardlekschakelaar ter plekke	RCCB type A (pulsstroomgevoelige aardlekschakelaar type A) of RCCB type B (aardlekschakelaar gevoelig voor gelijk- en wisselstroom type B)	RCCB type A (pulsstroomgevoelige aardlekschakelaar type A) of RCCB type B (aardlekschakelaar gevoelig voor gelijk- en wisselstroom type B)	RCCB type A (pulsstroomgevoelige aardlekschakelaar type A) of RCCB type B (aardlekschakelaar gevoelig voor gelijk- en wisselstroom type B)	RCCB type A (pulsstroomgevoelige aardlekschakelaar type A) of RCCB type B (aardlekschakelaar gevoelig voor gelijk- en wisselstroom type B)	RCCB type A (pulsstroomgevoelige aardlekschakelaar type A) of RCCB type B (aardlekschakelaar gevoelig voor gelijk- en wisselstroom type B)
Aanloopstroom met aanloopstroombegrenzer	$\leq 15 \text{ A}$	$\leq 19 \text{ A}$	$\leq 22 \text{ A}$	$\leq 26 \text{ A}$	$\leq 30 \text{ A}$
Dimensioneringsstroom, max.	19,8 A	21,2 A	23,4 A	25,2 A	30,4 A
Min. elektrisch opgenomen vermogen	1,40 kW	2,00 kW	2,50 kW	3,30 kW	4,70 kW
Max. elektrisch opgenomen vermogen	11,5 kW	12,8 kW	14,1 kW	15,6 kW	17,8 kW
Max. elektrisch opgenomen vermogen van de hulpverwarming	9 kW	9 kW	9 kW	9 kW	9 kW
Beschermingsklasse EN 60529	IP 10B	IP 10B	IP 10B	IP 10B	IP 10B

Hydraulisch systeem

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Aansluiting CV-aanvoer/retour	G 1 1/2 "	G 1 1/2 "	G 1 1/2 "	G 1 1/2 "	G 1 1/2 "
Aansluiting warmtebronaanvoer/retour	G 1 1/2 "	G 1 1/2 "	G 1 1/2 "	G 1 1/2 "	G 1 1/2 "
Aansluiting verwarmingsexpansievat	G 3/4 "	G 3/4 "	G 3/4 "	G 3/4 "	G 3/4 "

Warmtebronicircuit/brijncircuit

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Brijninhoud van het brijncircuit in de warmtepomp	2,5 l	3,1 l	3,6 l	4,5 l	5,3 l
Materiaal van het brijncircuit	Cu, CuZn-Alloy, Stainless Steel, EPDM, Brass, Fe	Cu, CuZn-Alloy, Stainless Steel, EPDM, Brass, Fe	Cu, CuZn-Alloy, Stainless Steel, EPDM, Brass, Fe	Cu, CuZn-Alloy, Stainless Steel, EPDM, Brass, Fe	Cu, CuZn-Alloy, Stainless Steel, EPDM, Brass, Fe
Min. werkdruk brijnvloeistof	≥ 0,07 MPa (≥ 0,70 bar)	≥ 0,07 MPa (≥ 0,70 bar)	≥ 0,07 MPa (≥ 0,70 bar)	≥ 0,07 MPa (≥ 0,70 bar)	≥ 0,07 MPa (≥ 0,70 bar)
Max. werkdruk brijnvloeistof	≤ 0,3 MPa (≤ 3,0 bar)	≤ 0,3 MPa (≤ 3,0 bar)	≤ 0,3 MPa (≤ 3,0 bar)	≤ 0,3 MPa (≤ 3,0 bar)	≤ 0,3 MPa (≤ 3,0 bar)
Max. elektrisch opgenomen vermogen brijncircuitpomp	76 W	76 W	130 W	310 W	310 W
Soort brijnpomp	Hoogefficiënte pomp	Hoogefficiënte pomp	Hoogefficiënte pomp	Hoogefficiënte pomp	Hoogefficiënte pomp

Afgiftecircuit/CV-circuit

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Waterinhoud van het CV-circuit in de warmtepomp	3,2 l	3,9 l	4,4 l	5,8 l	6,5 l
Materiaal van het CV-circuit	Cu, CuZn-Alloy, Stainless Steel, EPDM, Brass, Fe	Cu, CuZn-Alloy, Stainless Steel, EPDM, Brass, Fe	Cu, CuZn-Alloy, Stainless Steel, EPDM, Brass, Fe	Cu, CuZn-Alloy, Stainless Steel, EPDM, Brass, Fe	Cu, CuZn-Alloy, Stainless Steel, EPDM, Brass, Fe
Toegestane kwaliteit CV-water	Geen antivries of anticorrosie-middelen aan het CV-water toevoegen! Onthard het CV-water bij waterhardheden vanaf 3,0 mmol/l (16,8° dH) conform richtlijn VDI2035 blad 1!	Geen antivries of anticorrosie-middelen aan het CV-water toevoegen! Onthard het CV-water bij waterhardheden vanaf 3,0 mmol/l (16,8° dH) conform richtlijn VDI2035 blad 1!	Geen antivries of anticorrosie-middelen aan het CV-water toevoegen! Onthard het CV-water bij waterhardheden vanaf 3,0 mmol/l (16,8° dH) conform richtlijn VDI2035 blad 1!	Geen antivries of anticorrosie-middelen aan het CV-water toevoegen! Onthard het CV-water bij waterhardheden vanaf 3,0 mmol/l (16,8° dH) conform richtlijn VDI2035 blad 1!	Geen antivries of anticorrosie-middelen aan het CV-water toevoegen! Onthard het CV-water bij waterhardheden vanaf 3,0 mmol/l (16,8° dH) conform richtlijn VDI2035 blad 1!
Min. werkdruk CV circuit	≥ 0,07 MPa (≥ 0,70 bar)	≥ 0,07 MPa (≥ 0,70 bar)	≥ 0,07 MPa (≥ 0,70 bar)	≥ 0,07 MPa (≥ 0,70 bar)	≥ 0,07 MPa (≥ 0,70 bar)
Max. werkdruk CV circuit	≤ 0,3 MPa (≤ 3,0 bar)	≤ 0,3 MPa (≤ 3,0 bar)	≤ 0,3 MPa (≤ 3,0 bar)	≤ 0,3 MPa (≤ 3,0 bar)	≤ 0,3 MPa (≤ 3,0 bar)
Min. aanvoertemperatuur CV-bedrijf	25 °C	25 °C	25 °C	25 °C	25 °C
Max. aanvoertemperatuur CV-bedrijf met externe bijstookverwarming	75 °C	75 °C	75 °C	75 °C	75 °C
Max. aanvoertemperatuur CV-bedrijf zonder bijstookverwarming	65 °C	65 °C	65 °C	65 °C	65 °C
Min. aanvoertemperatuur koelbedrijf	5 °C	5 °C	5 °C	5 °C	5 °C
Max. elektrisch opgenomen vermogen CV-circuitpomp	63 W	63 W	63 W	140 W	140 W
Soort CV-pomp	Hoogefficiënte pomp	Hoogefficiënte pomp	Hoogefficiënte pomp	Hoogefficiënte pomp	Hoogefficiënte pomp

Koelmiddelcircuit

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Koudemiddeltype	R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Koudemiddelinhoud van het koudemiddelcircuit in de warmtepomp	1,50 kg	2,40 kg	2,50 kg	3,05 kg	3,95 kg
Aardopwarmingsvermogen (GWP) volgens verordening (EU) nr. 517/2014	2088	2088	2088	2088	2088
CO₂-equivalent	3,132 t	5,011 t	5,220 t	6,368 t	8,248 t

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Aardopwarmingsvermogen 100 (GWP ₁₀₀) volgens verordening (EG) nr. 842/2006	1975	1975	1975	1975	1975
Type expansieklep	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Toegestane bedrijfsdruk (relatief)	≤ 4,6 MPa (≤ 46,0 bar)	≤ 4,6 MPa (≤ 46,0 bar)	≤ 4,6 MPa (≤ 46,0 bar)	≤ 4,6 MPa (≤ 46,0 bar)	≤ 4,6 MPa (≤ 46,0 bar)
Compressortype	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll	Scroll
Olietype	Ester (EMKARATE RL32-3MAF)	Ester (EMKARATE RL32-3MAF)	Ester (EMKARATE RL32-3MAF)	Ester (EMKARATE RL32-3MAF)	Ester (EMKARATE RL32-3MAF)
Olievulhoeveelheid	0,75 l	1,25 l	1,25 l	1,24 l	1,89 l

Opstelplaats

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Opstelplaats	binnen/droog	binnen/droog	binnen/droog	binnen/droog	binnen/droog
Volume opstelruimte EN 378	3,41 m ³	5,45 m ³	5,68 m ³	6,93 m ³	8,98 m ³
Toegestane omgevingstemperatuur op de opstelplaats	7 ... 25 °C	7 ... 25 °C	7 ... 25 °C	7 ... 25 °C	7 ... 25 °C
Toegestane relatieve luchtvochtigheid	40 ... 75 %	40 ... 75 %	40 ... 75 %	40 ... 75 %	40 ... 75 %

N.2 Warmtebron brijn

Warmtebronicircuit/brijncircuit

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Min. broninlaattemperatuur (brijn warm) in het CV-bedrijf	-10 °C	-10 °C	-10 °C	-10 °C	-10 °C
Max. broninlaattemperatuur (brijn warm) in het CV-bedrijf	25 °C	25 °C	25 °C	25 °C	25 °C
Min. broninlaattemperatuur (brijn warm) in het koelbedrijf	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C	0 °C
Max. broninlaattemperatuur (brijn warm) in het koelbedrijf	30 °C	30 °C	30 °C	30 °C	30 °C
Nominale volumestroom ΔT 3 K bij B0/W35	1.290 l/h	2.320 l/h	3.000 l/h	3.590 l/h	4.780 l/h
Min. volumestroom bij continu bedrijf aan de gebruiksgrenzen	1.110 l/h	2.140 l/h	2.460 l/h	3.380 l/h	3.840 l/h
Max. volumestroom bij continu bedrijf aan de gebruiksgrenzen	1.290 l/h	2.320 l/h	3.000 l/h	3.590 l/h	4.780 l/h
Max. restopvoerhoogte bij ΔT 3 K bij B0/W35	0,062 MPa (0,620 bar)	0,039 MPa (0,390 bar)	0,051 MPa (0,510 bar)	0,098 MPa (0,980 bar)	0,082 MPa (0,820 bar)
Elektrisch opgenomen vermogen brijncircuitpomp bij B0/W35 ΔT 3 K bij 250 mbar extern drukverlies in het brijncircuit	44 W	62 W	64 W	83 W	121 W
Type brijnvloeistof	Ethyleenglycol 30% vol.	Ethyleenglycol 30% vol.	Ethyleenglycol 30% vol.	Ethyleenglycol 30% vol.	Ethyleenglycol 30% vol.

Afgiftesircuit/CV-circuit

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Nominale volumestroom bij ΔT 5 K	920 l/h	1.530 l/h	1.920 l/h	2.450 l/h	3.320 l/h
Max. restopvoerhoogte bij ΔT 5 K	0,065 MPa (0,650 bar)	0,045 MPa (0,450 bar)	0,035 MPa (0,350 bar)	0,073 MPa (0,730 bar)	0,045 MPa (0,450 bar)
Nominale volumestroom bij ΔT 8 K	570 l/h	980 l/h	1.240 l/h	1.600 l/h	2.180 l/h
Max. restopvoerhoogte bij ΔT 8 K	0,068 MPa (0,680 bar)	0,065 MPa (0,650 bar)	0,057 MPa (0,570 bar)	0,086 MPa (0,860 bar)	0,080 MPa (0,800 bar)
Min. volumestroom bij continu bedrijf aan de gebruiksgrenzen	570 l/h	980 l/h	1.240 l/h	1.600 l/h	2.180 l/h

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Max. volumestroom bij continu bedrijf aan de gebruiksgrenzen	920 l/h	1.530 l/h	1.920 l/h	2.450 l/h	3.320 l/h
Elektrisch opgenomen vermogen CV-circuitpomp bij B0/W35 ΔT 3 K bij 250 mbar extern drukverlies in het CV-circuit	25 W	30 W	45 W	60 W	74 W

Vermogensgegevens

De volgende vermogensgegevens gelden voor nieuwe producten met schone warmtewisselaars.

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
CV-vermogen B0/W35 ΔT 5 K	5,28 kW	8,82 kW	11,18 kW	14,39 kW	19,62 kW
Werkelijk opgenomen vermogen B0/W35 ΔT 5 K	1,20 kW	1,82 kW	2,34 kW	3,07 kW	4,32 kW
Prestatiecoëfficiënt B0/W35 ΔT 5 K / coefficient of performance EN 14511	4,41	4,84	4,77	4,69	4,54
CV-vermogen B0/W45 ΔT 5 K	5,26 kW	8,76 kW	11,14 kW	13,97 kW	19,56 kW
Werkelijk opgenomen vermogen B0/W45 ΔT 5 K	1,56 kW	2,39 kW	3,03 kW	3,83 kW	5,38 kW
Prestatiecoëfficiënt B0/W45 ΔT 5 K / coefficient of performance EN 14511	3,37	3,67	3,68	3,65	3,64
Verwarmingsvermogen B0/W55 ΔT 8 K	5,34 kW	8,94 kW	11,33 kW	14,65 kW	19,94 kW
Werkelijk opgenomen vermogen B0/W55 ΔT 8 K	1,85 kW	2,78 kW	3,66 kW	4,67 kW	6,26 kW
Prestatiecoëfficiënt B0/W55 ΔT 8 K / coefficient of performance EN 14511	2,89	3,22	3,10	3,14	3,18
CV-vermogen B10/W35 ΔT 5 K	6,57 kW	10,50 kW	13,68 kW	17,57 kW	24,10 kW
Werkelijk opgenomen vermogen B10/W35 ΔT 5 K	1,21 kW	1,85 kW	2,30 kW	2,94 kW	4,29 kW
Prestatiecoëfficiënt B10/W35 ΔT 5 K / coefficient of performance EN 14511	5,42	5,68	5,96	6,00	5,62
CV-vermogen B10/W45 ΔT 5 K	6,46 kW	10,63 kW	13,84 kW	17,54 kW	24,25 kW
Werkelijk opgenomen vermogen B10/W45 ΔT 5 K	1,56 kW	2,38 kW	2,99 kW	3,77 kW	5,32 kW
Prestatiecoëfficiënt B10/W45 ΔT 5 K / coefficient of performance EN 14511	4,15	4,48	4,64	4,65	4,56
Verwarmingsvermogen B10/W55 ΔT 8 K	6,51 kW	10,79 kW	14,14 kW	17,87 kW	24,72 kW
Werkelijk opgenomen vermogen B10/W55 ΔT 8 K	1,87 kW	2,84 kW	3,63 kW	4,64 kW	6,28 kW
Prestatiecoëfficiënt B10/W55 ΔT 8 K / coefficient of performance EN 14511	3,49	3,80	3,90	3,85	3,93
Geluidsvermogen B0/W35 EN 12102 / EN 14511 L_{w} in CV-bedrijf	39,8 dB(A)	42,4 dB(A)	45,2 dB(A)	49,9 dB(A)	48,4 dB(A)
Geluidsvermogen B0/W45 EN 12102 / EN 14511 L_{w} in het CV-bedrijf	40,7 dB(A)	45,1 dB(A)	46,7 dB(A)	49,3 dB(A)	46,1 dB(A)
Geluidsvermogen B0/W55 EN 12102 / EN 14511 L_{w} in het CV-bedrijf	40,6 dB(A)	49,9 dB(A)	47,2 dB(A)	48,0 dB(A)	48,4 dB(A)

Gebruiksgrenzen warmtepomp verwarmen (warmtebron brijn)

- Bij dezelfde volumedoorstroming in het CV-circuit (ΔT 5 K resp. ΔT 8 K) en brijncircuit (ΔT 3 K) als bij de controle van het nominale warmtevermogen onder genormeerde nominale omstandigheden. Het gebruik van de warmtepomp buiten de gebruiksgrenzen leidt tot het uitschakelen van de warmtepomp door de interne regel- en veiligheidsinrichtingen.
- Gebruiksgrenzen warmtepomp verwarmen (Warmtebron brijn):
 - B15/W65
 - B25/W59
 - B25/W25
 - B-10/W25
 - B-10/W60
 - B-5/W65

N.3 Warmtebron lucht

Warmtebronicircuit/brijncircuit

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Warmtebronmodule	1 x VWL 11/4 SA	1 x VWL 11/4 SA	1 x VWL 11/4 SA	2 x VWL 11/4 SA	2 x VWL 11/4 SA
Type brijnvloeistof	Ethyleenglycol 44 % vol.	Ethyleenglycol 44 % vol.	Ethyleenglycol 44 % vol.	Ethyleenglycol 44 % vol.	Ethyleenglycol 44 % vol.

Afgiftecircuit/CV-circuit

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Warmtebronmodule	1 x VWL 11/4 SA	1 x VWL 11/4 SA	1 x VWL 11/4 SA	2 x VWL 11/4 SA	2 x VWL 11/4 SA
Nominale volumestroom bij ΔT 5 K	1.070 l/h	1.510 l/h	1.990 l/h	2.650 l/h	3.440 l/h
Max. restopvoerhoogte bij ΔT 5 K	0,061 MPa (0,610 bar)	0,042 MPa (0,420 bar)	0,031 MPa (0,310 bar)	0,064 MPa (0,640 bar)	0,038 MPa (0,380 bar)
Nominale volumestroom bij ΔT 8 K	660 l/h	1.020 l/h	1.350 l/h	1.720 l/h	2.300 l/h
Max. restopvoerhoogte bij ΔT 8 K	0,069 MPa (0,690 bar)	0,056 MPa (0,560 bar)	0,053 MPa (0,530 bar)	0,084 MPa (0,840 bar)	0,075 MPa (0,750 bar)
Min. volumestroom bij continu bedrijf aan de gebruiksgrenzen	660 l/h	1.020 l/h	1.350 l/h	1.720 l/h	2.300 l/h
Max. volumestroom bij continu bedrijf aan de gebruiksgrenzen	1.070 l/h	1.510 l/h	1.990 l/h	2.650 l/h	3.440 l/h
Elektrisch opgenomen vermogen CV-circuitpomp bij A7/W35 ΔT 5 K bij 250 mbar extern drukverlies in het CV-circuit	28 W	36 W	50 W	70 W	78 W

Vermogensgegevens

De volgende vermogensgegevens gelden voor nieuwe producten met schone warmtewisselaars.

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Warmtebronmodule	1 x VWL 11/4 SA	1 x VWL 11/4 SA	1 x VWL 11/4 SA	2 x VWL 11/4 SA	2 x VWL 11/4 SA
Verwarmingsvermogen A2/W35	5,63 kW	7,79 kW	10,27 kW	13,81 kW	17,35 kW
Effectief opgenomen vermogen A2/W35	1,36 kW	1,99 kW	2,68 kW	3,38 kW	4,69 kW
Vermogenswaarde A2/W35 / Coefficient of Performance EN 14511	4,14	3,91	3,83	4,09	3,70
Verwarmingsvermogen A7/W35 ΔT 5 K	6,16 kW	8,74 kW	11,45 kW	15,19 kW	19,78 kW
Effectief opgenomen vermogen A7/W35 ΔT 5 K	1,31 kW	1,91 kW	2,50 kW	3,21 kW	4,50 kW
Prestatiecoëfficiënt A7/W35 ΔT 5 K / Coefficient of Performance EN 14511	4,69	4,58	4,58	4,73	4,39
Verwarmingsvermogen A7/W45 ΔT 5 K	6,04 kW	9,00 kW	11,98 kW	15,48 kW	20,55 kW
Effectief opgenomen vermogen A7/W45 ΔT 5 K	1,66 kW	2,44 kW	3,17 kW	4,06 kW	5,61 kW
Prestatiecoëfficiënt A7/W45 ΔT 5 K / Coefficient of Performance EN 14511	3,64	3,69	3,77	3,82	3,67
Verwarmingsvermogen A7/W55 ΔT 8 K	6,09 kW	9,45 kW	12,20 kW	15,88 kW	20,83 kW
Werkelijk opgenomen vermogen A7/W55 ΔT 8 K	1,97 kW	2,95 kW	3,84 kW	4,88 kW	6,62 kW
Prestatiecoëfficiënt A7/W55 ΔT 8 K / Coefficient of Performance EN 14511	3,09	3,21	3,17	3,25	3,15
Koelvermogen A35/W18 ΔT 5 K, actief	6,53 kW	8,52 kW	12,02 kW	15,76 kW	20,22 kW
Effectief opgenomen vermogen A35/W18 ΔT 5 K, actief	1,59 kW	2,73 kW	3,67 kW	4,23 kW	6,13 kW
Energie efficiëntie ratio A35/W18 EN 14511	4,12	3,12	3,28	3,73	3,30
Geluidsvermogen A7/W35 EN 12102 / EN 14511 L_{wI} in CV-bedrijf	40,3 dB(A)	45,8 dB(A)	44,4 dB(A)	48,7 dB(A)	48,1 dB(A)
Geluidsvermogen A7/W45 EN 12102 / EN 14511 L_{wI} in CV-bedrijf	41,0 dB(A)	50,1 dB(A)	46,4 dB(A)	49,4 dB(A)	46,1 dB(A)

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Geluidsvermogen A7/W55 EN 12102 / EN 14511 L _{wi} in CV-bedrijf	40,9 dB(A)	52,7 dB(A)	46,1 dB(A)	48,0 dB(A)	46,4 dB(A)
Geluidsvermogen A35/W18 EN 12102 / EN 14511 L _{wi} in koelbedrijf	48,3 dB(A)	54,7 dB(A)	49,7 dB(A)	46,8 dB(A)	47,2 dB(A)

Gebruiksgrenzen warmtepomp verwarmen en koelen (warmtebron lucht)

Bij gelijke volumedoorstromingen in het CV-circuit (ΔT 5K resp. ΔT 8 K) zoals bij de controle van het nominale warmtevermogen onder nominale normvoorwaarden.

Het gebruik van de warmtepomp buiten de gebruiksgrenzen leidt tot het uitschakelen van de warmtepomp door de interne regel- en veiligheidsinrichtingen.

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Gebruiksgrenzen warmtepomp verwarmen (Warmtebron lucht)	A40/W65, A40/W25, A-22/W25, A-22/W25, A-2/W65, A15/W65	A40/W65, A40/W25, A-22/W25, A-22/W25, A-2/W65, A15/W65	A40/W65, A40/W25, A-22/W25, A-22/W25, A-2/W65, A15/W65	A40/W65, A40/W25, A-22/W25, A-22/W25, A-2/W65, A15/W65	A40/W65, A40/W25, A-22/W25, A-22/W25, A-2/W65, A15/W65
Toepassingsgrenzen warmtepomp koelen (Warmtebron lucht)	A20/W20, A40/W20, A40/W5, A20/W5	A20/W20, A40/W20, A40/W5, A20/W5	A20/W20, A40/W20, A40/W5, A20/W5	A20/W20, A40/W20, A40/W5, A20/W5	A20/W20, A40/W20, A40/W5, A20/W5

N.4 Warmtebron grondwater

Warmtebronicircuit/brijncircuit en grondwatercircuit

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Warmtebronmodule	VWW 11/4 SI	VWW 11/4 SI	VWW 11/4 SI	VWW 19/4 SI	VWW 19/4 SI
Nominale volumestroom grondwater ΔT 3 K bij W10W35	1.450 l/h	2.240 l/h	3.520 l/h	4.540 l/h	5.480 l/h
Type brijnvloeistof	Ethyleenglycol 30 % vol.	Ethyleenglycol 30 % vol.	Ethyleenglycol 30 % vol.	Ethyleenglycol 30 % vol.	Ethyleenglycol 30 % vol.

Afgiftcecircuit/CV-circuit

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Warmtebronmodule	VWW 11/4 SI	VWW 11/4 SI	VWW 11/4 SI	VWW 19/4 SI	VWW 19/4 SI
Nominale volumestroom bij ΔT 5 K	1.100 l/h	1.720 l/h	2.170 l/h	2.920 l/h	3.990 l/h
Max. restopvoerhoogte bij ΔT 5 K	0,065 MPa (0,650 bar)	0,042 MPa (0,420 bar)	0,023 MPa (0,230 bar)	0,056 MPa (0,560 bar)	0,021 MPa (0,210 bar)
Nominale volumestroom bij ΔT 8 K	680 l/h	1.130 l/h	1.420 l/h	1.870 l/h	2.610 l/h
Max. restopvoerhoogte bij ΔT 8 K	0,068 MPa (0,680 bar)	0,056 MPa (0,560 bar)	0,047 MPa (0,470 bar)	0,082 MPa (0,820 bar)	0,069 MPa (0,690 bar)
Min. volumestroom bij continu bedrijf aan de gebruiksgrenzen	680 l/h	1.130 l/h	1.420 l/h	1.870 l/h	2.610 l/h
Max. volumestroom bij continu bedrijf aan de gebruiksgrenzen	1.100 l/h	1.720 l/h	2.170 l/h	2.920 l/h	3.990 l/h
Elektrisch opgenomen vermogen CV-pomp bij W10/W35 ΔT 5K bij 250 mbar extern drukverlies in het CV-circuit	35 W	45 W	55 W	100 W	110 W

Vermogensgegevens

De volgende vermogensgegevens gelden voor nieuwe producten met schone warmtewisselaars.

Testvoorwaarden voor het bepalen van de vermogensgegevens volgens EN 14511

Installatie: Verbindingsleidingen aan de kant van de warmtebron tussen VWF xx/4 en VWW xx/4 SI = 2 x 2 m (diameter binnenkant buis = 32 mm), instelling omgevingscircuitpomp: CV-bedrijf: fabrieksinstelling (Auto), Koelbedrijf: fabrieksinstelling (Auto)

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Warmtebronmodule	VWW 11/4 SI	VWW 11/4 SI	VWW 11/4 SI	VWW 19/4 SI	VWW 19/4 SI
CV-vermogen W10/W35 ΔT 5 K	6,32 kW	9,94 kW	12,88 kW	16,68 kW	23,00 kW

	VWF 57/4	VWF 87/4	VWF 117/4	VWF 157/4	VWF 197/4
Werkelijk opgenomen vermogen W10/W35 ΔT 5K	1,35 kW	1,92 kW	2,47 kW	3,10 kW	4,42 kW
Rendement W10/W35 ΔT 5 K / Coefficient of Performance EN 14511	4,70	5,17	5,22	5,37	5,20
CV-vermogen W10/W45 ΔT 5 K	6,21 kW	10,03 kW	12,84 kW	16,48 kW	23,53 kW
Werkelijk opgenomen vermogen W10/W45 ΔT 5K	1,70 kW	2,46 kW	3,20 kW	3,94 kW	5,68 kW
Rendement W10/W45 ΔT 5 K / Coefficient of Performance EN 14511	3,65	4,08	4,02	4,18	4,14
CV-vermogen W10/W55 ΔT 8 K	6,23 kW	10,28 kW	13,22 kW	17,03 kW	23,70 kW
Werkelijk opgenomen vermogen W10/W55 ΔT 8K	2,12 kW	2,96 kW	3,93 kW	4,79 kW	6,74 kW
Rendement W10/W55 ΔT 8 K / Coefficient of Performance EN 14511	2,94	3,47	3,36	3,55	3,52
Geluidsvermogen W10/W35 EN 12102 / EN 14511 L_{w} in het CV-bedrijf	41,2 dB(A)	47,9 dB(A)	45,0 dB(A)	49,9 dB(A)	50,6 dB(A)
Geluidsvermogen W10/W45 EN 12102 / EN 14511 L_{w} in het CV-bedrijf	40,9 dB(A)	50,3 dB(A)	47,8 dB(A)	48,0 dB(A)	47,8 dB(A)
Geluidsvermogen W10/W55 EN 12102 / EN 14511 L_{w} in het CV-bedrijf	41,8 dB(A)	53,8 dB(A)	47,6 dB(A)	49,1 dB(A)	46,4 dB(A)

Gebruiksgrenzen warmtepomp verwarmen (warmtebron grondwater)






















- Bij dezelfde volumedoorstroming in het CV-circuit (ΔT 5 K resp. ΔT 8 K) en grondwatercircuit (ΔT 3 K) als bij de controle van het nominale warmtevermogen onder genormeerde nominale omstandigheden. Het gebruik van de warmtepomp buiten de gebruiksgrenzen leidt tot het uitschakelen van de warmtepomp door de interne regel- en veiligheidsinrichtingen.
- Toepassingsgrenzen warmtepomp verwarmen (Warmtebron grondwater):
 - W15/W65
 - W25/W59
 - W25/W25
 - W10/W25
 - W10/W65






O Dimensioneringsstromen = I_n [A]
















I_n		VWF xxx/4 400 V		3~N/PE 400 V			3~N/PE 400 V						
		VWF xxx/4 400 V		X101			X102 X101						
VWF 5X/4 400 V	Compressor	Pompen en elektronicaregeling	hulpverwarming	L1	L2	L3	L1	L2	L3				
				A	A	A	A	A	A				
VWF 5X/4 400 V	Compressor	Pompen en elektronicaregeling	hulpverwarming	0,0 kW	5,0	4,6	4,6	0,4	0,0	0,0	4,6	4,6	4,6
				2,0 kW	13,7	4,6	4,6	9,1	0,0	0,0	4,6	4,6	4,6
				3,5 kW	5,0	4,6	19,8	0,4	0,0	15,2	4,6	4,6	4,6
				5,5 kW	13,7	4,6	19,8	9,1	0,0	15,2	4,6	4,6	4,6
				7,0 kW	5,0	19,8	19,8	0,4	15,2	15,2	4,6	4,6	4,6
				9,0 kW	13,7	19,8	19,8	9,1	15,2	15,2	4,6	4,6	4,6
VWF 5X/4 400 V	Compressor	Pompen en elektronicaregeling	hulpverwarming	0,0 kW	9,7	4,6	4,6	5,1	0,0	0,0	4,6	4,6	4,6
				2,0 kW	18,4	4,6	4,6	13,8	0,0	0,0	4,6	4,6	4,6
				3,5 kW	9,7	4,6	19,8	5,1	0,0	15,2	4,6	4,6	4,6
				5,5 kW	18,4	4,6	19,8	13,8	0,0	15,2	4,6	4,6	4,6
				7,0 kW	9,7	19,8	19,8	5,1	15,2	15,2	4,6	4,6	4,6
				9,0 kW	18,4	19,8	19,8	13,8	15,2	15,2	4,6	4,6	4,6
VWF 8X/4 400 V	Compressor	Pompen en elektronicaregeling	hulpverwarming	0,0 kW	6,6	6,0	6,0	0,6	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0
				2,0 kW	15,3	6,0	6,0	9,3	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0
				3,5 kW	6,6	6,0	21,2	0,6	0,0	15,2	6,0	6,0	6,0
				5,5 kW	15,3	6,0	21,2	9,3	0,0	15,2	6,0	6,0	6,0
				7,0 kW	6,6	21,2	21,2	0,6	15,2	15,2	6,0	6,0	6,0
				9,0 kW	15,3	21,2	21,2	9,3	15,2	15,2	6,0	6,0	6,0
VWF 8X/4 400 V	Compressor	Pompen en elektronicaregeling	hulpverwarming	0,0 kW	11,3	6,0	6,0	5,3	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0
				2,0 kW	20,0	6,0	6,0	14,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0
				3,5 kW	11,3	6,0	21,2	5,3	0,0	15,2	6,0	6,0	6,0
				5,5 kW	20,0	6,0	21,2	14,0	0,0	15,2	6,0	6,0	6,0
				7,0 kW	11,3	21,2	21,2	5,3	15,2	15,2	6,0	6,0	6,0
				9,0 kW	20,0	21,2	21,2	14,0	15,2	15,2	6,0	6,0	6,0
VWF 11X/4 400 V	Compressor	Pompen en elektronicaregeling	hulpverwarming	0,0 kW	9,0	8,2	8,2	0,8	0,0	0,0	8,2	8,2	8,2
				2,0 kW	17,7	8,2	8,2	9,5	0,0	0,0	8,2	8,2	8,2
				3,5 kW	9,0	8,2	23,4	0,8	0,0	15,2	8,2	8,2	8,2
				5,5 kW	17,7	8,2	23,4	9,5	0,0	15,2	8,2	8,2	8,2
				7,0 kW	9,0	23,4	23,4	0,8	15,2	15,2	8,2	8,2	8,2
				9,0 kW	17,7	23,4	23,4	9,5	15,2	15,2	8,2	8,2	8,2
VWF 11X/4 400 V	Compressor	Pompen en elektronicaregeling	hulpverwarming	0,0 kW	13,7	8,2	8,2	5,5	0,0	0,0	8,2	8,2	8,2
				2,0 kW	22,4	8,2	8,2	14,2	0,0	0,0	8,2	8,2	8,2
				3,5 kW	13,7	8,2	23,4	5,5	0,0	15,2	8,2	8,2	8,2
				5,5 kW	22,4	8,2	23,4	14,2	0,0	15,2	8,2	8,2	8,2
				7,0 kW	13,7	23,4	23,4	5,5	15,2	15,2	8,2	8,2	8,2
				9,0 kW	22,4	23,4	23,4	14,2	15,2	15,2	8,2	8,2	8,2


Voorbeeld

De dimensioneringsstroom voor de warmtepomp VWF 5X/4 met een vermogen van 5 kW bedraagt bij aansluiting volgens aansluitschema 1 in het compressorbedrijf met geactiveerde elektrische hulpverwarming met een vrijgegeven vermogen van 5,5 kW op L1 **13,7 A**, met al het aansluitbare toebehoren aan de aansluitingen X12 tot X145 **18,4 A**.





 VWF xxx/4 400 V		 3~N/PE 400 V			 3~N/PE 400 V						
		   X101			   X102			 X101			
		L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	
VWF 157/4 400 V	  	 0,0 kW 2,0 kW 3,5 kW 5,5 kW 7,0 kW 9,0 kW	10,9	10,0	10,0	0,9	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
			19,6	10,0	10,0	9,6	0,0	0,0	10,0	10,0	10,0
			10,9	10,0	25,2	0,9	0,0	15,2	10,0	10,0	10,0
			19,6	10,0	25,2	9,6	0,0	15,2	10,0	10,0	10,0
			10,9	25,2	25,2	0,9	15,2	15,2	10,0	10,0	10,0
			19,6	25,2	25,2	9,6	15,2	15,2	10,0	10,0	10,0
VWF 197/4 400 V	  	 0,0 kW 2,0 kW 3,5 kW 5,5 kW 7,0 kW 9,0 kW	16,1	15,2	15,2	0,9	0,0	0,0	15,2	15,2	15,2
			24,8	15,2	15,2	9,6	0,0	0,0	15,2	15,2	15,2
			16,1	15,2	30,4	0,9	0,0	15,2	15,2	15,2	15,2
			24,8	15,2	30,4	9,6	0,0	15,2	15,2	15,2	15,2
			16,1	30,4	30,4	0,9	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
			24,8	30,4	30,4	9,6	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
VWF 197/4 400 V	  	X12 (max. 1,3 A), X14 (max. 0,9 A), X141, X143, X144, X145, (max. 2,5 A) 0,0 kW 2,0 kW 3,5 kW 5,5 kW 7,0 kW 9,0 kW	18,8	15,2	15,2	5,6	0,0	0,0	15,2	15,2	15,2
			29,5	15,2	15,2	14,3	0,0	0,0	15,2	15,2	15,2
			18,8	15,2	30,4	5,6	0,0	15,2	15,2	15,2	15,2
			29,5	15,2	30,4	14,3	0,0	15,2	15,2	15,2	15,2
			18,8	30,4	30,4	5,6	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2
			29,5	30,4	30,4	14,3	15,2	15,2	15,2	15,2	15,2

	Compressor		Pompen en elektronica-regeling		hulpverwarming		Stroombron		Elektrisch schema
---	------------	---	--------------------------------	---	----------------	---	------------	---	-------------------

I_n VWF xxx/4 400 V		 1~/N/PE 230 V 3~/N/PE 400 V				 3~/N/PE 400 V							
		 X110		 X101		 X102			 X101				
VWF 5X/4 400 V	 	 X12 (max. 1,3 A), X14 (max. 0,9 A), X141, X143, X144, X145, (max. 2,5 A)	0,0 kW	A	L1	L1	L2	L3	A	L1	L2	L3	
			2,0 kW	0,4	4,6	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	5,0	4,6	4,6
			3,5 kW	0,4	13,3	4,6	4,6	8,7	0,0	0,0	5,0	4,6	4,6
			5,5 kW	0,4	4,6	4,6	19,8	0,0	0,0	15,2	5,0	4,6	4,6
			7,0 kW	0,4	13,3	4,6	19,8	8,7	0,0	15,2	5,0	4,6	4,6
			9,0 kW	0,4	4,6	19,8	19,8	0,0	15,2	15,2	5,0	4,6	4,6
				0,4	13,3	19,8	19,8	8,7	15,2	15,2	5,0	4,6	4,6
				5,1	4,6	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	9,7	4,6	4,6
	5,1	13,3	4,6	4,6	8,7	0,0	0,0	9,7	4,6	4,6			
	5,1	4,6	4,6	19,8	0,0	0,0	15,2	9,7	4,6	4,6			
	5,1	13,3	4,6	19,8	8,7	0,0	15,2	9,7	4,6	4,6			
	5,1	4,6	19,8	19,8	0,0	15,2	15,2	9,7	4,6	4,6			
	5,1	13,3	19,8	19,8	8,7	15,2	15,2	9,7	4,6	4,6			
VWF 8X/4 400 V	 	 X12 (max. 1,3 A), X14 (max. 0,9 A), X141, X143, X144, X145, (max. 2,5 A)	0,0 kW	0,6	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,6	6,0	6,0
			2,0 kW	0,6	14,7	6,0	6,0	8,7	0,0	0,0	6,6	6,0	6,0
			3,5 kW	0,6	6,0	6,0	21,2	0,0	0,0	15,2	6,6	6,0	6,0
			5,5 kW	0,6	14,7	6,0	21,2	8,7	0,0	15,2	6,6	6,0	6,0
			7,0 kW	0,6	6,0	21,2	21,2	0,0	15,2	15,2	6,6	6,0	6,0
			9,0 kW	0,6	14,7	21,2	21,2	8,7	15,2	15,2	6,6	6,0	6,0
				5,3	6,0	6,0	6,0	0,0	0,0	0,0	11,3	6,0	6,0
				5,3	14,7	6,0	6,0	8,7	0,0	0,0	11,3	6,0	6,0
	5,3	6,0	6,0	21,2	0,0	0,0	15,2	11,3	6,0	6,0			
	5,3	14,7	6,0	21,2	8,7	0,0	15,2	11,3	6,0	6,0			
	5,3	6,0	21,2	21,2	0,0	15,2	15,2	11,3	6,0	6,0			
	5,3	14,7	21,2	21,2	8,7	15,2	15,2	11,3	6,0	6,0			
VWF 11X/4 400 V	 	 X12 (max. 1,3 A), X14 (max. 0,9 A), X141, X143, X144, X145, (max. 2,5 A)	0,0 kW	0,8	8,2	8,2	8,2	0,0	0,0	0,0	9,0	8,2	8,2
			2,0 kW	0,8	16,9	8,2	8,2	8,7	0,0	0,0	9,0	8,2	8,2
			3,5 kW	0,8	8,2	8,2	23,4	0,0	0,0	15,2	9,0	8,2	8,2
			5,5 kW	0,8	16,9	8,2	23,4	8,7	0,0	15,2	9,0	8,2	8,2
			7,0 kW	0,8	8,2	23,4	23,4	0,0	15,2	15,2	9,0	8,2	8,2
			9,0 kW	0,8	16,9	23,4	23,4	8,7	15,2	15,2	9,0	8,2	8,2
				5,5	8,2	8,2	8,2	0,0	0,0	0,0	13,7	8,2	8,2
				5,5	16,9	8,2	8,2	8,7	0,0	0,0	13,7	8,2	8,2
	5,5	8,2	8,2	23,4	0,0	0,0	15,2	13,7	8,2	8,2			
	5,5	16,9	8,2	23,4	8,7	0,0	15,2	13,7	8,2	8,2			
	5,5	8,2	23,4	23,4	0,0	15,2	15,2	13,7	8,2	8,2			
	5,5	16,9	23,4	23,4	8,7	15,2	15,2	13,7	8,2	8,2			



I_n
VWF xxx/4 400 V



VWF 157/4 400 V

			0,0 kW
			2,0 kW
			3,5 kW
			5,5 kW
			7,0 kW
			9,0 kW

		X12 (max. 1,3 A), X14 (max. 0,9 A), X141, X143, X144, X145, (max. 2,5 A)	0,0 kW
			2,0 kW
			3,5 kW
			5,5 kW
			7,0 kW
			9,0 kW

0,9	10,0	10,0	10,0
0,9	18,7	10,0	10,0
0,9	10,0	10,0	25,2
0,9	18,7	10,0	25,2
0,9	10,0	25,2	25,2
0,9	18,7	25,2	25,2

5,6	10,0	10,0	10,0
5,6	18,7	10,0	10,0
5,6	10,0	10,0	25,2
5,6	18,7	10,0	25,2
5,6	10,0	25,2	25,2
5,6	18,7	25,2	25,2

0,0	0,0	0,0	10,9	10,0	10,0
8,7	0,0	0,0	10,9	10,0	10,0
0,0	0,0	15,2	10,9	10,0	10,0
8,7	0,0	15,2	10,9	10,0	10,0
0,0	15,2	15,2	10,9	10,0	10,0
8,7	15,2	15,2	10,9	10,0	10,0

0,0	0,0	0,0	15,6	10,0	10,0
8,7	0,0	0,0	15,6	10,0	10,0
0,0	0,0	15,2	15,6	10,0	10,0
8,7	0,0	15,2	15,6	10,0	10,0
0,0	15,2	15,2	15,6	10,0	10,0
8,7	15,2	15,2	15,6	10,0	10,0

VWF 197/4 400 V

			0,0 kW
			2,0 kW
			3,5 kW
			5,5 kW
			7,0 kW
			9,0 kW

		X12 (max. 1,3 A), X14 (max. 0,9 A), X141, X143, X144, X145, (max. 2,5 A)	0,0 kW
			2,0 kW
			3,5 kW
			5,5 kW
			7,0 kW
			9,0 kW

0,9	15,2	15,2	15,2
0,9	23,9	15,2	15,2
0,9	15,2	15,2	30,4
0,9	23,9	15,2	30,4
0,9	15,2	30,4	30,4
0,9	23,9	30,4	30,4

5,6	15,2	15,2	15,2
5,6	23,9	15,2	15,2
5,6	15,2	15,2	30,4
5,6	23,9	15,2	30,4
5,6	15,2	30,4	30,4
5,6	23,9	30,4	30,4

0,0	0,0	0,0	16,1	15,2	15,2
8,7	0,0	0,0	16,1	15,2	15,2
0,0	0,0	15,2	16,1	15,2	15,2
8,7	0,0	15,2	16,1	15,2	15,2
0,0	15,2	15,2	16,1	15,2	15,2
8,7	15,2	15,2	16,1	15,2	15,2

0,0	0,0	0,0	20,8	15,2	15,2
8,7	0,0	0,0	20,8	15,2	15,2
0,0	0,0	15,2	20,8	15,2	15,2
8,7	0,0	15,2	20,8	15,2	15,2
0,0	15,2	15,2	20,8	15,2	15,2
8,7	15,2	15,2	20,8	15,2	15,2

	Compressor		Pompen en elektronica-regeling		hulpverwarming		Stroombron		Elektrisch schema
--	------------	--	--------------------------------	--	----------------	--	------------	--	-------------------

Trefwoordenlijst

A

Aansluiten, brijncircuit	17
Aansluiten, brijndrukschakelaar	22
Aansluiten, bronpomp	23
Aansluiten, circulatiepomp	26
Aansluiten, CV-circuit	17
Aansluiten, maximaalthermostaat	23
Aansluiten, toebehoren, optioneel	26
Aansluitklemmen	26
Aanvoertemperatuur, instellen, CV-bedrijf	32
Aanvoertemperatuur, instellen, koelbedrijf	32
Aanvoertemperatuurregeling	29
Achteraanzicht	11
Actorentest	33
Afgiftecircuit, ontluchten	28
Afgiftecircuitpomp, instellen	29
Afgiftecircuitpomp, restopvoerhoogte	30
Afmetingen	13
Afvoer, product	35
Afvoer, toebehoren	35
Afvoer, verpakking	35
Afvoeren, brijnvoestof	35
Afvoeren, koudemiddel	35
Artikelnummer	12

B

Bedrading	26
Bedrijfstoestand	32
Beveiliging CV-watergebrek	9
Bewaren, servicenummer	28
Brijncircuit, aansluiten	17
Brijncircuit, druk opbouwen	20
Brijncircuit, ontluchten	20
Brijncircuit, vullen	20
Brijndrukschakelaar, aansluiten	22
Brijntekortbeveiliging	10
Brijnvoestof, mengen	19
Brijnvoestof, verwijderen	35
Bronpomp, aansluiten	23
Buitenbedrijfstelling, definitief	35
Buitenbedrijfstelling, tijdelijk	35

C

CE-markering	12
Circulatiepomp, aansluiten	26
Codeniveau, oproepen	28
Comfortveiligheidsmodus	34
Configuratie	29
Contact energiebedrijf	26
Controlere, systeemdruk	27
Controleren, dichtheid	27
Controleren, elektrische installatie	27
Controleren, functie	29
Controleren, onderhoudsmelding	34
Controleren, servicemelding	34
Controleren, vuldruk, brijncircuit	34
CV-circuit, aansluiten	17
CV-circuit, directe verbinding	18
CV-circuit, vereisten	17
CV-water conditioneren	18

D

Demonteren, koudemiddelcircuitafdekking	16
---	----

Dichtheid, controleren	27
Directe verbinding, CV-circuit	18
Documenten	7
Draaglus	15

E

eBus-leidingen plaatsen	21
Elektriciteit	5
Elektrisch systeem, installeren	21
Elektrische hulpverwarming, leidingveiligheidsschakelaar	33
Elektrische hulpverwarming, vrijgeven	28
Elektrische installatie, controleren	27
Energieopbrengst	8
Energieverbruik	8
Externe driewegklep	26
Externe hulpverwarming	26

F

Fotovoltaïsche installatie aansluiten op	26
Foutcodes	32
Foutenlijst, wissen	33
Foutgeheugen	33
Foutgeheugen, wissen	33
Frontmantel	15
Functie, controleren	29

G

Gereedschap	5
-------------------	---

H

Heetgastermostaat	10
Heringebruikneming	35
Hogedrukpressostaat	10
Hydraulisch systeem, installeren	16

I

Inschakelen, warmtepomp	27
Inspectie	33
Inspectiechecklist	34
Installateur	4
Installateurniveau, oproepen	28
Installatieassistent	28
Installatieassistent, beëindigen	28
Installatieassistent, opnieuw starten	33
Installeren, elektrisch systeem	21
Installeren, hydraulisch systeem	16
Installeren, VRC DCF	26
Instellen, aanvoertemperatuur, CV-bedrijf	32
Instellen, aanvoertemperatuur, koelbedrijf	32
Instellen, afgiftecircuitpomp	29
Instellen, koelingstechniek	28
Instellen, omgevingcircuitpomp	31
Instellen, omgevingscircuittype	28
Instellen, taal	28
Instelparameters	29
Invriesbeveiliging	10

K

Kenplaatje	11
Koelingstechniek, instellen	28
Koudemiddel	5
Koudemiddel, verwijderen	35
Koudemiddelcircuitafdekking, demonteren	16
Kwalificatie	4

L

Leidingveiligheidsschakelaar, elektrische hulpverwarming	33
--	----

Leidingveiligheidsschakelaar, terugzetten.....	33	Stroomvoorziening, tot stand brengen	22
Leveringsomvang	12	Systeemdruk, controleren	27
Live monitor	32	Systeemthermostaat	8
M		Systeemthermostaat en toebehoren aansluiten.....	26
Maattekening	13	T	
Mantel, monteren	27	Taal, instellen	28
Manteldeksel	16	Taal, wijzigen.....	28
Maximaalthermostaat, aansluiten.....	23	Taal, wisselen.....	28
Mengen, brijnvoelstof	19	Telefoonnummer, installateur.....	28
Minimumafstanden	14	Terugzetten, leidingveiligheidsschakelaar.....	33
Monteren, mantel	27	Testmenu	33
N		Testprogramma's.....	33
Netaansluiting.....	22	Toebehoren, optioneel, aansluiten.....	26
Netaansluitingsprintplaat	24	Tot stand brengen, stroomvoorziening.....	22
O		Transport	4
Omgevingcircuitpomp, instellen	31	V	
Omgevingcircuitpomp, restopvoerhoogte.....	31	Veiligheidsinrichting.....	4
Omgevingscircuit, ontluichten	28	Veiligheidstemperatuurbegrenzer	10
Omgevingscircuittype, instellen.....	28	Ventielblokkeerbeveiliging.....	10
Omschakelklep verwarming/boilerlading.....	19	Vereisten, CV-circuit.....	17
Onderhoud	33	Vooraanzicht	10
Onderhoudschecklist.....	34	Voorschriften	6
Onderhoudsmelding, controleren.....	34	Vorst	5
Ontluichten, afgiftecircuit.....	28	VRC DCF, installeren	26
Ontluichten, brijncircuit.....	20	Vrijgeven, elektrische hulpverwarming.....	28
Ontluichten, omgevingscircuit	28	Vuldruk, controleren, brijncircuit.....	34
Oproepen, codeniveau	28	Vullen en ontluichten.....	19
Oproepen, installaturniveau	28	Vullen, brijncircuit	20
Oproepen, statistieken	29	W	
Opstellingsplaats, vereisten	12	Warmtepomp, inschakelen.....	27
Overdracht, gebruiker.....	32	Warmtepompsysteem, componenten.....	7
P		Warmtepompsysteem, opbouw.....	7
Permanente stroomvoorziening	22	Werkingtest	33
Plaatsen, eBus-leidingen.....	21	Werkwijze	8
Pompblokkeerbeveiliging	10	Wijzigen, taal	28
Printplaat thermostaat	25	Wisselen, taal	28
Productopbouw	10	Z	
Productstatus	32	Zijmantel.....	16
Proefbedrijf.....	35		
R			
Reglementair gebruik	4		
Reserveonderdelen	33		
Restopvoerhoogte, afgiftecircuitpomp.....	30		
Restopvoerhoogte, omgevingscircuitpomp	31		
S			
Schakelkast, overzicht.....	22		
Schema	4		
Sensortest	33		
Serienummer	12		
Servicemelding, controleren.....	34		
Servicenummer, bewaren	28		
Signaaluitgifte.....	26		
Spanning	5		
Start.....	27		
Starten, installatieassistent.....	33		
Statistieken, oproepen.....	29		
Stroomvoorziening gescheiden circuit, speciaal tarief	22, 40–41		
Stroomvoorziening gescheiden circuit, warmtepompta- rief	22		
Stroomvoorziening, gescheiden circuit, warmtepomp- tarief	22, 42		
Stroomvoorziening, permanente	22		



0020217098_05

0020217098_05 ■ 18.12.2020

Leverancier

Vaillant Group Netherlands B.V.

Postbus 23250 ■ 1100 DT Amsterdam

Telefoon 020 5659200 ■ Telefax 020 6969366

Consumentenservice 020 5659420 ■ Serviceteam 020 5659440

info@vaillant.nl ■ www.vaillant.nl

© Deze handleidingen, of delen ervan, zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen alleen met schriftelijke toestemming van de fabrikant vermenigvuldigd of verspreid worden.

Technische wijzigingen voorbehouden.