

EU-conformiteitsverklaring

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van :

Itho Daalderop BV
Postbus 7
4000 AA Tiel
Nederland

en betreft de typevarianten van het product **Balansventilatie-unit met warmteterugwinning**, merk **Itho Daalderop**:

-	03-00501 HRU ECO 300 P	-	03-00530 APure Vent D250 W
-	03-00630 HRU ECO 300 R	-	03-00712 APure Vent D250 R-ZC

Het product is in overeenstemming met de desbetreffende harmonisatiewetgeving van de Unie.

Richtlijn 2009/125/EG (Ecodesign)	
Verordening (EU) 1253/2014	
Gedelegeerde verordening (EU) 1254/2014	
Verordening (EU) 2017/1369	
Richtlijn 2011/65/EU (RoHS)	
Richtlijn 2014/53/EU (RED)	- EN 60335-1:2012 +AC:2014 +A11:2014 +A13:2017 +A1:2019 +A2:2019 +A14:2019 +A15:2021 - EN 60335-2-80:2003 + A1:2004 + A2:2009 - EN 62233:2008 +AC:2008 - EN 62479:2010 - EN 301 489-1 V2.2.3:2019 - EN 301 489-3 V2.1.1:2019 - EN 55014-1:2017 +A11:2020 - EN 55014-2:2015 - EN 61000-3-2:2014 - EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 - EN 300 220-1 V3.1.1:2017 - EN 300 220-2 V3.2.1:2018

De aangemelde instantie **Kiwa Nederland B.V. (NB 0063)** heeft een conformiteitsbeoordelingsprocedure volgens **Bijlage III** van de richtlijn uitgevoerd en het certificaat van EU-type onderzoek **202140314/AA/01** afgegeven.

Ondertekend voor en namens:
Tiel, 1 november 2023.

CE



Coen Schut
Innovation Manager Ventilation

Déclaration UE de conformité

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du :

Itho Daalderop BV
Postbus 7
4000 AA Tiel
Pays-Bas

et concerne les variantes types du produit **Unité de ventilation double flux avec récupération de chaleur**, marque **Itho Daalderop**

- 03-00501 HRU ECO 300 P
- 03-00530 APure Vent D250 W
- 03-00630 HRU ECO 300 R
- 03-00712 APure Vent D250 R-ZC

Le produit est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable.

Directive 2009/125/CE (Ecodesign)	
Règlement (UE) 1253/2014	
Règlement délégué (UE) 1254/2014	
Règlement (UE) 2017/1369	
Directive 2011/65/UE (RoHS)	
Directive 2014/53/UE (RED)	- EN 60335-1:2012 +AC:2014 +A11:2014 +A13:2017 +A1:2019 +A2:2019 +A14:2019 +A15:2021 - EN 60335-2-80:2003 +A1:2004 +A2:2009 - EN 62233:2008 +AC:2008 - EN 62479:2010 - EN 301 489-1 V2.2.3:2019 - EN 301 489-3 V2.1.1:2019 - EN 55014-1:2017 +A11:2020 - EN 55014-2:2015 - EN 61000-3-2:2014 - EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 - EN 300 220-1 V3.1.1:2017 - EN 300 220-2 V3.2.1:2018

L'organisme notifié **Kiwa Nederland B.V. (NB 0063)** a mis en œuvre une procédure d'évaluation de la conformité conformément à **l'Annexe III** de la directive et délivré le certificat d'examen UE de type **202140314/AA/01**.

Signé pour et au nom de :
Tiel, le 1er novembre 2023.

CE



Coen Schut
Innovation Manager Ventilation

EU-Konformitätserklärung

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt :

Itho Daalderop BV
Postbus 7
4000 AA Tiel
Niederlande

und betrifft die Typvarianten des Produkts **Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung** der Marke **Itho Daalderop**:

-	03-00501 HRU ECO 300 P	-	03-00530 APure Vent D250 W
-	03-00630 HRU ECO 300 R	-	03-00712 APure Vent D250 R-ZC

Das Product erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union.

Richtlinie 2009/125/EG (Ecodesign)	
Verordnung (EU) 1253/2014	
Delegierte Verordnung (EU) 1254/2014	
Verordnung (EU) 2017/1369	
Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)	
Richtlinie 2014/53/EU (RED)	- EN 60335-1:2012 +AC:2014 +A11:2014 +A13:2017 +A1:2019 +A2:2019 +A14:2019 +A15:2021 - EN 60335-2-80:2003 + A1:2004 + A2:2009 - EN 62233:2008 +AC:2008 - EN 62479:2010 - EN 301 489-1 V2.2.3:2019 - EN 301 489-3 V2.1.1:2019 - EN 55014-1:2017 +A11:2020 - EN 55014-2:2015 - EN 61000-3-2:2014 - EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 - EN 300 220-1 V3.1.1:2017 - EN 300 220-2 V3.2.1:2018

Die notifizierte Stelle **Kiwa Nederland B.V. (NB 0063)** hat ein Konformitätsbewertungsverfahren gemäß **Anhang III** der Richtlinie durchgeführt und ein Zertifikat über die EU-Typuntersuchung **202140314/AA/01** ausgestellt.

Unterzeichnet für und im Namen von:
Tiel, 1. November 2023.





Coen Schut
Innovation Manager Ventilation