



CAS 3 nieuwste generatie dakventilatoren

CAS 3, nieuwste generatie dakventilatoren overzichtelijk op een rij

Per 1 juli 2018 is de nieuwste generatie CAS 3 dakventilatoren beschikbaar. Hieronder overzichtelijk op een rij welke CAS 3 toegepast kan worden in situaties waar een bestaande dakventilator vervangen moet worden.

Productnaam	Itho Daalderop vervanger	Toevoeging bij het vervangend type
CAS 45 / 90	CAS 3.1 S (03-00409) CAS 3.1 TO*** (03-00410)	230V. Transformatorregeling aanwezig?*
CAS 2000 /3600	CAS 3.2 S (03-00411) CAS 3.2 S 400 (03-00465) CAS 3.2 TO*** (03-00412) CAS 3.2 TO*** 400 (03-00466)	230V of 400V. Transformatorregeling aanwezig?*
CAS ECO 1100/2500/3500	CAS 3.2 S (03-00411) CAS 3.2 S 400 (03-00465)	230V of 400V
CAS ECO 1100 CO2 /2500 CO2/3500 CO2	CAS 3.2 S (03-00411) CAS 3.2 S 400 (03-00465)	230V of 400V
CAS ECO 1100 ORG/ 2500 ORG/3500 ORG	CAS 3.2 TO*** (03-00412) CAS 3.2 TO*** 400 (03-00466)	230V of 400V
CAS 360-6D MBS (545-61360)	1 master CAS 3.1 TO of CAS 3.2 TO aangevuld met 1 tot 4 slaves CAS 3.1 TO*** of 3.2 TO***.	2 aderige signaal draad**
CAS 460-4D MBS (545-61460)	1 master CAS 3.1 TO*** of CAS 3.2 TO*** aangevuld met 1 tot 4 slaves CAS 3.1 TO*** of 3.2 TO***.	2 aderige signaal draad**
MX 110 (230V)	CAS 3.1 S (03-00409)	
MX 110 ZMV (230V)	CAS 3.1 TO*** (03-00410)	
MX 110 ZMV HGR (230V)	CAS 3.1 TO*** (03-00410)	
MX 110 D (400V)	CAS 3.1 S 400 (03-00461)	
MX 110 D ZMV (400V)	CAS 3.1 TO*** 400 (03-00462)	
MX 110 D ZMV HGR (400V)	CAS 3.1 TO*** 400 (03-00462)	

* Gelijkstroommotoren kunnen niet met een transformatorregeling (zoals een transformator standenschakelaar, nachtverlagingskast e.d.) aangestuurd worden. Leg een nieuwe voedingskabel aan indien 1 dakventilator wordt vervangen of vervang alle dakventilatoren en verwijder de transformatorregeling. Kies een CAS 3 TO versie (incl. tijdregeling) indien nachtverlaging gewenst is.

Kies een CAS 3 S versie indien een standenschakelaar of 0-10V regeling gebruikt gaat worden.

** Itho Daalderop helpt u met het instellen van de master/slave verbinding.

*** Naast het TO model, is er ook een TOC model beschikbaar. Het TOC-model is een connect versie die verbinding heeft met de cloud.

**** Indien de geluidsdemper GDH 450 blijft dan het overgangsframe (523-0010) toepassen. Dit is nodig i.v.m. de postie van de bevestigingsgaten.

Productnaam	Itho Daalderop vervanger	Toevoeging bij het vervangend type
MX 210 (230V)	CAS 3.2 S (03-00411)	Overgangsframe (523-0010) indien GDH 450 blijft.****
MX 210 ZMV (230V)	CAS 3.2 TO*** (03-00412)	Overgangsframe (523-0010) indien GDH 450 blijft.****
MX 210 ZMV HGR (230V)	CAS 3.2 TO*** (03-00412)	Overgangsframe (523-0010) indien GDH 450 blijft.*
MX 210 D (400V)	CAS 3.2 S 400 (03-00465)	Overgangsframe (523-0010) indien GDH 450 blijft.*
MX 210 D ZMV (400V)	CAS 3.2 TO*** 400 (03-00466)	Overgangsframe (523-0010) indien GDH 450 blijft.*
MX 210 D ZMV HGR (400V)	CAS 3.2 TO*** 400 (03-00466)	Overgangsframe (523-0010) indien GDH 450 blijft.*
VDX 110 (230V)	CAS 3.1 S (03-00409)	
VDX 110_0-10V (230V)	CAS 3.1 S (03-00409)	
VDX 110 D (400V)	CAS 3.1 S 400 (03-00461)	
VDX 110 D_0-10V (400V)	CAS 3.1 S 400 (03-00461)	
VDX 210 (230V)	CAS 3.2 S (03-00411)	Overgangsframe (523-0010) indien GDH 450 blijft.*
VDX 210_0-10V (230V)	CAS 3.2 S (03-00411)	Overgangsframe (523-0010) indien GDH 450 blijft.*
VDX 210 D (400V)	CAS 3.2 S 400 (03-00465)	Overgangsframe (523-0010) indien GDH 450 blijft.*
VDX 210 D_0-10V (400V)	CAS 3.2 S 400 (03-00465)	Overgangsframe (523-0010) indien GDH 450 blijft.*
MX 10/10	CAS 3.1 S (03-00409) CAS 3.1 S 400 (03-00461)	
MX 10/10 ZMV	CAS 3.1 TO*** (03-00410) CAS 3.1 TO*** 400 (03-00462)	
MX 20/10	CAS 3.2 S (03-00411) CAS 3.2 S 400 (03-00465)	Overgangsframe (523-0010) indien GDH 450 blijft.*
MX 20/10 ZMV	CAS 3.2 TO*** (03-00412) CAS 3.2 TO*** 400 (03-00466)	Overgangsframe (523-0010) indien GDH 450 blijft.
VDA 200/6EC	CAS 3.1 S (03-00409) CAS 3.1 TO*** (03-00410)	Transformator regeling aanwezig? **
VDA 225/6EC	CAS 3.1 S (03-00409) CAS 3.1 TO*** (03-00410)	Transformator regeling aanwezig? **
VDA 250/6EC	CAS 3.1 S (03-00409) CAS 3.1 TO*** (03-00410)	Op maat gemaakt overgangsframe naar voetmaat 1 nodig. Transformatorregeling aanwezig? **
VDA 200/6D	CAS 3.1 S 400 (03-00461) CAS 3.1 TO*** 400 (03-00462)	Transformatorregeling aanwezig? **
VDA 225/6D	CAS 3.1 S 400 (03-00461) CAS 3.1 TO*** 400 (03-00462)	Transformatorregeling aanwezig? **
VDA 250/6D	CAS 3.1 S 400 (03-00461) CAS 3.1 TO*** 400 (03-00462)	Op maat gemaakt overgangsframe naar voetmaat 1 nodig. Transformatorregeling aanwezig? **
VDA 280/6EC	CAS 3.2 S (03-00411) CAS 3.2 TO*** (03-00412)	Transformatorregeling aanwezig? **
VDA 280/6D	CAS 3.2 S 400 (03-00465) CAS 3.2 TO*** 400 (03-00466)	Transformatorregeling aanwezig? **
RDV-ECP 250	CAS 3.2 TO*** (03-00412)	Op maat gemaakt overgangsframe naar voetmaat 1 nodig

* Gelijkstroommotoren kunnen niet met een transformatorregeling (zoals een transformator standenschakelaar, nachtverlagingskast e.d.) aangestuurd worden. Leg een nieuwe voedingskabel aan indien 1 dakventilator wordt vervangen of vervang alle dakventilatoren en verwijder de transformatorregeling. Kies een CAS 3 TO versie (incl. tijdregeling) indien nachtverlaging gewenst is.

Kies een CAS 3 S versie indien een standenschakelaar of 0-10V regeling gebruikt gaat worden.

** Itho Daalderop helpt u met het instellen van de master/slave verbinding.

*** Naast het TO model, is er ook een TOC model beschikbaar. Het TOC-model is een connect versie die verbinding heeft met de cloud.

**** Indien de geluidsdemper GDH 450 blijft dan het overgangsframe (523-0010) toepassen. Dit is nodig i.v.m. de postie van de bevestigingsgaten.

Productnaam	Itho Daalderop vervanger	Toevoeging bij het vervangend type
RDV-ECP 280	CAS 3.2 TO*** (03-00412)	
RDV-ECP 315	CAS 3.2 TO*** (03-00412)	
RDV 225-4D	CAS 3.1 S 400 (03-00461) CAS 3.1 TO*** 400 (03-00462)	Transformatorregeling aanwezig? **
RDV 225-4E	CAS 3.1 S (03-00409) CAS 3.1 TO*** (03-00410)	Transformatorregeling aanwezig? **
RDV 250-4D	CAS 3.1 S 400 (03-00461) CAS 3.1 TO*** 400 (03-00462)	Transformatorregeling aanwezig? **
RDV 250-4E	CAS 3.1 S (03-00409) CAS 3.1 TO*** (03-00410)	Transformatorregeling aanwezig? **
RDV 280-4D	CAS 3.2 S 400 (03-00465) CAS 3.2 TO*** 400 (03-00466)	Transformatorregeling aanwezig? **
RDV 280-4E	CAS 3.2 S (03-00411) CAS 3.2 TO*** (03-00412)	Transformatorregeling aanwezig? **
RDV 315-4D	CAS 3.2 S 400 (03-00465) CAS 3.2 TO*** 400 (03-00466)	Transformatorregeling aanwezig? **
RDV 315-4E	CAS 3.2 S (03-00411) CAS 3.2 TO*** (03-00412)	Transformatorregeling aanwezig? **

- * Gelijkstroommotoren kunnen niet met een transformatorregeling (zoals een transformator standenschakelaar, nachtverlagingskast e.d.) aangestuurd worden. Leg een nieuwe voedingskabel aan indien 1 dakventilator wordt vervangen of vervang alle dakventilatoren en verwijder de transformatorregeling. Kies een CAS 3 TO versie (incl. tijdregeling) indien nachtverlaging gewenst is.
Kies een CAS 3 S versie indien een standenschakelaar of 0-10V regeling gebruikt gaat worden.
- ** Itho Daalderop helpt u met het instellen van de master/slave verbinding.
- *** Naast het TO model, is er ook een TOC model beschikbaar. Het TOC-model is een connect versie die verbinding heeft met de cloud.
- **** Indien de geluidsdemper GDH 450 blijft dan het overgangsframe (523-0010) toepassen. Dit is nodig i.v.m. de postie van de bevestigingsgaten.