

Kwaliteitsverklaring

Rendement bepaling conform norm
t.b.v NEN 7120+C2 – 2012 en de correctiebladen C3, C4 en C5.

Fabrikant : Itho Daalderop
Adres : Admiraal de Ruyterstraat 2
3115 HB Schiedam
Type : DDS 210 V

Voor de verticale Douche WTW, type DDS 210 V is het warmte terugwin rendement vastgesteld op.

CW klasse	Debiet	Volume	Rendement systeem A *	Weerstand primair **
	[dm ³ /min]	[dm ³]	[%]	[kPa]
3	9,2	73	65	30
4, 5, 6	12,5	100	61,4	52

* Systeem A, B en C zijn beschreven aansluitmethoden, beschreven in NEN 1720 bijlage B

** de tapwater weerstand (primair), bij geldt bij het aangegeven debiet

Deze waarde kunnen worden gebruikt voor energieprestatie berekeningen cf NEN 7120+C2 – 2012 en de correctiebladen C3, C4 en C5.
voor tussenliggende waardes mag lineair geïnterpoleerd worden

Van de Itho Daalderop douche WTW type DDS 210 V, is het rendement systeem A bepaald door KIWA (rapport nr. 93835/02 dd 11-12-2017), conform bijlage B van de NEN 7120/C2: 2011

Deze verklaring is geldig, totdat de onderliggende norm wordt gewijzigd of het betreffende apparaat wordt aangepast.

Datum : 17-7-2019
Plaats : Tiel
Naam : E.H. Stoffer

