

Installatie MODBus Set GA5903


Functie: Deze draadset geeft de mogelijkheid de heater via ModBus uit te lezen en aan te sturen.

Deze set kan gebruikt worden op alle heaters met een Argus 966 branderautomaat.

Installatie:

Aansluiting op branderautomaat:

- Steek de 4-polige stekker van de meegeleverde kabel in contact J16 van de branderautomaat.



Aansluiting op de heater:

- Schroef de meegeleverde witte kroonsteen ergens op de klemmenstrook van de heater of laat het loshangen
- Plak de sticker de kroonsteen zoals op de afbeelding
- Sluit de gele draad aan op **A/+**
- Sluit de witte draad aan op **B/-**
- Groen op PE (**GND**)

