



Vullen van MDK verdeler met vulpomp

Volgende regels zijn te volgen bij het vullen van een MDK verdeler met een vulpomp

- Alle kringen worden gesloten op debiet meter (aanvoer) en motoriseerbaar ventiel (retour). De afsluitkranen worden ook gesloten
- 1 kring wordt open gemaakt op zowel aanvoer als retour
- De knop voor het vullen en afdrukken wordt ingedrukt door de dop te verplaatsen van de vultop naar de knop onderaan:



- De pomp kan nu geactiveerd worden om het eerste circuit te vullen
- Als er geen luchtbelletjes meer zichtbaar zijn in de vultank kan het 2^e circuit op zowel de aanvoer als retour geopend worden

