# Licence / *License*

**LCIE N° : ENEC_1181/A1**

| | |
|---|---|
| Titulaire :<br>*License Holder:* | **ABB Installation Products Limited**<br>Bruntcliffe Lane,<br>LS27 9LL LEEDS<br>ROYAUME-UNI |
| Site de fabrication :<br>*Factory:* | **ABB Installation Products Limited (2079BA)**<br>Bruntcliffe Lane,<br>LS27 9LL LEEDS<br>ROYAUME-UNI |
| Produit :<br>*Product:* | **Luminaire pour éclairage d'urgence /**<br>*Luminaire for emergency lighting* |
| Marque commerciale (s'il y a lieu) :<br>*Trade mark (if any):* | HAZLUX |
| Modèle, type, référence :<br>*Model, type, reference:* | **InduXEL222 :**<br>XTE9600S-M3/ST EX<br>XTE9600S-M3/COM EX |
| Caractéristiques principales :<br>*Main characteristics*: | Voir annexe / See annex |
| Informations complémentaires :<br>*Additional information*: | / |
| Le produit est conforme à :<br>*The product is in conformity with*: | EN IEC 60598-1:2021+A11:2022<br>EN IEC 60598-2-22:2022 |
| Documents pris en compte :<br>*Relevant documents*: | 22286081-800771 A / B Version : 01 |
| Annule et remplace (s'il y a lieu) :<br>*Cancels and replaces (if necessary)*: | La licence / *License* ENEC_1181 du/*of* 02/08/2024<br>Changement de titulaire et de site de cabrication / Change of license holder and factory |

Cette licence est établie conformément aux règles de l'accord ENEC. La licence délivrée par tout organisme de certification signataire l'Accord ENEC a la même valeur et la même validité dans tous les autres pays des organismes de certification.
Cette licence a été délivrée en vertu de la présomption et sous réserve que la titulaire détient tous les droits légaux nécessaires en ce qui concerne le produit présenté pour les essais et la certification.

*This license is issued according to the rules of the ENEC Agreement. The license issued by any Certification Body adhering to the ENEC Agreement has the same worth and validity in all the other Certification Bodies' countries.*

*This license has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the product presented for testing and certification.*

Fontenay-aux-Roses, 23/03/2026

LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES
RCS Nanterre B 408 363 174
33 avenue du Général Leclerc
LCIE

Jérôme REYSSON

Responsable Certification/Certification Officer

Date de fin de validité / *Expiry date* :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée /

*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*

**References, ratings and main characteristics:**

| Caractéristiques / Characteristic | Valeurs / Values |
|---|---|
| Tension assignée / Rated voltage | 230V |
| Nature du courant / Nature of supply | ~ |
| Fréquence assignée / Rated frequency | 50Hz |
| Puissance assignée / Rated power | 3,5W |
| Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock | II |
| Degré IP / IP degree | IP65 |
| Degré IK / IK degree | IK07 |
| Flux assigné / Rated lumen output | 200 lm à 3h |
| Nature accumulateur (Type, Nombre, Tension, Capacité) / Battery type | Ni-MH 4 x 1,2V / 1,2 Ah - ABB 105BAT111<br>Ni-MH 4 x 1,2V / 1,1 Ah - ABB 105BAT112 |
| Source lumineuse - Etat de fonctionnement de secours (lampes de secours) – Type, nombre / Light source - Emergency mode (emergency lamps) - Type, number) | 40 LED x 1/4 W |