



产品认证证书

证书编号: CQC2006010304208083

申请人名称及地址

ABB AB, Control Products
SE-721 61 Vasteras Sweden

制造商名称及地址

ABB AB, Control Products
SE-721 61 Vasteras Sweden

生产企业名称及地址

ABB 新会低压开关有限公司 (V005372)
广东省江门市新会区今古洲工业开发区

产品名称和系列、规格、型号

软起动器

PSR37-600-70, PSR45-600-70, PSRC37-600-70, PSRC45-600-70, PSR37-600-11, PSR45-600-11, PSRC37-600-11, PSRC45-600-11; 额定绝缘电压(Ui): 600V; 约定发热电流(Ith): 37A, 45A; 额定工作电压(Ue): AC208-600V; 额定工作电流(Ie): 37A, 45A; 使用类别: AC-53a; 极数: 3P; 外壳防护等级: IP10

产品标准和技术要求

GB/T 14048.6-2016

认证模式

型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462142-2019 认证规则的要求, 特发此证。

发证日期: 2020年08月14日 有效期至: 2024年02月01日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任: _____

陆杨



中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>

C 0353289

