

**Design verification**  
**Bauartnachweis**

No. DV-EA-S55-0000015  
Nr.

according to IEC 62208 in its up-to-date valid version  
for Low-voltage switchgear and controlgear assemblies with access to unskilled people (DBO)  
gemäß IEC 62208 in seiner am Ausstellungstag gültigen Ausführung  
für Niederspannungsschaltgerätekombination

Original manufacturer **Eaton Industries (Austria) GmbH, Eugenia 1, 3943 Schrems, Austria**  
Ursprünglicher Hersteller

Trade mark **System 55 - Empty enclosures**  
Warenzeichen

Verified Unit **1968986**

Nachgewiesene Einheit **Eaton - Enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies**

Type Reference **HT550-S104**  
Typenbezeichnung

The referred Type/Unit has been verified in accordance with the requirements of IEC 62208  
Der benannte Type/Einheit wurde gemäß den Anforderungen aus IEC 62208 nachgewiesen

**1) Construction / Konstruktion**

Necessary application Anzuwendende Regel	Clause Abschnitt	Characteristic to be verified Nachzuweisendes Merkmal	Verification document Nachweisdokument
<input checked="" type="checkbox"/>	9.3	Marking/ Aufschriften	PDL-18.012
<input checked="" type="checkbox"/>	9.4	Static loads/ Statische Belastung	PDL-18.012
<input checked="" type="checkbox"/>	9.5	Lifting/ Anheben	Not applicable
<input checked="" type="checkbox"/>	9.6	Axial loads of metal inserts/ Ausziehen von Metalleinlegeteilen	Not applicable
<input checked="" type="checkbox"/>	9.7	Mechanical impact/ Schlagprüfung	PDL-18.012
<input checked="" type="checkbox"/>	9.8	Degree of protection of enclosures/ Schutzart von Umhüllungen	PDL-18.012
<input checked="" type="checkbox"/>	9.9	<b>Properties of insulating materials/ Eigenschaften von Isolierwerkstoffen</b>	
<input checked="" type="checkbox"/>	9.9.1	Thermal stability/ Wärmebeständigkeit	PDL-18.012
<input checked="" type="checkbox"/>	9.9.2	Resistance to heat/ Widerstandsfähigkeit gegen Wärme	PDL-18.012
<input checked="" type="checkbox"/>	9.9.3	Resistance to Abnormal heat and fire/ Widerstandsfähigkeit gegen außergewöhnliche Wärme und Feuer	PDL-18.012
<input checked="" type="checkbox"/>	9.12	Resistance to UV radiation (Sun)/ Durchgängigkeit des Schutzleiterkreises	Not applicable
<input checked="" type="checkbox"/>	9.13	Resistance to Corrosion/ Korrosionsbeständigkeit	PDL-18.012

**2) Performance / Verhalten**

Necessary application Anzuwendende Regel	Clause Abschnitt	Characteristic to be verified Nachzuweisendes Merkmal	Verification document Nachweisdokument
<input checked="" type="checkbox"/>	9.10	Dielectric strenght/ Isolationsfestigkeit	PDL-18.012
<input checked="" type="checkbox"/>	9.11	Protective circuit/ Durchgängigkeit des Schutzleiterkreises	Not applicable
<input checked="" type="checkbox"/>	9.14	Thermal Power Dissipation Capability/ Nachweis des Verlustleistungs-Abgabevermögens	PDL-18.012

BSc Eric Alferink

Engineering Manager  
Documentation & PLS  
LVS PDD



10-Dec-2018  
Hengelo

BSc Bas Bouman

Technical Specialist  
LVS PDD



**Design verification**  
**Bauartnachweis**

No. DV-EA-S55-000015  
Nr.

according to IEC 62208 in its up-to-date valid version  
for Low-voltage switchgear and controlgear assemblies  
gemäß IEC 62208 in seiner am Ausstellungstag gültigen Ausführung  
für Niederspannungsschaltgerätekombination

Original manufacturer  
Ursprünglicher Hersteller

Eaton Industries (Austria) GmbH, Eugenia 1, 3943 Schrems, Austria

Trade mark  
Warenzeichen

**System 55 - Empty enclosures**

Verified Unit

1968986

Nachgewiesene Einheit

Eaton - Enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies

Type Reference

**HT550-S104**

Typenbezeichnung

The referred Type/Unit has been verified in accordance with the requirements of IEC 62208

Der benannte Type/Einheit wurde gemäß den Anforderungen aus IEC 62208 nachgewiesen

Proof has been furnished by applying the following rule:

Der Nachweis wurde durch Anwendung der nachfolgenden Regel erbracht:

**1) Construction:/ Konstruktion:**

<input checked="" type="checkbox"/> Necessary application Anzuwendende Regel	Clause Abschnitt	Testing Prüfung	Calculation Berechnung	Design rules Konstruktionsregel	Verification document Nachweisdokument
<input checked="" type="checkbox"/>	9.3	<input checked="" type="checkbox"/>	----	----	PDL-18.012
<input checked="" type="checkbox"/>	9.4	<input checked="" type="checkbox"/>	----	----	PDL-18.012
<input checked="" type="checkbox"/>	9.5	<input type="checkbox"/>	----	----	Not applicable
<input checked="" type="checkbox"/>	9.6	<input type="checkbox"/>	----	----	Not applicable
<input checked="" type="checkbox"/>	9.7	<input checked="" type="checkbox"/>	----	----	PDL-18.012
<input checked="" type="checkbox"/>	9.8	<input checked="" type="checkbox"/>	----	----	PDL-18.012
	9.9				
<input checked="" type="checkbox"/>	9.9.1	<input checked="" type="checkbox"/>	----	----	PDL-18.012
<input checked="" type="checkbox"/>	9.9.2	<input checked="" type="checkbox"/>	----	----	PDL-18.012
<input checked="" type="checkbox"/>	9.9.3	<input checked="" type="checkbox"/>	----	----	PDL-18.012
<input checked="" type="checkbox"/>	9.12	<input type="checkbox"/>	----	----	Not applicable
<input checked="" type="checkbox"/>	9.13	<input checked="" type="checkbox"/>	----	----	PDL-18.012

**2) Performance:/ Verhalten:**

<input checked="" type="checkbox"/> Necessary application Anzuwendende Regel	Clause Abschnitt	Testing Prüfung	Calculation Berechnung	Design rules Konstruktionsregel	Verification document Nachweisdokument
<input checked="" type="checkbox"/>	9.10	<input checked="" type="checkbox"/>	----	----	PDL-18.012
<input checked="" type="checkbox"/>	9.11	<input type="checkbox"/>	----	----	Not applicable
<input checked="" type="checkbox"/>	9.14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	----	PDL-18.012

Legend / Erklärung:  Necessary application / Anzuwendende Regel  Possibility, if applicable / Möglichkeit, wenn anwendbar  
 Not applicable / nicht anwendbar

BSc Eric Alferink


Engineering Manager  
Documentation & PLS  
LVS PDD



10-Dec-2018  
Hengelo

BSc Bas Bouman

Technical Specialist  
LVS PDD



**Design verification - data sheet**  
**Bauartnachweis - Datenblatt**

No. DV-EA-S55-0000015  
Nr.

The following data have been verified:

Die nachfolgend aufgeführten Daten sind nachgewiesen:

Trade mark: System 55 - Empty enclosures

Verified Unit: 1968986

Type Reference: HT550-S104

Applied Ange- wendet	IEC 62208 Clause Abschnitt	Characteristic to be verified Nachzuweisendes Merkmal	Verified values / data Nachgewiesene Werte / Daten	Verification document Nachweis Dokument
<input checked="" type="checkbox"/>	9.3	Marking/ Aufschriften	Passed	PDL-18.012
<input checked="" type="checkbox"/>	9.4	Static loads/ Statische Belastung	Passed	PDL-18.012
<input type="checkbox"/>	9.5	Lifting/ Anheben	Not applicable: DBO can be handled with your hands	Not applicable
<input type="checkbox"/>	9.6	Axial loads of metal inserts/ Ausziehen von Metalleinlegeteilen	Not applicable: DBO has no metal inserts	Not applicable
<input checked="" type="checkbox"/>	9.7	Mechanical impact/ Schlagprüfung	IK05	PDL-18.012
<input checked="" type="checkbox"/>	9.8	Degree of protection of enclosures/ Schutzart von Umhüllungen	IP30	PDL-18.012
	9.9	Properties of insulating materials/ Eigenschaften von Isolierwerkstoffen		
<input checked="" type="checkbox"/>	9.9.1	Thermal stability/ Wärmebeständigkeit	Passed	PDL-18.012
<input checked="" type="checkbox"/>	9.9.2	Resistance to heat/ Widerstandsfähigkeit gegen Wärme	Passed	PDL-18.012
<input checked="" type="checkbox"/>	9.9.3	Resistance to Abnormal heat and fire/ Widerstandsfähigkeit gegen außergewöhnliche Wärme und Feuer	GWT 650 °C, GWT 960 °C	PDL-18.012
<input type="checkbox"/>	9.12	Resistance to UV radiation (Sun)/ Durchgängigkeit des Schutzleiterkreises	Not applicable: DBO is only for indoor use	Not applicable
<input checked="" type="checkbox"/>	9.13	Resistance to Corrosion/ Korrosionsbeständigkeit	Passed	PDL-18.012
<input checked="" type="checkbox"/>	9.10	Dielectric strength/ Isolationsfestigkeit	Ui 690 V	PDL-18.012
<input type="checkbox"/>	9.11	Protective circuit/ Durchgängigkeit des Schutzleiterkreises	Not applicable: DBO has no exposed conductive parts	Not applicable
<input checked="" type="checkbox"/>	9.14	Thermal Power Dissipation Capability/ Nachweis des Verlustleistungs-Abgabevermögens	26,1 W	PDL-18.012

BSc Eric Aiferink  
Engineering Manager  
LVS PDD



10-Dec-2018  
Hengelo

BSc Bas Bourman  
Technical Specialist  
LVS PDD

