

Dichiarazione di carico

Declaration of load

Noi:
We:

Ideal Standard International NV
Corporate Village – Gent Building
Da Vincilaan 2,
1935 Zaventem,
Belgium

Dichiariamo sotto la nostra responsabilità:
Declare under our responsibility:

Per il codice prodotto (codice di identificazione):
For product number (identification code):

- R016367 - CC04000880881 - PROSYS UNIVERSAL URINAL FRAME
- R010367 - CC04000880879 - PROSYS URINAL FRAME

Sono stati testati con un carico di $(1,00 \pm 0,01 \text{ kN})$ secondo il test descritto in EN 13407 art. 6.6.3.
Have been tested with a load of $(1,00 \pm 0,01 \text{ kN})$ according to the test described into EN 13407 clause 6.6.3.

Come indicato nella dichiarazione:
As indicated on declaration:

Declaration of conformity Urinal Frame Load test dated 04-10-2022 issued by supplier.

06.10.2022

VP Sanitary Ware Category

Emmanuel Veillon

