





Omschrijving Apparaat voor automatische hersluiting
 Code ReStart Autotest PRO 2P
 Nominale spanning AC 230 V
 Nominale stroom 40 A
 Aant. modules 5
 Standaard IEC EN 63024, IEC EN 61008-1, IEC EN 61008-2-1
 Nominale frequentie (Hz) 50 Hz
 Distributiesysteem TT - TN-S

Nominale niet-operationele weerstand tussen stroomvoerende delen en aarde (R_{00})	Isolatievoltage (Ui)	500 V
Nominale operationele weerstand tussen stroomvoerende delen en aarde (Rd) 16 k Ω	Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp)	4 kV
Maximale bedieningsfrequentie	30 bew./u	Overspannings categorie III
Mechanische duurbestendigheid	4000	Diëlektrische krachttest voltage tussen pool en aarde
Type aardlekbescherming	A[IR]	2500 Vac gedurende 1 minuut
Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C	Nominale aardlekstroom
Type contacten	Photomos (potentiaalvrij)	30 mA
Bedienings stroom	0,6 mA (min)-100 mA cos ϕ = 1 (max)	Opslagtemperatuur
Gebruik categorie	AC12	-40 +70 °C
Nominale aandraaikoppel	0,4 Nm	Bedienings voltage
Automatische hersluiting voor ontijdig inschakelen	Ja	5-230 Vac/Vdc
Continue systeemmonitoring	Ja	Bedieningsfrequentie
Af te werken met	GW90992 RS485 BUS-module	50 Hz
Electrocod	1414	Bedieningsmodi
		NO/NC/NC + puls
		Klemsectie
		$\leq 2,5 \text{ mm}^2$
		Aardfouttest
		Ja
		Autotest (automatische aardlekschakelaar beschermingstest)
		Ja
		Aantal polen
		2P

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS

