





Omschrijving Apparaat voor automatische hersluiting  
 Code ReStart Autotest PRO 2P  
 Nominale spanning AC 230 V  
 Nominale frequentie (Hz) 50 Hz  
 Nominale stroom 25 A  
 Nominale aardlekstroom 300 mA  
 Type aardlekbescherming A [IR]  
 Aantal polen 2P

ELEKTRISCHE KENMERKEN		MECHANISCHE KENMERKEN	
Standaard	IEC EN 63024, IEC EN 61008-1, IEC EN 61008-2-1	Maximale bedieningsfrequentie	30 bew./u
Distributiesysteem	TT - TN-S	Mechanische duurbestendigheid	4000
Isolatievoltage (Ui)	500 V	Bedrijfstemperatuur	-25 +60 °C
Diëlektrische krachttest voltage tussen pool en aarde	2500 a.c. voor 1 minuut	Opslagtemperatuur	-40 +70 °C
Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp)	4 kV	Aant. modules	5
Overspannings categorie	III	Af te werken met	GW90992 RS485 BUS Module
Nominale niet-operationele weerstand tussen stroomvoerende delen en aarde (R <sub>id</sub> )	5 kΩ	<b>FUNCTIE HULPCONTACT</b>	
Nominale operationele weerstand tussen stroomvoerende delen en aarde (R <sub>d</sub> )	5 kΩ	Type contacten	Photomos (potentiaalvrij)
<b>AUTOTESTFUNCTIE</b>		Bedieningsmodi	NO/NC/NC + puls
Autotest (automatische aardlekschakelaar beschermingstest)	Yes	Bedienings voltage	5÷230 a.c. / d.c.
<b>HERSTARTFUNCTIEFUNCTIE</b>		Bedieningsfrequentie	50 Hz
Automatische hersluiting voor ontijdig inschakelen	Yes	Bedienings stroom	0,6 (min) - 100 cosφ= 1 (max)
Aardfouttest	Yes	Gebruik categorie	AC12
Continue systeemmonitoring	Yes	Klemsectie	≤ 2,5 mm <sup>2</sup>

### DIMENSIONAL



### STANDARDS/APPROVALS

