



ARGB – KVBG

The ARGB-KVBG laboratory certifies the conformity with the Belgian requirements for gas press fittings.
Le laboratoire de l'ARGB certifie que les raccords à sertissage gaz sont conformes aux exigences belges.
Het laboratorium van de KVBG verklaart dat de gas persverbinders conform zijn aan de Belgische eisen.

Certificate number:
N° du certificat : 3142
Certificaat nummer:
Date of issue:
Date d'édition: 29-07-2004
Datum van aflevering:

Manufacturer:
Fabricant: **VSH Flow Control NV**
Fabrikant:

Type: **VSH press gas**

Scope: Low pressure gas installations according to the standard NBN D51-003
Domaine d'application: (pressure \leq 100mbar)
Toepassingsgebied : *Installations basse pression suivant la norme NBN D51-003*
(pressure \leq 100mbar)
Lage druk gasinstallaties volgens de norm NBN D51-003
(druk \leq 100mbar)

Allowed combinations / combinaisons admises / toegelaten combinaties

\varnothing copper tube and press fitting <i>\varnothing tuyau en cuivre et raccord à sertir</i> \varnothing koperen buis en persfitting	12 mm	15 mm	18 mm	22 mm	28 mm
Minimum wall thickness copper tube <i>Épaisseur de paroi minimale du tuyau en cuivre</i> Minimum wanddikte van de koperen buis	1 mm	1 mm	1 mm	1 mm	1,5 mm
Material temper for the copper tube <i>Etat métallurgique du tuyau en cuivre</i> Metallurgische staat van de koperen buis	R220 annealed / <i>recuit</i> /uitgegleeid R250 half hard / <i>demi dur</i> /halfhard R290 hard / <i>dur</i> / hard				

Belgian requirements: *Spécification technique ARGB 2001/02 :*
Exigences belges: "Spécification pour les raccords et accessoires à sertissage "
Belgische eisen: *Technische specificatie KVBG 2001/02 :*
"Specificatie voor de persfittings voor gasinstallaties"

Responsible testing gas accessories
Responsable essais accessoires gaz
Verantwoordelijke testen gas hulpstukken

Bart THOMAS.