

Installatievoorschrift Econox concentrisch rookgasafvoer systemen

Met deze installatievoorschriften kunt u op veilige wijze monteren en installeren. Volg de voorschriften nauwkeurig op.

Algemeen:

- Maximale rookgas temperatuur 600 graden Celsius.
- RVS rookgaskanalen met een maximale diameter van 200mm.
- Enkelwandige leidingen van RVS voorzien van CE-keur.
- Uitsluitend kanalen en systemen van het zelfde fabricaat en type gecombineerd toepassen. Het is niet toegestaan om andere fabricaten of types te combineren in een gezamenlijk systeem.

Installatie:

- Controleer voor montage of de afdichtingsrubbers op het kanaal aanwezig zijn en of deze goed zijn gepositioneerd.
- Monteer bij condenserende ketels met rubber. Alvorens verbindingen in elkaar te schuiven de mof en steekverbinding insmeren met een zeepoplossing.
- Gebruik nooit vet, vaseline of olie.
- Controleer op beschadigingen, bramen of oneffenheden.
- Verbindingen niet schroeven of boren.
- Mof en spie verbindingen moeten volledig zijn aan gesloten. Controleer altijd de rubber verbinding na montage.
- Monteer spaningsvrij.
- Horizontale kanalen met een afschot naar toestel van minimaal 3 graden. (5cm per meter)
Plaats beugels op de mof verbinding.
- Horizontale leidingen beugelen op maximaal 1 meter beugel afstand.
- Verticale leidingen beugelen op maximaal 3 meter beugel afstand.
- Beugels gelijkmatig verdelen.
- Bochten altijd beugelen.
- Doorvoeren waterdicht afwerken met een bijbehorende stormkraag, afgedicht met een flexibele afdichting zoals een MS polymer.
- Voorkom verslepingen en bochten in de schacht, of niet bereikbare posities.
- Econox adviseert om bij verbindingen spanningen toe te passen.



Econox B.V. – Eindhoven – Netherlands – www.econox.nl

Deze voorschriften zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Econox behoudt zich voor dat vorm of inhoudelijke fouten niet tot enige aansprakelijkheid kunnen leiden.