

# Kwaliteitsverklaring

Rendement bepaling conform NTA 8800:2023 Annex U.

Fabrikant : Itho Daalderop  
Adres : Admiraal de Ruyterstraat 2  
3115 HB Schiedam  
Type : DWTW DDS C 210 V

Voor de verticale douche-wtw DDS Cycloon, type DWTW DDS C 210 V is het warmte terugwin rendement vastgesteld op.

Class	Debiet	Volume	Rendement	Weerstand ** ( $\Delta p$ ) / (bar)
	[l/min]	[l]	[%]	[kPa]
2	5.8	47	70,5	0.14
3	9.2	73	66.3	0.31
4, 5, 6	12.5	100	62.8	0.53

\*\* de tapwater weerstand (primair), bij geldt bij het aangegeven debiet.

Van de Itho Daalderop douche WTW type DWTW DDS C 210 V, is het rendement door KIWA bepaald. Nr. 311682/01 (rapport nr. P000351168 dd 30-01-2024), conform Annex U NTA 8800:2023.

Deze verklaring is geldig, totdat de onderliggende norm wordt gewijzigd of het betreffende apparaat wordt aangepast.

Datum : 28-05-2026  
Plaats : Tiel  
Naam : Folco van Oosterhout

