

**Design verification**  
**Bauartnachweis**

No. DV-EA-S55-0000009  
Nr.

according to IEC 61439-3 in its up-to-date valid version  
for Low-voltage switchgear and controlgear assemblies with access to unskilled people (DBO)  
gemäß IEC 61439-3 in seiner am Ausstellungstag gültigen Ausführung  
für Niederspannungsschaltgerätekombination

Original manufacturer **Eaton Industries (Austria) GmbH, Eugenia 1, 3943 Schrems, Austria**  
Ursprünglicher Hersteller

Trade mark **System 55**  
Warenzeichen

Verified Unit **6143754**  
Nachgewiesene Einheit

Eaton - Low-voltage switchgear and controlgear assemblies

Type Reference **A-40G34K0-0S-44-ST**  
Typenbezeichnung

The referred Type/Unit has been verified in accordance with the requirements of IEC 61439-3  
Der benannte Type/Einheit wurde gemäß den Anforderungen aus IEC 61439-3 nachgewiesen

**1) Construction / Konstruktion**

Necessary application Anzuwendende Regel	Clause Abschnitt	Characteristic to be verified Nachzuweisendes Merkmal	Verification document Nachweisdokument
<input checked="" type="checkbox"/>	10.2	Strength of materials and parts / Festigkeit von Werkstoffen und Teilen	PDL-18.012; PDL-18.011; PDL-18.011; Not applicable; Not applicable; PDL-18.011; PDL-18.011
<input checked="" type="checkbox"/>	10.3	Degree of protection of enclosures / Schutzart von Umhüllungen	PDL-18.011
<input checked="" type="checkbox"/>	10.4	Clearances and creepage distances / Luft- und Kriechstrecken	PDL-18.011
<input checked="" type="checkbox"/>	10.5	Protection against electric shock and integrity of protective circuits / Schutz gegen elektr. Schlag u. Durchgängigkeit von Schutzleiterkreisen	Not applicable; PDL-18.011
<input checked="" type="checkbox"/>	10.6	Incorporation of switching devices and components / Einbau von Betriebsmitteln	PDL-18.011
<input checked="" type="checkbox"/>	10.7	Internal electrical circuits and connections / Innere Stromkreise und Verbindungen	PDL-18.011
<input checked="" type="checkbox"/>	10.8	Terminals for external conductors / Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter	PDL-18.011

**2) Performance / Verhalten**

Necessary application Anzuwendende Regel	Clause Abschnitt	Characteristic to be verified Nachzuweisendes Merkmal	Verification document Nachweisdokument
<input checked="" type="checkbox"/>	10.9	Dielectric properties / Isolationseigenschaften	PDL-18.011; PDL-18.011
<input checked="" type="checkbox"/>	10.10	Temperature rise / Erwärmung	PDL-18.011
<input checked="" type="checkbox"/>	10.11	Short-circuit withstand strength / Kurzschlussfestigkeit	PDL-18.011
<input checked="" type="checkbox"/>	10.12	Electromagnetic compatibility / Elektromagnetische Verträglichkeit	PDL-18.011
<input checked="" type="checkbox"/>	10.13	Mechanical operation / Mechanische Funktion	Not applicable

BSc Eric Alferink

Engineering Manager  
Documentation & PLS  
LVS PDD



10-Dec-2018  
Hengelo

BSc Bas Bouman

Technical Specialist  
LVS PDD



**Design verification**  
**Bauartnachweis**

No. DV-EA-S55-0000009  
Nr.

according to IEC 61439-3 in its up-to-date valid version  
for Low-voltage switchgear and controlgear assemblies  
gemäß IEC 61439-3 in seiner am Ausstellungstag gültigen Ausführung  
für Niederspannungsschaltgerätekombination

Original manufacturer  
Ursprünglicher Hersteller

**Eaton Industries (Austria) GmbH, Eugenia 1, 3943 Schrems, Austria**

Trade mark  
Warenzeichen

**System 55**

Verified Unit

**6143754**

Nachgewiesene Einheit

**Eaton - Low-voltage switchgear and controlgear assemblies**

Type Reference

**A-40G34K0-0S-44-ST**

Typenbezeichnung

The referred Type/Unit has been verified in accordance with the requirements of IEC 61439-3

Der benannte Type/Einheit wurde gemäß den Anforderungen aus IEC 61439-3 nachgewiesen

Proof has been furnished by applying the following rule:

Der Nachweis wurde durch Anwendung der nachfolgenden Regel erbracht:

**1) Construction: / Konstruktion:**

<input checked="" type="checkbox"/> Necessary application Anzuwendende Regel	Clause Abschnitt	Testing Prüfung	Calculation Berechnung	Design rules Konstruktionsregel	Verification document Nachweisdokument
<input checked="" type="checkbox"/>	10.2	----	----	----	
	10.2.2	<input checked="" type="checkbox"/>	----	----	PDL-18.012
	10.2.3.1	<input checked="" type="checkbox"/>	----	----	PDL-18.011
	10.2.3.2	<input checked="" type="checkbox"/>	----	<input type="checkbox"/>	PDL-18.011
	10.2.4	<input type="checkbox"/>	----	<input type="checkbox"/>	Not applicable
	10.2.5	<input type="checkbox"/>	----	----	Not applicable
	10.2.6	<input checked="" type="checkbox"/>	----	----	PDL-18.011
	10.2.7	<input checked="" type="checkbox"/>	----	----	PDL-18.011
<input checked="" type="checkbox"/>	10.3	<input checked="" type="checkbox"/>	----	<input type="checkbox"/>	PDL-18.011
<input checked="" type="checkbox"/>	10.4	<input checked="" type="checkbox"/>	----	----	PDL-18.011
<input checked="" type="checkbox"/>	10.5	----	----	----	
	10.5.2	<input type="checkbox"/>	----	----	Not applicable
	10.5.3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----	PDL-18.011
<input checked="" type="checkbox"/>	10.6	----	----	<input checked="" type="checkbox"/>	PDL-18.011
<input checked="" type="checkbox"/>	10.7	----	----	<input checked="" type="checkbox"/>	PDL-18.011
<input checked="" type="checkbox"/>	10.8	----	----	<input checked="" type="checkbox"/>	PDL-18.011

**2) Performance: / Verhalten:**

<input checked="" type="checkbox"/> Necessary application Anzuwendende Regel	Clause Abschnitt	Testing Prüfung	Calculation Berechnung	Design rules Konstruktionsregel	Verification document Nachweisdokument
<input checked="" type="checkbox"/>	10.9	----	----	----	
	10.9.2	<input checked="" type="checkbox"/>	----	----	PDL-18.011
	10.9.3	<input checked="" type="checkbox"/>	----	<input type="checkbox"/>	PDL-18.011
<input checked="" type="checkbox"/>	10.10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PDL-18.011
<input checked="" type="checkbox"/>	10.11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	----	PDL-18.011
<input checked="" type="checkbox"/>	10.12	<input type="checkbox"/>	----	<input checked="" type="checkbox"/>	PDL-18.011
<input checked="" type="checkbox"/>	10.13	<input type="checkbox"/>	----	----	Not applicable

Legend / Erklärung:  Necessary application / Anzuwendende Regel  Possibility, if applicable / Möglichkeit, wenn anwendbar  
 Not applicable / nicht anwendbar

BSc Eric Alferink  
Engineering Manager  
Documentation & PLS  
LVS PDD



10-Dec-2018  
Hengelo

BSc Bas Bouman  
Technical Specialist  
LVS PDD



**Design verification - data sheet**  
**Bauartnachweis - Datenblatt**

No. DV-EA-S55-0000009  
Nr.

The following data have been verified:

Die nachfolgend aufgeführten Daten sind nachgewiesen:

Trade mark: System 55  
Verified Unit: 6143754  
Type Reference: A-40G34K0-0S-44-ST

Applied Ange-wendet	IEC 61439-3 Clause Abschnitt	Characteristic to be verified Nachzuweisendes Merkmal	Verified values / data Nachgewiesene Werte / Daten	Verification document Nachweis Dokument
<input checked="" type="checkbox"/>	10.2	Strength of materials and parts <i>Festigkeit von Werkstoffen und Teilen</i>		
	10.2.2	Resistance to corrosion <i>Korrosionsbeständigkeit</i>	Severity A	PDL-18.012
	10.2.3.1	Properties of insulating materials <i>Wärmebeständigkeit von Umhüllungen</i>	Passed	PDL-18.011
	10.2.3.2	Resistance to abnormal heat and fire due to internal electric effects <i>Widerstandsfähigkeit von Isolierstoffen gegen außergewöhnliche Wärme und Feuer</i>	650 °C and 960 °C	PDL-18.011
	10.2.4	Resistance to ultra-violet (UV) radiation <i>Beständigkeit gegen ultra-violette (UV) Strahlung</i>	Not applicable: DBO for indoor use only	Not applicable
	10.2.5	Lifting <i>Anheben</i>	Not applicable: DBO can be handled with your hands	Not applicable
	10.2.6	Mechanical impact <i>Schlagprüfung</i>	IK06	PDL-18.011
	10.2.7	Marking <i>Aufschriften</i>	Passed	PDL-18.011
<input checked="" type="checkbox"/>	10.3	Degree of protection of enclosures <i>Schutzart von Umhüllungen</i>	IP30	PDL-18.011
		Degree of protection associated with withdrawable parts as specified in 8.2.101 in accordance with IEC 60529 <i>Schutzart von Einschüben entsprechend d. Festlegung in 8.2.101 in Übereinstimmung mit IEC 60529.</i>		
<input checked="" type="checkbox"/>	10.4	Clearances and creepage distances <i>Luft- und Kriechstrecken</i>	Uimp = 4 kV (3 mm) UI = 440V (4 mm)	PDL-18.011
<input checked="" type="checkbox"/>	10.5	Protection against electric shock and integrity of protective circuits <i>Schutz gegen elektrischen Schlag und Durchgängigkeit von Schutzleiterkreisen</i>		
	10.5.2	Effective continuity between exposed conductive parts of the assembly and protective circuit <i>Durchgängigkeit d. Verbindung zw. Körpern d. Schaltgeräte-kombination u. Schutzleiterkreis</i>	Not applicable for plastic enclosures	Not applicable
	10.5.3	Effectiveness of the assembly for external faults <i>Kurzschlussfestigkeit des Schutzleiterkreises</i>	6 kA	PDL-18.011
<input checked="" type="checkbox"/>	10.6	Incorporation of switching devices and components <i>Einbau von Betriebsmitteln</i>	Confirmed	PDL-18.011
<input checked="" type="checkbox"/>	10.7	Internal electrical circuits and connections <i>Innere Stromkreise und Verbindungen</i>	Confirmed	PDL-18.011
<input checked="" type="checkbox"/>	10.8	Terminals for external conductors <i>Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter</i>	Confirmed	PDL-18.011
<input checked="" type="checkbox"/>	10.9	Dielectric properties <i>Isolationseigenschaften</i>		
	10.9.2	Power-frequency withstand voltage <i>Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit</i>	UI = 440 V	PDL-18.011
	10.9.3	Impulse withstand voltage <i>Stoßspannungsfestigkeit</i>	Uimp = 4 kV	PDL-18.011
<input checked="" type="checkbox"/>	10.10	Temperature rise <i>Erwärmung</i>	InA 32A (3ph), InC 16A, RDF = 0.8	PDL-18.011
<input checked="" type="checkbox"/>	10.11	Short-circuit withstand strength <i>Kurzschlussfestigkeit</i>	6 kA	PDL-18.011
<input checked="" type="checkbox"/>	10.12	Electromagnetic compatibility <i>Elektromagnetische Verträglichkeit</i>	No EMC conflicts between devices	PDL-18.011
<input checked="" type="checkbox"/>	10.13	Mechanical operation <i>Mechanische Funktion</i>	Not applicable: No removable parts and insertion interlock	Not applicable

BSc Eric Alferink  
Engineering Manager  
LVS PDD



10-Dec-2018

Hengelo

BSc Bas Bouman  
Technical Specialist  
LVS PDD

