

强制性认证产品符合性自我声明

自我声明编号: 2020980307003381



ABB Stotz-Kontakt GmbH (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

ABB Stotz-Kontakt GmbH (生产者) 及 ABB (中国) 有限公司(生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH
生产者地址: Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 电动机保护用断路器
产品系列、型号、规格: MS116; 详细参数见附件
依据的标准: GB/T 14048.2-2020; GB/T 14048.4-2020
生产企业名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH
生产企业地址: Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany

生产者联系信息

名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH
地址: Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg Germany
联系人: Matthias Sieder
电话: +49 151****
电子邮箱: Matthias.Sieder@de.abb.com
自我声明时间: 2022-02-25
自我声明地点: Heidelberg
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 1862136****
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2022-02-25
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:



ppa. Corell Göbel

ppa. Corell Göbel

i.A. Matthias Sieder

i.A. Matthias Sieder

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82
D-69123 Heidelberg

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307003381

产品系列、型号、规格(附件):

MS116
Uimp:6kV;
Ui:690V;
Ue: MS116: AC230/400/440/500/690V,
In: 0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1.0A, 1.0-1.6A, 1.6-2.5A,
2.5-4.0A, 4.0-6.3A, 6.3-10A, 8-12A, 10-16A, 16-20A, 20-25A, 25-32A;
AC230/400V: Ics=50kA(0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1.0A, 1.0-
1.6A, 1.6-2.5A, 2.5-4.0A, 4.0-6.3A, 6.3-10A), Ics=25kA(8-12A), Ics=16kA(10-16A),
Ics=10kA(16-20A, 20-25A, 25-32A);
Icu=100kA(0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1.0A, 1.0-1.6A),
Icu=75kA(1.6-2.5A, 2.5-4.0A, 4.0-6.3A, 6.3-10A), Icu=50kA(4.0-6.3A, 6.3-10A, 8-12A),
Icu=16kA(10-16A, 16-20A, 20-25A, 25-32A);
AC440V: Ics=50kA(0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1.0A, 1.0-1.6A),
Ics=10kA(1.6-2.5A), Ics=6kA(2.5-4.0A, 4.0-6.3A, 6.3-10A, 8-12A, 10-16A),
Ics=3kA(16-20A, 20-25A, 25-32A);
Icu=100kA(0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1.0A, 1.0-1.6A),
Icu=30kA(1.6-2.5A), Icu=18kA(2.5-4.0A, 4.0-6.3A, 6.3-10A),
Icu=15kA(8-12A, 10-16A, 16-20A, 20-25A, 25-32A);
AC500V: Ics=30kA(0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1.0A, 1.0-1.6A),
Ics=10kA(1.6-2.5A), Ics=6kA(2.5-4.0A, 4.0-6.3A, 6.3-10A, 8-12A), Ics=4kA(10-16A),
Ics=3kA(16-20A, 20-25A, 25-32A);
Icu=100kA(0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1.0A, 1.0-1.6A),
Icu=20kA(1.6-2.5A), Icu=15kA(2.5-4.0A, 4.0-6.3A, 6.3-10A, 8-12A),
Icu=10kA(10-16A, 16-20A, 20-25A, 25-32A);
AC690V: Ics=30kA(0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1.0A, 1.0-1.6A),
Ics=5kA(1.6-2.5A), Ics=2kA(2.5-4.0A, 4.0-6.3A, 6.3-10A, 8-12A, 10-16A, 16-20A, 20-
25A, 25-32A);
Icu=100kA(0.1-0.16A, 0.16-0.25A, 0.25-0.4A, 0.4-0.63A, 0.63-1.0A, 1.0-1.6A),
Icu=10kA(1.6-2.5A), Icu=3kA(2.5-4.0A, 4.0-6.3A, 6.3-10A, 8-12A, 10-16A, 16-20A,
20-25A, 25-32A);
过电流脱扣器类型: 热磁式;
选择性类别: A;
使用类别: AC-3, AC-3e;
脱扣曲线: 10A;
极数: 3P;
外壳防护等级: IP20(本体), IP10(主回路端子);
适用频率: 50/60Hz;
适用于隔离;
辅助触点:
HKF1-xx (证书编号: CQC2017010304032779)
1NO, 1NC, 2NO, 2NC;

生产者联系信息

名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH
地址: Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg
Germany
联系人: Matthias Sieder
电话: +49 151****
电子邮箱: Matthias.Sieder@de.abb.com
自我声明时间: 2022-02-25
自我声明地点: Heidelberg
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 1862136****
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2022-02-25
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:



ppa.Corell Göbel i.A. Matthias Sieder

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82
D-69123 Heidelberg

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307003381

产品系列、型号、规格(附件):

lth: 5A;
Ue/le: AC-15: 24V/3A, 120V/3A, 240V/1.5A;
DC-13: 24V/1A, 125V/0.27A, 250V/0.11A;
HK1-xx, SK1-xx, CK1-xx (证书编号: CQC2017010304032778)
1NO, 1NC, 2NO, 2NC;
lth: 6A;
Ue/le: AC-15: 24V/6A, 110-120V/6A, 220-240V/4A, 400V/3A, 690V/1A;
DC-13: 24V/2A, 110-125V/0.55A, 250V/0.27A, 400V/0.15A, 600V/0.15A;

型号解释:

MS 116 - 32 HKF1-11
1 2 3 4

1: Product series 产品系列

2: Basic type 基本型号

3: Current range 额定电流

4: blank: without accessory 空白 不带附件

HKF1-11: mounted accessory for HKF1-xx, HK1-xx, SK1-xx, CK1-xx, UA1, AA1

HKF1-11: 带附件 HKF1-xx, HK1-xx, SK1-xx, CK1-xx, UA1, AA1

生产者联系信息

名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH
地址: Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg
Germany
联系人: Matthias Sieder
电话: +49 151****
电子邮箱: Matthias.Sieder@de.abb.com
自我声明时间: 2022-02-25
自我声明地点: Heidelberg
指定签字人:
签章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 1862136****
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2022-02-25
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签章:

17* C. Göbel

ppa.Corell Göbel

i.A. Matthias Sieder

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82
D-69123 Heidelberg



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)

自我声明编号: 2020980307003381



产品系列、型号、规格(附件):

生产者联系信息

名称: ABB Stotz-Kontakt GmbH
地址: Eppelheimer Strasse 82 69123 Heidelberg
Germany
联系人: Matthias Sieder
电话: +49 151****
电子邮箱: Matthias.Sieder@de.abb.com
自我声明时间: 2022-02-25
自我声明地点: Heidelberg
指定签字人:
签 章:

授权代表信息

名称: ABB (中国) 有限公司
地址: 北京市朝阳区酒仙桥路10号恒通广厦
联系人: 钱钰
电话: 1862136****
电子邮箱: yu.qian@cn.abb.com
自我声明时间: 2022-02-25
自我声明地点: 北京
指定签字人:
签 章:



118. C Göbel

ppa.Corell Göbel

i.A. Matthias Sieder

i.A. Matthias Sieder

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer Straße 82
D-69123 Heidelberg

注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。