



Omschrijving COMPACTE INSTALLATIEAUTOMAAT

Code MTC 60

Aant. polen 1P+N

Aant. modules 1

Nominale stroom 25 A

Curve B

Nominale spanning 230 V

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| Standaard | EN 60898 | Nominale frequentie (Hz) | 50/60 Hz |
| Breekcapaciteit EN 60898 230 V (Icn) | 6000 A | Breekcapaciteit EN 60898 (Ics) | 1 x Icn |
| Breekcapaciteit IEC/EN 60947-2 230V (Icu) | 6 kA | Breekcapaciteit IEC/EN 60947-2 (Ics) | 100% Icu |
| Isolatievoltage (Ui) | 500 V | Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp) | 4 kV |
| Minimale bedrijfsspanning | 12 V ac | Maximale bedrijfsspanning | 253 V ac |
| Elektrische duurbestendigheid | 10.000 | Mechanische duurbestendigheid | 20.000 |
| Sectie rigide kabel | <=1x16 - <=1x10+1x6 mm ² | Sectie flexibele kabel | <=1x10 - <=2x6 mm ² |
| Nominale aandraaikoppel | 1,2 Nm | Bedrijfstemperatuur | -25 +70 °C |
| Opslagtemperatuur | -40 +70 °C | Af te werken met | Aant. |
| Electrocod | 1411 | | |

DIMENSIONAL



STANDARDS/APPROVALS



GEWISS S.p.A. Via Domenico Bosatelli 1
24069 Cenate Sotto - Bergamo - Italy
tel. +39 035 94 61 11 fax +39 035 94 69 09

www.gewiss.com
sat@gewiss.com
Last update 21/04/2026

Data, measures, designs and pictures are shown only as informative purposes, and could be changed without previous notice