Storatherm Aqua Heat Pump AH 750/2_C, hoogrendementsopslag met kunststof folie, wit, 10 bar

Thinking solutions.

Artikelnummer: 7846200



Kenmerken

Type	AH 750/2_C
Kleur	wit
Isolatietype	kunststof folie
Isolatiesterkte	105 mm
Energie-efficiëntieklasse	C
Nominale inhoud drinkwaterreservoir	691 l
Nom. inhoud gegolfde buis	36 l
Uitgevoerd volgens	EN 12897
Bedrijfstemperatuur drinkwaterreservoir	95 °C
Toel. bedrijfstemperatuur warmtewisselaar	110 °C
Bedrijfsoverdruk drinkwaterreservoir	10 bar
Toegestane bedrijfsdruk warmtewisselaar	10 bar
Aansluiting elektrisch element EFHR	DN180
Aansluiting elektrisch element EEHR	G 1 1/2"
Aansluiting drinkwater	R 1 1/4"
Aansluiting verwarmingselement	R 1 1/4"
Circulatie-aansluiting	R 3/4"
Aansluiting koud/warm water	R 1 1/4"
Aansluiting, voor-/terugloop	R 1 1/4"
NL getal conventioneel	17,0
NL getal zon	34,0
Warmteverliezen drinkwaterreservoir	128 W
Verwarmingsoppervlak boven	5,21 m²
Verwarmingsvlak beneden	2,23 m²
Diameter	960 mm
Diameter zonder isolatie	750 mm
Max. hoogte	2052 mm
Hoogte zonder isolatie	1937 mm
Diepte	1047 mm
Kantelmaat ca.	2118 mm
Gewicht	277,00 kg

Beschrijving

Storatherm Aqua Heat Pump
Warmwaterboiler voor de indirecte drinkwaterverwarming, speciaal voor warmtepomptoepassingen, in verticale uitvoering en naar keuze met één of twee interne warmtewisselaars.

Opslagtanks van staal S235JR+AR, ontworpen volgens DIN EN 12897 en Richtlijn drukapparatuur 2014/68/EU. Het emailleren voor hygiënisch perfect drinkwater gebeurt volgens DIN 4753 T3.

Drinkwateropslagtanks tot 500 liter geïsoleerd met een niet-verwijderbaar, zeer efficiënt isolatiesysteem volgens DIN 4102-1 bouwstoffenklasse B2; drinkwateropslagtanks > 500 tot 1000 liter geïsoleerd met 100 mm; drinkwateropslagtanks > 1000 liter met 120mm verwijderbare vliesisolatie; volgens DIN 4102-1 bouwstoffenklasse B2.

Drinkwateropslagtanks tot 500 liter verkrijgbaar in energie-efficiëntieklassen B en C. Drinkwateropslagtanks > 500 liter alleen verkrijgbaar in energie-efficiëntieklasse C.

De warmhoudverliezen worden bepaald op extern gecertificeerde proefbanken.