
Opdrachtgever : Niko N.V.
Industriepark-West 40
B-9100 Sint-Niklaas
België

Opdrachtdatum : 93-11-10

Opdrachtnummer : 94.7130.01-KCS/LB

Onderwerp: typekeuring van tweepolige
wandcontactdozen.

Merknaam : NIKO
Typen : 706./2662/2761,
706./2665/2761,
706./2668/2761,
706./2669/2761,
7078/2674,
7078/2678

Arnhem, 4 februari 1994


Fabrikant/productieplaats:
Niko N.V., Industriepark-West 40, B-9100 Sint-Niklaas,
België

Keuringseisen : K11C (NEN 1020, 4de druk),
gebaseerd op CEE 7, 2de druk.

Conclusie : de gekeurde producten voldoen aan de
gestelde eisen.

Gekeurd door : H.R.M. Barends

Gecontroleerd door: B.T.M. Holtus



Bds/MJH

1355-94

Producten mogen slechts van één van onze keuringsmerken worden voorzien of als goedgekeurd in de handel worden gebracht indien aan de desbetreffende voorwaarden is voldaan.

© Gehele of gedeeltelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging, op welke wijze dan ook, van de inhoud van dit rapport is slechts toegestaan indien en voorzover dit uitdrukkelijk in dit rapport is vermeld dan wel daartoe door ons vooraf schriftelijk toestemming is verleend.

N.V. KEMA Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem. Postbus 9035, 6800 ET Arnhem, Nederland.
Telefoon (085) 56 91 11. Telex 45016 kema nl. Telefax (085) 51 56 06.

Produktgegevens:

merknaam	: NIKO
typen	: 706./2662/2761, 706./2665/2761, 706./2668/2761, 706./2669/2761, 7078/2674, 7078/2678
type nr.	: 706./2662/2761
aarding	: zonder randaardcontacten
afdekking	: meerdelige afdekplaat van thermoplastisch materiaal, ABS/PC, type Bayblend, fabrikaat Bayer AG, alle kleuren, eventueel voorzien van een coating
type nr.	: 706./2665/2761
aarding	: zonder randaardcontacten
afdekking	: meerdelige afdekplaat van thermoplastisch materiaal, ABS/PC, type Bayblend T85MN, fabrikaat Bayer AG, alle kleuren, eventueel voorzien van een coating
uitvoering	: veiligheidscontactdoos
type nr.	: 706./2668/2761
aarding	: met randaardcontacten
afdekking	: meerdelige afdekplaat van thermoplastisch materiaal, ABS/PC, type Bayblend T85MN, fabrikaat Bayer AG, alle kleuren, eventueel voorzien van een coating
type nr.	: 706./2669/2761
aarding	: met randaardcontacten
afdekking	: meerdelige afdekplaat van thermoplastisch materiaal, ABS/PC, type Bayblend T85MN, fabrikaat Bayer AG, alle kleuren, eventueel voorzien van een coating
uitvoering	: veiligheidscontactdoos

type nr.	: 7078/2674
aarding	: zonder randaardcontacten
afdekking	: eendelige afdekplaat van thermoplastisch materiaal, ABS/PC type, Bayblend T85MN, fabrikaat Bayer AG, alle kleuren, eventueel voorzien van een coating
uitvoering	: 2-voudig
type nr.	: 7078/2678
aarding	: met randaardcontacten
afdekking	: eendelige afdekplaat van thermoplastisch materiaal, ABS/PC type, Bayblend T85MN, fabrikaat Bayer AG, alle kleuren, eventueel voorzien van een coating
uitvoering	: 2-voudig
nominale stroomsterkte	: 10/16 A
nominale spanning	: 250 V
aansluitklemmen	: schroefklemmen
wijze van monteren	: verzonken; bevestiging door schroeven
opschriften	: - merknaam, serie-aanduiding en elektrische gegevens op de voetplaat - merknaam en aanvulling voor de afdekking op dit deel

Opmerking

Dit rapport vervangt het rapport 92.6646.01 d.d. 1992-06-18 en is mede gebaseerd op de resultaten van dit rapport.

LICENCE N° 94.7130.01


HOW TO READ THIS CERTIFICATION LICENCE?

As *end product references* (cfr. catalogues, website, packaging, ...) aren't identical to *certification references* (cfr. certification licences), you'll find below an explanatory table.

Niko declares that the *end product references* in the left column correspond with the *certification references* in the right column.

End product reference	Certification reference
100-67410, 101-67410	7078/2674
100-67800, 101-67800	7078/2678

Sint-Niklaas, 15/12/2014



Rony Haentjens
Certification & Standardization Officer