

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Legrand GmbH
Am Silberg 14
59494 Soest
Germany

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Installationssteckdose, Haushalt
Installation socket-outlet for household

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2021-02

DIN VDE 0620-1 Ber 1 (VDE 0620-1 Ber 1):2022-05

DIN VDE 0620-1 Ber 2 (VDE 0620-1 Ber 2):2024-01

Das Produkt erfüllt auch die Anforderungen nach /
The product also fulfills the requirements of

IEC 60884-1:2022

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

M. Tasotti

Aktenzeichen: 515900-1520-0716 / 343380

File ref.:

Ausweis-Nr. 40059394

Certificate No.

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2024-11-22

(letzte Änderung / updated 2026-09-15)

Blatt 1

Page

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / *File ref.*
515900-1520-0716 / 343380 / TL3 / RHZ

letzte Änderung / *updated*
2026-09-15

Datum / *Date*
2024-11-22

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40059394.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40059394.

Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Typ(en) / *Type(s)*

MISA
MISA2H
MISA2V
MISA3H
MISAG
MISAG + MII16
MISA2HG
MISA2VG
MISA3HG

Nennspannung <i>Rated voltage</i>	AC 250 V
--------------------------------------	----------

Bemessungsstrom <i>Rated current</i>	16 A
---	------

Polzahl <i>Number of poles</i>	zweipolig mit seitlichen Schutzkontakten <i>two pole with side earthing contacts</i>
-----------------------------------	---

Ausführungsart <i>Type of construction</i>	DIN 49440-1
---	-------------

Schutzart <i>Degree of protection</i>	IP44 (IP55 bei geschlossenem Deckel) <i>IP44 (IP55 at closed cover)</i>
--	--

Montageart <i>Method of mounting</i>	Aufputzmontage <i>surface type</i>
---	---------------------------------------

Ausführung <i>Construction</i>	Mit Shutter Mit schraubenlose Klemmen <i>with shutter with screwless terminals</i>
-----------------------------------	--

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. Page
40059394 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / *File ref.*

515900-1520-0716 / 343380 / TL3 / RHZ

letzte Änderung / *updated*

2026-09-15

Datum / *Date*

2024-11-22

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40059394.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40059394.

Weitere Angaben

Further information

siehe Anlagen Nr. 200 + 201 + 202 vom 2026-09-15

see Appendix Nr. 200 + 201 + 202 dated 2026-09-15

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / *File ref.*
515900-1520-0716 / 343380 / TL3 / RHZ

letzte Änderung / *updated*
2026-09-15

Datum / *Date*
2024-11-22

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40059394.
This supplement is part of the Certificate No. 40059394.

Installationssteckdose, Haushalt *Installation socket-outlet for household*

Fertigungsstätte(n) *Place(s) of manufacture*

Referenz/*Reference*
30007250

Legrand France
128 Avenue du Maréchal-de-Lattre-
de-Tassigny
87045 LIMOGES CEDEX
FRANCE

Referenz/*Reference*
30009545

Legrand Magyarorszag
Villamossagi Rendszerek Zrt.
Ipartelep ut 14
6600 SZENTES
HUNGARY

Referenz/*Reference*
30029164

NOVEA
7 impasse Montgolfier
87200 SAINT JUNIEN
FRANCE

Referenz/*Reference*
30029165

ADAPEI Charente ESAT de St CLAUD
54 rue du FARNAUD
16450 SAINT-CLAUD
FRANCE

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Legrand GmbH, Am Silberg 14, 59494 Soest

Aktenzeichen / File ref.
515900-1520-0716 / 343380 / TL3 / RHZ

letzte Änderung / updated Datum / Date
2026-09-15 2024-11-22

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40059394.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40059394.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (www.vde.com\AGB-Institut). Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der VDE Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute (www.vde.com\terms-institute). The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force, on which the certification is based on, unless it is withdrawn according to the VDE Testing and Certification Procedure (PM102E).

The validity period of a VDE GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page.

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40059394.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40059394.

Installationssteckdose, Haushalt
Installation socket-outlet for household

Nennspannung Rated voltage	:	AC 250 V	
Nennstrom Rated current	:	AC 16 A	
Anzahl der Pole Number of poles	:	☐ 2-polig ohne Schutzkontakt 2-poles without earthing-contact	☒ 2-polig mit seitlichen Schutzkontakten 2-poles with side earthing-contacts
		☐ 2-polig mit Mittenschutzkontakt 2-poles with pin earthing-contact	
		☐ Andere: other:	
Anschlussmittel Kind of connection	:	☐ schraubenlose Anschlussklemmen für starre Leiter screwless terminals for rigid conductors	
		☒ schraubenlose Anschlussklemmen für starre und flexible Leiter screwless terminals for rigid and flexible conductors	
		☐ Schraubanschlussklemmen für starre Leiter screw-type terminals for rigid conductors	
		☐ Schraubanschlussklemmen für starre und flexible Leiter screw-type terminals for rigid and flexible conductors	
		☐ Installationssteckverbinder installation connector	
Ausführung Construction	:	☐ ohne Shutter without shutter	☒ mit Shutter with shutter
		☐ ohne Klappdeckel without hinged lid	☒ mit Klappdeckel with hinged lid
Werkstoff, Oberflächenschutz und Kupfer- gehalt stromführender Teile Material, coating and copper content of current carrying parts in %	:	Netzklemmen supply terminals	CuZn37 + X10CrNi18-08
		Schutzleiterklemme earthing terminal	CuZn37 + X10CrNi18-08
		Kontaktbuchsen socket-contacts	CuZn37 + X10CrNi18-08
		Schutzleiterkontakt earthing-contact	CuZn37 + X10CrNi18-08
Werkstoff des Trägers stromführender Teile Material of current carrying parts	:	Sockel base	PC
		Sockelabdeckung base-cover	



Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40059394.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40059394.

Installationssteckdose, Haushalt
Installation socket-outlet for household

Werkstoff der verwendeten Isolierstoffteile <i>Material of the used insulation material</i>	:	Zentraleinsatz	ABS
		<i>cover</i>	
		Rahmen	PP+SEBS
		<i>frame</i>	
		Gehäuse	_____
		<i>housing</i>	
		Dichtrand	SEBS
		<i>sealing-border</i>	
		Klappdeckel	_____
		<i>hinged lid</i>	
		Shutter	ABS
		<i>shutter</i>	
Sonstige Angaben / Unterschiede <i>Other details / type differences</i>	:	Shuttergehäuse	_____
		<i>shutter-housing</i>	
		Platine	_____
		<i>PCB</i>	
		Dichtungen	_____
		<i>gaskets</i>	
		Hutschienenschnapper	_____
		<i>DIN-rail-clip</i>	
		Membranen	SEBS
		<i>membranes</i>	
		Vergussmasse	_____
		<i>sealing compound</i>	
		andere Teile	_____
		<i>other parts</i>	
		IP55 mit geschlossenem Klappdeckel	
		IP44 mit offenem Klappdeckel und eingestecktem Stecker	
		<i>IP55 with closed hinged lid</i>	
		<i>IP44 with opened hinged lid and inserted plug</i>	

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40059394.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40059394.

Installationssteckdose, Haushalt
Installation socket-outlet for household

Typenübersicht / Type overview

Type Reference	References Grey	References White	References Anthracite	References Beige	Function	Characteristics	Type of Terminals	Mounting	IP	IK	Specificities
MISA		0 697 70L			2P+T	16A 250V~	Screwless	surface type	IP55	IK08	Complete product - IP44 "Engaged Plug"
	0 697 84L				2P+T	16A 250V~	Screwless	surface type	IP55	IK08	Complete product - EB Socket outlet* - IP44 "Engaged Plug"
	0 695 74L				2P+T	16A 250V~	Screwless	/	IP55	IK08	mechanism only - with key - IP44 "Engaged Plug"
	0 695 70L	0 696 40L	0 698 71L	0 696 40LB	2P+T	16A 250V~	Screwless	/	IP55	IK08	mechanism only - IP44 "Engaged Plug"
	0 698 86L				2P+T	16A 250V~	Screwless	/	IP55	IK08	mechanism only - EB Socket Outlet* - IP44 "Engaged Plug"
MISA2H	0 69576L	0 696 75L	0 698 79L		2 x 2P+T	16A 250V~	Screwless	/	IP55	IK08	mechanism only - IP44 "Engaged Plug"
			0 697 59L		2 x 2P+T	16A 250V~	Screwless	/	IP55	IK08	Complete product - Yard Stake - IP44 "Engaged Plug"



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Rubrik / Rubric

341

Aktenzeichen / File ref.

515900-1520-0716/343380/TL3/RHZ

Ausweis-Nr. /
Certificate No.

40059394

letzte Änderung / updated

2026-09-15

Anlage /
Appendix

201

Datum / Date

2024-11-22

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40059394.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40059394.

MISA2V	0 695 77L				2 x 2P+T	16A 250V~	Screwless	/	IP55	IK08	mechanism only - IP44 "Engaged Plug"
MISA3H	0 695 78L				2 x 2P+T	16A 250V~	Screwless	/	IP55	IK08	mechanism only - IP44 "Engaged Plug"
MISAG	0 697 30L		0 697 99L		2P+T	16A 250V~	Screwless	surface type	IP55	IK08	Complete product - Germany - IP44 "En- gaged Plug"
			0 698 71L		2P+T	16A 250V~	Screwless	/	IP55	IK08	mechanism only - Ger- many - IP44 "Engaged Plug"
MISAG + MII16	0 697 46L				2P+T 6	16A 250V~ 10AX 250V~	Screwless	surface type	IP55	IK08	2 gangs Complete product - Germany - IP44 "Engaged Plug"
MISA2HG	0 697 42L	0 697 72L			2 x 2P+T	16A 250V~	Screwless	surface type	IP55	IK08	Complete product - Germany - IP44 "En- gaged Plug"
MISA2VG	0 697 44L				2 x 2P+T	16A 250V~	Screwless	surface type	IP55	IK08	Complete product – Germany - IP44 "En- gaged Plug"
MISA3HG	0 697 43L				3 x 2P+T	16A 250V~	Screwless	surface type	IP55	IK08	Complete product - Germany - IP44 "En- gaged Plug"

*) EB Socket Outlet : E-bike charging 2P+E with specific marking on the front.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Zeichengenehmigung

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40059394.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40059394.

Rubrik / Rubric	Ausweis-Nr. / Certificate No.	Anlage / Appendix
341	40059394	201
Aktenzeichen / File ref.	letzte Änderung / updated	Datum / Date
515900-1520-0716/343380/TL3/RHZ	2026-09-15	2024-11-22

Factories	Code	Colour code
LEGRAND FRANCE /LIMOGES CE	30007250	
LEGRAND MAGYARORSZAG VILLAMOSSAGI RENDSZENREK ZRT	30009545	
ADAPEI Charente ESAT de St CLAUD	30029165	
NOVEA	30029164	
ADAPEI Charente ESAT de St CLAUD / NOVEA	30029165 / 30029164	



Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40059394.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40059394.

Installationssteckdose, Haushalt Installation socket-outlet for household

Zubehör / accessories

References Grey	References White	References Anthracite	Designation
0 696 51L	0 696 89L	0 696 01L	box 1 gang with membrane cable gland
0 696 72L	0 696 90L	0 696 02L	box 2 gangs with membrane cable gland
0 696 80L	0 696 88L	0 696 03L	box 3 gangs with membrane cable gland
0 696 52L			box 1 gang with PG16 cable gland on the top
0 696 56L	0 696 86L	0 696 28L	box 1 gang with ISO20 cable gland on the top
0 698 46L			box 1 gang with 2 ISO20 cable gland on the top
0 696 68L	0 698 66L	0 696 10L	box 2 gangs vertical with 2 ISO20 cable gland on the top
0 695 96L			membrane cable gland 1 entry
0 695 99L			membrane cable gland 2 entries
0 696 65L			coupling cable gland
0 696 48L			PG16 cable gland 1 entry
0 696 50L			PG16 cable gland 2 entries
0 696 53L			PG16 cable gland
0 696 60L	0 696 62L	0 696 63L	ISO20 cable gland 1 entry
0 696 70L	0 696 71L	0 969 73L	ISO20 cable gland 2 entries
0 695 98L			set of 4 caps
0 696 81L	0 696 92L	0 696 06L	frame 1 gang
0 696 83L	0 696 94L	0 696 07L	frame 2 gangs
0 696 87L	0 696 98L	0 696 08L	frame 3 gangs