

LCIE N° : ENEC_1151/M1

Délivrée à :
Delivered to:

KAUFEL SA
206, Route de Saint Martin d'Ordon,
89330 PIFFONDS - FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

KAUFEL SA (N°2013BA)
206, Route de Saint Martin d'Ordon,
89330 PIFFONDS - FRANCE

Produit :
Product:

Luminaire pour éclairage d'urgence
Luminaire for emergency lighting

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

VanLien

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Voir Annexe / *See Annex*

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 60598-1:2015+A1:2018
EN 60598-2-22:2014 +A1:2020

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR N°17249799-784609 A Version : 01,
TR N°17249799-784609 A1

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence/License ENEC_1151/A1 du/of 06/03/2023 Modification
technique / Technical modification
Mise à jour de la liste des références produit / Update the list of product
references

Cette licence est établie conformément aux règles de l'accord ENEC. La licence délivrée par tout organisme de certification signataire l'Accord ENEC a la même valeur et la même validité dans tous les autres pays des organismes de certification.

This license is issued according to the rules of the ENEC Agreement. The license issued by any Certification Body adhering to the ENEC Agreement has the same worth and validity in all the other Certification Bodies' countries.


Cette licence a été délivrée en vertu de la présomption et sous réserve que la titulaire détient tous les droits légaux nécessaires en ce qui concerne le produit présenté pour les essais et la certification.

This license has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the product presented for testing and certification.

Fontenay-aux-Roses, 25/09/2023

Jérôme REYSSON
Responsable Certification/Certification Officer

Date de fin de validité :
Expiry date:



La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

VÉRIFIEZ LA VALIDITÉ DE
CETTE LICENCE



LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR

Annexe de la licence / Annex of license ENEC_1151/M1

Modèle, type, référence / Model, type, reference :

11170040 - HIL-DLO
 11170040/13 - HIL-DLO
 11170041/13 - HIL-DLO/LB400
 11170042 - HIL-DLO/CIS
 11170042/13 - HIL-DLO/CIS
 11170050 - HIL-DWO
 11170050/13 - HIL-DWO
 11170051/13 - HIL-DWO/LB400
 11170052 - HIL-DWO/CIS
 11170052/13 - HIL-DWO/CIS
 11170042BT-HIL-DLO/BT
 11170052BT-HIL-DWO/BT
 11170047-HIL-DLO/DALI
 11170057-HIL-DWO/DALI

Caractéristiques / Characteristics :

Caractéristiques / Characteristics	Valeurs / Values
Tension assignée / Rated voltage	230V
Nature du courant / Nature of supply	~
Fréquence assignée / Rated frequency	50Hz
Puissance assignée / Rated power	/
Classe de protection contre les chocs électriques / Class of protection from electric shock	II
Degré IP / IP degree	IP65
Degré IK / IK degree	IK08
Flux assigné / Rated lumen output	1000lm à 1h
Source lumineuse - Etat de fonctionnement de secours (lampes de secours) – Type, nombre / Light source - Emergency mode (emergency lamps) - Type, number	7 LEDS

VÉRIFIEZ LA VALIDITÉ DE
CETTE LICENCE



LCIE

Laboratoire Central des Industries Electriques
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay-aux-Roses
FRANCE

WWW.LCIE.FR