

Pioneering for You


wilo


## Wilo-Helix VE 2..., 4..., 6..., 10..., 16...




**hr** Upute za ugradnju i uporabu










Sl. 3





Sl. 6




Sl. 4





Type		(mm)									
		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
HELIX V2...	PN16	100	212	180	162	160	50	D32	75	2xM10	4xØ13
HELIX V4...	PN16	100	212	180	162	160	50	D32	75	2xM10	4xØ13
HELIX V6...	PN16	100	212	180	162	160	50	D32	75	2xM10	4xØ13
HELIX V10...	PN16	130	251	215	181	200	80	D50	100	2xM12	4xØ13
HELIX V16...	PN16	130	251	215	181	200	90	D50	100	2xM12	4xØ13




sl. 7




sl. A1




sl. A2



sl. A4



sl. A3



## 1. Općenito

### 1.1 O ovom dokumentu

Originalne upute za uporabu napisane su na engleskom jeziku. Verzije ovih uputa na ostalim jezicima prijevod su originalnih uputa za uporabu. Upute za ugradnju i uporabu sastavni su dio proizvoda. Uvijek se moraju nalaziti u blizini proizvoda. Točno pridržavanje ovih uputa uvjet je za namjensku uporabu i ispravno rukovanje proizvodom.

Upute za ugradnju i uporabu odgovaraju izvedbi uređaja i aktualnom stanju relevantnih sigurnosno-tehničkih normi u trenutku tiska.

EZ izjava o sukladnosti:

Preslika EZ izjave o sukladnosti sastavni je dio ovih uputa za uporabu.

U slučaju tehničkih preinaka izvedbi navedenih u izjavi, provedenih bez naše suglasnosti, izjava gubi pravovaljanost.

## 2. Sigurnost

Ove upute za ugradnju i uporabu sadrže osnovne napomene na koje treba обратити pozornost pri montaži, radu i održavanju. Iz tog razloga ove upute za ugradnju i uporabu bez izuzetka moraju prije ugradnje pročitati tehničar koji će izvršiti servis te odgovorni stručnjak/rukovatelj.

Ne treba obratiti pozornost samo na opće sigurnosne napomene navedene pod ovom glavnom točkom sigurnosti nego i na specijalne sigurnosne napomene označene sa simbolima za opasnost koje su umetnute pod sljedećim glavnim točkama.

### 2.1 Označavanje napomena u uputama za ugradnju i uporabu

#### Simboli



Opći simbol opasnosti

Opasnost uslijed električnog napona

Napomena

#### Signalne riječi:

**OPASNOST!** Akutna opasna situacija. Nepoštivanje sigurnosnih napomena izazvat će smrt ili najteže ozljede.

**POZOR!** Korisnik može pretrpjeti (teške) ozljede. „Pozor“ podrazumijeva vjerojatnost (teških) ozljeda kod osoba koje se ne pridržavaju ovih informacija.

**OPREZ!** Postoji opasnost od oštećenja proizvoda/jedinice. „Oprez“ podrazumijeva vjerojatno oštećenje proizvoda ukoliko se ova informacija zanemari.

**NAPOMENA:** Korisne informacije o rukovanju proizvodom. Upozorava na moguće poteškoće. Informacije koje se nalaze na samom proizvodu,

poput

- strelica za smjer vrtnje/protoka,
- oznake priključaka,
- tipska pločica,

- naljepnice s upozorenjima
- trebaju se obvezno poštivati te treba paziti da uvijek budu čitke.

### 2.2 Kvalifikacije osoblja

Osoblje za montažu, posluživanje i održavanje mora imati odgovarajuće kvalifikacije za navedene radove. Područje odgovornosti, opis poslova i nadzor nad osoblje treba vršiti rukovatelj. Ukoliko osoblje ne nama potrebne kvalifikacije i znanja, treba ih se podučiti i educirati. Ako je potrebno, ovo se može izvršiti proizvođač proizvoda na zahtjev rukovatelja.

### 2.3 Opasnosti zbog nepridržavanja sigurnosnih informacija

Ne pridržavanje sigurnosnih informacija može rezultirati opasnoću od tjelesnih osoba i onečišćenjem okoliša te oštećenjem proizvoda/jedinice. Ne pridržavanje sigurnosnih uputa rezultirat će gubitkom naknada za štete.

Detaljnije, ne pridržavanje može, na primjer, rezultirati sljedećim opasnostima:

- Opasnostima po osobe od električnog, mehaničkog ili bakteriološkog izlaganja,
- Onečišćenja okoliša zbog propuštanja opasnih materijala.
- Materijalne štete
- Kvara važnih funkcija proizvoda/jedinice
- Nepridržavanja propisanih postupaka održavanja i popravljanja

### 2.4 Svijest o sigurnosti na radnom mjestu

Sigurnosne upute uključene u upute za ugradnju i uporabu moraju biti uskladene s postojećim nacionalnim propisima za sprječavanje nezgoda zajedno s internim popisima vezanim uz rad, rukovanje i sigurnost rukovatelja.

### 2.5 Sigurnosne upute za rukovatelja

Uređaj nije namijenjen korištenju od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili metalnim sposobnostima, nedostatkom iskustva ili znanja, osim nisu pod nadzorom ili ako nisu dobili upute o načinu korištenja uređaja od osobe odgovorne za njihovu sigurnost. Djeca moraju biti pod nadzorom te treba paziti da se ne igraju s uređajem.

- Ako hladni ili topli dijelovi proizvoda/jedinice mogu izazvati opasnosti, treba poduzeti lokalne mjere te izbjegići njihovo diranje.
- Rešetke koje sprječavaju diranje pokretnih dijelova (poput spojke) moraju se ukloniti kad proizvod radi.
- Propuštanje (npr. osovinska brtva) opasnih medija (koji su eksplozivni, otrovnici ili vrući) moraju se usmjeriti, tako da se ne ugroze osobe ili okoliš. Treba se pridržavati nacionalnih zakonskih odredbi.
- Jako zapaljive materijale treba uvijek čuvati daleko od proizvoda.
- Treba izbjegići opasnosti od električne energije. Treba se pridržavati lokalnih regulativa ili općih direktiva [npr. IEC, VDE, itd.] i propisa lokalnih tvrtki za opskrbu električnom energijom.

## 2.6 Sigurnosne upute za radove prilikom montaže i održavanja

Rukovatelj mora osigurati izvršavanje svih poslova na montaži i održavanju od strane autoriziranog i kvalificiranog osoblja, koji su adekvatno informirani na temelju individualnog proučavanja uputa za rad.

Radove na proizvodu/jedinici treba izvršiti samo kada proizvod/jedinica ne radi. Obvezatno se treba pridržavati procedure za isključivanje proizvoda/ jedinice koja je opisana u uputama za ugradnju i uporabu.

Neposredno po završetku radova sve sigurnosne i zaštitne uređaje treba ponovno vratiti odnosno staviti u funkciju.

## 2.7 Neovlašteno modificiranje i proizvodnja rezervnih dijelova

Neovlašteno modificiranje i proizvodnja rezervnih dijelova ugrozit će sigurnost proizvoda/osoblja i poništiti će izjavu o sigurnosti proizvođača.

Modificiranje proizvoda dozvoljeno je samo isključivo nakon savjetovanja s proizvođačem. Originalni rezervni dijelovi i dodatna oprema koje preporučuje proizvođač jamče sigurnost. Uporaba drugih dijelova razrješava nas odgovornosti od posljedičnih događaja.

## 2.8 Nedopušteni načini rada

Siguran način rada dostavljenog proizvoda jamči se samo za uobičajenu uporabu u skladu s odjeljkom 4 uputa za rad. Granične vrijednosti ne smiju ni pod kojim uvjetom pasti ispod ili premašiti one vrijednosti koje su naznačene u katalogu/ tehničkim podacima.

## 3. Transport i međuskladištenje

Po prijemu materijala provjerite da nije došlo ni do kakvih oštećenja tijekom transporta. Ako je tijekom transporta došlo do oštećenja materijala poduzmite neophodne korake zajedno sa špediterom unutar razdoblja za podnošenje zahtjeva.



**OPREZ!** Potencijalna šteta uslijed djelovanja vanjskih utjecaja. Ako se isporučena roba mora instalirati kasnije, pohranite je na suhom mjestu i zaštitite od vanjskih utjecaja (vlage, smrzavanja itd.). Proizvod treba temeljito očistiti prije njegovog privremenog skladištenja. Proizvod se bez ograničenja može skladištiti godinu dana ili dulje.

Pažljivo rukujte s pumpom radi izbjegavanja oštećenja prije ugradnje.

## 4. Primjena

Osnovna funkcija ove pumpe je precrpljivanje tople i hladne vode, vode s glikolom ili drugih tekućina niske viskoznosti u kojima nema mineralnih ulja, krutih ili abrazivnih tvari ili materijala s dugim vlaknima. Precrpljivanje korozivnih kemikalija zahtjeva dozvolu proizvođača.



### OPREZ! Opasnost od eksplozije!

Ne koristite ovu pumpu za precrpljivanje zapaljivih ili eksplozivnih tekućina.

### 4.1 Područja primjene

- distribucija vode i podizanje tlaka,
- industrijski cirkulacijski sustavi,
- tehnološki fluidi.
- sustavi hlađenja vodom
- opskrba vodom za gašenje požara i pronača,
- sustavi navodnjavanja, itd.

## 5. Tehnički podaci

### 5.1 Ključ tipa

Example: Helix VE1605-1/16/E/KS/xxxx	
<b>Helix V</b>	Okomita visokotlačna centrifugalna pumpa u inline izvedbi
<b>E</b>	S pretvaračem za regulaciju broja okretaja
<b>16</b>	Nominalni protok u m <sup>3</sup> /h
<b>05</b>	Broj radnih kola
<b>1</b>	Kod materijala pumpe 1 = kućište pumpe od plemenitog čelika 1.4301 (AISI 304) + hidraulika 1.4307 (AISI 304) 2 = kućište pumpe od plemenitog čelika 1.4404 (AISI 316L) + hidraulika 1.4404 (AISI 316L) 5 = kućište pumpe od lijevanog željeza EN-GJL-250 (standardni zaštitni premaz) + hidraulika 1.4307 (AISI 304)
<b>16</b>	Cijevni priključak 16 = ovalne prirubnice PN16 25 = okrugle prirubnice PN25 30 = okrugle prirubnice PN40
<b>E</b>	Kod tipa brtve E = EPDM V = FKM
<b>KS</b>	K = kazetna brtva, izvedbe bez "K" opremljene su jednostavnom klizno-mehaničkom brtvom S = poravnanje laterne s usisnim i izlaznim priključkom pumpe
<b>Pumpa sa slobodnim krajem vratila (bez motora)</b>	
<b>50</b> <b>60</b>	Frekvencija motora (Hz)
<b>-38FF265</b>	Ø vratilo motora – veličina laterne
<b>xxxx</b>	Kod opcija (ako postoji)

## 5.2 Tehnički podaci

Maksimalni radni tlak													
<b>Kućište pumpe</b>	16, 25 ili 30 bar ovisno o modelu												
<b>Maksimalan tlak polaznog toka</b>	10 bar Napomena: stvarni ulazni tlak ( $P$ dotok) + tlak pri protoku 0 koji pumpa doprema mora biti ispod maksimalnog radnog tlaka pumpe. U slučaju prekoračenja maksimalnog radnog tlaka, kuglasti ležaj i klizno-mehanička brtva mogu se oštetiti ili se njihov vijek trajanja smanjuje. $P$ dotok + $P$ pri protoku 0 $\leq P$ maks pumpe Za maksimalni radni tlak vidi tipsku pločicu pumpe: Pmaks												
Temperaturno područje													
<b>Temperature tekućine</b>	$-30^{\circ}\text{C} - +120^{\circ}\text{C}$ $-15^{\circ}\text{C} - +90^{\circ}\text{C}$ (s brtvom FKM) $-20^{\circ}\text{C} - +120^{\circ}\text{C}$ (s kućištem od lijevanog željeza)												
<b>Temperatura okoline</b>	$-15^{\circ}\text{C} - +50^{\circ}\text{C}$ (druge temperature na zahtjev)												
Električni podatci													
<b>Učinkovitost motora</b>	Motor prema IEC 60034-30												
<b>Indeks zaštite motora</b>	IP 55												
<b>Klasa izolacije</b>	155 (F)												
<b>Frekvencija</b>	Pogledajte tipsku pločicu motora												
<b>Električni napon</b>	Pogledajte tipsku pločicu motora												
Drugi podatci													
<b>Vlažnost</b>	< 90 % bez kondenzacije												
<b>Visina</b>	< 1000 m ( $> 1000 \text{ m}$ na zahtjev)												
<b>Maks. usisna visina</b>	ovisi o visini zadržavanja tlaka pumpe												
<b>Razina zvučnog tlaka dB(A) 0/+3 dB(A)</b>	<b>Struja (kW)</b>												
	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22
<b>Poprečni presjek naponskoga kabela (kabel se sastoji od 4 žice) mm<sup>2</sup></b>	61	63	67	71	72	74	78	81					
	<b>Struja (kW)</b>												
	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22
<b>Napon</b>	1.2	1.5–2.5	2.5 – 4	2.5–6	4 – 6	6–10	10 – 16						
	<b>Struja (kW)</b>												
	0.55	0.75	1.1	1.5	2.2	3	4	5.5	7.5	11	15	18.5	22
	400 V ( $\pm 10\%$ ) 50 Hz							400 V ( $\pm 10\%$ ) 50 Hz					
380 V ( $\pm 10\%$ ) 60 Hz							380 V ( $\pm 10\%$ ) 60 Hz						
480 V ( $\pm 10\%$ ) 60 Hz							480 V ( $\pm 10\%$ ) 60 Hz						

- Elektromagnetska kompatibilnost (\*)
  - emisija u stambenim okruženjima –
  - 1. okruženje: EN 61800-3
  - elektromagnetska otpornost u industrijskim okruženjima –
  - 2. okruženje EN 61800-3
- Presjek strujnog kabela (4-žični kabel): mm<sup>2</sup>
- (\*) U rasponu frekvencija od 600 MHz do 1 GHz, prikaz ili naznaka tlaka na zaslonu može biti ometan u neposrednoj blizini (< 1 m od elektroničkog modula) instalacija za radijski prijenos, odašiljača ili sličnih uređaja koji rade u tom frekvencijskom rasponu. Funkcija pumpe niti u jednom trenutku nije ometana.

Mjerna skica i dimenzije cijevi (sl. 4).

### 5.3 Sadržaj isporuke

- Višestupanjska pumpa
- Upute za ugradnju i uporabu
- Protuprirubnica + vijci i okrugli brtveni prsteni za dimenziju PN16



#### 5.4 Dodatna oprema

Sljedeća originalna dodatna oprema dostupna je za Helix asortiman:

Oznaka	Kataloški broj
2 okrugle protuprirubnice od nehrđajućeg čelika, 1.4404 (PN16 – DN50)	4038587
2 okrugle protuprirubnice od nehrđajućeg čelika, 1.4404 (PN25 – DN50)	4038589
2x okrugle protuprirubnice od čelika, (PN16 – DN50)	4038585
2x okrugle protuprirubnice od čelika, (PN25 – DN50)	4038588
2 okrugle protuprirubnice od nehrđajućeg čelika, 1.4404 (PN16 – DN65)	4038592
2 okrugle protuprirubnice od nehrđajućeg čelika, 1.4404 (PN25 – DN65)	4038594
2x okrugle protuprirubnice od čelika, (PN16 – DN65)	4038591
22x okrugle protuprirubnice od čelika, (PN25 – DN65)	4038593
2 okrugle protuprirubnice od nehrđajućeg čelika, 1.4404 (PN16 – DN80)	4073797
2 okrugle protuprirubnice od nehrđajućeg čelika, 1.4404 (PN25 – DN80)	4073799
2x okrugle protuprirubnice od čelika, (PN16 – DN80)	4072534
2x okrugle protuprirubnice od čelika, (PN25 – DN80)	4072536
Premosni ugradni sklop 25 bara	4124994
Premosni ugradni sklop (s manometrom 25 bara)	4124995
Ploča postolja s prigušivačima za pumpe do 5,5 kW	4157154

- IF modul PLR za spajanje na PLR/pretvarač sučelja.
- IF modul LON za spajanje na LONWORKS mrežu.  
Ovi moduli izravno se spajaju na priključno sučelje pretvarača (pogledajte donju sliku).
- Jednosmjerni ventili (s izdankom ili opružnim prstenom za rad s konstantnim tlakom).
- Ugradni sklop za zaštitu od rada na suho.
- Ugradni sklop senzora za regulaciju tlaka (točnost:  $\leq 1\%$ ; pri radu između 30 % i 100 % opsega očitanja).

Preporučuje se upotreba nove dodatne opreme.



## 6. Opis i funkcija

### 6.1 Opis proizvoda

#### SL. 1

- 1 – Vijak za spajanje motora
- 2 – Zaštita obujmice
- 3 – Mehanička brtva
- 4 – Kućište hidrauličnog stupnja
- 5 – Rotor
- 6 – Vratilo pumpe
- 7 – Motor
- 8 – Spojka
- 9 – Svjetiljka
- 10 – Obloga cijevi
- 11 – Prirubnica
- 12 – Kućište pumpe
- 13 – Osnovna ploča

**SL. 2, 3**

- 1 – Sito
- 2 – Usisni ventil pumpa
- 3 – Izlazni ventil pumpa
- 4 – Jednosmjerni ventil
- 5 – Čep za pražnjenje i punjenje
- 6 – Otvor za ventilaciju i otvor za punjenje
- 7 – Spremnik
- 8 – Temeljni blok
- 10 – Kuka za dizanje

**SL. A1, A2, A3, A4**

- 1 – Kutija prekidača
- 2 – Senzor tlaka
- 3 – Spremnik
- 4 – Izolacijski ventil spremnika

**6.2 Funkcije proizvoda**

- Helix pumpe su uspravne višestupanske visoko tlačne ne-samousisne pumpe s bočnim priključkom.
- Helix pumpe kombiniraju visoko učinkovite hidraulične sustave i motore.
- Svi metalni dijelovi koji dolaze u kontakt s tekućinama izrađeni su od nehrđajućeg čelika.
- Za modele koji su opremljeni najtežim motorima (>40 kg), specifična izvedba spojke omogućuje zamjenu brtve bez demontaže motora. Tada se koristi patronska brtva radi lakšeg održavanja.
- Ugrađeni su posebni elementi za rukovanje radi lakše instalacije pumpe (Sl. 8).

**7. Instalacija i električni priključak**

Sve instalacijske i električne radove mora izvršiti isključivo samo kvalificirano osoblje i u skladu s lokalnim propisima i zakonima!

**UPOZORENJE! Opasnost od teške ozljede!**

Vodite računa da se poštuju svi postojeći propisi u vezi sa sprječavanjem nezgoda.

**UPOZORENJE! Opasnost od električnog udara!**

Vodite računa da se izbjegne svaka mogućnost električnog udara.

**7.1 Instalacija**

Otpakirajte pumpu, a ambalažu zbrinite na način koji je u skladu s propisima o zaštiti okoliša.

**7.2 Instalacija**

Pumpa se mora montirati na suhom mjestu s dobrom ventilacijom i bez opasnosti od smrzavanja.

**OPREZ! Moguće oštećenje pumpe!**

Prljavština i ostaci od lemljenja u kućištu pumpe mogu utjecati na pogon pumpe.

- Preporučuje se da sva zavarivanja i lemljenja obavite prije montaže pumpe.
- Prije montaže pumpe temeljito operite pumpu.

- Pumpu montirajte na lako dostupnom mjestu radi lakšeg pregleda ili zamjene.
- Na teškim pumpama montirajte kuku za dizanje (sl.2, pozicija 10) iznad pumpe radi lakše demontaže.

**UPOZORENJE! Vruća površina! Opasnost od opeklini!**

Pumpa se mora postaviti tako da nitko ne može doći u dodir s vrućim površinama pumpe za vrijeme pogona.

- Pumpu montirajte na suhom mjestu na kojem se ne može smrznuti, na ravnom betonskom postolju uz pomoć odgovarajuće dodatne opreme. Po mogućnosti upotrijebite izolacijski materijal ispod betonskog postolja (pluto ili ojačana guma) kako biste onemogućili prijenos buke i vibracija na instalaciju.

**UPOZORENJE! Opasnost od prevrtanja!**

Vodite računa i dobro pričvrste pumpu za tlo.

- Pumpa se mora montirati na lako dostupnom mjestu radi lakšeg pregleda ili zamjene. Pumpa uvijek mora biti montirana u strogo vertikalnom položaju na dovoljno masivnom betonskom postolju.

**OPREZ! Opasnost od stranih dijelova unutar pumpe!**

Pazite da su svi navojni čepovi uklonjeni s kućišta pumpe prije montaže.

**NAPOMENA:** Svaka pumpa može proći postupak ispitivanja hidrauličnih svojstava u tvornici, stoga u njoj može zaostati nešto vode. Iz higijenskih razloga se preporučuje da pumpu isperete prije bilo kakve upotrebe za pitku vodu.

- Dimenzije instalacije i priključaka pogledajte u odjeljku 5.2.
- Pumpu podignite samo s odgovarajućim uređajem za dizanje i odgovarajućim sajlama koje su u skladu s propisima za dizanje. Ugrađene kuke za dizanje moraju se koristiti za podizanje i fiksiranje pumpe.

**UPOZORENJE! Opasnost od prevrtanja!**

Postoji velika opasnost od pada zbog visokog težišta posebno kod velikih pumpi. Posebno vodite računa o sigurnom fiksiranju pumpe tijekom rukovanja.

**UPOZORENJE! Opasnost od prevrtanja!**

Ugrađene kuke koristite samo ako nisu oštećene (npr. bez korozije). Po potrebi ih zamjenite.

**UPOZORENJE! Opasnost od prevrtanja**

Nikad ne podižite cijelu pumpu pomoću kuka za motor jer su one namijenjene samo za dizanje motora.

- Na motoru postoje odvodni otvori za kondenziranu vodu koji su zabravljeni u tvornici plastičnim čepom radi osiguranja IP55 zaštite. Za uporabu u klimatizacijskim ili rashladnim sustavima, ovaj čep mora se izvaditi kako bi se omogućilo otjecanje kondenzirane vode.

### 7.3 Priključak cijevi

- Spojite pumpu s cijevima pomoću prikladnih protuprirubnica, vijaka, matica i brtvi.



#### OPREZ!

Zatezni moment vijaka ili svornjaka ne smije prelaziti vrijednosti u tablici u nastavku.

Dimenzioniranje PN16 / PN25	
M10 – 20 N.m	M12 – 30 N.m
Dimenzioniranje PN40	
M12 – 50 N.m	M16 – 80 N.m

Zabranjena je uporaba udarnog ključa.

- Smjer protoka pumpe naznačen je na tipskoj pločici pumpe.
- Pumpa se mora montirati tako da ne stvar opterećenje na cijevima. Cijevi se moraju priključiti tako da pumpa ne nosi njihovu težinu.
- Preporučuje se montirati izolacijske ventile na usisnoj i odvodnoj strani pumpe.
- Koristite ekspanzijske zglobove za smanjenje buke i vibracije, ukoliko je to potrebno.
- Nominalni poprečni presjek usisne cijevi treba biti barem jednake veličine kao i priključak na pumpu.
- Preporučuje se instalirati jednosmjerni ventil na odvodu cijev radi zaštite pumpe od tlačnih impulsa.
- Kod izravnog spajanja na javni sustav pitke vode, usisna cijev također mora biti opremljena zapornim jednosmjernim ventilom i sigurnosnim ventilom.
- Kod neizravnog spajanja pomoću spremnika, usisna cijev mora biti opremljena sa sitom radi zaštite pumpe i jednosmjernog ventila od nečistoće.

### 7.4 Priključak motora na pumpu bez vratila (bez motora)

- Skinite štitnike spojke.



NAPOMENA: Skidanje štitnika spojke može se izvesti bez potpunog uklanjanja vijaka.

- Montirajte motor na pumpu uz pomoć vijaka (za FT veličina svjetiljke – pogledajte oznaku proizvoda) ili vijaka, matica i elemenata za rukovanje (FF veličina svjetiljke – pogledajte oznaku proizvoda) koje ste dobili s pumpom. Potvrđite snagu i dimenzije motora u Wilo katalogu.



NAPOMENA: Ovisno o karakteristikama medija, snaga motora može se prilagoditi. Ako je potrebno обратите se korisničkoj službi tvrtke Wilo.

- Zatvorite štitnike spojke zavrtanjem svih vijaka koje ste dobili s pumpom.

### 7.5 Električni priključci



#### UPOZORENJE! Opasnost od električnog udara!!!

Vodite računa da se izbjegne svaka mogućnost električnog udara.


- Električne radove moraju izvršavati samo kvalificirani električari!
- Provjerite je li električno napajanje isključeno i osigurajte se od neovlaštenog uključivanje prije električnog povezivanja.
  - Za sigurnu instalaciju i pogon, potrebno je propisno uzemljenje pumpe na kontakte uzemljenja električnog priključka
- Provjerite je li radna snaga struje, napon i frekvencija u skladu sa specifikacijama na tipskoj pločici motora.
- Pumpa se na električno napajanje mora priključiti sa cijelim kabelom opremljenim uzemljenim utikačem ili mrežnim prekidačem.
- Trofazni motori moraju biti priključeni na odobreni pokretač motora. Podešena nazivna struja mora odgovarati električnim podacima specificiranim na tipskoj pločici motora pumpe
- Priključni kabel mora biti položen tako da nikada ne dodiruje cjevodov i/ili kućište pumpe i motora.
- Pumpa i/ili instalacija moraju biti uzemljene u skladu s lokalnim propisima. Za dodatnu zaštitu može se koristiti sklopka za diferencijalnu struju (RCD).
- Strujni kabel (3 faze + uzemljenje) mora se provući kroz kabelsku spojnicu kao što je dolje prikazano crno.

Neiskorištene kabelske spojnice moraju ostati zabravljeni čepovima koje isporučuje proizvođač.

Struja (kW)

0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4	5,5	7,5	11	15	18,5	22
M25							M25					

- Ulagni kabeli za senzor, vanjsku zadanu vrijednost [Ext. off] i [Aux] moraju biti izvedeni sa zaštitnim oklopom.



- Električne karakteristike (frekvencija, napon, nazivna struja) pretvarača frekvencije navedene su na identifikacijskoj naljepnici pumpe. Provjerite odgovara li pretvarač motora mrežnom napajanju.
- Električna zaštita motora ugrađena je u pretvaraču. Parametri uzimaju u obzir karakteristike pumpe i moraju osigurati zaštitu pumpe i motora.
- U slučaju da postoji impedancija između uzemljenja i neutralne točke, zaštitu montirajte iznad pretvarača frekvencije.
- Osigurajte izolacijsku sklopku osigurača (tip gF) za zaštitu glavnog postrojenja.



**NAPOMENA:** Ako morate instalirati diferencijalnu zaštitnu sklopku za zaštitu korisnika, sklopka mora imati odgodu aktiviranja. Prilagodite ga u skladu sa strujom koja je navedena na identifikacijskoj naljepnici pumpe.



**NAPOMENA:** Ova pumpa opremljena je pretvaračem frekvencije i ne smije se štititi sklopkom za diferencijalnu struju. Pretvarač frekvencije može ometati rad diferencijalnog zaštitnog prekidača struje.


Iznimka: FI zaštitne sklopke s podešavanjem osjetljivosti struje aktiviranja smiju se koristiti.

- Označavanje: ZSS



- Struja aktiviranja: > 30 mA.

- Koristite samo strujne kabele koji su u skladu s važećim propisima.
- Maks. dozvoljena zaštita glavnog osigurača: 25 A.
- Karakteristika aktiviranja rastalnih osigurača: B.
- Čim se električno napajanje elektroničkog modula aktivira, izvodi se provjera rada zaslona u trajanju od 2 sekunde, a pritom se svi znakovi prikazuju na zaslonu.



**NAPOMENA:** nadvalova.



Pumpe klase snage 11 kW, 15 kW, 18,5 kW i 22 kW uređaji su za profesionalnu primjenu. Ti uređaji podliježu posebnim uvjetima priključivanja jer za njihov rad nije dovoljan Rsce od 33 na točki priključivanja. Priključak na javnu mrežu na opskrbu niskim naponom reguliran je normom IEC 61000-3-12 – temelj za ocjenjivanje pumpi jest tablica 4 za trofazne uređaje po posebnim uvjetima. Za sve javne točke priključivanja snaga kratkog spoja Ssc na sučelju između korisnikove električne instalacije i opskrbne mreže mora biti veća ili jednaka vrijednostima navedenima u tablici. Instalater ili korisnik odgovoran je za propisan rad ovih pumpi uz eventualno konzultiranje s vlasnikom mreže. Ako se industrijska primjena odvija na tvorničkom odvodu srednjeg napona, za uvjete priključivanja potpuno je odgovoran vlasnik.

Snaga motora [kW]	Snaga kratkog spoja SSC [kVA]
11	1800
15	2400
18,5	3000
22	3500

Instalacijom prikladnog filtra viših harmoničkih titraja između pumpe i opskrbne mreže smanjuje se udio struje viših harmoničkih nadvalova

## Povezivanje priključnih stezaljki

- Uklonite vijke i skinite poklopac pretvarača.

Oznaka	Raspored	Napomene
L1, L2, L3	Mrežni priključni napon	Trofazno napajanje 3 ~ IEC38
PE	Priklučak za uzemljenje	0,55   0,75   1,1   1,5   2,2   3   4   5,5   7,5   11   15   18,5   22 x1   x2
IN1	Ulazni senzor	Vrsta signala: Napon (0 – 10 V, 2 – 10 V) Uzalni otpor: $R_i \geq 10 \text{ k}\Omega$ Vrsta signala: strujni (0 – 20 mA, 4 – 20 mA) Uzalni otpor: $R_B = 500 \Omega$ Može se konfigurirati u izborniku „Service“ (servis) <5.3.0.0>
IN2	Vanjska ulazna zadana vrijednost	Vrsta signala: Napon (0 – 10 V, 2 – 10 V) Uzalni otpor: $R_i \geq 10 \text{ k}\Omega$ Vrsta signala: strujni (0 – 20 mA, 4 – 20 mA) Uzalni otpor: $R_B = 500 \Omega$ Može se konfigurirati u izborniku „Service“ (servis) <5.4.0.0>
GND (x2)	Priklučak za uzemljenje	Za oba ulaza IN1 i IN2
+ 24 V	Istosmerni napon za senzor	Maksimalno opterećenje: 60 mA Napon je zaštićen od kratkog spoja.
Aux (pomoći)	Kontrolni ulaz (pomoći) „Overriding Off“ (Prednost isklj.) za vanjski beznaponski kontakt	Pumpa se može uključiti/isključiti preko vanjskog beznaponskog kontakta. Ovaj ulaz služi za pomoćne funkcije, npr. senzor rada na suho, itd.
Ext. off	Upravljački ulaz (ON/OFF) „Overriding Off“ (Prednost isklj.) za vanjski beznaponski kontakt	Pumpa se može uključiti/isključiti preko vanjskog beznaponskog kontakta. U sustavima s visokom učestalosti uključivanja (> 20 ciklusa uključivanja/isključivanja/dnevno), ciklus uključivanja/isključivanja mora se odvijati se preko « Ext. off ».
SBM	Dojava „Available transfer“ (prijenos je moguć)  	U normalnom pogonu, relej se aktivira dok pumpa radi ili je u položaju za rad. Pri prvoj pojavi kvara ili uslijed nestanka električnog napajanja (pumpa se zaustavlja), relej će se deaktivirati. Upravljačkom sklopu proslijeđuje se informacija o dostupnosti pumpe, čak i privremene. Može se konfigurirati u izborniku „Service“ (servis) <5.7.6.0> Opterećenje kontakta: Minimum 12 V DC, 10 mA Maksimum: 250 V DC, 1 A
SSM	Dojava „Failures transfer“ (neuspjeli prijenos)  	Ako se otkriju uzastopni kvarovi iste vrste (od 1 do 6 ovisno o važnosti), pumpa će se zaustaviti a ova dojava će se aktivirati (dok ne reagirate ručno). Opterećenje kontakta: Minimum 12 V DC, 10 mA Maksimum: 250 V DC, 1 A
PLR	Stezaljke za priključak sučelja PLR	Dodatni IF modul PLR treba se ukopčati u višestruki utikač u području za spajanje pretvarača. Priklučak je zaštićen od uvrtanja.
LON	Stezaljke za priključak sučelja LON	Dodatni IF modul LON treba se ukopčati u višestruki utikač u području za spajanje pretvarača. Priklučak je zaštićen od uvrtanja.



NAPOMENA: Stezaljke IN1, IN2, GND i Ext. Off zadovoljava zahtjeve o «sigurnoj izolaciji» (u skladu s EN61800-5-1) prema mrežnim stezalkama, kao i prema SBM i SSM stezalkama (i obrnuto).

Priklučak na električno napajanje	Stezaljke električnog napajanja
Spojite 4-žilni kabel na stezaljke električnog napajanja (faze + uzemljenje).	
Spajanje ulaza/izlaza	ulazne/izlazne stezaljke
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ulagni kabeli za senzor, vanjsku zadalu vrijednost [Ext.off] i [Aux] moraju biti izvedeni sa zaštitnim oklopom.</li> </ul>	<p>Detailed description: The diagram shows a 11-pin connector. Pins 1 through 6 are grouped under 'aux:', 'ext.off', 'MP', '20 mA/10V', and 'DDS'. Pin 6 is labeled 'ne koristi se' (not used). Pins 7 through 11 are grouped under 'In2...', 'GND...', 'Vanjska zadana vrijednost', 'In1...', 'GND...', and '+24 V...'. Below the connector, two boxes are shown: 'Daljinska regulacija ON/OFF' (controlling pins 3 and 4) and 'Daljinsko upravljanje POMOĆNI' (controlling pins 1 and 2).</p>

Priključak za « Speed control » (regulacija brzine)																																
Ručno podešavanje frekvencije:	<table border="1"> <tr> <td>aux:</td><td>ext.off</td><td>MP</td><td>20 mA/10</td><td>DDS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr> </table>										aux:	ext.off	MP	20 mA/10	DDS							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aux:	ext.off	MP	20 mA/10	DDS																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																						
Podešavanje frekvenčije vanjskim regulatorom:	<table border="1"> <tr> <td>aux:</td><td>ext.off</td><td>MP</td><td>20 mA/10</td><td>DDS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr> </table>										aux:	ext.off	MP	20 mA/10	DDS							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aux:	ext.off	MP	20 mA/10	DDS																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																						
Priključak „Constant pressure“ (konstantni tlak) ili „Variable pressure“ (varijabilni tlak)																																
Regulacija putem senzora tlaka:	<table border="1"> <tr> <td>aux:</td><td>ext.off</td><td>MP</td><td>20 mA/10</td><td>DDS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr> </table>										aux:	ext.off	MP	20 mA/10	DDS							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aux:	ext.off	MP	20 mA/10	DDS																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																						
Regulacija putem senzora tlaka:	<table border="1"> <tr> <td>aux:</td><td>ext.off</td><td>MP</td><td>20 mA/10</td><td>DDS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr> </table>										aux:	ext.off	MP	20 mA/10	DDS							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aux:	ext.off	MP	20 mA/10	DDS																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																						
Priključak za « P.I.D. control » (PID regulator)																																
Regulacija putem senzora (temperature, protoka...):	<table border="1"> <tr> <td>aux:</td><td>ext.off</td><td>MP</td><td>20 mA/10</td><td>DDS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr> </table>										aux:	ext.off	MP	20 mA/10	DDS							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aux:	ext.off	MP	20 mA/10	DDS																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																						
Regulacija putem senzora (temperature, protoka...):	<table border="1"> <tr> <td>aux:</td><td>ext.off</td><td>MP</td><td>20 mA/10</td><td>DDS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr> </table>										aux:	ext.off	MP	20 mA/10	DDS							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
aux:	ext.off	MP	20 mA/10	DDS																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11																						





**OPASNOST! Opasnost po život!**

Opasnost od kontaktog napona zbog pražnjenja pretvarača kondenzatora.

- Prije bilo kakve intervencije na pretvaraču, pričekajte 5 minuta nakon odvajanja napona napajanja.
- Vodite računa da na električnim priključcima i kontaktima nema napona.
- Potvrdite ispravno povezivanje priključnih stezaljki.
- Potvrdite ispravno uzemljenje pumpe i instalacije.


**Nadležni zakoni**

**IN1: Ulazni signal za načine rada „Constant pressure“ (konstantni tlak), „Variable pressure“ (varijabilni tlak) „P.I.D. control“ (PID regulator)**


**Signal senzora 4 – 20 mA****Signal senzora 0 – 10 V****Signal senzora 0 – 20 mA****Signal senzora 2 – 10 V**

**IN2: Ulaz za regulaciju prema vanjskoj zadanoj vrijednosti u načinu rada « Constant pressure » (konstantni tlak), „Variable pressure“ (varijabilni tlak) i « P.I.D. control » (PID regulator)**

Zadana vrijednost 4 – 20 mA




Zadana vrijednost 0 – 10 V




**IN2: Ulaz za regulaciju frekvencije izvana u načinu rada « Speed control » (regulacija brzine)**


Vanjski signal 0 – 20 mA




Vanjski signal 0 – 10 V



Vanjski signal 4 – 20 mA



Vanjski signal 2 – 10 V



## 8. Pokretanje

### 8.1 Punjenje i odzračivanje sustava

**OPREZ! Opasnost od oštećenja pumpe!**

Nikad ne pokrećite pumpu na suho.  
Prije pokretanja pumpe, sustav treba napuniti.

#### 8.1.1 Postupak odzračivanja – Rad s dovoljnim predtlakom (sl. 3)

- Zatvorite dva sigurnosna ventila (2, 3).
- Zatvorite odzračni čep (6a).
- Polako otvarajte zaštitni ventil na usisnoj strani (2) i potpuno napunite pumpu.
- Zatvorite odzračni čep nakon što je zrak izšao, a napunjena tekućina počela cirkulirati.

**UPOZORENJE!**

Kada je transportirani medij vruć i pod visokim tlakom, mlaz koji izlazi iz odzračnog čepa može izazvati opekline i druge ozljede.

- Polako do kraja otvorite zaštitni ventil na usisnoj strani (2).
- Pokrenite pumpu i provjerite poklapa li se smjer protoka sa specifikacijama na tipskoj pločici pumpe. Ako to nije slučaj, međusobno zamjenite dvije faze u priključnoj kutiji.

**OPREZ!** Pogrešan smjer vrtnje izazvat će loš rad pumpe i moguće oštećenje spojke.

- Otvorite zaštitni ventil na odvodnoj strani (3).

#### 8.1.2 Postupak odzračivanja – Pumpa u usisnom načinu rada (sl. 2)

- Zatvorite zaštitni ventil na odvodnoj strani (3). - Otvorite zaštitni ventil na usisnoj strani (2).
- Skinite čep za punjenje (6b).
- Djelomično otvorite odzračni čep (5b).
- Napunite pumpu i usisnu cijev vodom.
- Provjerite ima li zaostalog zraka u pumpi i usisnoj cijevi, ne smije ga biti. Napunite sustav dok se sav zrak ne ukloni.
- Zatvorite čep za punjenje s odzračnim čepom (6b).
- Pokrenite pumpu i provjerite poklapa li se smjer protoka sa specifikacijama na tipskoj pločici pumpe. Ako to nije slučaj, međusobno zamjenite dvije faze u priključnoj kutiji.

**OPREZ!** Pogrešan smjer vrtnje izazvat će loš rad pumpe i moguće oštećenje spojke.

- Malo otvorite zaštitni ventil na odvodnoj strani (3).
- Odvijte odzračni čep s čepa za punjenje radi uklanjanja zraka (6a).
- Zatvorite odzračni čep nakon što je zrak izšao, a napunjena tekućina počela cirkulirati.

**UPOZORENJE!**

Kada je transportirani medij vruć i pod visokim tlakom, tekućina koji izlazi iz odzračnog čepa može izazvati opekline i druge ozljede.

- Do kraja otvorite zaštitni ventil na odvodnoj strani (3).
- Zatvorite odvodni čep (5a).

## 8.2 Pokretanje pumpe

**OPREZ! Opasnost od oštećenja pumpe!**

Pumpa ne smije raditi s nultim protokom (zatvoren tlačni ventil).

**UPOZORENJE! Opasnost od ozljeda!**

Štitnici spojke moraju biti postavljeni i osigurani pomoću svih potrebnih prčvršćivača za vrijeme rada pumpe.

**UPOZORENJE! Štetna buka!**

Snažne pumpe mogu emitirati visoke razine buke. Koristite adekvatnu zaštitu kada duže vrijeme stojite blizu pumpe.

**UPOZORENJE!**

Montaža se treba izvršiti na način koji će sprječiti opasnost od ozljeda u slučaju propuštanja tekućine (npr. u slučaju mehaničke greške na brtvi).

### 8.3 Rad s pretvaračem frekvencije

#### 8.3.1 Upravljački elementi

Pretvarač radi uz pomoć sljedećih upravljačkih elemenata:


##### Koder



Odabir novog parametra zahtjeva samo okretanje kodera u smjeru „+“ na desno ili „-“ na lijevo.


- Kratkim pritiskom na koderu potvrđuje se nova postavka.

##### Sklopke



- Ovaj pretvarač ima blok s dvije sklopke od kojih svaka ima dva položaja (sl. A1, pozicija 1):
- Sklopka 1 omogućuje promjenu načina rada „POGON“ [sklopka 1->OFF] na način rada „SERVIS“ [sklopka 1->ON]. Položaj „POGON“ omogućuje pogon u odabranom načinu rada i onemogućuje pristup unosu parametara (normalni rad). Položaj „SERVIS“ koristi se za unos parametara za različite operacije.
- Sklopka 2 služi za aktiviranje i deaktiviranje „Access lock“ (blokada pristupa) (pogledajte poglavlje 8.5.3).

#### 8.3.2 Prikaz strukture



Poz.	Opis
1	Broj izbornika
2	Prikaz vrijednosti
3	Prikaz jedinica
4	Standardni simboli
5	Prikaz ikone

#### 8.3.3 Opis standardnih simbola

Simbol	Opis
	Pogon u načinu rada „Speed control“ (regulacija brzine).
	Pogon u načinu rada „Constant pressure“ (konstantni tlak) i „P.I.D. control“ (PID regulacija).
	Pogon u načinu rada „Variable pressure“ (varijabilni tlak) ili „P.I.D. control“ (PID regulacija).
	Pristup je blokiran. Kada se pojavi ovaj simbol, trenutne postavke ili mjerena ne mogu se mijenjati. Prikazane informacije služe samo za čitanje.
	BMS (building management system – sustav za upravljanje zgradom) PLR ili LON je aktiviran.
	Pumpa radi.
	Pumpa je zaustavljena.

#### 8.3.4 Zaslon

##### Prikaz stranice stanja

- Stranica stanja prikazuje se kao standardni prikaz na zaslonu.
- Prikazuje se trenutna zadana vrijednost.
- Osnovne postavke prikazuju se uz pomoć simbola.



Primjer prikaza stranice stanja

**NAPOMENA:** Ako koder nije aktiviran 30 sekundi u niti jednom izborniku, zaslon se vraća na stranicu stanja bez spremanja izmjena.

##### Element za navigaciju

- Struktura izbornika omogućuje pozivanje funkcija pretvarača. Broj je dodijeljen svakom izborniku i podizborniku.
- Okrenite koder za kretanje kroz bilo koju razinu izbornika (primjer 4000 -> 5000).
- Elementi koji trepere (vrijednost, broj izbornika, simbol ili ikona) omogućuju odabir nove vrijednosti, novog broja izbornika ili nove funkcije.

Simbol	Opis
	Kada se pojavi strelica: • Pritisak na koderu omogućuje pristup podizborniku (primjer 4000->4100).
	Kada se pojavi strelica „return“ (povratak): • Pritisak na koderu omogućuje pristup višem izborniku (primjer 4150->4100).

### 8.3.5 Opis izbornika

#### Popis (sl. A5)

&lt;1.0.0.0&gt;

Položaj	Sklopka 1	Opis
POGON	OFF	Podešavanje zadane vrijednosti, moguće je za obje vrijednosti.
SERVIS	ON	

- Okrenite koder za podešavanje zadane vrijednosti. Zaslon prelazi na izbornik <1.0.0.0> i zadana vrijednost počinje treptati. Novom rotacijom (ili novom radnjom na strelicama) omogućuje se povećavanje ili smanjivanje vrijednosti.
- Pritisnite koder za potvrdu izmjene, zaslon se vraća na stranicu stanja.

&lt;2.0.0.0&gt;

Položaj	Sklopka 1	Opis
POGON	OFF	Samo prikaz načina rada.
SERVIS	ON	Podešavanje načina rada.

- Dostupni načini rada su „Speed control“ (regulacija brzine), „Constant pressure“ (konstantni tlak), „Variable pressure“ (varijabilni tlak) i P.I.D control (PID regulator).

&lt;3.0.0.0&gt;

Pozicija	Sklopka 1	Opis
POGON	OFF	Podešavanje uključivanja/isključivanja pumpe.
SERVIS	ON	

&lt;4.0.0.0&gt;

Položaj	Sklopka 1	Opis
POGON	OFF	Prikaz samo za čitanje izbornika „Information“ (podaci).
SERVIS	ON	

- Izbornik « Information » (podaci) prikazuje podatke o mjerenu, uređaju i radu (sl. A8).

&lt;5.0.0.0&gt;

Pozicija	Sklopka 1	Opis
POGON	OFF	Prikaz samo za čitanje izbornika „Service“ (servis).
SERVIS	ON	Podešavanje za izbornik „Service“ (servis).

- Izbornik „Service“ (servis) omogućuje pristup postavkama parametara pretvarača.

&lt;6.0.0.0&gt;

Pozicija	Sklopka 1	Opis
POGON	OFF	
SERVIS	ON	Prikaz stranice s greškom.

- Ako se pojavi jedan ili više kvarova, prikazat će se stranica s kvarovima.  
Pojavljuje se slovo « E » nakon kojega dolazi troznamenkasti broj (pogledajte odjeljak 11).

&lt;7.0.0.0&gt;

Položaj	Sklopka 1	Opis
POGON	OFF	Prikaz simbola „Access lock“ (zaključavanje pristupa).
SERVIS	ON	

- „Access lock“ (blokada pristupa) dostupna je kada je sklopka 2 u položaju ON (uključeno).




#### OPREZ! Opasnost od materijalne štete!

Neprimjerenе promjene postavki mogu dovesti do kvarova u pogonu pumpe koji mogu izazvati materijalnu štetu na pumpi ili postrojenju.


- Podešavanja u načinu rada „SERVICE“ (servis) dostupna je kada je sklopka 2 u položaju ON (uključeno). smiju se izvoditi samo za vrijeme puštanja u pogon i to smiju raditi samo obučeno osoblje.

SI. A5



Sl. A6

## Navigacija u izborniku &lt;4.0.0.0&gt; „Information“ (podaci)




### Podešavanje parametara na izbornicima <2.0.0.0> i <5.0.0.0>

U načinu rada „SERVICE“ (servis) mogu se podešiti parametri izbornika <2.0.0.0> i <5.0.0.0>.


Postoje dva načina podešavanja:

- „**Easy Mode**“: brzi način podešavanja koji daje pristup u 3 načina rada.
- „**Expert Mode**“: omogućuje pristup svim postojećim parametrima.
- Postavljanje sklopke 1 u položaj ON (uključeno= (sl. A1, pozicija. 1).
- Način rada „SERVICE“ (servis) je aktiviran.

Ovaj simbol treperi na stranici za prikaz stanja na zaslonu (sl. A7).



sl. A7



#### Easy Mode

- Pritisnite koder na 2 sekunde. Pojavit će se simbol „Easy Mode“ (sl. A7).
- Pritisnite koder za potvrdu odabira. Zaslon prelazi na izbornik <2.0.0.0>.
- „Easy Mode“ omogućava brzo podešavanje 3 načina rada (sl. A8)
- Regulacija brzine“
- „Constant pressure“/“Variable pressure“ (konstantni tlak/variabilni tlak)
- « P.I.D. control » (PID regulacija)
- Nakon podešavanja, postavite sklopku 1 u položaj OFF (sl. A1, pozicija. 1).



#### Expert Mode


- Pritisnite koder na 2 sekunde. Idite na Expert Mode, pojavit će se simbol « Expert Mode » (sl. A7).
- Pritisnite koder za potvrdu odabira. Zaslon prelazi na izbornik <2.0.0.0>.

Prvo odaberite način rada u izborniku <2.0.0.0>.


- „Regulacija brzine“
  - „Constant pressure“/“Variable pressure“ (konstantni tlak/variabilni tlak)
  - « P.I.D. control » (PID regulacija)
- Zatim u izborniku <5.0.0.0> Expert Mode daje pristup svim parametrima pretvarača (sl. A9).
- Nakon podešavanja, postavite sklopku 1 u položaj OFF (isključeno) (sl. A1, pozicija. 1).



Sl. A8



SI. A9

**IZBORNIK  
EXPERT**


### Blokada pristupa

Funkcija „Access lock“ (blokada pristupa) može se koristiti za zaključavanje postavki pumpe.

Za aktiviranje i deaktiviranje ove funkcije postupite kako slijedi:

- Postavljanje sklopke 2 u položaj ON (uključeno) (sl. A1, pozicija. 1). Otvara se izbornik <7.0.0.0>.
- Okrenite koder za aktiviranje ili deaktiviranje funkcije zaključavanja. Trenutno stanje zaključavanja prikazano je sljedećim simbolima:



Zaključavanje aktivno: Parametri su zaključani, pristup izbornicima omogućen je samo za čitanje.



Zaključavanje neaktivno: Parametri se mogu mijenjati, omogućen je pristup izbornicima za podešavanje.

- Vratite sklopku 2 na položaj OFF (isključeno) (sl. A1, pozicija 1). Zaslon se vraća na stranicu stanja.

### 8.3.6 Konfiguracije



**NAPOMENA:** Ako smo isporučili pumpu kao zasebni dio i sastavni dio sklopa sustava, standardni način rada konfiguracije je „Speed control“ (regulacija brzine).

#### Način rada „Speed control“ (regulacija brzine) (sl. 2, 3)

Podešavanje frekvencije ručno ili vanjskim regulatorom.

- Pri pokretanju preporučujemo podešavanje brzine motora na 2400 o/min.

#### Način rada „Constant pressure“ (konstantni tlak) i „Variable pressure“ (varijabilni tlak) (sl. A2, A3, A7)

Regulacija uz pomoć senzora tlaka i zadane vrijednosti (unutarnje ili vanjske). U slučaju modusa varijabilnog tlaka deaktivirajte vrijeme odgode nultog protoka u izborniku 5.7.3.0.

- Dodavanje senzora tlaka (sa spremnikom; ugradni sklop senzora isporučuje se kao dodatna oprema) omogućuje regulaciju tlaka pumpe (bez vode u spremniku, podesite tlak u spremniku na vrijednost za 0,3 bara niže od kontrolne vrijednosti tlaka pumpe).
- Točnost senzora mora biti  $\leq 1\%$  i treba se koristiti u rasponu od 30 % do 100 % mjernog opsega. Spremnik mora imati korisni volumen od najmanje 8 litara.
- Pri pokretanju preporučujemo da tlak podesite na 60 % maksimalnog tlaka.

#### Način rada « P.I.D. control » (PID regulacija)

Regulacija pomoću senzora (temperatura, brzina protoka, itd.), PID regulacija i zadane vrijednosti (vanjske ili unutrašnje).

### 9. Održavanje

**Bilo kakve radove na servisu smije izvoditi ovlašteni servisni predstavnik!**



#### UPOZORENJE! Opasnost od električnog udara!

Vodite računa da se izbjegne svaka mogućnost električnog udara.

Provjerite je li električno napajanje isključeno i osigurajte se od neovlaštenog uključivanje prije obavljanja bilo kakvih zahvata na električnom sustavu.



#### UPOZORENJE! Opasnost od opeklini!

Pri visokoj temperaturi vode i tlaku sustava zatvorite zaporne ventile ispred i iza pumpe.

Prije svega ostavite pumpu da se ohladi.

- Te pumpe lako se održavaju. Usprkos tomu redovna provjera preporuča se svakih 15 000 radnih sati.
- Kod nekih modela, klizno-mehanička brtva može se jednostavno zamijeniti zahvaljujući svojoj izvedbi kazetne brtve. Umetnute klin za podešavanje u kućište (vidi sl. 6) nakon što odredite položaj klizno-mehaničke brtve.
- Pumpu uvijek održavajte besprijeckorno čistom.
- Pumpe koje se ne koriste za vrijeme smrzavanja moraju se isprazniti kako ne bi došlo do oštećenja: Zatvorite zaštitne ventile, do kraja otvorite čep za pražnjenje i punjenje i održačni čep.
- Vijek trajanja: 10 godina ovisno o uvjetima rada i o tome jesu li zadovoljeni svi zahtjevi opisani u uputama za uporabu.

## 10. Smetnje, uzroci i otklanjanje



### **UPOZORENJE! Opasnost od električnog udara!**

Vodite računa da se izbjegne svaka mogućnost električnog udara.

Provjerite je li električno napajanje isključeno i osigurajte se od neovlaštenog uključivanje prije obavljanja bilo kakvih zahvata na električnom sustavu.



### **UPOZORENJE! Opasnost od opeklina!**

Pri visokoj temperaturi vode i tlaku sustava zatvorite zaporne ventile ispred i iza pumpe.

Prije svega ostavite pumpu da se ohladi.

Greška	Mogući uzroci	Otklanjanje
Pumpa se ne pokreće	Nema struje	Provjerite osigurače, ožičenje i konektore
	Zaštitni uređaj s termistorom se aktivirao i prekinuo napajanje	Otklonite sve uzroke preopterećenja motora
Pumpa radi ali daje premali protok	Pogrešan smjer vrtnje	Provjerite smjer vrtnje motora i po potrebi ga ispravite
	Dijelovi pumpe zaprijećeni su stranim tijelima	Provjerite i očistite cijev
	Zrak u usisnoj cijevi	Osigurajte zabrtvljenost usisne cijevi
	Usisna cijev je preuska	Montirajte veću usisnu cijev
	Ventil nije dovoljno otvoren	Pravilno otvorite ventil
Protok koji pumpa daje je neravnomjeren	Zrak u pumpi	Uklonite zrak iz pumpe; provjerite je li usisna cijev nepropusna za zrak. Ako je potrebno, pokrenite pumpu na 20 – 30 s – otvorite odzračni čep i uklonite zrak – zatvorite odzračni čep i ponovite postupak nekoliko puta dok iz pumpe više ne izaliz zrak
Pumpa se trese ili je bučna	Strana tijela u pumpi	Odstranite strana tijela
	Pumpa nije propisno pričvršćena na zemlju	Ponovno pritegnite vijke
	Oštećeni ležaj	Pozovite korisničku službu tvrtke Wilo
Motor se pregrijava, njegova zaštita se aktivirala	Jedna faza je u prekidu	Provjerite osigurače, ožičenje i konektore
	Temperatura okoline je previšoka	Osigurajte hlađenje
Klizno-mehanička brtva propušta	Klizno-mehanička brtva je oštećena	Zamijenite klizno-mehaničku brtvu
Protok je nepravilan	U načinu rada « Constant pressure » (konstantni tlak) ili „Variable pressure“ (varijabilni tlak) senzor tlaka nije odgovarajući	Stavite senzor tlaka s potvrđenom skalom tlaka i točnošću
U načinu rada „Constant pressure“ (konstantni tlak), pumpa se ne zaustavlja ako je protok nula	Jednosmjerni ventil nije zabrtvljen	Očistite ga ili zamijenite
	Jednosmjerni ventil nije primjerен	Zamijenite ga primjerenim jednosmjernim ventilom
	Spremnik ima niži kapacitet zbog postrojenja	Promijenite ga ili dodajte drugi u postrojenje

**Ako se kvar ne može otkloniti  
kontaktirajte korisničku službu tvrtke  
Wilo.**

Kvarove smije otklanjati samo kvalificirano osoblje!  
Pridržavajte se sigurnosnih uputa u poglavlju 9 Održavanje.

#### **Releji**

Pretvarač je opremljen s 2 izlazna releja kao namijenjen za povezivanje sa središnjim upravljanjem, npr.: upravljački sklop, upravljanje pumpom.

#### **SBM relej:**

Ovaj relaj može se konfigurirati u izborniku „Service“ (servis) < 5.7.6.0 > u 3 načina rada.



#### **Stanje: 1** (tvronički zadano)

Dojava „Available transfer“ (prijenos je moguć) (normalan rad za ovu vrstu pumpe).

Relej se aktivira kada pumpa rada ili je u modu pripravnosti.

Pri prvoj pojavi kvara ili uslijed nestanka električnog napajanja (pumpa se zaustavlja), relaj će se deaktivirati. Upravljačkom sklopu prosljeđuje se informacija o dostupnosti pumpe.



#### **Stanje: 2**

Dojava „Run transfer“ (pokreni prijenos).

Relej se aktivira kada je pumpa pokrenuta.



#### **Stanje: 3**

Dojava „Power on transfer“ (mrežno napajanje uključeno).

Relej se aktivira pri povezivanju pumpe na mrežu.

#### **SSM relej:**

Dojava „Failures transfer“ (neuspjeli prijenos).

Ako se otkriju uzastopni kvarovi iste vrste (od 1 do 6 ovisno o važnosti), pumpa će se zaustaviti, a ova dojava će se aktivirati (dok ne reagirate ručno).

Primjer: 6 kvarova s promjenjivim vremenskim ograničenjem u 24 klizna sata.

Stanje SMM releja je „Available transfer“ (prijenos je moguć).

## 10.1 Tablica kvarova

Svi gore navedeni slučajevi imat će sljedeći efekt:

- deaktivacije SBM releja (kada je to parametrima određeno u načinu rada „available transfer“ (prijenos je moguć).
- aktivacije SSM releja „failure transfer“ (prijenos kvara) kada se u periodu od 24 sata dostigne maksimalni broj kvarova jedne vrste.
- uključivanja crvenog LED svjetla.

Broj greske	Vrijeme reakcije prije dojave kvara	Vrijeme prije razmatranja kvara, poslije dojave	Vrijeme čekanja prije automatskog ponovnog uključenja	Maks. broj kvarova u 24 sata	Kvarovi Mogući uzroci	Otklanjanje	Vrijeme čekanja prije automatskog resetiranja
E001	60 s	odmah	60 s	6	Pumpa je preopterećena, neispravna	Gustoća i/ili viskoznost medija su previšoki.	300 s
					Pumpa je začepljena česticama	Demontirajte pumpu i zamijenite neispravne dijelove ili ih očistite.	
E004 (E032)	~5 s	300 s	Odmah ako je kvar poništen	6	Podnapon napajanja pretvarača	Provjerite stezaljke pretvarača: • greška ako je mreža < 330 V	0 s
E005 (E033)	~5 s	300 s	Odmah ako je kvar poništen	6	Prenapon napajanja pretvarača	Provjerite stezaljke pretvarača: • Kvar ako je mreža > 480 V (0,55 do 7,5 kW) • Kvar ako je mreža > 506 V (11 do 22 kW)	0 s
E006	~5 s	300 s	Odmah ako je kvar poništen	6	Nedostaje faza napajanja.	Provjerite napajanje.	0 s
E007	odmah	odmah	Odmah ako je kvar poništen	nema ograničenja	Pretvarač radi kao generator. Signal upozorenja, bez zaustavljanja pumpe	Rotor pumpe okreće se u suprotnom smjeru, provjerite nepropusnost jednosmjernog ventila.	0 s
E010	~5 s	odmah	nema ponovnog pokretanja	1	Pumpa je zaključana.	Demontirajte pumpu, očistite je i zamijenite oštećene dijelove. Možda se radi o mehaničkom kvaru motora (ležaji).	60 s
E011	60 s	odmah	60 s	6	Pumpa nije više napunjena ili radi na suho	Napunite pumpu (pogledajte odjeljak 9.3). Provjerite nepropusnost nožnog ventila.	300 s
E020	~5 s	odmah	300 s	6	Motor se pregrijava.	Očistite rebra za hlađenje motora.	300 s
					Temperatura okoline premašuje +50 °C.	Motor je namijenjen za rad na temperaturi okoline od +50 °C.	
E023	odmah	odmah	60 s	6	Motor je u kratkom spoju.	Demontirajte pretvarač frekvencije pumpe, provjerite ga ili zamijenite	60 s
E025	odmah	odmah	nema ponovnog pokretanja	1	Nedostaje jedna faza motora.	Provjerite spojeve između motora i pretvarača.	60 s
E026	~5 s	odmah	300 s	6	Termički senzor motora neispravan je ili je pogrešno spojen	Demontirajte pretvarač frekvencije pumpe, provjerite ga ili zamijenite	300 s
E030 E031	~5 s	odmah	300 s	6	Pretvarač se pregrijava.	Očistite rebra za hlađenje sa stražnje strane ili ispod pretvarača kao i poklopac ventilatora.	300 s
					Temperatura okoline premašuje +50 °C.	Pretvarač je predviđen za rad na temperaturi okoline od +50 °C.	
E042	~5 s	odmah	nema ponovnog pokretanja	1	Kabel senzora (4 – 20 mA) je prekinut	Provjerite ispravnost napona napajanja i spoj kabela senzora.	60 s
E050	300 s	odmah	Odmah ako je kvar poništen	nema ograničenja	BMS komunikacija je prekinuta.	Provjerite vezu	0 s
E070	odmah	odmah	nema ponovnog pokretanja	1	Interna komunikacijska greška	Kontaktirajte postprodajnog tehničara	60 s
E071	odmah	odmah	nema ponovnog pokretanja	1	Greška EEPROM-a.	Kontaktirajte postprodajnog tehničara	60 s
E072	odmah	odmah	nema ponovnog pokretanja	1	Problem unutar pretvarača.	Kontaktirajte postprodajnog tehničara	60 s
E075	odmah	odmah	nema ponovnog pokretanja	1	Kvar releja uslijed provale struje.	Kontaktirajte postprodajnog tehničara	60 s
E076	odmah	odmah	nema ponovnog pokretanja	1	Kvar senzora struje.	Kontaktirajte postprodajnog tehničara	60 s
E099	odmah	odmah	Bez ponovnog pokretanja	1	Nepoznata vrsta pumpe.	Kontaktirajte postprodajnog tehničara	Napajanje uključeno/isključeno

## 10.2 Potvrda kvarova



**OPREZ!** Materijalna šteta!


Kvar potvrdite samo onda kada je on otklonjen.

- Kvarove smije otklanjati samo kvalificirano osoblje.
- U slučaju dvojbe obratite se proizvođaču.
- U slučaju kvara, prikazivat će se stranica kvara umjesto stranice stanja.

Ako želite potvrditi, postupite kako slijedi.

- Pritisnite koder.

Pojavit će se na zaslonu:



- Pričekajte vrijeme automatskog resetiranja.



Vremenski programator radi unutar sustava. Prikazano je preostalo vrijeme (u sekundama) do automatske potvrde kvara.

- Kada se dostigne maksimalni broj kvarova i istekne vrijeme zadnjeg vremenskog programatora, pritisnite koder radi potvrde.

Zaslon se vraća na stranicu stanja.



**NAPOMENA:** Ako je preostalo vremena za rješavanje kvara (npr. 300 sek), kvar se uvek mora ručno potvrditi.

Vremenski programator za automatsko resetiranje je neaktiviran i prikazuje se „— — —“.

## 11. Rezervni dijelovi

Rezervni dijelovi moraju se naručiti putem korisničke službe tvrtke Wilo.

Molimo, pri svakoj narudžbi navedite podatke navedene na tipskoj pločici i tako izbjegnite nepotrebne upite i neispravne narudžbe.

Katalog rezervnih dijelova dostupan je na [www.wilo.com](http://www.wilo.com).

## 12. Sigurno zbrinjavanje

Ispravno zbrinjavanje i recikliranje ovog proizvoda spriječiti će zagađenje okoliša i rizik za zdravlje ljudi.

Zbrinjavanje u skladu s propisima zahtijeva da se proizvod isprazni i očisti.

Maziva treba prikupiti. Dijelove pumpe treba odvojiti prema materijalu (metal, plastika, elektronika).

1. Za zbrinjavanje cijelog ili dijelova proizvoda koristite usluge javnih ili privatnih tvrtki za zbrinjavanje otpada.

2. Za dodatne informacije o pravilnom zbrinjavanju, obratite se uredu lokalne uprave, uredu službe za zbrinjavanje otpada ili dobavljaču od kojeg ste proizvod nabavili..



NAPOMENA: Puma se ne smije zbrinuti zajedno s kućnim otpadom. Dodatne informacije o recikliraju možete pronaći na [www.wilo-recycling.com](http://www.wilo-recycling.com)

**Podložno promjenama bez prethodne najave.**

**D EG – Konformitätserklärung**  
**GB EC – Declaration of conformity**  
**F Déclaration de conformité CE**

(gemäß 2006/42/EG Anhang II,1A und 2004/108/EG Anhang IV,2,  
according 2006/42/EC annex II,1A and 2004/108/EC annex IV,2,  
conforme 2006/42/CE appendice II,1A et 2004/108/CE l'annexe IV,2)

Hiermit erklären wir, dass die Pumpenbauarten der Baureihe:

*Herewith, we declare that the pump types of the series:*

**HELIX VE**

*Par le présent, nous déclarons que les types de pompes de la série :*

(Die Seriennummer ist auf dem Typenschild des Produktes nach Punkten b) & c) von §1.7.4.2 und §1.7.3 des Anhanges I angegeben. / The serial number is marked on the product site plate according to points b) & c) of §1.7.4.2 and §1.7.3 of the annex I of the Machinery directive 2006/42/EC. / Le numéro de série est inscrit sur la plaque signalétique du produit en accord avec les points b) & c) du §1.7.4.2 et du §1.7.3 de l'annexe I de la Directive Machines 2006/42/CE)

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entsprechen:

*in their delivered state comply with the following relevant provisions:*

*sont conformes aux dispositions suivantes dont ils relèvent:*

**EG-Maschinenrichtlinie**

**2006/42/EG**

**EC-Machinery directive**

**Directive CE relative aux machines**

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG werden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der 2006/42/EG Maschinenrichtlinie eingehalten. / The protection objectives of the low-voltage directive 2006/95/EC are realized according annex I, No. 1.5.1 of the EC-Machinery directive 2006/42/EC. / Les objectifs de protection de sécurité de la directive basse-tension 2006/95/CE sont respectés conformément à l'annexe I, no1.5.1 de la directive CE relatives aux machines 2006/42/CE.

**Elektromagnetische Verträglichkeit - Richtlinie**

**2004/108/EG**

**Electromagnetic compatibility - directive**

**Directive compatibilité électromagnétique**

**Richtlinie energieverbrauchsrelevanter Produkte**

**2009/125/EG**

**Energy-related products - directive**

**Directive des produits liés à l'énergie**

Die verwendeten 50Hz Induktionselektromotoren - Drehstrom, Käfigläufer, einstufig - entsprechen den Ökodesign - Anforderungen der **Verordnung 640/2009** und der **Verordnung 547/2012** für Wasserpumpen.

This applies according to eco-design requirements of the regulation 640/2009 to the versions with an induction electric motor, squirrel cage, three-phase, single speed, running at 50 Hz and of the regulation 547/2012 for water pumps.

Qui s'applique suivant les exigences d'éco-conception du règlement 640/2009 aux versions comportant un moteur électrique à induction à cage d'écureuil, triphasé, mono-vitesse, fonctionnant à 50 Hz et, du règlement 547/2012 pour les pompes à eau,

und entsprechender nationaler Gesetzgebung,

*and with the relevant national legislation,*

*et aux législations nationales les transposant,*

angewendete harmonisierte Normen, insbesondere:

*as well as following relevant harmonized standards:*

*ainsi qu'aux normes européennes harmonisées suivantes :*

**EN 809+A1**

**EN ISO 12100**

**EN 61800-5-1**

**EN 60034-1**

**EN 60204-1**

**EN 61800-3 + A1: 2012**

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen ist:

Authorized representative for the completion of the technical documentation:

Personne autorisée à constituer le dossier technique est :

Division Pumps and Systems

Quality Manager – PBU Multistage & Domestic

Pompes Salmson

80 Bd de l'Industrie - BP0527

F-53005 Laval Cedex

Dortmund, 30. November 2012

*J. A. C. Brasse*

Claudia Brasse  
Group Quality

**wilo**

WILO SE  
Nortkirchenstraße 100  
44263 Dortmund  
Germany





## Wilo – International (Subsidiaries)

<b>Argentina</b> WILO SALMSON Argentina S.A. C1295ABI Ciudad Autónoma de Buenos Aires T +54 11 4361 5929 info@salmson.com.ar	<b>Canada</b> WILO Canada Inc. Calgary, Alberta T2A 5L4 T +1 403 2769456 bill.lowe@wilo-na.com	<b>Greece</b> WILO Hellas AG 14569 Anixi (Attika) T +302 10 6248300 wilo.info@wilo.gr	<b>Latvia</b> WILO Baltic SIA 1019 Riga T +371 6714-5229 info@wilo.lv	<b>Romania</b> WILO Romania s.r.l. 077040 Com. Chiajna Jud. Ilfov T +40 21 3170164 wilo@wilo.ro	<b>Sweden</b> WILO Sverige AB 35246 Växjö T +46 470 727600 wilo@wilo.se
<b>Australia</b> WILO Australia Pty Limited Murrarrie, Queensland, 4172 T +61 7 3907 6900 chris.dayton@wilo.com.au	<b>China</b> WILO China Ltd. 101300 Beijing T +86 10 58041888 wilibj@wilo.com.cn	<b>Hungary</b> WILO Magyarország Kft 2045 Törökbaúlin (Budapest) T +36 23 889500 wilo@wilo.hu	<b>Lebanon</b> WILO LEBANON SARL Jdeideh 1202 2030 Lebanon T +961 1 888910 info@wilo.com.lb	<b>Russia</b> WILO Rus ooo 123592 Moscow T +7 495 7810690 wilo@wilo.ru	<b>Switzerland</b> EMB Pumpen AG 4310 Rheinfelden T +41 61 83680-20 info@emb-pumpen.ch
<b>Austria</b> WILO Pumpen Österreich GmbH 2351 Wiener Neudorf T +43 507 507-0 office@wilo.at	<b>Croatia</b> Wilo Hrvatska d.o.o. 10430 Samobor T +38 51 3430914 wilo-hrvatska@wilo.hr	<b>Czech Republic</b> WILO CS, s.r.o. 25101 Cestlice T +420 234 098711 info@wilo.cz	<b>India</b> WILO India Mather and Platt Pumps Ltd. Pune 411019 T +91 20 27442100 services@matherplatt.com	<b>Lithuania</b> WILO Lietuva UAB 03202 Vilnius T +370 5 2136495 mail@wilo.lt	<b>Saudi Arabia</b> WILO ME - Riyadh Riyadh 11465 T +966 1 4624430 wshoula@wataniaind.com
<b>Azerbaijan</b> WILO Caspian LLC 1014 Baku T +994 12 5962372 info@wilo.az	<b>Denmark</b> WILO Danmark A/S 2690 Karlslunde T +45 70 253312 wilo@wilo.dk	<b>Indonesia</b> WILO Pumps Indonesia Jakarta Selatan 12140 T +62 21 7247676 citrawilo@cbn.net.id	<b>Indonesia</b> WILO MAROC SARL 20600 CASABLANCA T +212 (0) 5 22 66 09 24/28 contact@wilo.ma	<b>Morocco</b> WILO MAROC SARL 20600 CASABLANCA T +212 (0) 5 22 66 09 24/28 contact@wilo.ma	<b>Serbia and Montenegro</b> WILO Beograd d.o.o. 11000 Beograd T +381 11 2851278 office@wilo.rs
<b>Belarus</b> WILO Bel OOO 220035 Minsk T +375 17 2535363 wilo@wilo.by	<b>Estonia</b> WILO Eesti OÜ 12618 Tallinn T +372 6 509780 info@wilo.ee	<b>Ireland</b> WILO Ireland Limerick T +353 61 227566 sales@wilo.ie	<b>The Netherlands</b> WILO Nederland b.v. 1551 NA Westzaan T +31 88 9456 000 info@wilo.nl	<b>The Netherlands</b> WILO Nederland b.v. 1551 NA Westzaan T +31 88 9456 000 info@wilo.nl	<b>Turkey</b> WILO Pompa Sistemleri San. ve Tic. A.S., 34956 İstanbul T +90 216 2509400 wilo@wilo.com.tr
<b>Belgium</b> WILO SA/NV 1083 Ganshoren T +32 2 482333 info@wilo.be	<b>Finland</b> WILO Finland OY 02330 Espoo T +358 207401540 wilo@wilo.fi	<b>Italy</b> WILO Italia s.r.l. 20068 Peschiera Borromeo (Milano) T +39 25538351 wilo.italia@wilo.it	<b>Norway</b> WILO Norge AS 0975 Oslo T +47 22 804570 wilo@wilo.no	<b>Norway</b> WILO Norge AS 0975 Oslo T +47 22 804570 wilo@wilo.no	<b>Slovenia</b> WILO Adriatic d.o.o. 1000 Ljubljana T +386 1 5838130 wilo.adriatic@wilo.si
<b>Bulgaria</b> WILO Bulgaria Ltd. 1125 Sofia T +359 2 9701970 info@wilo.bg	<b>France</b> WILO S.A.S. 78390 Bois d'Arcy T +33 1 30050930 info@wilo.fr	<b>Kazakhstan</b> WILO Central Asia 050002 Almaty T +7 727 2785961 info@wilo.kz	<b>Poland</b> WILO Polska Sp. z.o.o. 05-506 Lesznowola T +48 22 7026161 wilo@wilo.pl	<b>Poland</b> WILO Polska Sp. z.o.o. 05-506 Lesznowola T +48 22 7026161 wilo@wilo.pl	<b>South Africa</b> Salmon South Africa 1610 Edenvale T +27 11 6082780 errol.cornelius@salmson.co.za
<b>Brazil</b> WILO Brasil Ltda Jundiaí – São Paulo – Brasil ZIP Code: 13.213-105 T +55 11 2923 (WILO) 9456 wilo@wilo-brasil.com.br	<b>Great Britain</b> WILO (U.K.) Ltd. Burton Upon Trent DE14 2WJ T +44 1283 523000 sales@wilo.co.uk	<b>Korea</b> WILO Pumps Ltd. 618-220 Gangseo, Busan T +82 51 950 8000 wilo@wilo.co.kr	<b>Portugal</b> Bombas Wilo-Salmson Portugal Lda. 4050-040 Porto T +351 22 2080350 bombas@wilo.pt	<b>Portugal</b> Bombas Wilo-Salmson Portugal Lda. 4050-040 Porto T +351 22 2080350 bombas@wilo.pt	<b>Spain</b> WILO Ibérica S.A. 28806 Alcalá de Henares (Madrid) T +34 91 8797100 wilo.iberica@wilo.es
					<b>Vietnam</b> WILO Vietnam Co Ltd. Ho Chi Minh City, Vietnam T +84 8 38109975 nkminh@wilo.vn

# wilo

Pioneering for You

WILO SE  
Nortkirchenstraße 100  
D-44263 Dortmund  
Germany  
T +49(0)231 4102-0  
F +49(0)231 4102-7363  
[wilo@wilo.com](mailto:wilo@wilo.com)  
[www.wilo.com](http://www.wilo.com)