

Nummer	53950/04	Vervangt	53950/03
Datum van uitgifte	27-03-2013	Scope	KE 35
Contractnummer	Q96/015	Pagina	1-4


productcertificaat

Knelfittingen

Op grond van onderzoek, alsmede regelmatig door Kiwa Nederland B.V. uitgevoerde controles, worden de door

VSH Fittings B.V.

geleverde producten, die gespecificeerd zijn in dit certificaat, en die voorzien zijn van het GASTEC QA keur, bij aflevering geacht te voldoen aan de GASTEC QA keuringseis nummer 35, voor "Compression fittings for joining copper pipes".



Bouke Meekma
Kiwa

Dit certificaat is afgegeven in overeenstemming met het Kiwa reglement voor het verlenen van het GASTEC QA keurmerk.

Dit certificaat bestaat uit 4 pagina's.
Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Onderneming
Oude Amersfoortseweg 99
1212 AA Hilversum
Postbus 498
1200 AL Hilversum

www.vsh-fittings.com

T 035 6884211
F 035 6884379



Certificate

Nummer	53950/04	Vervangt	53950/03
Datum van uitgifte	27-03-2013	Scope	KE 35
Contractnummer	Q96/015	Pagina	2-4

Knelfittingen

PRODUCTSPECIFICATIE

Knelfitting.

Afdichting d.m.v. een klemring, enkelvoudig of als eendelig verloopstuk (verloopknelring).

Toepassing: koperen pijp volgens GASTEC QA KE nr. 5, kwaliteit halfhard.

Uitvoering: messing.

- messing of DZR
- vernikkeld in de afmetingen 10, 12, 15, 22 en 28 mm.

S 1200	Rechte knelfitting:	10, 12, 15, 22, 28, 35, 42 en 54.
S 1201	Rechte knelfitting:	12 x 10, 15 x 10, 15 x 12, 22 x 15, 28 x 22.
S 1202	Rechte knelfitting:	R 3/8 x 12, R 1/2 x 12, R 3/8 x 15, R 1/2 x 15, R 3/4 x 15, R 1/2 x 22, R 3/4 x 22, R 1 x 22, R 3/4 x 28, R 1 x 28.
S 1204	Rechte knelfitting:	Rp 3/8 x 12, Rp 1/2 x 12, Rp 3/8 x 15, Rp 1/2 x 15, Rp 3/4 x 15, Rp 1/2 x 22, Rp 3/4 x 22, Rp 1 x 22, Rp 1 x 28.
S 1206	Eind knelfitting:	12, 15, 22, 28, 35.
S 1208	Reparatiefitting:	15,22.
S 1210	Knie knelfitting:	10, 12, 15, 22, 28, 35, 42, 54.
S 1211	Knie knelfitting:	12 x 10, 15 x 10, 15 x 12, 22 x 15, 28 x 22.
S 1212	Knie knelfitting:	R 3/8 x 12, R 1/2 x 15, R 3/4 x 22, R 1 x 28.
S 1214	Knie knelfitting:	Rp 3/8 x 12, Rp 1/2 x 12, Rp 3/8 x 15, Rp 1/2 x 15, Rp 3/4 x 15, Rp 1/2 x 22, Rp 3/4 x 22, Rp 1 x 22, Rp 1 x 28.
S 1220	T-knelfitting:	12, 15, 22, 28.
S 1221	T-knelfitting:	15 x 12 x 15, 12 x 15 x 12, 22 x 12 x 22, 15 x 22 x 15, 22 x 15 x 22, 22 x 22 x 15, 28 x 15 x 28, 28 x 15 x 22, 28 x 22 x 15, 28 x 22 x 28, 28 x 28 x 15, 28 x 28 x 22, 15 x 12 x 12, 15 x 15 x 12, 22 x 15 x 15, 22 x 22 x 15, 22 x 28 x 22, 28 x 22 x 22, 22 x 15 x 12.
S 1223	T-knelfitting:	15 x Rp 1/4 x 15, 15 x Rp 1/2 x 15, 22 x Rp 3/8 x 22. 22 x Rp 1/2 x 22, 22 x Rp 3/4 x 22.
S 1224	T-knelfitting x Rp:	15 x 15 x Rp1/2, 15 x 15 x Rp1/2, 22 x 22 x Rp1/2. 22 x 22 x Rp1/2, 22 x 22 x 3/4.
S 1225	T-knelfitting x R:	15 x R1/2 x 15, 22 x R1/2 x 22.
S 1226	T-knelfitting x R:	15 x 15 x R1/2.
S 1240	Muurplaat:	Rp1/2 x 15 DZR.
S 1268	Eendelige verloopstukken (verloopknelring):	12 x 10, 15 x 10, 15 x 12, 22 x 12, 22 x 15, 28 x 12, 28 x 15, 28 x 22, 35 x 22, 35 x 28, 42 x 22, 42 x 28, 42 x 35, 54 x 35 en 54 x 42.

Knelfitting Project.

Afdichting d.m.v. een knelring.

Toepassing: koperen pijp volgens Gastec QA KE nr. 5, kwaliteit halfhard.

Uitvoering: messing.

KU 2000	Rechte knelfitting:	12, 15, 22, 28.
KU 2001	Rechte knelfitting:	12 x 10, 12 x 15, 22 x 15, 28 x 22.
KU 2002	Rechte knelfitting:	R 3/8 x 12, R1/2 x 15, R3/4 x 15, R1/2 x 22, R3/4 x 22, R1 x 22, R1 x 28.
KU 2004	Rechte knelfitting:	Rp 3/8 x 12, Rp 1/2 x 12, Rp 3/8 x 15, Rp1/2 x 15, Rp3/4 x 15, Rp 1/2 x 22, Rp3/4 x 22, Rp 1 x 22.
KU 2006	Eind knelfitting:	12, 15, 22, 28.
KU 2010	Knie knelfitting:	12, 15, 22, 28.

Nummer	53950/04	Vervangt	53950/03
Datum van uitgifte	27-03-2013	Scope	KE 35
Contractnummer	Q96/015	Pagina	3-4

Knelfittingen

KU 2011	Knie knelfitting:	15 x 10, 15 x 12, 28 x 22.
KU 2012	Knie knelfitting:	R1/2 x 15, R3/8 x 12, R3/4 x 15, R1 x 22, R3/4 x 22.
KU 2014	Knie knelfitting:	Rp1/2 x 15, Rp3/4 x 22, Rp3/4 x 15, Rp1 x 22.
KU 2020	T-knelfitting:	12, 15, 22, 28.
KU 2021	T-knelfitting:	22 x 15 x 15, 22 x 15 x 22, 22 x 22 x 15, 12 x 15 x 12, 15 x 12 x 12, 15 x 12 x 15, 15 x 15 x 12, 15 x 22 x 15, 28 x 15 x 28, 28 x 22 x 28.
KU 2024	T-knelfitting:	15 x 15 x Rp1/2.
KU 2025	Muurplaat:	Rp1/2 x 15.
KU 2068	Verloopknelringen:	15 x 12, 22 x 15, 28 x 22.

Uitvoering: **DZR**

KU 2002	Rechte knelfitting:	R3/8 x 15.
KU 2011	Knie knelfitting:	22 x 15.
KU 2023	T-knelfitting:	15 x Rp1/2 x 15, 22 x Rp1/2 x 22.
KU 2024	T-knelfitting:	22 x 22 x Rp1/2.

Knelfitting specifiek voor België.

Afdichting d.m.v. een klemring met slagbegrenzing.

Toepassing: koperen pijp volgens GASTEC QA KE nr. 5, kwaliteit halfhard.

Uitvoering: messing of DZR messing.

Buitendraad R eventueel voorzien van schroefdraadpakking.

G 1200	Rechte knelfitting:	12, 15, 22, 28.
G 1201	Rechte knelfitting:	22 x 15, 28 x 22.
G 1202	Rechte knelfitting:	R 1/2 x 12, R 1/2 x 15, R 3/4 x 22, R 1 x 22, R 1 x 28.
G 1204	Rechte knelfitting:	Rp 1/2 x 12, Rp 1/2 x 15, Rp 3/4 x 22, Rp 1 x 22, Rp 1 x 28.
G 1210	Knie knelfitting:	12, 15, 22, 28.
G 1211	Knie knelfitting:	22 x 15, 28 x 22.
G 1212	Knie knelfitting:	R 1/2 x 15, R 3/4 x 22.
G 1214	Knie knelfitting:	Rp 1/2 x 15, Rp 3/4 x 22, Rp 1 x 22, Rp 1 x 28.
G 1220	T-knelfitting:	12, 15, 22, 28.
G 1221	T-knelfitting:	15 x 22 x 15, 22 x 15 x 22, 28 x 15 x 28, 22 x 15 x 15, 22 x 22 x 15, 28 x 22 x 22.

TOEPASSING EN GEBRUIK

Knelfittingen voor het verbinden van koperen buis volgens GASTEC QA KE nr. 5 (NEN-EN 1057), kwaliteit halfhard, in gas installaties met een werkdruk van maximum 1 bar.

MERKEN

- De producten worden gemerkt met het GASTEC QA logo.

Plaats van het merk:

- Huis.

Nummer	53950/04	Vervangt	53950/03
Datum van uitgifte	27-03-2013	Scope	KE 35
Contractnummer	Q96/015	Pagina	4-4

Knelfittingen

Verplichte aanduidingen:

- Naam of logo fabrikant,
- Nominale diameter,
- EN 1254-2,
- CR of DRA voor grade A materiaal, of DRB voor grade B materiaal als DZR materiaal wordt gebruikt.

De uitvoering van merken is als volgt:

- Onuitwisbaar.
-

WENKEN VOOR DE AFNEMER

1. Inspecteer bij de aflevering:
 - 1.1 geleverd is wat is overeengekomen;
 - 1.2 het merk en wijze van merken juist zijn;
 - 1.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
 2. Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
 - 2.1 VSH Fittings B.V.
en zo nodig met:
 - 2.2 Kiwa Nederland B.V.
 3. Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de verwerkingsrichtlijnen van de producent.
 4. Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe het handboek voor Gastec certificaten.
-