



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate



030/002523

AENOR certifica que | AENOR certifies that

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

Domicilio social / Registered office CL HIERRO, 56 28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid - España)

suministra / supplies **Bases de toma de corriente**
Socket-outlets for domestic and similar purposes

conformes con / in compliance with UNE 20315-1-1:2017
UNE 20315-1-2:2017

Referencias / References Detalladas en el Anexo al Certificado
Specified in Annex to the Certificate

Centro de producción / Production site IPARTELEPI UT, 14 6600 SZENTES (Hungría)

Esquema de evaluación / Assessment scheme Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.11.

This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules RP 030.11.

Primera emisión / First issued 2020-05-11

Última emisión / Last issued 2025-05-11

Expiración / Validity 2030-05-11

Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

Certificado AENOR de Producto

AENOR Product Certificate

030/002523

Anexo al Certificado

Annex to Certificate

Marca Comercial/ Trade mark: LEGRAND

Referencia/ Type Ref.	Nº de polos/ No. of pole	Intensidad asignada/ Rated current	Tensión asignada/ Rated voltage	Hoja de norma/ Standard Sheet	Obturadores/ Shutters	Montada/Parte principal/ Assembled/Main part	Para montar con la Ref./ Assembled with Ref.	Código IP/ IP Code	Información adicional/ Additional information
0 793 55L	2P+TL	16 A	250 V~	C 2a	Con/With	Parte principal / Main part	Accesorios Serie Mosaic	IP20	Borne sin tornillo / Screwless type
0 793 72L	2P+TL	16 A	250 V~	C 2a	Con/With	Parte principal / Main part	Accesorios Serie Mosaic	IP20	Borne sin tornillo / Screwless type
0 793 73L	2P+TL	16 A	250 V~	C 2a	Con/With	Parte principal / Main part	Accesorios Serie Mosaic II	IP20	Borne sin tornillo / Screwless type

Protección contra los choques eléctricos/ Degree of protection against electric shock: Normal

Primera emisión / First issued 2020-05-11
Última emisión / Last issued 2025-05-11
Expiración / Validity 2030-05-11



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com