ETA DANMARK

Godkendelse VA 1.51/20753

Udstedt: 2023.06.08
Gyldig til: 2026.07.01

Opfylder kravene i BR 18

GODKENDELSESINDEHAVER:
Grohe AG
Industriepark Edelburg
DE-58675 Hemer
Telefon: +49 (0) 571/3989 333
Telefax: +49 (0) 571/3989 999
Internet: www.grohe.com

Dokumentation af mekaniske/fysiske karakteristika for:
Afspærringsarmatur i bygning
GROHE
type ABS greb 2201800M, 2202300M, 2202500M, 22029000M, 20310000 og 22032000M
type Zamak greb 22037000, 22041000 og 22045000
dim. ½" x ⅜" og ½" x ½"

FABRIKAT:
Grohe AG, Tyskland

MÆRKNING:
- Fabrikantmærke: GROHE
- Godkendelsesnummer
- Godkendelsesmærke: VA

KVALITETSKONTROL:
Godkendelsesindehaver opretholder obligatorisk kontrolaftale med Kiwa Sverige AB

SUNDHEDSMÆSSIGE EGENSKABER:
ETA-Danmark har modtaget dokumentation for de sundhedsmæssige egenskaber jf. BEK nr. 1007 af 29/06/2016 – Bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand – Dokumentationen er i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelsen.

Der er med denne godkendelse alene taget stilling til Bygningsreglementets krav om dokumentation af de mekaniske/fysiske karakteristika jf. § 418.

Godkendelsesindehaver er pligtig til at sikre at kravene i Bygningsreglementets § 417 er opfyldt.

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:
Armaturet monteres som afspærringsarmatur i koblingsledning til et tapsted.

Tapventilen må kun anvendes til tilslutning af en opvaskemaskine eller vaskemaskine i bolig samt direkte aftapning af vand.

Installation skal i øvrigt udføres i overensstemmelse med DS 439, Norm for vandinstallationer.

Forud for brug skal bygningsejer sikre at Bygningsreglements § 419 er opfyldt.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Konstruktion og funktion	Armaturet er en vinkelsædeventil med håndgreb og aftap.		
Montering	Tilgang er med ½" nippel. Afgang er med ⅜" nippel med klemringsforskruning for 10 mm kobberrør og ½" nippel for slangekobling.		
Materiale	Messing, type CC757S.		
Tryktab (modstandstal ζ på basis af indv. Diam.)	d	½" x ⅜" mm	½" x ½" mm
	ζ	5,2	10,4

ETA-Danmark A/S
Göteborg Plads 1
DK-2150 Nordhavn
Telefon: +45 72 24 59 00
Telefax: +45 72 24 59 04
E-mail: eta@etadanmark.dk
Internet: www.etadanmark.dk