



LCIE

# LICENCE



**LCIE N° : NF012\_1977/A1**

Titulaire :  
*License Holder:*

**NIKO N.V.**  
Industriepark-West 40  
9100 SINT-NIKLAAS - BELGIQUE

Site de fabrication :  
*Factory:*

**NIKO N.V.**  
Industriepark-West 40  
9100 SINT-NIKLAAS - BELGIQUE

(N°0820AP)

Produit :  
*Product:*

**Socle fixe de prise de courant**  
*Fixed socket-outlet*

Marque commerciale (s'il y a lieu) :  
*Trade mark (if any):*

**NIKO**

Modèle, type, référence :  
*Model, type, reference:*

Gammes / *Series* : A, B, C, D, E, F, G  
Références / *References* : Voir Annexe / *See Annex*

Caractéristiques principales :  
*Main characteristics:*

16 A, 250 V~, 2P+T/2P+E  
Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :  
*Additional information:*

/

Le produit est conforme à :  
*The product is in conformity with:*

NF C 61-314:2008 +A1:2010

Documents pris en compte :  
*Relevant documents:*

Certificat d'essai OC / CBTC n° BE-8198 / TR 629410.01\_SMT18-001

Annule et remplace (s'il y a lieu) :  
*Cancels and replaces (if necessary):*

La licence / *License* NF012\_1977 du/of 06/06/2019. Modification  
technique/technical modification

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.


*On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.*

Fontenay-aux-Roses, 20/06/2019

Date de fin de validité / *Expiry date* : 01/01/2023

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.

*The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.*



**Jean-François BRUEL**

Responsable Certification/Certification Officer



Accréditation  
N° 5-0014

Portée disponible sur  
[www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr)

**LCIE**

Laboratoire Central des Industries Electriques  
Une société de Bureau Veritas

33 Avenue du Général Leclerc  
92260 Fontenay-aux-Roses  
FRANCE

**WWW.LCIE.FR**

## Annexe de la licence / Annex of license NF012\_1977/A1

### RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

#### Base / base + couvercle / cover

| Références de la base et du couvercle<br>References of the base and the cover | Type     | Caractéristiques / Characteristics               | Bornes<br>Terminals |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|---------------------|
| 170-31200+***-66501                                                           | 2P       | Profondeur de montage / Mounting depth : 21 mm   | St                  |
| 170-32200+***-66101                                                           | 2P       | Profondeur de montage / Mounting depth : 21 mm   | St                  |
| 170-33200+***-66601                                                           | 2P+T / E | Profondeur de montage / Mounting depth : 28,5 mm | St                  |
| 170-33200+***-66603                                                           | 2P+T / E | Profondeur de montage / Mounting depth : 28,5 mm | St                  |
| 170-31400+***-66501                                                           | 2P       | Profondeur de montage / Mounting depth : 21 mm   | Slt                 |
| 170-32115+***-66101                                                           | 2P       | Profondeur de montage / Mounting depth : 21 mm   | Slt                 |
| 170-33115+***-66601                                                           | 2P+T / E | Profondeur de montage / Mounting depth : 28,5 mm | Slt                 |
| 170-33115+***-66603                                                           | 2P+T / E | Profondeur de montage / Mounting depth : 28,5 mm | Slt                 |
| 7073+10*-67700                                                                | 2x2P+T   | Profondeur de montage / Mounting depth : 31,5 mm | St                  |
| -3.1+.2266                                                                    | 2P+T     | Profondeur de montage / Mounting depth : 28,5 mm | St                  |
| -3.3+.2266                                                                    | 2P+T     | Profondeur de montage / Mounting depth : 28,5 mm | Slt                 |

\*\*\* = couleur/colour St : à vis / screw type Slt : sans vis / screwless type

#### CLASSIFICATION

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| feuille de norme / standard Sheet                                                               | I - IIIA                                                                                                                                                                      |
| courant nominal / rated current (A)<br>tension nominale / rated voltage (V)                     | 16 A<br>250 V~                                                                                                                                                                |
| degré de protection / degree of protection                                                      | IP20                                                                                                                                                                          |
| présence de contact de terre<br>provision for earthing                                          | avec contact de terre sauf les bases -3.1 et -3.3<br>with earthing contact except bases -3.1 and -3.3                                                                         |
| procédé de raccordement du câble<br>method of connecting the cable                              | Démontable / rewirable                                                                                                                                                        |
| type des bornes<br>type of terminals                                                            | - bornes à vis (ref. -3.1) / screw type terminals (ref. -3.1)<br>- bornes sans vis (rigide et souple) (ref. -3.3)<br>screwless type terminal (rigid and flexible) (ref. -3.3) |
| degré de protection contre les chocs électriques<br>degree of protection against electric shock | protection renforcée<br>increase protection                                                                                                                                   |
| présence des obturateurs / existence of shutters                                                | avec obturateurs / with shutters                                                                                                                                              |
| mode de pose - utilisation<br>method of application - mounting                                  | Encastré / flush-type (gamme/series A, B, C, D, E, G)<br>En saillie / surface-type (gamme/series F)                                                                           |
| procédé d'installation / method of installation:                                                | conception A / design A                                                                                                                                                       |

#### Enjoliveurs / Cover plates

| Gamme / Series |       |                                |       |       |       |       |       | Nb poste<br>Nb gang | Entraxe<br>Center distance | Pour détails des couleurs, matières, types de coques :<br>voir le rapport d'essai<br>for details of colours, material, type of shell: see test report<br>TR 629410.01_SMT18-001 |
|----------------|-------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -              | -     | (1)                            | -     | -     | -     | -     | -     | -                   | -                          |                                                                                                                                                                                 |
| A1             | B1    | B1+*090                        | C1    | D1    | E1    | F1    | G1    | 1                   | -                          |                                                                                                                                                                                 |
| A2-60          | B2-60 |                                | C2-60 | D2-60 | E2-60 | F2-60 | G2-60 | 2                   | 60 mm                      |                                                                                                                                                                                 |
| A2-71          | B2-71 | B2-71+*090 hz<br>B2-71+*090 vt | C2-71 | D2-71 | E2-71 | F2-71 | G2-71 | 2                   | 71 mm                      |                                                                                                                                                                                 |
| A3-60          | B3-60 |                                | C3-60 | D3-60 | E3-60 | -     | G3-60 | 3                   | 60 mm                      |                                                                                                                                                                                 |
| A3-71          | B3-71 | B3-71+*090 hz<br>B3-71+*090 vt | C3-71 | D3-71 | E3-71 | -     | G3-71 | 3                   | 71 mm                      |                                                                                                                                                                                 |
| A4-60          | B4-60 |                                | C4-60 | D4-60 | E4-60 | -     | -     | 4                   | 60 mm                      |                                                                                                                                                                                 |
| A4-71          | B4-71 | B4-71+*090 hz<br>B4-71+*090 vt | C4-71 | D4-71 | E4-71 | -     | -     | 4                   | 71 mm                      |                                                                                                                                                                                 |
| -              | -     | -                              | -     | -     | E5-71 | -     | -     | 5                   | 71 mm                      |                                                                                                                                                                                 |
| A5-71          | B5-71 |                                | C5-71 | D5-71 |       |       |       |                     | 71 mm                      |                                                                                                                                                                                 |

(1) These cover plates can only be used in combination with frame

Page 2/2