



Certificado AENOR de Producto

AENOR Product Certificate



030/002274

AENOR certifica que | AENOR certifies that

LEGRAND GROUP ESPAÑA, S.L.

Domicilio social / Registered office CL HIERRO, 56
28850 TORREJON DE ARDOZ (Madrid - España)

Suministra el producto / Supplies the product **Interruptor automático diferencial con protección contra
sobreintensidades para uso doméstico y análogo (AD)
Residual current operated circuit-breakers with integral
overcurrent protection for household and similar uses (RCBO's)**

Conforme con / In compliance with UNE-EN 61009-1:2013 (EN 61009-1:2012)
UNE-EN 61009-1:2013/A1:2015 (EN 61009-1:2012/A1:2014)
UNE-EN 61009-1:2013/A2:2015 (EN 61009-1:2012/A2:2014)
UNE-EN 61009-1:2013/A11:2016 (EN 61009-1:2012/A11:2015)
UNE-EN 61009-1:2013/A12:2016 (EN 61009-1:2012/A12:2016)
UNE-EN 61009-1:2013/A13:2022 (EN 61009-1:2012/A13:2021)
UNE-EN 61009-2-1:1996 (EN 61009-2-1:1994)
UNE-EN 61009-2-1/A11:1999 (EN 61009-2-1/A11:1998)

Referencias / References Detalladas en el Anexo al Certificado
Specified in Annex to the Certificate

Centro de producción / Production site 159, RUE JEAN JOANNON, ZI DES TROIS MOULINS
06606 ANTIBES (Francia)

Esquema de evaluación / Assessment scheme Este certificado se ha concedido de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento Particular de Certificación de AENOR RP 030.15.
This Certificate has been granted in accordance with AENOR Specific Rules
RP 030.15.
Este certificado anula al 030/002274, de fecha 2023-12-19
This certificate supersedes 030/002274, dated 2023-12-19

Primera emisión / First issued 2012-01-13
Modificación / Modified 2024-07-22
Expiración / Validity 2027-01-13


Rafael GARCÍA MEIRO
CEO



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com



Certificado AENOR de Producto AENOR Product Certificate

030/002274

Anexo al Certificado Annex to Certificate

Marca Comercial / Trade mark: LEGRAND

Referencia/ Type Ref.	Nº de polos/ No. of poles	Corriente asignada (In)/ Rated current	Tensión asignada (Un) / Rated voltage	Intensidad diferencial / Rated residual operating current	Poder de corte asignado (Icn) / Rated short- circuit capacity	Poder de cierre y corte diferencial / Rated residual making and breaking capacity	Curva / Tripping current	Tipo / Type	Clase de limitación de energía / Energy limiting class	Información adicional / Additional information
4111 85	4P	10 A	400 V~	30 mA	6000 A	4500 A	C	AC	3	(1)
4111 86	4P	16 A	400 V~	30 mA	6000 A	4500 A	C	AC	3	(1)
4111 87	4P	20 A	400 V~	30 mA	6000 A	4500 A	C	AC	3	(1)
4111 88	4P	25 A	400 V~	30 mA	6000 A	4500 A	C	AC	1	(1)
4111 89	4P	32 A	400 V~	30 mA	6000 A	4500 A	C	AC	1	(1)
4112 04	4P	10 A	400 V~	300 mA	6000 A	4500 A	C	AC	3	(1)
4112 05	4P	16 A	400 V~	300 mA	6000 A	4500 A	C	AC	3	(1)
4112 06	4P	20 A	400 V~	300 mA	6000 A	4500 A	C	AC	3	(1)
4112 07	4P	25 A	400 V~	300 mA	6000 A	4500 A	C	AC	1	(1)
4112 08	4P	32 A	400 V~	300 mA	6000 A	4500 A	C	AC	1	(1)
4112 33	4P	10 A	400 V~	30 mA	6000 A	4500 A	C	A	3	(1)
4112 34	4P	16 A	400 V~	30 mA	6000 A	4500 A	C	A	3	(1)
4112 35	4P	20 A	400 V~	30 mA	6000 A	4500 A	C	A	3	(1)
4112 36	4P	25 A	400 V~	30 mA	6000 A	4500 A	C	A	1	(1)
4112 37	4P	32 A	400 V~	30 mA	6000 A	4500 A	C	A	1	(1)
4112 38	4P	10 A	400 V~	300 mA	6000 A	4500 A	C	A	3	(1)
4112 39	4P	16 A	400 V~	300 mA	6000 A	4500 A	C	A	3	(1)
4112 40	4P	20 A	400 V~	300 mA	6000 A	4500 A	C	A	3	(1)
4112 41	4P	25 A	400 V~	300 mA	6000 A	4500 A	C	A	1	(1)
4112 42	4P	32 A	400 V~	300 mA	6000 A	4500 A	C	A	1	(1)

(1) Estos interruptores (AD's) son para uso en temperatura ambiente entre -25°C y 40°C
These circuit-breakers (RCBO'S) are for ambient air temperature from -25°C to 40°C

Primera emisión / First issued 2012-01-13
Modificación / Modified 2024-07-22
Expiración / Validity 2027-01-13



AENOR CONFÍA S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com