

접수 번호 : 21-070745-01-1
(Receipt No.)



안전인증서

Safety Certificate

안전인증번호 : SW05008-21009
(Certificate No.)

제조사/수입업자명 : (주)ABB 코리아
(Manufacturer/importer)

주소 : 서울특별시 강남구 테헤란로 521, 9층 (삼성동, 파르나스타워)
(Address)

제품명 : 누전차단기
(Product) (Earth Leakage Circuit Breakers)

기본모델명 : DS-ARC1 C16 A30
(Basic Model)

파생모델명 : 첨부 2 참조
(Series Model)

정격/안전기준상의 모델구분 : 1P+N, AC 230 V, 16 A, 6 kA, 30 mA
(Rating)

시험기준 : KC61009-2-1(2015-09), K61009-1(2011-12)
(Standard)

본 인증서는 제조국명 : 이탈리아
제조사명 : ABB S.P.A
제조공장의 주소 : Via ardeatina 2491, 00040 Santa Palomba(RM), Italy

의 제품에만 해당함

「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」 제9조제2항, 제4항, 제10조제2항 또는 제15조제2항에 따라 안전인증서를 발급합니다.

We issue This Safety Certificate for the above appliances in accordance with the Article 9(2),9(4),10(2) or 15(2) of the Enforcement Rule of the Electrical Appliances and Consumer Products Safety Control Act.

2021년 12월 21일
Year month day

한국산업기술시험원
KOREA TESTING LABORATORY



* 이 인증서는 「전기용품 및 생활용품 안전관리법 시행규칙」에 따른 제품의 안전성 확인에 한정된 것이며, 그 밖의 다른 법률이 적용되는 제품의 경우에는 해당 법률에 따라 추가로 인증·허가 등을 받아야 합니다.

첨부서류

1. 전기용품의 안전관리부품 및 재질목록(List of Critical Components)
2. 기본모델·파생모델의 내용 (Descriptions of the basic and series model)
3. 안전인증의 변경 현황 (Revisions Status)

□ 첨부 2 : 기본모델 · 파생모델의 내용
Description of the basic and series model

파생모델명 Derivative model	기본모델과의 차이점 Differences between the basic and derivative model(s)
DS-ARC1 C6 A30	Rated current 6 A
DS-ARC1 C10 A30	Rated current 10 A
DS-ARC1 C13 A30	Rated current 13 A
DS-ARC1 B6 A30	Rated current 6 A, instantaneous tripping current B
DS-ARC1 B10 A30	Rated current 10 A, instantaneous tripping current B
DS-ARC1 B13 A30	Rated current 13 A, instantaneous tripping current B
DS-ARC1 B16 A30	Rated current 16 A, instantaneous tripping current B
제품특기사항 및 시험조건 Remarks & Test conditions	
<p>1. Review Report No. : 21-070745-01-2</p> <p>2. Product Description</p> <ul style="list-style-type: none"> - RCBOs -1P+N, AC 230 V, 16 A, 50/60 Hz, 6 kA, 30 mA, -Type of RCBO : A -Instantaneous tripping current : C 	
<p>□ 본 제품의 검토내용에 관하여 의문사항이 있으시면 아래 연락처로 문의하시기 바랍니다. 검토 담당자 / 연락처 : 고객지원본부 인증관리센터 신 종욱 / 02-8601-1437</p> <p>□ If you have any question on product review, please contact the person below : Job holder: Customer Support Division, Certification Management Center, J.U.Shin / +82 2 860-1437</p>	

FP511-05