



LCIE

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N°: 636284/M2

Délivrée à :
Delivered to:

NIKO N.V.
Industriepark-West 40 - 9100 SINT-NIKLAAS - BELGIQUE

Site de fabrication :
Factory:

NIKO N.V. (0820AP)
Industriepark-West 40 - 9100 SINT-NIKLAAS - BELGIQUE

Produit :
Product:

Socle de prise de courant pour installations fixes
Socket-outlet for fixed-electrical installations

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

NIKO

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gammes/series A, B, C, D, E, F, G
Références : voir annexe/ *References : see annex*

Caractéristiques nominales et principales :
Rating and principal characteristics:

16 A, 250 V~
Voir annexe/see annex

Informations complémentaires :
Additional information:

Modification d'accessoires/ *modification of accessories*

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 61-314:2008 +A1:2010

Documents pris en compte :
Relevant documents:

STR n°B11/2009 / TR n°584887.02/SMT09-004, TR n° SMT07-008,
TR LCIE n°117988-635995, CBTC n°BE-5191 / TR 6070 63.01
_SMT14-002, CBTC n°BE-5959 / TR 607063.04 _SMT15-00 2

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

Licence n°636284/M1 du 2014-11-26

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2015-07-01

Rémi HANOT
Responsable de Certification
Certification Officer

Date de fin de validité :
Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



RÉFÉRENCES, CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

REFERENCES, PRINCIPAL CHARACTERISTICS

Base / base + couvercle / cover

Références de la base <i>References of the base</i>	Type	Références du couvercle <i>References of the cover</i>	Caractéristiques / <i>Characteristics</i>
-3.1	2P	+ ***-66501	Profondeur de montage / <i>Mounting depth</i> : 21 mm
-3.1	2P+T / E	+ ***-66101	Profondeur de montage / <i>Mounting depth</i> : 21 mm
-3.1B	2P+T / E	+ ***-66601	Profondeur de montage / <i>Mounting depth</i> : 28,5 mm
-3.1B	2P+T / E	+ ***-66603	Profondeur de montage / <i>Mounting depth</i> : 28,5 mm
-3.3	2P	+ ***-66501	Profondeur de montage / <i>Mounting depth</i> : 21 mm
-3.3	2P+T / E	+ ***-66101	Profondeur de montage / <i>Mounting depth</i> : 21 mm
-3.3B	2P+T / E	+ ***-66601	Profondeur de montage / <i>Mounting depth</i> : 28,5 mm
-3.3B	2P+T / E	+ ***-66603	Profondeur de montage / <i>Mounting depth</i> : 28,5 mm

*** = couleur/colour

CLASSIFICATION

feuille de norme / <i>standard Sheet</i>	I - IIIA
courant nominal / <i>rated current (A)</i>	16 A
tension nominale / <i>rated voltage (V)</i>	250 V~
degré de protection <i>degree of protection</i>	IP20
présence de contact de terre <i>provision for earthing</i>	avec contact de terre sauf les bases -3.1 et -3.3 <i>with earthing contact except bases -3.1 and -3.3</i>
procédé de raccordement du câble <i>method of connecting the cable</i>	démontable <i>rewirable</i>
type des bornes <i>type of terminals</i>	-bornes à vis (ref. -3.1) <i>screw type terminals (ref. -3.1)</i> -bornes sans vis (rigide et souple) (ref. -3.3) <i>screwless type terminal (rigid and flexible) (ref. -3.3)</i>
degré de protection contre les chocs électriques <i>degree of protection against electric shock</i>	protection renforcée <i>increase protection</i>
présence des obturateurs <i>existence of shutters</i>	avec obturateurs <i>with shutters</i>
mode de pose - utilisation <i>method of application - mounting</i>	encastré <i>flush-type</i>
procédé d'installation <i>method of installation:</i>	conception A <i>design A</i>

Enjoliveurs / Cover plates

Gamme/series							Nombre de poste <i>Number of gang</i>	Entraxe <i>center</i>	Pour détails des couleurs, matières, types de coques : voir les rapports d'essai / for details of colours, material, type of shell: see test reports n°607063.01_SMT14-002 n°607063.04_SMT15-002
A1	B1	C1	D1	E1	F1	G1	1 poste / 1 gang	-	
A2-60	B2-60	C2-60	D2-60	E2-60	F2-60	G2-60	2 postes / 2 gang	60 mm	
A2-71	B2-71	C2-71	D2-71	E2-71	F2-71	G2-71	2 postes / 2 gang	71 mm	
A3-60	B3-60	C3-60	D3-60	E3-60	-	G3-60	3 postes / 3 gang	60 mm	
A3-71	B3-71	C3-71	D3-71	E3-71	-	G3-71	3 postes / 3 gang	71 mm	
A4-60	B4-60	C4-60	D4-60	E4-60	-	-	4 postes / 4 gang	60 mm	
A4-71	B4-71	C4-71	D4-71	E4-71	-	-	4 postes / 4 gang	71 mm	
-	-	-	-	E5-71	-	-	5 postes / 5 gang	71 mm	



LICENCE N° 636284/M2

HOW TO READ THIS CERTIFICATION LICENCE?

As *end product references* (cfr. catalogues, website, packaging, ...) aren't identical to *certification references* (cfr. certification licences), you'll find below an explanatory table.

Niko declares that the *end product references* in the left column correspond with the *certification references* in the right column.

End product reference	Certification reference
100-66100, 100-66100-08, 100-66102, 101-66100, 101-66100-08, 101-66102, 102-66100-08, 104-66100-08, 121-66100-08, 122-66100-08, 123-66100-08, , 170-32100, 197-66100, 197-66110, 198-66100, 198-66110	-3.1+***-66101
100-66500, 100-66500-08, 100-80165-08, 101-66500, 101-66500-08, 101-80165-08, 102-66500-08, 104-66500-08, 121-66500-08, 122-66500-08, 123-66500-08, 170-31100, 170-31200	-3.1+***-66501
100-66600, 100-66600-08, 100-66600-24, 100-66602, 100-76617, 100-80166-08, 101-66600, 101-66600-08, 101-66600-24, 101-66602, 101-76617, 101-80166-08, 102-66600-08, 102-66617, 102-76617, 103-66617, 103-76617, 104-66600-08, 104-66617, 104-76617, 121-66600-08, 121-66617, 121-76617, 122-66600-08, 122-66617, 122-76617, 123-66600-08, 123-66617, 123-76617, 124-66617, 124-76617, 154-66617, 154-76617, 157-66600-08, 157-66617, 157-76617, 170-33100, 170-33200, 170-37701, 170-37715, 170-38701, 170-38715, 195-66600, 196-66600, 197-66600, 197-66610, 197-76615, 198-66600, 198-66610, 199-76615	-3.1B+***-66601
100-66105, 101-66105, 170-32105, 170-32115	-3.3+***-66101
100-66505, 100-66515, 101-66505, 101-66515, 170-31300, 170-31400	-3.3+***-66501
100-66605, 100-76657, 101-66605, 101-73100, 101-73105, 101-73115, 101-73200, 101-76657, 102-66657, 102-76657, 103-66657, 103-76657, 104-66657, 104-76657, 121-66657, 121-76657, 122-66657, 122-	-3.3B+***-66601

76657, 123-66657, 123-76657, 124-66657, 124-76657, 154-66657, 154-76657, 157- 66657, 157-76657, 170-33105, 170-33105-88, 170-33115, 170-73105, 170-73107, 170- 73108, 170-73115, 170-73117, 170-73118, 199-76715	
---	--

Sint-Niklaas, 14/07/2015



Rony Haentjens
Certification & Standardization Officer