




Aansluitpositie van verse luchtinlaat-kit



Positie van uit te kloppen gat voor leidinginlaat (achterkant) Achteraanzicht




Achteraanzicht




Hindernis aan aanzuigzijde

Aansluiting afvoerleiding




Speed ophangbout

Speed ophangbout




Ophangbout
4-M8-M10

Voorzijde



Label met merknaam
Noot 2



Nummer	Naam	Beschrijving
1	Luchtafvoerrooster	
2	Zuigrooster	
3	Luchtfilter	
4	Gasleidingaansluiting Ø12,7 tromp	
5	Vloeistofleidingaansluiting Ø6,4 tromp	
6	Aansluiting afvoerleiding	VP 20
7	Aansluitingenblok met aardeaansluiting	M4
8	Metalen hanger	
9	Positie van uit te kloppen gat	Achterkant
10	Positie van uit te kloppen gat	Boven
11	Inlaat voor leiding (rechts)	Uit te kloppen gat.
12	Inlaat voor afvoerleiding (linksachter)	Uit te kloppen gat.
13	Inlaat voor afvoerleiding (links)	Uit te kloppen gat.
14	Inlaat voor afvoerleiding (rechts)	Uit te kloppen gat.
15	Standaardplaats van gaten in de muur	Ø100
16	Inlaat voor afvoerleiding (bovenkant)	Ø60
17	Inlaat voor gasleiding (bovenkant)	Ø36
18	Inlaat voor vloeistofleiding (bovenkant)	Ø26
19	Bedrading voeding en ingang bedrading bediening (achterkant)	Ø29
20	Bedrading voeding en ingang bedrading bediening (bovenkant)	Ø29

Opmerkingen

- 1) Locatie van het typeplaatje
Onderkant van de ventilatorbehuizing in het aanzuigrooster
- 2) Wanneer u een draadloze regelaar installeert, zal er zich een ontvanger op deze locatie bevinden.
Voor meer informatie, zie de tekening van de draadloze bediening.
- 3) Plaats geen voorwerpen onder de binnenunit. In geval van een hoge vochtigheidsgraad (>80%), verstopte afvoeruitlaten, of vuile luchtfilters, kunnen er condensatiedruppels uitkomen.