

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307237666

发证日期: 2022年07月19日

有效期至: 2032年03月13日

委托人名称 ABB Switzerland Ltd, Low Voltage Products
及注册地址 Fulachstrasse 150, CH-8201 Schaffhausen, Switzerland

制造商名称 ABB Switzerland Ltd, Low Voltage Products
及注册地址 Fulachstrasse 150, CH-8201 Schaffhausen, Switzerland

生产企业名称 ABB Switzerland Ltd, Low Voltage Products
及生产地址 Fulachstrasse 150, CH-8201 Schaffhausen, Switzerland

产品名称和系列、规格、型号 塑料外壳式断路器
S802PV-SPxx, S803PV-SPxx, S804PV-SPxx;详见附件

产品标准和技术要求 GB/T 14048.2-2020

认证模式 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年08月28日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查验证书信息



授权签字人

签发

郑士泉

谢肇煦



中国质量认证中心



<http://www.cqc.com.cn>

中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话: +86 10 83886666

C(2) 0165766

CERTIFICATE OF PRODUCT CERTIFICATION

TYPE II CQC CERTIFICATION

CERTIFICATE NO.: CQC2019010307237666

Valid from: Jul.19,2022

Valid until: Mar.13,2032

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE APPLICANT ABB Switzerland Ltd, Low Voltage Products
Fulachstrasse 150, CH-8201 Schaffhausen, Switzerland

NAME AND REGISTERED ADDRESS OF THE MANUFACTURER ABB Switzerland Ltd, Low Voltage Products
Fulachstrasse 150, CH-8201 Schaffhausen, Switzerland

NAME AND LOCATION OF THE FACTORY ABB Switzerland Ltd, Low Voltage Products
Fulachstrasse 150, CH-8201 Schaffhausen, Switzerland

PRODUCT NAME, MODEL AND SPECIFICATION Moulded Case Circuit-breaker
S802PV-SPxx, S803PV-SPxx, S804PV-SPxx; See the appendix

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS GB/T 14048.2-2020

TYPE OF CERTIFICATION SCHEMES Type Testing of Product + Initial Factory Inspection + Follow up Factory Inspection

This is to certify that the above mentioned product(s) complies with the requirements of certification rules of CQC12-000001-2020.

Date of original issued: Aug.28,2020

The validity of the certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

The certificate information is available through the QR code below or CNCA's website: www.cnca.gov.cn



SIGN BY

郑士泉

SIGNATURE

谢肇煦



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



<http://www.cqc.com.cn>

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

Tel: +86 10 83886666

C(2) 0165766

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307237666

第1页 共2页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号: 165766

S802PV-SPxx, S803PV-SPxx, S804PV-SPxx

U_{imp} : 8kV;

U_i : 1500V;

U_e : DC800V(2P 外形), DC1200V(3P 外形), DC1500V(4P 外形);

I_n : 5A, 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A;

过电流脱扣器类型: 热磁式


$I_{cs}=I_{cu}=5kA$;

选择性类别:A 类;


适用于隔离;

直流产品接线方式:

Earthed DC-networks



Un-earthed DC-networks



中国质量认证中心



产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2019010307237666

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用, 信息查验说明见证书页

纸号: 165766

型号解释

Full type 型号		S802PV-SP80					
		S80	1	PV	-	SP	80
Position	Product 产品	1	2	1		1	3
位置	package label 包装标签	√	√	√	√	√	√

1—— Basic Type 系列型号

2—— Number of Product Pole 保护极数: 2-2P, 3-3P, 4-4P

3—— Rated Current 额定电流

5A, 6A, 8A, 10A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A



中国质量认证中心

